

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Sporthallenausbau

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus

<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 6100 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 6111 Vorarbeiten für Sporthallenböden**
- ULG 6114 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktionen**
- ULG 6115 Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise**
- ULG 6116 Mischelastische Sportböden**
- ULG 6117 Kombielastische Sportböden**
- ULG 6118 Punktelastische Sportböden**
- ULG 6119 Sonstige Leistungen**
- ULG 6132 Wand-u.Leibungsbekleidungen**
- ULG 6133 Deckenbekleidungen**
- ULG 6181 Instandsetzungsarbeiten**
- ULG 6190 Regieleistungen**

61

Sporthallenausbau

Version 023 (2025-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien. Ausgenommen ist die Richtlinie für den Sporthallenboden.

1. Werkstoffe, Hilfsstoffe:

Alle geleimten Holzwerkstoffe, z.B. Spanplatten, Sperrhölzer entsprechen der Emissionsklasse E1.

Kleber sind formaldehydfrei.

2. Einkalkulierte Leistungen:

- Arbeitsgerüste und Erschwernisse für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 7,5 m
- Befestigungsmittel
- Schraubverbindungen sind gegen selbsttätiges Lösen (z.B. durch Vibrationen, Holznachtrocknung, Reibung in Drehlagern) gesichert. Sofern möglich, werden Sicherungsmuttern nach DIN 985 verwendet
- Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke und lotrechte Heizungsrohre
- Muster für Oberflächen bis 30x40cm
- das maschinelle Abschleifen der verlegten, nicht werksmäßig versiegelten Holz-Oberböden, um eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche zu erzielen
- erste Pflege des (Sport-)Bodens einschließlich vorheriger Grundreinigung gemäß Pflegeanleitung
- Erstellung von Nachweisen

Nachweis der Kennwerte gemäß ÖNORM B 2608 sind nach Aufforderung dem AG zu übergeben (z.B. durch Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum).

3. Einschulung und Wartungsanweisung:

Nach Fertigstellung und vor Übernahme der Leistung werden zu einem einvernehmlich festgelegten Termin der Auftraggeber, sowie von diesem namhaft gemachte Vertreter der künftigen Nutzer, in die Handhabung der Geräte und Einrichtungen eingeschult.

Dabei wird auch eine schriftliche Wartungs- und Pflegeanleitung für alle wartungs- und pflegebedürftigen Geräte und Bauteile übergeben und mündlich vor Ort erläutert.

Über die Durchführung der Einschulung sowie die Übergabe der Wartungs- und Pflegeanweisungen wird vom Auftragnehmer ein Protokoll verfasst, dieses von den Teilnehmern schriftlich bestätigt und in Kopie dem Auftraggeber übergeben.

Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung (Größe 20x30cm) bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten.

4. Technische Beschreibung:

4.1 Ebenheitsanforderungen an den Unterbeton: Für die Ebenheit der Betonoberfläche gelten folgende Anforderungen (Abstand der Messpunkte in m/zulässige Höhendifferenz in mm): bis 0,1 m/3 mm; bis 1 m/ 6 mm; bis 4 m/10 mm; bis 10 m/15 mm; ab 15 m/20 mm.

5. Farben:

Standardfarben: Im Folgenden sind Belag, Sockelleisten, Fugen und Formteile in Standardfarben beschrieben.

Standardfarben sind Farben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Kommentar:

Die Sportstätte(n) wird(werden) mit Turn- und Sportgeräten nach dem üblichen Standard gemäß ÖNORM B 2609 ausgestattet.

Für Sporthallenböden kann die wählbare Vertragsbestimmung des ÖISS herangezogen werden.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Gerüste oder Erschwernisse bei Arbeitshöhen über 7,5m
- Instandsetzen von Wand- u. Deckenverkleidungen
- Verankerungs-Pfosten (z.B. von Spanngerät- und Sprossenwand-Abspannungen)
- Schleifen und Fräsen als Untergrundvorbereitung bei Wänden, Decken und Böden
- Liefern und Einbau/Montage von Bauteilen mit z.B. elektrischen Anschlüssen (z.B. Pausenglocken, Uhren, Leuchten, Temperaturfühler und Lautsprecher)
- Bekleidungen von Heizkörpernischen
- Kombiniertelastische Sportböden mit flächenelastischer und mischelastischer Komponente (FL+ME Komp.)
- verglaste Ausschnitte (z.B. VSG, ESG) in Turnhallentüren
- Mineralwolle-Schallschluckmatten
- textile Wandbeläge, einschließlich etwaiger Sperrschichten und Haftbrücken
- Sonderfarben, nach Wahl des Auftraggebers, aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht

- Nischen in Deckenbekleidungen
- elastische Sicherheitskanten bei Nischen
- Laufende Güteüberwachung der Arbeiten durch eine Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle, z.B. ofi-Wien (Österreichisches Institut für Sporttechnologie, Franz Grill Straße 5, Objekt 213, 1030 Wien), nach den derzeit gültigen ÖNORMEN und Richtlinien des ÖISS. (Bei der Güteüberwachung weist der Auftragnehmer nach, dass die angelieferten Materialien geprüfte Einzelkomponenten sind.)

Literaturhinweis (z.B.):

ÖNORM B 2608: Sporthallen - Richtlinien für Planung und Ausführung

ÖNORM B 2609: Geräteausstattung für Sporthallen - Richtlinien für Planung, Ausführung und Erhaltung

ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Elemente mit Nut und/oder Feder

ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente

ÖNORM EN 13489: Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtparkettelemente

ÖNORM EN 13501-1: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS)

LB-Version: 23

Geändert

Änderung:

Geänderte Positionen:

LG 61

ULG 61.00 Wählbare Vorbemerkungen

ULG 61.11 Vorarbeiten für Sporthallenböden

ULG 61.14 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktionen

ULG 61.15 Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise

ULG 61.16 Mischelastische Sportböden

ULG 61.19 Sonstige Leistungen

ULG 61.32 Wand- u. Leibungsbekleidungen

ULG 61.33 Deckenbekleidungen

ULG 61.81 Instandsetzungsarbeiten

ULG 61.90 Regieleistungen

Neue Positionen:

ULG 61.18 Punktelastische Sportböden

61.00

Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23

Geändert

61.00 00

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

61.00 00A

Beschreibung Untergrund f.Wände

Beschreibung Untergrund für Wände:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Vorherige Position: 610014B

61.00 00B

Beschreibung Untergrund f.Decken

Beschreibung Untergrund für Decken:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Vorherige Position: 610014C

61.00 00C

Beschreibung Untergrund f.Böden

Beschreibung Untergrund für Böden:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Vorherige Position: 610014D

61.00 00F

Beschreibung Fußbodenheizung

Ausführung mit Fußbodenheizungen (z.B. Konstruktion, Materialien, Anarbeiten).

Beschreibung Fußbodenheizung:

Betrifft Position(en):

Kommentar:

Ein etwaiger Kältezonenplan (heizungsfreie Zonen) ist zu beachten.

Flächen für Montagen von Geräten sind zu beachten.

LB-Version: 23

61.00 00O **Brandverhalten - Klassifikation von Materialien**

Brandverhalten:

Klassifikation von Materialien gemäß ÖN EN 13501-1:

LB-Version: 23

61.00 00P **Anforderungen gem. einschlägiger ÖISS RL Sporthallenböden**

Der Sportboden erfüllt alle in der Richtlinie für Sporthallenböden des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau festgelegten Qualitätsanforderungen.

LB-Version: 23

61.00 00R **Prüfzeugnis gemäß ÖISS Richtlinien**

Für die angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme sind **Prüfzeugnisse gemäß der einschlägigen Richtlinie des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS)** nachzuweisen und nach Aufforderung des Auftraggebers zu erbringen.

Die Erfüllung der Anforderungen wird durch die Vorlage von gültigen Eignungsprüfungszeugnissen (erstellt von einschlägig zertifizierten Prüfinstituten) nachgewiesen.

LB-Version: 23

61.00 00S **Verfügbarkeit von Beilagen (Statik) zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind statische Berechnungen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Beilagen (Statik):

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Vorherige Position: 610010B

61.00 00T **Verfügbarkeit von Beilagen (Sport-/Spielgeräte/Boden)**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Beilagen (Sport-/Spielgeräte/Boden) z.B. im PDF-Format:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.00 00U **Verfügbarkeit von Beilagen (Sport-Spielgeräte Wand)**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Beilagen (Sport-Spielgeräte Wand) z.B. im PDF-Format:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.00 00V **Verfügbarkeit von Beilagen (Pläne) zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von z.B. Beilagen (Pläne) z.B. im PDF-Format:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Vorherige Position: 610010A

61.00 00X **Sonstige Angaben**

Sonstige Angaben:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Vorherige Position: 610014E

61.00 01 **Endkontrollprüfung.**

Vorlage des Prüfberichtes einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle als Bestätigung über die Durchführung einer Kontrollprüfung.

Gemäß der einschlägigen Richtlinie des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS).

Kommentar:

Die einschlägigen Normen und Richtlinien für Sportböden sehen eine End-Kontrollprüfung verpflichtend vor.

Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, die End-Kontrollprüfung dem Auftragnehmer zu übertragen oder selbst eine Prüfstelle zu beauftragen.

61.00 01A Endkontrollprüfung Boden

Für Böden.

Die zu prüfenden Werte sind:

- Kraftabbau
- Standardverformung
- Durchbiegungsmulde
- Ballreflexion
- Gleitreibungsbeiwert
- Verhalten unter rollender Last

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.00 01B Endkontrollprüfung Wand

Für Wände.

Die zu prüfenden Werte sind:

- Kraftabbau
- Gleitreibungsbeiwert
- Ballwurfsicherheit

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.00 01C Endkontrollprüfung Decke

Für Decken.

Die zu prüfenden Werte sind:

- Ballwurfsicherheit

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.11 Vorarbeiten für Sporthallenböden

LB-Version: 23

Geändert

61.11 01 Erstellen einer Höhenaufnahme des Unterbetons mit einem Nivelliergerät und Festhalten im Höhenprotokoll.

61.11 01A Höhenaufnahme Nivelliernetz 3x3m Unterbeton

m²

Nivelliernetz in einem Raster von 3 x 3 m,
gemessen in einer Genauigkeit von 0,1 cm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.11 04 Ausgleichsschüttung als Höhenausgleich aus bituminiertem Perlit, einschließlich der Verdichtung.

61.11 04A Höhenausgleich bituminiertes Perlit b.4cm

m³

Bis höchstens 4 cm Dicke.
Gemessen wird die mittlere Dicke.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.11 05 Ausgleichs-Trockenschüttung als Höhenausgleich aus mineralisierten Holzspänen, einschließlich Nivellieren und Verdichten.

61.11 05A Höhenausgleich mineralisierte Holzspäne

m³

Spangröße: 5 - 10 mm

Korndruckfestigkeit: 15 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit: ≥ 0,085 W/(mK)

Schüttdichte: ~ 370 kg/m³

Mittlere Einbauhöhen von 10 bis 100 mm (verdichtet): mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.14 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktionen

LB-Version: 23

Geändert

61.14 11 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion mit Mehrschichtparkett als Oberboden.

• werksseitig versiegelt

Einkalkulierte Leistungen:

- Unterkonstruktion aus Schwingriegeln, Elastikpads, Blindboden, biegesteifer Lastverteilerplatte und Knarrschutzzvlies
- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

Gesamtdicke Mehrschichtparkett: 11 mm

61.14 11A Schwingboden Mehrschichtparkett Eiche 4,5mm Riemen

m²

Eiche massiv

Nutzschicht: 4,5 mm

Verlegeart: Riemen

Art der Sortierung: Kreis

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.14 11B Schwingboden Mehrschichtparkett Eiche 5,5mm Riemen

m²

Eiche massiv

Nutzschicht: 5,5 mm

Verlegeart: Riemen

Art der Sortierung: Kreis

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.14 11C Schwingboden Mehrschichtparkett Esche 4,5mm Riemen

m²

Esche massiv

Nutzschicht: 4,5 mm

Verlegeart: Riemen

Art der Sortierung: Kreis

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.14 11D Schwingboden Mehrschichtparkett Esche 5,5mm Riemen

m²

Esche massiv

Nutzschicht: 5,5 mm

Verlegeart: Riemen

Art der Sortierung: Kreis

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.14 13 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion mit Mehrschichtparkett als Oberboden.

Einkalkulierte Leistungen:

- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

Gesamtdicke Mehrschichtparkett: 11 mm

61.14 13X Schwingboden Mehrschichtparkett

m²

Einschließlich Unterkonstruktion (Beschreibung der UK):

Oberboden (Mehrschichtparkett):

Nutzschicht: mm

Verlegeart:

Art der Sortierung:

Oberfläche:

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.14 21 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion.

Einkalkulierte Leistungen:

- Unterkonstruktion aus Schwingriegeln und biegesteifer Lastverteilerplatten aus Sperrholz
- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

61.14 21A Schwingboden Linoleum 3mm

m²

Oberboden aus Linoleum, Fugen verfüllt.

Dicke (Belag): 3 mm

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.14 21B Schwingboden Polyurethan-Hartschaum 4mm

m²

Oberboden Polyurethan-Hartschaum (PUR), Fugen verfüllt.

Dicke (Belag): 4 mm

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.14 23 Flächenelastische Schwingbodenkonstruktion.

Einkalkulierte Leistungen:

- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

61.14 23X Schwingboden Kunststoff

m²

Einschließlich Unterkonstruktion (Beschreibung der UK):

Oberboden (Kunststoff):

Dicke (Belag): mm

Ausführung Fugen:

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise

LB-Version: 23 Geändert

61.15 11 Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise mit Parkett als Oberboden

- werksseitig versiegelt

Einkalkulierte Leistungen:

- Unterkonstruktion aus Schwingriegeln, Elastikpads, Blindboden, biegesteifer Lastverteilerplatte und Knarrschutvlies
- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

Gesamtdicke Mehrschichtparkett: 11 mm

61.15 11A Bodenkonst.in Sandwichbauweise/Parkett Eiche 4,5mm Riemen

m²

Eiche massiv

Nutzschicht: 4,5 mm

Verlegeart: Riemen

Art der Sortierung: Kreis

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 11B Bodenkonst.in Sandwichbauweise/Parkett Eiche 5,5mm Riemen

m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Eiche massiv
Nutzschicht: 5,5 mm
Verlegeart: Riemen
Art der Sortierung: Kreis
Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: _____ mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 11C Bodenkst.in Sandwichbauweise/Parkett 4,5mm Riemen m²

Esche massiv
Nutzschicht: 4,5 mm
Verlegeart: Riemen
Art der Sortierung: Kreis
Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: _____ mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 11D Bodenkst.in Sandwichbauweise/Parkett 5,5mm Riemen m²

Esche massiv
Nutzschicht: 5,5 mm
Verlegeart: Riemen
Art der Sortierung: Kreis
Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: _____ mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 13 Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise mit Parkett als Oberboden, in Sandwichbauweise.

Einkalkulierte Leistungen:

- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

Gesamtdicke Mehrschichtparkett: 11 mm

61.15 13X Bodenkst.in Sandwichbauweise/Parkett m²

Einschließlich Unterkonstruktion (Beschreibung der UK): _____
Oberboden (Parkett): _____
Nutzschicht: _____ mm
Verlegeart: _____
Art der Sortierung: _____
Oberfläche: _____
Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: _____ mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 21 Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise, in Sandwichbauweise.

Einkalkulierte Leistungen:

- Unterkonstruktion aus Schwingriegeln und biegesteifer Lastverteilerplatten aus Sperrholz
- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

61.15 21A Bodenkst.in Sandwichbauweise/Linoleum 3mm m²

Oberboden aus Linoleum, Fugen verfüllt.
Dicke (Belag): 3 mm
Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: _____ mm

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

61.15 21B Bodenkst.in Sandwichbauweise/Polyurethan-Hartschaum 4mm m²

Oberboden Polyurethan-Hartschaum (PUR), Fugen verfüllt.
Dicke (Belag): 4 mm
Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: _____ mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.15 21C **Bodenkonst.in Sandwichbauweise/Kautschuk 3mm** m²

Oberboden Kautschuk, Fugen verfüllt.

Dicke (Belag): 3 mm

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.15 23 **Flächenelastische Bodenkonstruktion in Sandwichbauweise (mit Schwingriegel).**

Einkalkulierte Leistungen:

- Distanzklötze als Höhenausgleich
- erforderlicher Ausschnitte in der Dämmung

61.15 23X **Bodenkonst.in Sandwichbauweise/Kunststoff** m²

Einschließlich Unterkonstruktion (Beschreibung der UK):

Oberboden (Kunststoff):

Dicke (Belag): mm

Ausführung Fugen:

Gesamtdicke von Unterkonstruktion und Oberboden: mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.16 **Mischelastische Sportböden**

LB-Version: 23

Geändert

61.16 21 **Mischelastische Sportbodenkonstruktion.**

Die Stoßfugen der Elastikschicht werden abgedichtet und bandagiert, Bandagenbreite 100 mm, vollflächig verklebt.

Elastikschicht aus PE-Schaum, vernetzt, mit werkseitig aufkaschiertem Glasrovinggewebe, 11 mm dick.

61.16 21A **Mischelastischer Sportboden Linoleum 3mm** m²

Oberboden aus Linoleum, Fugen verfüllt.

Dicke (Belag): 3 mm

Gesamtdicke: 14 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.16 21B **Mischelastischer Sportboden Polyurethan-Hartschaum 4mm** m²

Einschließlich biegesteifer Lastverteilerschicht aus Polyurethan-Hartschaum (PUR).

Oberboden Polyurethan-Hartschaum (PUR), Fugen verfüllt.

Beschichtung, einschließlich Decklack.

Dicke (Belag): 4 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.16 21C **Mischelastischer Sportboden Kautschuk 3mm** m²

Oberboden Kautschuk, Fugen verfüllt.

Dicke (Belag): 3 mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.16 23 **Mischelastische Sportbodenkonstruktion.**

Die Stoßfugen der Elastikschicht werden abgedichtet und bandagiert, Bandagenbreite 100 mm, vollflächig verklebt.

Elastikschicht aus PE-Schaum, vernetzt, mit werkseitig aufkaschiertem Glasrovinggewebe, 11 mm dick.

61.16 23X **Mischelastischer Sportboden Kunststoff** m²

Oberboden (Kunststoff):

Dicke (Belag): mm

Ausführung Fugen:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.17 Kombielastische Sportböden

Standardfarben, Design:

Wenn keine Farbe und Design angegeben sind, kann der Auftraggeber Farbe und Design des Belages, der Sockelleisten, etwaiger Fugen und etwaiger Formteile aus der vorgelegten Kollektion des Belags- oder Formerzeugers wählen.

Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre und dergleichen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Rückstellmuster:

Dem Auftraggeber wird nach Fertigstellung der Sportbodenarbeiten ein Rückstellmuster in zweifacher Ausführung und entsprechender Größe ohne Aufforderung bei der Übernahme übergeben. Dies betrifft entweder den Gesamtaufbau oder die Einzelkomponenten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.17 04 Kombielastischer Sportboden mit flächenelastischer und mischelastischer Komponente (FL+ME Komp.).

Flächenelastische Komponente bestehend aus:

Elastikschiicht, vollflächig aufgelegt und punktuell verklebt,

Druckverteilerschiicht aus mehrlagiger Platte vollflächig verleimt, Stöße der einzelnen Lagen um 90 Grad versetzt und verklammert.

Mischelastische Komponente, Gesamtdicke 14 mm, bestehend aus Elastikschiicht mit PE-Schaum, vernetzt, mit werkseitig aufkaschiertem Glasrovinggewebe, 10 mm dick, Lastverteilerschiicht, biegesteif aus Hart-PUR und Oberboden.

Kommentar:

Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.

61.17 04A Kombielast-Boden FL+ME Komp.PUR+Deckl.

m²

Oberboden aus PUR-Beschichtung einschließlich Decklack.

Gesamtdicke des Sportbodens:

LB-Version: 23

61.17 04C Kombielast-Boden FL+ME Komp.Linol 3,2mm

m²

Oberboden aus Linol, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 3,2 mm dick.

Gesamtdicke des Sportbodens:

LB-Version: 23

61.17 06 Kombielastischer Sportboden mit flächenelastischer und punktelastischer Komponente (FL+PE Komp.).

Flächenelastische Komponente bestehend aus:

Elastikschiicht, vollflächig aufgelegt und punktuell verklebt,

Druckverteilerschiicht aus mehrlagiger Platte vollflächig verleimt, Stöße der einzelnen Lagen um 90 Grad versetzt und verklammert.

Punktelastische Komponente, bestehend aus Elastikschiicht und Oberbelag.

Kommentar:

Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.

61.17 06A Kombielast-Boden FL+PE Komp.PUR+Deckl.

m²

Oberboden aus PUR-Beschichtung einschließlich Decklack.

Gesamtdicke des Sportbodens:

61.17 06C Kombielast-Boden FL+PE Komp.Linol 3,2mm

m²

Oberboden aus Linol, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 3,2 mm dick.

Gesamtdicke des Sportbodens:

61.17 06E Kombielast-Boden FL+PE Komp.PVC 2mm

m²

Oberboden aus PVC, vollflächig verklebt, Fugen verschweißt, 2 mm dick.

Gesamtdicke des Sportbodens:

61.18 Punktelastische Sportböden

LB-Version: 23

61.18 06 Punktelastischer Sportboden bestehend aus Elastikschicht, vollflächig aufgelegt und verklebt, und Oberbelag. Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Oberbelags angegeben.

Kommentar:

Sollen Kennwerte gemäß den Forderungen der ÖNORM B 2608 nachgewiesen werden (z.B. durch folgende Eignungsprüfungszeugnisse (Prüfstelle, Prüfbericht Nr., Datum), so ist das frei zu formulieren.

61.18 06A **Punktelast-Boden PUR+Deckl.** **m²**

Oberboden aus PUR-Beschichtung einschließlich Decklack.

Gesamtdicke des Sportbodens:

LB-Version: 23

61.18 06B **Punktelast-Boden Vinyl** **m²**

Oberboden aus Vinyl. Bahnenstöße sind thermisch verbunden..

Gesamtdicke des Sportbodens:

LB-Version: 23

61.18 06X **Punktelast-Boden: _____** **m²**

Oberboden aus:

Gesamtdicke des Sportbodens:

LB-Version: 23

61.19 **Sonstige Leistungen**

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 6118

61.19 02 **Höhenausgleich für Geräteraumboden-Unterkonstruktionen.**

61.19 02A **Höhenausgleich Geräteraumboden m.Distanzklötzen** **m²**

Höhenausgleich bei Schwingböden mit Klötzen.

Fußboden (Gesamthöhe): mm

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611802A

61.19 02C **Höhenausgleich Geräteraumboden/Sandwichbauweise m.XPS 40mm** **m²**

Höhenausgleich bei Sandwichsystemböden mit Platten aus extrudiertem Polystyrol (XPS), mit Stufenfalz (SF), schwer entflammbar, schwach qualmend, Plattendicke 40 mm.

Rohdichte: 25 kg/m³

Fußboden (Gesamthöhe): mm

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 611802C

61.19 02D **Höhenausgleich Geräteraumboden/Sandwichbauweise m.XPS 50mm** **m²**

Höhenausgleich bei Sandwichsystemböden mit Platten aus extrudiertem Polystyrol (XPS), mit Stufenfalz (SF), schwer entflammbar, schwach qualmend, Plattendicke 50 mm.

Rohdichte: 25 kg/m³

Fußboden (Gesamthöhe): mm

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 611802D

61.19 04 **Starre Unterkonstruktion (UK) für Geräteraumboden, ohne Oberbelag.**

61.19 04A **UK-Geräteraumboden m.Polsterholz+Blindboden** **m²**

Unterkonstruktion aus Polsterhölzern mit Weichfaserdämmstreifen unterlegt und einem Blindboden aus gehobelten 24 mm dicken Brettern, vorgerichtet für Massivparkett.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611804A

61.19 04C **UK-Geräteraumboden m.Polsterholz+Blindboden+Platten** **m²**

Unterkonstruktion aus Polsterhölzern mit Weichfaserdämmstreifen unterlegt, einem Blindboden aus 24 mm dicken Brettern und einer Lage aus formschlüssig verbundenen AW100-verleimten 18 mm dicken Sperrholzplatten, vorgerichtet für Kunststoff- oder Beläge aus Linoleum.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611804C

61.19 04E **UK-Geräteraumboden m.XPS** **m²**

Unterkonstruktion aus extrudierten Polystyrolplatten (XPS), mit Stufenfalz (SF), vorgerichtet für einen Oberbelag wie bei Sandwich-Boden in der Sporthalle.

Rohdichte: 25 kg/m³

Plattendicke: mm

Änderung: LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611804E
Lücke bei Plattendicke

61.19 07	Oberbelag für Geräteraumboden. Belags- und Verlegeart angepasst an den (angrenzenden) Sportboden der Sporthalle.	
61.19 07A	Geräteraumboden Mehrschichtparkett Eiche 4,5mm Riemen Eiche massiv Nutzschicht: 4,5 mm Verlegeart: Riemen Art der Sortierung: Kreis LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807A	m ²
61.19 07B	Geräteraumboden Mehrschichtparkett Eiche 5,5mm Riemen Eiche massiv Nutzschicht: 5,5 mm Verlegeart: Riemen Art der Sortierung: Kreis LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807B	m ²
61.19 07C	Geräteraumboden Mehrschichtparkett Esche 4,5mm Riemen Esche massiv Nutzschicht: 4,5 mm Verlegeart: Riemen Art der Sortierung: Kreis LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807C	m ²
61.19 07D	Geräteraumboden Mehrschichtparkett Esche 5,5mm Riemen Esche massiv Nutzschicht: 5,5 mm Verlegeart: Riemen Art der Sortierung: Kreis LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807D	m ²
61.19 07E	Geräteraumboden Linoleum 3mm Oberboden aus Linoleum, Fugen verfüllt. Dicke (Belag): 3 mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807E	m ²
61.19 07F	Geräteraumboden Polyurethan-Hartschaum 4mm Oberboden Polyurethan-Hartschaum (PUR), Fugen verfüllt. Dicke (Belag): 4 mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807F	m ²
61.19 07G	Geräteraumboden Kautschuk 3mm Oberboden Kautschuk, Fugen verfüllt. Dicke (Belag): 3 mm LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 611807G	m ²
61.19 10	Spielfeld markieren auf vorhandenen Belägen, deckend aufgebracht, Farbe und Breite nach den Wettkampfbestimmungen.	

Das verwendete Farbmateriale haftet auf der Oberfläche und ist hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt.

Die Markierung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers vor oder nach der letzten Versiegelung.

Gekreuzte Linien ohne Abstand sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Markierungslinien unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.

61.19 10A Spielfeldmarkierung auf Parkett m

Auf Parkettbelägen.

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810A*
Umformatierung Grundtext

61.19 10B Spielfeldmarkierung auf Polyurethan-Decklackbeschichtung m

Auf Polyurethan-(PUR)-Decklackbeschichtung.

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810B*
Umformatierung Grundtext

61.19 10C Spielfeldmarkierung auf Linoleum m

Auf Belägen aus Linoleum.

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810C*
Umformatierung Grundtext
Änderung Linol zu Linoleum

61.19 10D Spielfeldmarkierung auf Kunststoff m

Auf Belägen aus Kunststoff.

Änderung: *LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810D*
Umformatierung Grundtext
Änderung PVC zu Kunststoff

61.19 10N Az Spielfeldmarkierung f.Hohllinie m

Aufzählung (Az) auf die Spielfeldmarkierung, ohne Unterschied des Untergrundes für die Erschwernis bei der Ausführung von Hohllinien, z.B. für Nebenspielfelder. Die Gesamtbreite der Hohllinie beträgt 50 mm, der nicht markierte Bereich in der Mitte ist 30 mm breit.

Abgerechnet wird die Hohllinie als eine Markierung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810N

61.19 11 Spielfeld markieren auf vorhandenen Belägen, deckend aufgebracht, Farbe und Breite nach den Wettkampfbestimmungen.

Das verwendete Farbmateriale haftet auf der Oberfläche und ist hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt.

Die Markierung erfolgt nach Wahl des Auftragnehmers vor oder nach der letzten Versiegelung.

Flächenmarkierung, abgerechnet wird die markierte Fläche.

61.19 11F Flächenmarkierung auf Parkett m²

Auf Parkettbelägen.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810F

61.19 11H Flächenmarkierung auf Polyurethan-Decklackbeschichtung m²

Auf Polyurethan-(PUR)-Decklackbeschichtung.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810H

61.19 11J Flächenmarkierung auf Linoleum m²

Auf Belägen aus Linoleum.

LB-Version: 23 Geändert Vorherige Position: 611810J

61.19 11L Flächenmarkierung auf Kunststoff m²

Auf Belägen aus Kunststoff.

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 611810L

61.19 12 Bodendeckel einbauen und niveaugleich mit dem Oberboden fixieren.

Einkalkulierte Leistungen:

- Halterung in den Oberbelag einfräsen
- Belegen des Deckels mit dem gleichen Belag wie auf der angrenzenden Fläche verlegt
- Einbau in der jeweils vorhandenen Sportbodenart oder im Untergrund
- Hilfs- und Verbrauchsmaterialien sowie der Halterungen

Eine starre Befestigung der Deckelhalterung an Bodenhülsen und ähnlichen Einbauteilen ist nicht zulässig.

Kommentar:

Der Einbau von wasserdichten Bodendeckeln ist frei zu formulieren.

61.19 12B Bodendeckel f.Mehrschichtparkett

Stk

Oberboden aus Mehrschichtparkett.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611812B

61.19 12G Bodendeckel f.Linoleum

Stk

Oberboden aus Linoleum.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 611812G

Änderung:

Lücke in Positionstext hinzugefügt

61.19 12J Bodendeckel f.Polyurethan-Hartschaum

Stk

Oberboden aus Polyurethan-Hartschaum (PUR).

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611812J

61.19 12L Bodendeckel f.Kautschuk

Stk

Oberboden aus Kautschuk.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611812L

61.19 12M Bodendeckel f.Kunststoff

Stk

Oberboden aus Kunststoff.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 611812G

61.19 13 Sockelleisten aus Combi- oder Laubholz-Sperrholz mittels rostfreier Schrauben (größter Abstand 50 cm) auf vorhandener Wand- bzw. Unterkonstruktion.

- Außenecken und -kanten gerundet mit $R \geq 8$ mm, farblos versiegelt
- Teilung soweit möglich ca. 1,5 m
- Stöße stumpf dicht an dicht gestoßen

Unterkante an Bodenniveau angepasst (Schattenfuge 5 mm), mit eingefräster Kunststoff-Dichtlippe.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

61.19 13A Sockelleiste Sperrholz m.Kst.Dichtlippe 150x18mm Birke

m

Birke.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 611813A

61.19 14 Sockelleisten mit Öffnungen zur Belüftung der Unterkonstruktion.

- Mit abgerundeter Oberkante
- mit eingefräster Gummidichtlippe (Dicht.) als Bodenanschluss
- Oberfläche fertig behandelt
- an der Wand höchstens alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben und Dübeln
- Anschlüsse, Ecken und Kanten in Gehrung geschnitten

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

61.19 14A	Sockelleiste+Lüft.+Dicht.70x32-20mm konisch Eiche Eiche, konisch. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611814A</i>	m
61.19 14C	Sockelleiste+Lüft.+Dicht.70x20mm rechteckig Eiche Eiche, rechteckiger Querschnitt. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611814C</i>	m
61.19 14E	Az Sockelleiste Holz f.bündig m.Wandbelag Aufzahlung (Az) für die Erschweris bei der Montage in bündiger Ausführung mit dem Wandbelag, einschließlich Ausbilden einer Fuge und etwaiger zusätzlicher Unterfütterungen. Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611814E</i>	m
61.19 16	Übergangsprofil zum Abdecken der Anschlussfugen zwischen dem Sportboden und dem Boden angrenzender Räume. Das Profil wird einseitig außerhalb der Sporthalle im Boden in einem Abstand von höchstens 30 cm mit nicht rostenden Schrauben und Dübeln befestigt. Bei Fußbodenheizungen wird der Kältezonenplan berücksichtigt.	
61.19 16A	Übergangsprofil nicht rostender Stahl 8cm Aus nicht rostendem Stahl. Oberkante gerundet, 8 cm breit. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611816A</i> <i>Änderung:</i> Alt: Oberkante gerundet, 5 cm breit Neu: Oberkante gerundet, 8 cm breit	Stk
61.19 19	Härtekeil als Übergang vom elastischen Sportboden zum starren Geräteraumboden. Breite: 10 cm Abgerechnet wird die Länge des Überganges.	
61.19 19A	Härtekeil 10cm Beschreibung Sportboden: Beschreibung Geräteraumboden: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611819A</i>	m
61.19 21	Aufzahlung (Az) auf Sport- und Geräteraumbodenbeläge (Boden).	
61.19 21A	Az Boden f.Anarbeiten an Turn- u.Sportgeräte Für das Anarbeiten der gesamten Sportbodenkonstruktion an Bodeneinbauten, einschließlich aller Erschwerisse. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611821A</i>	Stk
61.19 22	Aufzahlung (Az) auf Sport- und Geräteraumbodenbeläge (Boden).	
61.19 22A	Az Boden f.Anarbeiten Anarbeiten Putzschaft b.2m Für das Anarbeiten an Putzschächte, einschließlich Belegen des Deckels mit Belag wie angrenzende Fläche. Putzschaft-Umfang bis 2 m <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611822A</i>	Stk
61.19 22B	Az Boden f.Anarbeiten Anarbeiten Putzschaft ü.2-3m Für das Anarbeiten an Putzschächte, einschließlich Belegen des Deckels mit Belag wie angrenzende Fläche. Putzschaft-Umfang über 2 bis 3 m <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i> <i>Vorherige Position: 611822B</i>	Stk
61.19 99	Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens in drei Arbeitsgängen, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, einschließlich der Zwischenschliffe. Versiegelungslack entspricht der ÖNORM C 2354, Belastungsgruppe C, mit erforderlichem Gleitreibungswert gemäß ÖNORM B 2608.	

61.19 99A Versiegeln mit säurehärtendem Lack **m²**
Mit säurehärtendem Lack.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 611808A

61.19 99B Versiegeln mit Polyurethan-Lack **m²**
Mit Polyurethan-(PUR)-Lack.

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 611808B

61.32 Wand-u.Leibungsbekleidungen

1. Einkalkulierte Leistungen:

1.1 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Stoßkanten der Platten einer Wandbekleidung sind gefast oder gerundet (s/R 3 mm +/- 1 mm)
- Stöße werden als 3 mm +/- 1 mm breite offene Fugen hergestellt und einheitlich entweder schwarz hinterlegt oder hinterstrichen oder mit einer mattschwarzen "fremden Feder" (mind. 1,5 mm dicke Schichtstoffplatten) verschlossen
- fluchtgerechte Montage waagrecht oder lotrecht, einschließlich etwaiger Unterfütterungen
- Montage mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben
- Befestigung der Decklagen, sichtbar mit rostgeschützten Kreuz-Schlitz-Senkkopfschrauben

Auswehlungen in der Unterkonstruktion (z.B. für Turngeräte, Lüftungseinbauten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ausschnitte in der Decklage (z.B. für Turngeräte, Lüftungseinbauten) sind in eigenen Positionen beschrieben.

2. Technische Beschreibung:

2.1 Konstruktionsvollholz Fichte: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet.

2.2 Latten sind fäulnishemmend und färbig imprägniert.

2.3 Stahlteile sind korrosionsgeschützt

2.4 Prallschutzbeläge sind vollflächig geklebt.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Abgerechnet wird im Deckmaß (nicht Federmaß).

3.2 Bekleidungen mit Öffnungen und Aussparungen bis 0,5 m² werden hohl für voll abgerechnet.

Kommentar:

Frei zu formulieren ist (z.B.):

- Mineralwolle-Schallschluckmatten, eingeschweißt in schwarze PE-Folie, in die Unterkonstruktion eingelegt und absacksicher befestigt
- Montieren der Wandverkleidungsplatten mittels Einhängeleisten ohne sichtbare Verschraubung

LB-Version: 23
Geändert

61.32 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

61.32 00A Regelformat(e) bei Wandbekleidungen

Abgesehen von den Passstücken an Rändern, Kanten sowie in Leibungen werden für die Wandbekleidung im Allgemeinen folgende

Plattenzuschnitte (Regelformate) verwendet: x mm

LB-Version: 23

61.32 03 Unterkonstruktion (UK) für Wandbekleidungen im Raster von bis zu 60 x 60 cm oder ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen.

Fluchtend, direkt an die tragende Wand montiert.

61.32 03A UK f.Wandbekleidungen Latten 3x5cm **m²**

Mit Latten gehobelt.

3 x 5 cm Raumaß

Abstand zur tragenden Wand bis 5 cm

LB-Version: 23
Geändert

61.32 03C UK f.Wandbekleidungen Doppellatten 3x5cm **m²**

Mit Latten gehobelt.

Konterlattung und Lattung 3 x 5 cm Raumaß

Abstand zur tragenden Wand über 5 bis 8 cm

LB-Version: 23
Geändert

61.32 03X UK f.Wandbekleidungen **m²**

Mit

Abstand zur tragenden Wand über: cm

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

61.32 05 Unterkonstruktion (UK) für Wandbekleidungen aus gehobelten Staffeln (Querschnitt nach statischen Erfordernissen, mindestens jedoch 5 x 8 cm Raumaß) und einer Sekundärlattung (mindestens 3 x 5 cm Raumaß), im Raster von bis zu 60 x 60 cm oder ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen.

Fluchtend, direkt an die tragende Wand mit Stahlwinkeln montiert.

Im Positionsstichwort ist der Abstand (cm) der Vorderkante-Unterkonstruktion vor der tragenden Wand angegeben.

61.32 05A UK f.Wandbekleidungen Holzrost Abst.ü.8-15cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 05C UK f.Wandbekleidungen Holzrost Abst.ü.15-23cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 05E UK f.Wandbekleidungen Holzrost Abst.ü.23-30cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 05F UK f.Wandbekleidungen Holzrost Abst.ü.30-45cm **m²**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

61.32 05X UK f.Wandbekleidungen Holzrost Abst.ü.45cm: **m²**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

61.32 07 Unterkonstruktion (UK) aus Stahl-Profilrohren mit Sekundärlattung, nach statischen Erfordernissen, ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen

Fluchtend, direkt an die tragende Wand mit Stahlteilen montiert.

Im Positionsstichwort ist der Abstand (cm) der Vorderkante (Abst.) vor der tragenden Wand angegeben.

61.32 07A UK f.Wandbekleidungen Stahl+Latten Abst.ü.15-23cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 07C UK f.Wandbekleidungen Stahl+Latten Abst.ü.23-30cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 07E UK f.Wandbekleidungen Stahl+Latten Abst.ü.30-45cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 07G UK f.Wandbekleidungen Stahl+Latten Abst.ü.45-60cm **m²**

LB-Version: 23
Geändert

61.32 07X UK f.Wandbekleidungen Stahl+Latten Abst.ü.60cm: **m²**

LB-Version: 23

61.32 09 Unterkonstruktion (UK) für Ständerwand (1-faches Ständerwerk) aus feuerverzinkten Stahlprofilrohren, im Achsabstand von höchstens 60 cm, ausgeteilt und ausgefacht entsprechend den Montageerfordernissen mit verzinkten Stahlwinkeln, fluchtend an Boden, Decke und nach Möglichkeit an angrenzenden massiven Wänden befestigt, für ein- oder beidseitige Beplankung, mit integrierter, absacksicher befestigter mindestens 5 cm dicker Mineralfaser-Dämmschicht.

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) der Steher aus Stahlrohrprofilen angegeben.

61.32 09A	UK f.Ständerwand Stahlprofilrohr 80/80mm	m²
	Ständerwand (Dicke): cm	
	Höhe der Ständerwand: m	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Änderung im Grundtext Alt: Achsabstand von höchstens 50cm Neu: Achsabstand von höchstens 60cm Änderung im Positionstext: Lücke für Ständerwand (Dicke) hinzugefügt	
61.32 09B	UK f.Ständerwand Stahlprofilrohr 100/100mm	m²
	Ständerwand (Dicke): cm	
	Höhe der Ständerwand: m	
	<i>LB-Version: 23</i>	
61.32 09X	UK f.Ständerwand Stahlprofilrohr mm: 	m²
	Ständerwand (Dicke): cm	
	Höhe der Ständerwand: m	
	<i>LB-Version: 23</i>	
61.32 12	Unterkonstruktion (UK) für eine Leibungsbekleidung, die nicht an der Unterkonstruktion einer angrenzenden Sichtbekleidung montiert werden kann. Raster nach Erfordernis, in Leibungen fluchtend direkt an die tragende Wand montiert. Vorderkante Unterkonstruktion bis 5 cm vor der tragenden Wand.	
61.32 12A	UK f.Leibungsbekleidungen Latten3x5cm	m²
	Mit gehobelten Latten 3 x 5 cm Raumaß.	
	Höhe der Ständerwand: m	
<i>Änderung:</i>	<i>LB-Version: 23 Geändert</i> Änderung im Grundtext: Hinzufügen der Information, dass die Leibungsbekleidung nicht an einer angrenzenden Sichtbekleidung montiert werden kann Änderung Positionstext: Alt: Fichtenlatten Neu: Latten	
61.32 15	Freistehende Unterkonstruktion (UK) für Sockelleisten zur wandunabhängigen Halterung der vor Heizkörpernischen durchlaufenden Sockelleisten, am Boden montiert, bestehend aus feuerverzinkten Stahlkonsolen im Abstand von höchstens 1 m und einem daran befestigten durchlaufenden Holzstaffel.	
61.32 15A	UK freistehend f.Sockelleiste	m
	Holzstaffel Querschnitt 12 x 4 cm.	
	<i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>	
61.32 17	Wandbekleidungs-Decklage aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten. • Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke • Deckfurnier Qualität I/III-AW 100 gemäß ÖNORM B 3008 (entspricht B/BB nach ISO und SFS) Die einzelnen Platten werden so sortiert und montiert, dass insgesamt ein farblich ruhiges Bild ohne abrupte Farbübergänge entsteht, mit verzinkten Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt, Stoßfugen. • grundiert und im Glanzgrad G50 mit PU-Klarlack versiegelt, Rückseite mindestens grundiert • mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt • Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen • Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm) • Außenkanten gerundet (R 8 mm) Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente).	
61.32 17A	Wandbekl.-Sperrholzpl.Deckfurnier Birke	m²
	Gemäß Planbeilage:	
	<i>LB-Version: 23</i>	

61.32 17B	Wandbekl.-Sperrholzpl.Deckfurnier Birke,elast.unterlegt Elastisch unterlegt. Gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m²
61.32 17C	Wandbekl.-Sperrholzpl.Deckfurnier Birke,sw,elast.unterlegt Elastische Wandbekleidungs-Decklage, gesamt 27 mm dick, werksseitig <u>sandwichartig</u> (sw) vollflächig verklebt aus: • 6 mm Sperrholz, Deckfurnier Birke (Sichtseite zur Sporthalle hin); wird durch die vollflächige Verklebung mit der Verbundschaumlage gehalten, ohne jede zusätzliche starre Fixierung (wie z. B. Verschraubungen, Tragleisten). • 12 mm Verbundschaum • 9 mm Sperrholz, durch Bohrungen in der 6 mm-Lage und in der Verbundschaumlage, starr auf die Unterkonstruktion geschraubt; die frontalen Bohrungen sind entweder verletzungsgeschützt gefast oder mit überschlifften und überlackierten Holzdübeln bündig verschlossen. Bei Außenkanten von Nischen und Einbauten ist auf einer Breite von 20 mm anstelle der Verbundschaumschicht ein Stabilisierungsstreifen (bestehend aus 6 mm Sperrholz und 6 mm Schaumstoff) eingebaut. Gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i>	m²
61.32 18	Aufzählung (Az) auf Wandbekleidungs-Decklage aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten. • Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke.	
61.32 18A	Az Wandbekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke f.edelfurniert Für eine zusätzlicher Edelholz-Messerfurnier-Auflage (Qualität mind. A) und Gegenzug. Furnier-Holzart: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23</i>	m²
61.32 18B	Az Wandbekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke f.farbige Lasierung Für eine farbige Lasierung unter der Schlussbeschichtung mit Klarlack, Farbe: Betrifft Position(en): <i>LB-Version: 23</i>	m²
61.32 19	Wandbekleidungs-Decklage aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten, als Leibungsbekleidung, Rücksprünge seitlich, oben und unten. • Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke • Deckfurnier Qualität I/III-AW 100 gemäß ÖNORM B 3008 (entspricht B/BB nach ISO und SFS) Die einzelnen Platten werden so sortiert und montiert, dass insgesamt ein farblich ruhiges Bild ohne abrupte Farbübergänge entsteht, mit verzinkten Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt, Stoßfugen. • grundiert und im Glanzgrad G50 mit PU-Klarlack versiegelt, Rückseite mindestens grundiert • mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt • Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen • Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm) • Außenkanten gerundet (R 8 mm) Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente). Im Positionsstichwort ist die Leibungsbreite (cm) angegeben.	
61.32 19A	Leibungsbekl.Sperrholz Birke 18mm b.30cm Gemäß Planbeilage: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 613220C</i>	m²
61.32 19B	Leibungsbekl.Sperrholz Birke 18mm ü.30-60cm Gemäß Planbeilage:	m²

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613220E

61.32 19C Leibungsbekl.Sperrholz Birke 18mm ü.60-90cm **m²**

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 21 Wandbekleidungs-Decklage aus mitteldichter Faserplatte (MDF).

- Platten 19 mm dick
- mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt
- Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen
- Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm)
- Außenkanten gerundet (R 8 mm)

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente).

61.32 21A Wandbekl.-Faserplatte MDF **m²**

Durchgefärbt (Farbe):

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 21B Wandbekl.-Faserplatte MDF,elast.unterlegt **m²**

Elastisch unterlegt.

Durchgefärbt (Farbe):

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 23 Aufzählung (Az) auf Wandbekleidungs-Decklage aus mitteldichter Faserplatte (MDF), durchgefärbt.

- Platten 19 mm dick

61.32 23A Az Wandbekl.-Faserplatte MDF f.Decklage farbig **m²**

Für eine farbige Decklage.

Farbe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 24 Wandbekleidungs-Decklage aus mitteldichter Faserplatte (MDF), durchgefärbt (gleich der Wandbekleidungs-Decklage)

als Leibungsbekleidung, Rücksprünge seitlich, oben und unten.

- Platten 19 mm dick
- mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt
- Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen
- Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm)
- Außenkanten gerundet (R 8 mm)

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente).

Im Positionsstichwort ist die Leibungsbreite (cm) angegeben.

61.32 24A Leibungsbekl.Faserplatte MDF b.30cm **m²**

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 24B Leibungsbekl.Faserplatte MDF ü.30-60cm **m²**

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 24C Leibungsbekl.Faserplatte MDF ü.60-90cm **m²**

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 26 Wandbekleidungs-Decklage.
Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente).
Im Positionsstichwort ist das Plattenformat (mm) angegeben.

61.32 26A Wandbekl.-Decklage **m²**

Material:

Besondere Eigenschaften (z.B. Brandverhalten, Schallabsorption):

Montageart:

Ausbildung Fugen:

Plattendicke: mm

Farbe:

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 28 Wandbekleidungs-Decklage (Deckl.)
als Leibungsbekleidung, Rücksprünge seitlich, oben und unten.
Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente).
Im Positionsstichwort ist die Leibungsbreite (cm) angegeben.

61.32 28A Leibungsbekl.f.Wandbekl.-Deckl.b.30cm **m²**

Material:

Besondere Eigenschaften (z.B. Brandverhalten, Schallabsorption):

Montageart:

Ausbildung Fugen:

Plattendicke: mm

Farbe:

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 28B Leibungsbekl.f.Wandbekl.-Deckl.ü.30-60cm **m²**

Material:

Besondere Eigenschaften (z.B. Brandverhalten, Schallabsorption):

Montageart:

Ausbildung Fugen:

Plattendicke: mm

Farbe:

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 28C Leibungsbekl.f.Wandbekl.-Deckl.ü.60-90cm **m²**

Material:

Besondere Eigenschaften (z.B. Brandverhalten, Schallabsorption):

Montageart:

Ausbildung Fugen:

Plattendicke: mm

Farbe:

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 30 Wandbekleidungs-Decklage, elastisch unterlegt.
Im Positionsstichwort ist das Plattenformat (mm) angegeben.

61.32 30A Wandbekl.-Decklage elastisch unterlegt **m²**

Material:

Besondere Eigenschaften (z.B. Brandverhalten, Schallabsorption):

Montageart:

Ausbildung Fugen:

Plattendicke: mm

Farbe:

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

-
- 61.32 35** Turnhallentür mit Zarge (+Z), Türblatt in Sandwich-Bauweise, mindestens 60 mm dick, für eine Wandbekleidungs-Decklage.
 Fertige Türe bündig mit der Turnhallen-Wandbekleidung, nach außen öffnend.
 Einkalkulierte Leistungen:
- Einstemmschloss mit Wechsel für großes Zylinderprofil
 - mit Turnhallen-Sicherheitsdrückergarnitur an der Innenseite, flächenbündig eingefräst
 - Drücker nach Baustellenstandard an der Außenseite
 - Rahmen und Unterkonstruktion der Zarge aus Profilrohr, mit Rostschutz grundiert und lackiert, mit dreiseitiger Falzausbildung, mit drei kugelgelagerten Türbändern, verankert in der Unterkonstruktion der Turnhallen-Wandbekleidung

Das Ausbilden der gangseitigen Leibungsflächen in Decklage, entsprechend der Wandbekleidung in der Sporthalle, mit der dazu gehörigen Unterkonstruktion ist im Einheitspreis einkalkuliert.

61.32 35A Tür+Z+Leib.1Fl.90-120x220cm f.Wandbekl.-Decklage Stk

Einflügelig (1Fl.)

- Stocklichte 90 bis 120 x 220 cm

Türblatt sporthallenseitig:

Türblatt gangseitig:

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613225A

61.32 35C Tür+Z+Leib.1Fl.90x200cm EI2 30-C (T30) f.Wandbekl.-Decklage Stk

Einflügelig (1Fl.)

- Stocklichte 90 x 200 cm

Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30)

- mit Türschließer

Leibungsflächen und Türblatt sporthallenseitig:

Leibungsflächen und Türblatt gangseitig:

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613225C

61.32 35E Tür+Z+Leib.2Fl.220cm f.Wandbekl.-Decklage Stk

Zweiflügelig (2Fl.)

- Stocklichte bis 160 x 220 cm

Flügelgrößen gemäß Zeichnung:

- Gehflügel wie im Grundtext beschrieben
- Stehflügel mit Einstemm-Riegelschloss, Riegelstangen oben in Zarge und unten in den Boden eingreifend, einschließlich der Deckbleche

Leibungen und Türblatt sporthallenseitig:

Leibungen und Türblatt gangseitig:

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613225E

61.32 35F Tür+Z+Leib.2Fl.220cm EI2 30-C (T30) f.Wandbekl.-Decklage Stk

Zweiflügelig (2Fl.)

- Stocklichte bis 160 x 220 cm

Ausführung in Feuerwiderstandsklasse EI2 30-C (T30),

Flügelgrößen gemäß:

- Gehflügel wie im Grundtext beschrieben
- Stehflügel mit Einstemm-Riegelschloss, Riegelstangen oben in Zarge und unten in den Boden

eingreifend, einschließlich der Deckbleche

Leibungen und Türblatt sporthallenseitig:

Leibungen und Türblatt gangseitig:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 35G Az Tür 1Fl.f.witterungsbeständig f.Wandbekl.-Decklage Stk

Aufzahlung (Az) für eine Turnhallentür, einflügelig (1Fl.) für eine witterungsbeständig Ausführung.

Mit regendichtem Bodenanschluss - Bodenabsenkung von 20 mm nach außen.

Türblattrohling mit Prüfbescheinigung nach Prüfung des Stehvermögens gemäß ÖNORM B 5330-1 und EN 12219 Prüfklima c Differenzklimabelastung: Klasse 2 (c).

Türaußenseite/Türblatt und Rahmenstock belegt mit:

Farbe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 35H Az Tür 2Fl.f.witterungsbeständig f.Wandbekl.-Decklage Stk

Aufzahlung (Az) für eine Turnhallentür, zweiflügelig (2Fl.) für eine witterungsbeständig Ausführung.

Mit regendichtem Bodenanschluss - Bodenabsenkung von 20 mm nach außen.

Türblattrohling mit Prüfbescheinigung nach Prüfung des Stehvermögens gemäß ÖNORM B 5330-1 und EN 12219 Prüfklima c Differenzklimabelastung: Klasse 2 (c).

Türaußenseite/Türblatt und Rahmenstock belegt mit:

Farbe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 35K Az Tür+Z+Leib.2Fl.180° öffnend+Fix.f.Wandbekl.-Decklage Stk

Aufzahlung (Az) auf Turnhallen-Doppeltür.

- beide Türflügel 180° öffnend
- beide Türflügel mit verdeckt eingebauten Bodenriegel zur Fixierung der geöffneten Türflügeln
- 2 bodenbündig eingebaute Schlussbleche zur Aufnahme der Bodenriegel

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 35P Az Tür Einstemmschloß m.Panikfunktion f.Wandbekl.-Decklage Stk

Aufzahlung (Az) für die Ausrüstung der Turnhallentür(en) mit Einstemmschlössern in Panikausführung.

Die versperrte Tür kann von innen ohne Schlüssel nur durch die Betätigung der Turnhallendrucker geöffnet werden.

Abgerechnet wird je Tür, ohne Unterschied ob ein- oder zweiflügelig.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 35S Az Tür Türschließer f.Wandbekl.-Decklage Stk

Aufzahlung (Az) für Türschließer.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 37 Nischen, als in die Wandbekleidung bündig eingebauter Wandschrank mit Türen.

Türen, Korpus und Rückwand aus Material gleich der Wandbekleidung,

Einkalkulierte Leistungen:

- Muschelgriff und Kastenschloss für großes Zylinderprofil

61.32 37E Audionische f.Wandbekl.-Decklage 4-türig Stk

Abmessungen (L x B x H): x x mm

Vertikal unterteilt: Oberer Teil (ca. 45 cm hoch) mit seitlichen Befestigungsschienen für die Montage von 19"-Einschubgeräten

Gemäß Planbeilage:

- Rückwand mit mind. 6 Ausschnitten zum Einbau von Hohlwanddosen für Steckdosen
- unterer Teil (ca. 25 cm hoch) als Ablagefach
- einschließlich Schubriegeln
- Rückwand mit mind. 2 Ausschnitten zum Einbau von Hohlwanddosen für Steckdosen
- 1 fixer Fachboden als Trennung zwischen oberem und unterem Abteil
- Tür-Rückseiten schwarz foliert

LB-Version: 23

61.32 37F **Schalternische f.Wandbekl.-Decklage** **Stk**

Abmessungen (L x B x H): x x mm

mit demontierbarer Rückwand und Bohrungen für Hohlraumdosen.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 37G **Gerätenische f.Wandbekl.-Decklage** **Stk**

Abmessungen (L x B x H): x x mm

Für Turngerätebefestigungen (z.B. Slackline- oder Wandhaken)

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 38 **Aufzahlung (Az) auf Schalter-Nische.**

61.32 38A **Az Schalternische f.Tür mit Schloss (abschließbar)** **Stk**

Für einen in die Wandbekleidung bündig eingebauten Wandschrank mit einer Tür.

- Tür mit Kastenschloss für großes Zylinderprofil

mit herausnehmbarer Rückwand mit Bohrungen für Hohlraumdosen.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 39 **Offene Schalternische in Wandbekleidung-Decklage.**

Wandbekleidungs-Decklage ausschneiden (Ecken und Außenkanten gerundet, geschliffen und versiegelt).

Bohrungen für Hohlwanddosen sind im Einheitspreis einkalkuliert.

61.32 39A **Offene Schalternische b.2 Einbauten f.Wandbekl.-Decklage** **Stk**

Für bis zu 2 einreihig angeordnete Einbauten (Steckdosen bzw. Schalter).

Ausschnitt mit einer mind. 30 mm zurückgesetzten Sperrholzplatte (mind. 15 mm, geschliffen und versiegelt, von hinten unsichtbar angeschraubt) hinterfüttern.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 39B **Offene Schalternische ü.2-4 Einbauten f.Wandbekl.-Decklage** **Stk**

Für bis zu 4 einreihig angeordnete Einbauten (Steckdosen bzw. Schalter).

Ausschnitt mit einer mind. 30 mm zurückgesetzten Sperrholzplatte (mind. 15 mm, geschliffen und versiegelt, von hinten unsichtbar angeschraubt) hinterfüttern.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 39C **Offene Schalternische ü.4-8 Einbauten f.Wandbekl.-Decklage** **Stk**

Für bis zu 8 zweireihig angeordnete Einbauten (Steckdosen bzw. Schalter).

Ausschnitt mit einer mind. 60 mm zurückgesetzten Sperrholzplatte (s mind. 15 mm, geschliffen und versiegelt, von hinten unsichtbar angeschraubt) hinterfüttern.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 40 **Aufzahlung (Az) auf Wandbekleidung-Decklage für einen rechteckiger oder runden Ausschnitt für die versenkte Montage (z.B. einer Uhr, einer Notausgangsleuchte).**

Ecken und Außenkanten gerundet, geschliffen und versiegelt.

Entlang der Schnittkante wird ein Glasfalz gefräst. In den Glasfalz wird bündig eine durchsichtige Plexiglasplatte (8 mm) geschraubt.

Auswechslungen in der Unterkonstruktion sind im Einheitspreis einkalkuliert.

Abgerechnet wird je Ausschnitt, ohne Unterschied ob dieser in einer Platte liegt oder über mehrere Platten greift.

61.32 40E Az Wandbekl.-Decklage f.Ausschnitt m.Plexiglaspl.b.0,15m2 m²

Ausschnitt-Größe bis 0,15 m².

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

61.32 44 Sprossenwandartiger Heizkörpernischenabschluss (HKNA),

ausgeführt analog ÖNORM S 4706, Abschnitt 5.1;

jedoch mit:

- vordere Ebene des Heizkörpernischenabschlusses flächenbündig mit der angrenzenden Wandbekleidung
- Holme geteilt
- Deckleiste aus Hartholz bzw. mit Hartholz-Anleimer an der Vorderseite
- Sprossen aus massiver Esche bzw. Buchen-Schichtholz
- jede Sprosse separat mit verzinkten Schrauben an den Holmen befestigt
- Sprossen regelmäßig angeordnet ohne die bei Sprossenwänden sonst übliche Durchstiegsöffnung
- gerade Holme jeweils zweifach mit verzinkten Beschlägen am Nischengrund oder an den Leibungsflächen montiert
- geknickte Holme mindestens dreifach befestigt
- Element, je nach Breite, mit 2 oder mehreren Holmen (maximaler Holmabstand 90 cm)

Die Breite der einzelnen Elemente ist so ausgeführt, dass - abgesehen von allenfalls notwendigen Gerätenischen - ein geschlossenes Wandbild entsteht.

61.32 44A Sprossenwandartige HKNA gerade Stk

Abmessungen gesamt (B x H): x mm

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 44F Sprossenwandartige HKNA geneigt Stk

Oberteil schräg nach hinten zum Nischengrund geneigt;

Holmstöße verdübelt und verleimt;

Abmessungen gesamt (B x H): x mm

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 54 Wartungsöffnungen innerhalb der Wandbekleidung (z.B. als Zugang zu dahinter angeordneten Putzöffnungen, Fußbodenheizungs-Ventilen (FBHV)).

Ausschnitt und Tür mit sauber gerundeten Ecken und Kanten.

Einkalkulierte Leistungen:

- erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion

Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m²) angegeben.

61.32 54A Wartungsöffnung b.0,15m2 f.Wandbekl.-Decklage Stk

Als rechteckige Tür mit stabilen Scharnieren und vibrationssicherem Riegelverschluss.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 54B Wartungsöffnung FBHV ü.0,15-0,75m2 f.Wandbekl.-Decklage Stk

Als massive Doppeltür, mit stabilen Scharnieren, umlaufender vibrationsdämpfender Dichtung und Riegelschlössern mit Einheitssperre 61005 ("Sicherungskastenschloss").

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 54C Wartungsöffnung FBHV ü.0,75-1m2 f.Wandbekl.-Decklage Stk

Als massive Doppeltür, mit stabilen Scharnieren, umlaufender vibrationsdämpfender Dichtung und Riegelschlössern mit Einheitssperre 61005 ("Sicherungskastenschloss").

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 55 Aufzählung (Az) auf Wandbekleidung-Decklage, für die Lochung der Verkleidungsplatten, einschließlich rückseitiger Kaschierung der Platten mit schwarzem Akustikvlies.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser der Lochung (mm) und das orthogonale Rastermaß (mm) angegeben.

Abgerechnet wird die Summe der gelochten Flächen.

61.32 55B Az Wandbekl.-Decklage Loch.8mm Raster 20/20mm ohne Fries **m²**

Für eine Lochung, ohne besondere Friesausbildung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 55C Az Wandbekl.-Decklage Loch.8mm Raster 20/20mm+Fries 60mm **m²**

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 55D Az Wandbekl.-Decklage Loch.20mm Raster 40/40mm+Fries 60mm **m²**

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 55E Az Wandbekl.-Decklage Loch.5mm Raster 16/16mm ohne Fries **m²**

Für eine Lochung, ohne besondere Friesausbildung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 55F Az Wandbekl.-Decklage Loch.5mm Raster 16/16mm+Fries 60mm **m²**

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 55G Az Wandbekl.-Decklage Loch.3mm Raster 16/16mm ohne Fries **m²**

Für eine Lochung, ohne besondere Friesausbildung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 55H Az Wandbekl.-Decklage Loch.3mm Raster 16/16mm+Fries 60mm **m²**

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 57 Aufzählung (Az) auf Wandbekleidung-Decklage für die Lochung einzelner Verkleidungsplatten zur nicht sichtbaren Luftführung.

Einschließlich erforderlicher Auswechslungen in der Unterkonstruktion.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser der Lochung (mm) und das orthogonale Rastermaß (mm) angegeben.

61.32 57A Az Wandbekl.-Decklage Loch.20mm Raster 40/40mm **m²**

Für eine Lochung im Bereich des dahinter montierten Zu-/Abluftkanals mit rückseitigem bis zur Wand reichenden Rahmen zur Verhinderung von Fehlluft (z.B. Lüftung, Lautsprecher/Pausenklingel).

Abgerechnet wird die Summe der gelochten Flächen.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 58 Aufzählung (Az) auf Wandbekleidung-Decklage für eine waagrechte Schlitzung im Bereich des dahinter montierten Zu-/Abluftkanals mit rückseitigem bis zur Wand reichenden Rahmen zur Verhinderung von Fehlluft.

61.32 58A Az Wandbekl.-Decklage f.Schlitzung f.Lüftung **m²**

Schlitzung: 8 x 100 mm

waagrechter/lotrechter Abstand 12/42 mm

Abgerechnet wird die Summe der geschlitzten Flächen.

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 62 Schallschlucklage in die Unterkonstruktion (UK) einlegen und absacksicher befestigen.

- glas- und mineralfaserfrei
- schwarz oder weiß
- Flächengewicht ca. 350 g/m²
- Brandklasse B1

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

61.32 62A W/LB - Schallschlucklage in UK Akustikvlies 10mm **m²**

LB-Version: 23

61.32 62B W/LB Schallschlucklage in UK Akustikvlies 20mm **m²**

LB-Version: 23

61.32 65 Oberes Abschlussbrett (oberer Abschluss des Vorsprunges der Wandbekleidung) aus Wandbekleidungs-Decklage,

- min. 18 mm dick
- der Kontur der Wandbekleidungs-Vorderkante folgend
- mit einer Neigung von über 10 % zur Waagrechten
- mit verzinkten Senkkopfschrauben an der Unterkonstruktion befestigt

Im Positionsstichwort ist die Breite (cm) angegeben.

61.32 65A Oberes Abschlussbrett Wandbekleidung b.15cm **m**

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 613238A

61.32 65B Oberes Abschlussbrett Wandbekleidung ü.15-30cm **m**

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 613238B

61.32 65C Oberes Abschlussbrett Wandbekleidung ü.30-50cm **m**

LB-Version: 23
Geändert
Vorherige Position: 613238C

61.32 65D Oberes Abschlussbrett Wandbekleidung ü.50-70cm **m**

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

61.32 65E Az Oberes Abschlussbrett Wandbekl.Fe-anschl.cm **m**

Aufzählung (Az) für das Anarbeiten der oberen Abschlussbretter an die Kontur der Fensternischen.

Mindestens 5 Bohrungen/m Abschlussbrett, Durchmesser 20 mm, zur Hinterlüftung der Wandbekleidung vorhanden.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

61.32 67 Pass- oder Abschlussleiste aus Hartholz

- profiliert und gefälzt
- Kanten und Ecken gerundet, geschliffen, gebeizt, grundiert und im Glanzgrad G 50 mit PU-Klarlack versiegelt
- mit verzinkten Senkschrauben auf Untergrund montiert

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.

61.32 67A Passleiste gefälzt 2x4cm **m**

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613240A

61.32 67B Passleiste gefälzt 2x8cm m

LB-Version: 23

61.32 67C Passleiste gefälzt 3x6cm m

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613240C

61.32 67D Passleiste gefälzt 3x8cm m

LB-Version: 23

61.32 67E Passleiste gefälzt 4x8cm m

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613240E

61.32 70 Sockelleisten, Oberfläche dem Material der Wandbekleidung angepasst.

- 18 mm dick

auf vorhandene Unterkonstruktion montiert

- auf Gehrung geschnitten
- Außenecken und -kanten gerundet
- mit Schattenfuge 5 mm über Fußboden-Oberkante montiert

61.32 70A Sockelleiste m

Höhe: mm

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613242A

61.32 71 Aufzählung (Az) auf Sockelleiste aus Sperrholz.

61.32 71A Az Sockelleiste f.Lüftung+Dichtunglippe m

Für eine Ausführung mit Lüftungsschlitzen und mit eingefräster Gummidichtungslippe.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613243A

61.32 71B Az Sockelleiste f.Bohrungen+Dichtlippe m

Für eine Ausführung mit Lüftungsbohrungen und eingefräster Gummidichtungslippe.

- 4 Reihen
- Bohrung 8 mm
- Bohrungsraster 20 x 20 mm

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 72 Aufzählung (Az) auf Nische bei Wandbekleidung Decklage.

61.32 72A Az Nischen f.Außenkante Falz+Fase+Rundung m

Für eine Außenkante mit Falz, Rundung und Fase.

Kantenausführung werkseitig hergestellt, glatt geschliffen und beschichtet.

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613245A

61.32 72B Az Wandbekl.-Decklage f.Nischenkante m.gerund.Leiste Buche m

Für die Ausführung von (Geräte-)Nischen-Außenkanten mit gerundeter Hartholz-Leiste.

- Leiste aus Buchenholz 50/50 mm

Außenkante gerundet, 2-seitig gefälzt.

- Radius: 20 mm

Kantenausführung werkseitig hergestellt, glatt geschliffen und beschichtet;

Gemäß Planbeilage:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 74 Erschwernisse für das Anarbeiten bei Unterkonstruktion und Decklage der Wandbekleidung.

61.32 74A Anarbeiten Wandbekleidung f.eingeb.Turn-u.Sportgeräte PA

Bei fest eingebauten Turn- und Sportgeräten.

Gemäß Planbeilage:

Gemäß ÖNORM B 2609

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613250A

61.32 74B Anarbeiten Wandbekleidung f.Kletter-/Boulderwand PA

Bei künstlicher Kletter-/Boulderwand.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 85 Geräteraum-Abschluss

ausgeführt analog ÖNORM S 4706, Abschnitt 5.1.

61.32 85A Geräteraum-Abschluss Netz Stk

Mit Netz.

- Material: Perlon
- Dicke: mind. 3 mm
- Maschenweite: 45 x 45 mm

Abmessungen Öffnung (B x H): x mm (lichte Maße)

Laufschielenlänge (inkl. 2 x 150 mm): mm

LB-Version: 23

61.32 86 Sprossenwandartiger Geräteraum-Abschluss.

ausgeführt analog ÖNORM S 4706, Abschnitt 5.1.

61.32 86A Sprossenwandartige Geräteraum-Abschluss drehbar Stk

Beschreibung:

LB-Version: 23

61.32 89 Gitter (z.B. Lüftungs- oder Schutzgitter über Lautsprecher) ohne Unterschied ob korbartiger Aufbau- oder flächiger Einbau, vom AG beigestellt,

auf der Wandbekleidung oder in Ausschnitte befestigen bzw. montieren.

Einschließlich aller Befestigungsmaterialien.

Mit oder ohne Schutzabdeckung.

Im Positionsstichwort ist das projizierte Flächenmaß (m²) angegeben.

61.32 89A Gitter f.Wandbekl.b.0,25m2 nur montieren Stk

LB-Version: 23

61.32 89B Gitter f.Wandbekl.ü.0,25-0,5m2 nur montieren Stk

LB-Version: 23

61.32 89C Gitter f.Wandbekl.ü.0,5-0,75m2 nur montieren Stk

LB-Version: 23

61.32 92 Sektionaltor in sporthallengerechter Ausführung

ausgeführt gemäß ÖNORM EN 13241-1 und ÖNORM B 2608

flächenbündig mit der Sporthallen-Innenwand in der Leibung der Geräteraumöffnung montiert.

Zarge:

- Stabile Stahlzarge, verzinkt, außen mit Wandbekleidungs-Oberbelag (Schichtholz o.ä.) gemäß angrenzender Wandfläche bekleidet, mit seitlichem Eingreifschutz
- in der Leibung der Einbauöffnung und an der Decke des Geräteraumes befestigt bzw. von dieser abgehängt

Verriegelung:

- seitlich montierter Schließriegel
- mittig montiertes Schloß, vorgerichtet für AG-seitig beigestellten Halbzyylinder (großes Zylinderprofil)
- hallenseitig mit eingelassenem Drehgriff und zusätzlichem Muschelgriff
- geräteraumseitig mit Griffolive
- von innen jederzeit zu öffnen

Gewichtsausgleich:

- Torsionsfederwelle mit verzinkten Federn
- mit Federbruchsicherung und innenliegender Seilführung

Torführung:

- Laufschienen aus Stahl
- wartungsfreie Rollen mit Kunststoff-Laufläche
- robuste verletzungssichere und geräuscharme Bauweise

Torblatt:

- aus ca. 0,5 m hohen horizontalen Lamellen ("Sektionen") zusammengesetzt, Länge entsprechend der Breite der Geräteraumöffnung
- jede Sektion bestehend aus einem stabilen und verzugsfreien Rahmen und einer zur angrenzenden Wandbekleidung materialgleichen mind. 20 mm dicken Beplankung
- Oberflächenbehandlung wie Wandbekleidung
- die Kanten der Sektionen und die Scharniere sind ohne Fingerklemm- und -quetschstellen ausgeführt

Unterer Abschluss als elastisches, seitenstabiles Gummi-Hohlprofil, mind. 80 mm hoch.

61.32 92A Sektionaltor,manuell betätigt Stk

Sektionaltor in sporthallengerechter Ausführung für manuelle Betätigung mit Federgewichtsausgleich;

Durchgangslichte (B x H):

LB-Version: 23

61.32 92B Az Sektionaltor f.Elektro-Antrieb Stk

Aufzahlung (Az) für einen Elektro-Antrieb.

- zentral angeordnete Deckenschiene, von der Decke abgehängt und zusätzlich abgestützt
- robuster 240 V - Motor mit Überlastschutz
- komplett mit Steuer- und Schalteinrichtungen, mit Lichtschranke und Abschaltautomatik
- ohne Schloss und zugehörige Beschläge
- mit Antriebs-Notentriegelung
- mit Schlüsselschalter für AG-seitig beigestellten Halbzyylinder (großes Zylinderprofil), je nach örtlicher Erfordernis in Einbau- oder Aufbau-Ausführung

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.32 94 Montage von vom AG beigestellten Einbauteilen
auf der Wandbekleidung oder in Ausschnitte befestigen bzw. montieren.
Einschließlich aller Befestigungsmaterialien.
Mit oder ohne Schutzabdeckung.

61.32 94A Leuchten in Wandbekl.nur montieren Stk

Von Leuchten, ohne elektrischem Anschluss.

Beschreibung:

LB-Version: 23

61.32 94B Lautsprecher in Wandbekl.nur montieren Stk

Von Lautsprecher, ohne elektrischem Anschluss.

Beschreibung:

LB-Version: 23

61.32 94X Einbauteile in Wandbekl.nur montieren Stk

Beschreibung:

LB-Version: 23

61.32 97 Ausschnitte (z.B. Lüftungsgitter, Einbauleuchten) in Wandbekleidung einschließlich erforderlichen Auswechslungen der Unterkonstruktion. Ohne Unterschied, ob in einem Paneel oder über mehrere Paneele.

61.32 97A Ausschnitte Wandbekl.eckig

Stk

Eckige Ausschnitte.

Abmessungen: x mm

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 97B Ausschnitte Wandbekl.rund

Stk

Runde Ausschnitte.

Durchmesser: mm

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.32 98 Aufzahlungen (Az) auf Wandbekleidung-Decklage.

61.32 98A Az Wandbekl.-Decklage f.Kurvenschnitt

m

Für Kurvenschnitt.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613234A

61.33 Deckenbekleidungen

1. Einkalkulierte Leistungen:

1.1. Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Stoßkanten der Platten einer Deckenbekleidung sind gefast oder gerundet (s/R 3 mm +/- 1 mm)
- Stöße werden als 3 mm +/- 1 mm breite offene Fugen hergestellt und einheitlich entweder schwarz hinterlegt oder hinterstrichen oder mit einer mattschwarzen "fremden Feder" (mind. 1,5 mm dicke Schichtstoffplatten) verschlossen
- fluchtgerechte Montage waagrecht oder lotrecht, einschließlich etwaiger Unterfütterungen
- Montage mit Dübeln und passivierten (verzinkten) Schrauben
- Befestigung der Decklagen, sichtbar mit rostgeschützten Kreuz-Schlitz-Senkkopfschrauben

Auswechslungen in der Unterkonstruktion (z.B. für Turngeräte, Lüftungseinbauten) sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ausschnitte in der Decklage (z.B. für Turngeräte, Lüftungseinbauten) sind in eigenen Positionen beschrieben.

2. Technische Beschreibung:

2.1 Konstruktionsvollholz Fichte: Als Konstruktionsvollholz wird keilgezinktes Vollholz gemäß ÖNORM EN 15497, Oberfläche egalisiert (auf Maß gehobelt, mit zulässigen Raustellen) verwendet.

2.2 Latten sind fäulnishemmend und färbig imprägniert.

2.3 Stahlteile sind korrosionsgeschützt

2.4 Prallschutzbeläge sind vollflächig geklebt.

3. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

3.1 Abgerechnet wird im Deckmaß (nicht Federmaß).

3.2 Bekleidungen mit Öffnungen und Aussparungen bis 0,5 m² werden hohl für voll abgerechnet.

LB-Version: 23

Geändert

61.33 01 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

61.33 01A Regelformat(e) bei Deckenbekleidungen

m²

Abgesehen von den Passstücken an Rändern, Kanten sowie in Leibungen werden für die Deckenbekleidung im Allgemeinen folgende

Plattenzuschnitte (Regelformate) verwendet: x mm

LB-Version: 23

-
- 61.33 03** Deckenunterkonstruktion aus gehobelten Fichtenstaffeln und Konterlattung, ausgeteilt entsprechend den Montageerfordernissen für die Deckenbekleidung,
- fäulnishemmend färbig imprägniert
 - mit Konterlattung aus Befestigungsmaterial seitlich an den Deckenträgern und Wänden sowie an der Deckenplattenunterseite montiert
- Abhängungen auf verzinkten Gewindestangen mindestens M8 drucksteif ausgebildet, fluchtgerecht einjustiert, einschließlich aller erforderlichen Auswechslungen (z.B. für Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsgitter).

- 61.33 03A Decken-UK-Lattenrost direkt** m²

Betrifft Position(en):

Direkt an der Deckenplattenunterseite montiert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 61.33 03C Decken-UK-Lattenrost b.0,5 abgehängt** m²

Betrifft Position(en):

Von der Deckenplattenunterkonstruktion bis 0,5 m abgehängt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 61.33 03E Decken-UK Lattenrost ü.0,5-1m abgehängt** m²

Betrifft Position(en):

Von der Deckenplattenunterkonstruktion über 0,5 bis 1 m abgehängt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 61.33 03G Decken-UK Lattenrost ü.1-1,5m abgehängt** m²

Betrifft Position(en):

Von der Deckenplattenunterkonstruktion über 1 bis 1,5 m abgehängt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 61.33 03H Decken-UK Lattenrost ü.1,5m abgehängt** m²

Betrifft Position(en):

Von der Deckenplattenunterkonstruktion über 1,5 m abgehängt.

Abhänghöhe: m

LB-Version: 23

- 61.33 03X Az Abhängungen f.besondere Anforderungen** m²

Aufzahlung (Az) für besondere Anforderungen (z.B. Brandschutztechnisch Gestaltung der Abhängungen (Werkstoff, Dimension, Durchführung durch GKF-Platten, Beschichtung).

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

-
- 61.33 04** Aufzahlung (Az) auf Deckenunterkonstruktion (Decken-UK).

- 61.33 04B Az Decken-UK f.Revisionsöffnungen b.1m2**

Herstellen einer Rahmenkonstruktion für den Einbau von Revisionsöffnungen.

Größe: bis 1 m²

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

- 61.33 04C Az Decken-UK f.vertikale UK**

Für das Herstellen einer vertikalen Unterkonstruktion im Bereich von Deckensprüngen und Schürzenausbildungen.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 04X Az Decken-UK f.besondere Anforderungen

Für besondere Anforderungen (z.B. zusätzliche Verstärkungsvorkehrungen bei Belastungen).

Beschreibung:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 17 Deckenbekleidungs-Decklage aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten.

- Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke
- Deckfurnier Qualität I/III-AW 100 gemäß ÖNORM B 3008 (entspricht B/BB nach ISO und SFS)

Die einzelnen Platten werden so sortiert und montiert, dass insgesamt ein farblich ruhiges Bild ohne abrupte Farbübergänge entsteht, mit verzinkten Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt, Stoßfugen.

- grundiert und im Glanzgrad G50 mit PU-Klarlack versiegelt, Rückseite mindestens grundiert
- mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt
- Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen
- Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm)
- Außenkanten gerundet (R 8 mm)

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente).

61.33 17A Deck.bekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke

m²

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.33 17B Deck.bekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke,elast.unterlegt

m²

Elastisch unterlegt.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.33 17C Deck.bekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke,sw,elast.unterlegt

m²

Elastische Deckenbekleidungs-Decklage, gesamt 27 mm dick,

werksseitig sandwichartig (sw) vollflächig verklebt aus:

- 6 mm Sperrholz, Deckfurnier Birke (Sichtseite zur Sporthalle hin); wird durch die vollflächige Verklebung mit der Verbundschaumlage gehalten, ohne jede zusätzliche starre Fixierung (wie z. B. Verschraubungen, Tragleisten).
- 12 mm Verbundschaum
- 9 mm Sperrholz, durch Bohrungen in der 6 mm-Lage und in der Verbundschaumlage, starr auf die Unterkonstruktion geschraubt; die frontalen Bohrungen sind entweder verletzungsgeschützt gefast oder mit überschleiften und überlackierten Holzdübeln bündig verschlossen.

Bei Außenkanten von Nischen und Einbauten ist auf einer Breite von 20 mm anstelle der Verbundschaumschicht ein Stabilisierungstreifen (bestehend aus 6 mm Sperrholz und 6 mm Schaumstoff) eingebaut.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.33 18 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidungs-Decklage aus Birke/Fichte-Combisperrholz-Platten.

- Sperrholzplatten 18 mm dick, mit Deckfurnier aus Birke.

61.33 18A Az Deckenbekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke f.edelfurniert

m²

Für eine zusätzlicher Edelholz-Messerfurnier-Auflage (Qualität mind. A) und Gegenzug.

Furnier-Holzart:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 18B Az Deckenbekl.-Sperrholzpl.Deckf.Birke f.farbige Lasierung

m²

Für eine farbige Lasierung unter der Schlussbeschichtung mit Klarlack,

Farbe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 21 Deckenbekleidungs-Decklage aus mitteldichter Faserplatte (MDF).

- Platten 19 mm dick
- mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt
- Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen
- Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm)
- Außenkanten gerundet (R 8 mm)

61.33 21A Deckenbekl.-Faserplatte MDF

m²

Durchgefärbt.

Farbe:

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente)

Gemäß Zeichnung Nr.

LB-Version: 23

61.33 23 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidungs-Decklage aus mitteldichter Faserplatte (MDF), durchgefärbt.

- Platten 19 mm dick

61.33 23A Az Deckenbekl.-Faserplatte MDF f.Decklage farbig

m²

Für eine farbige Decklage.

Farbe:

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 26 Deckenbekleidungs-Decklage aus magnesitgebundener Holzwolle.

Brandverhalten B-s0 gemäß EN 13501

Schallabsorptionswert von 0,9 bis 1

- mit entsprechenden Schrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion ballwurfsicher aufgeschraubt
- Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen
- Stoßkanten gefast

Im Positionsstichwort ist das Plattenformat (mm) angegeben.

61.33 26A Deckenbekl.-Decklage mag.geb.Holzwolle 600x600mm

m²

Plattendicke: mm

Farbe:

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente)

Gemäß Zeichnung Nr.

LB-Version: 23

61.33 26B Deckenbekl.-Decklage mag.geb.Holzwolle 1200x600mm

m²

Plattendicke: mm

Farbe:

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente)

Gemäß Zeichnung Nr.

LB-Version: 23

61.33 26X Deckenbekl.-Decklage mag.geb.Holzwolle

m²

Plattendicke: mm

Farbe:

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente)

Gemäß Zeichnung Nr.

LB-Version: 23

- 61.33 31 Deckenbekleidungs-Decklage,
- mit Senkkopfschrauben flächenbündig auf die Unterkonstruktion aufgeschraubt
 - Stoßfugen, Kanten und Sichtflächen sauber geschliffen
 - Stoßkanten gefast oder gerundet (s/R 3 mm)
 - Außenkanten gerundet (R 8 mm)

61.33 31A Deckenbekl.-Decklage m²

Material:

Plattengröße und Verschraubungsraster nach Angabe des Auftraggebers in Rapporten (Regel-Elemente)

Gemäß Zeichnung Nr.

LB-Version: 23

- 61.33 54 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidung-Decklage.
Für ein Wartungsöffnungen/Klappe innerhalb der Deckenbekleidung.
Ausschnitt mit sauber gerundeten Ecken und Kanten.
Als rechteckige Klappe mit stabilen Scharnieren und vibrationssicherem Riegelverschluss.
Im Positionsstichwort ist die Größe der Öffnung (m²) angegeben.

61.33 54A Az Wartungsöffnung b.0,15m2 Stk

LB-Version: 23

61.33 54B Az Wartungsöffnungf.Antrieb b.1m2 Stk

Als Zugang (z.B. zu darüber liegendem Antrieb eines Elektromotor-betriebenen Trennvorhanges).

LB-Version: 23

- 61.33 55 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidung-Decklage, für die Lochung der Bekleidungsplatten, einschließlich rückseitiger Kaschierung der Platten mit schwarzem Akustikvlies.
Im Positionsstichwort ist der Durchmesser der Lochung (mm) und das orthogonale Rastermaß (mm) angegeben.
Abgerechnet wird die Summe der gelochten Flächen.

61.33 55A Az Deckenbekl.-Decklage Loch.20mm Raster 40/40mm m²

Für eine Lochung im Bereich der dahinter montierten Lautsprecher oder der Pausenklingel.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55B Az Deckebekl.-Decklage Loch.8mm Raster 20/20mm ohne Fries m²

Für eine Lochung, ohne besondere Friesausbildung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55C Az Deckebekl.-Decklage Loch.8mm Raster 20/20mm+Fries 60mm m²

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55D Az Deckbekl.-Decklage Loch.20mm Raster 40/40mm+Fries 60mm m²

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55E Az Deckebekl.-Decklage Loch.5mm Raster 16/16mm ohne Fries m²

Für eine Lochung, ohne besondere Friesausbildung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55F Az Deckebekl.-Decklage Loch.5mm Raster 16/16mm+Fries 60mm m²

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55G Az Deckebekl.-Decklage Loch.3mm Raster 16/16mm ohne Fries **m²**

Für eine Lochung, ohne besondere Friesausbildung.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 55H Az Deckebekl.-Decklage Loch.3mm Raster 16/16mm+Fries 60mm **m²**

Für eine Lochung mit lochfreiem Fries, Breite 60 mm.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 57 Aufzählung (Az) auf Deckenbekleidung-Decklage für die Lochung einzelner Verkleidungsplatten zur nicht sichtbaren Luftführung.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser der Lochung (mm) und das orthogonale Rastermaß (mm) angegeben.

61.33 57A Az Deckenbekl.-Decklage Loch.g. Fehlluft 20mm Raster 40/40mm **m²**

Für eine Lochung im Bereich des dahinter montierten Zu-/Abluftkanals mit rückseitigem reichenden Rahmen zur Verhinderung von Fehlluft (z.B. Lüftung, Lautsprecher/Pausenklingel).

Abgerechnet wird die Summe der gelochten Flächen.

Betrifft Position(en):

LB-Version: 23

61.33 62 Schallschlucklage in die Unterkonstruktion (UK) einlegen und absacksicher befestigen.

- glas- und mineralfaserfrei
- schwarz oder weiß
- Flächengewicht ca. 350 g/m²
- Brandklasse B1

Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

61.33 62A DB Schallschlucklage in UK Akustikvlies 10mm **m²**

LB-Version: 23

61.33 62B DB Schallschlucklage in UK Akustikvlies 20mm **m²**

LB-Version: 23

61.33 74 Erschwerisse für das Anarbeiten bei Unterkonstruktion und Decklage der Deckenbekleidung.

61.33 74A Anarbeiten Deckenbekleidung f.eingeb.Turn-u.Sportgeräte **PA**

Bei fest eingebauten Turn- und Sportgeräten.

Gemäß Planbeilage:

Gemäß ÖNORM B 2609

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 613250A

61.33 74B Anarbeiten Deckenbekleidung f.Kletter-/Boulderwand **PA**

Bei künstlicher Kletter-/Boulderwand.

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.33 74C Anarbeiten Deckenbekleidung f.Deckenstrahlungsheizung **PA**

Bei Deckenstrahlungsheizung.

Beschreibung:

Gemäß Planbeilage:

LB-Version: 23

61.33 89	Gitter (z.B. Lüftungs- oder Schutzgitter über Lautsprecher) ohne Unterschied ob korbartiger Aufbau- oder flächiger Einbau, vom AG beigestellt, auf der Deckenbekleidung oder in Ausschnitte befestigen bzw. montieren. Einschließlich aller Befestigungsmaterialien. Mit oder ohne Schutzabdeckung. Im Positionsstichwort ist das projizierte Flächenmaß (m²) angegeben.	
61.33 89A	Gitter f.Deckenbekl.b.0,25m2 nur montieren <i>LB-Version: 23</i>	Stk
61.33 89B	Gitter f.Deckenbekl.ü.0,25-0,5m2 nur montieren <i>LB-Version: 23</i>	Stk
61.33 89C	Gitter f.Deckenbekl.ü.0,5-0,75m2 nur montieren <i>LB-Version: 23</i>	Stk
61.33 94	Montage von vom AG beigestellten Einbauteilen auf der Deckenbekleidung oder in Ausschnitte befestigen bzw. montieren. Einschließlich aller Befestigungsmaterialien. Mit oder ohne Schutzabdeckung.	
61.33 94A	Leuchten in Deckenbekl.nur montieren Von Leuchten, ohne elektrischem Anschluss. Beschreibung: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
61.33 94B	Lautsprecher in Deckenbekl.nur montieren Von Lautsprecher, ohne elektrischem Anschluss. Beschreibung: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
61.33 94X	Einbauteile in Deckenbekl.nur montieren Beschreibung: <i>LB-Version: 23</i>	Stk
61.33 97	Ausschnitte (z.B. Lüftungsgitter, Einbauleuchten) in Deckenbekleidung einschließlich erforderlichen Auswehlungen der Unterkonstruktion. Ohne Unterschied, ob in einem Paneel oder über mehrere Paneele.	
61.33 97A	Ausschnitte Deckenbekl.eckig Eckige Ausschnitte. Abmessungen: x mm Gemäß Planbeilage:: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 613316A</i>	Stk
61.33 97B	Ausschnitte Deckenbekl.rund Runde Ausschnitte. Durchmesser: mm Gemäß Planbeilage:: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geändert</i> <i>Vorherige Position: 613316B</i>	Stk
61.33 98	Aufzahlungen (Az) auf Deckenbekl.-Decklage.	
61.33 98A	Az Deckenbekl.-Decklage f.Kurvenschnitt Für Kurvenschnitt. <i>LB-Version: 23</i>	m

61.81 Instandsetzungsarbeiten
Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

Kommentar:

Wenn der Untergrund neu zu machen ist, dann Belag neu! (28.05 entfällt)

Wenn Blindboden, Schwingriegel und Polsterhölzer beschädigt sind, dann neu (Pos. 28.08/10/11 entfällt)

Anschleifen Linol, Kunststoff entfällt (Pos.28.21)

LB-Version: 23

Geändert

Vorherige Position: 6128

61.81 01 Instandsetzen von Holzfußboden-Teilflächen.

Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung seitlich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens werden ausgebessert.

Der Oberboden wird wieder verlegt.

Als Ergänzung notwendiges neues Oberbodenmaterial wird mit einer Aufzahlungsposition geregelt.

Als Ergänzung notwendiges neues Oberbodenmaterial ist in eigenen Positionen beschrieben..

Abgerechnet wird die Summe der instandgesetzten Teilflächen.

61.81 01A Instandsetzen Parkett
m²

Von genagelten Parkettböden.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612801A

61.81 01B Instandsetzen Klebparkett
m²

Von Klebparkett.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612801B

61.81 01X Instandsetzen Holzfußboden
m²

Von

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612801X

61.81 02 Abschleifen von alten Holzfußböden bis eine zum Versiegeln oder Einlassen geeignete Oberfläche erzielt wird.
Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

61.81 02A Abschleifen Hartholz b.2mm
m²

Bei stark abgenutzten Böden aus Hartholz, bis zu einer Abschleiftiefe von 2 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612802A

61.81 02B Abschleifen Hartholz b.1mm
m²

Bei normal abgenutzten Böden aus Hartholz, bis zu einer Abschleiftiefe von 1 mm.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612802B

61.81 06 Aufzählung (Az) auf Parkett instandsetzen oder Parkett demontieren und Wiederverlegen,
für das Ersetzen des schadhafte Parketts durch neues gleichartiges.
Abgerechnet wird die Fläche des ersetzten Materials.
Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.

61.81 06A Az Ersetzen Stabparkett Eiche
m²

Mit Stabparkett, 22 mm dick.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612806A

61.81 06B Az Ersetzen Riemenparkett Eiche
m²

Mit Riemenparkett.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612806B

61.81 06X Az Ersetzen Holzboden
m²

Mit

	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612806X</i>
61.81 21	Nichttextile Sporthallenböden (Sportbodenbelag) anschleifen und grundreinigen als Vorarbeit für weitere Instandsetzungsarbeiten. Das Entsorgen der Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.		
61.81 21C	Sportbodenbelag anschleifen+reinigen PUR		m²
	Oberbelag aus Polyurethan (PUR).		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612821C</i>
61.81 21X	Sportbodenbelag anschleifen+reinigen		m²
	Oberbelag aus		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612821X</i>
61.81 22	Verschließen schnittartiger Beschädigungen und offener Stoßfugen in nichttextilen Sporthallenböden (Sportbodenbelag), einschließlich etwaigem Vorbehandeln der Schnittflächen und aller erforderlichen Verbrauchsmaterialien und Hilfsstoffe.		
61.81 22A	Sportbodenbelag Fugen/Schnitte verschweißen Linoleum		m
	Bei einem Oberbelag aus Linoleum.		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612822A</i>
61.81 22B	Sportbodenbelag Fugen/Schnitte verschweißen Kunststoff		m
	Bei einem Oberbelag aus Kunststoff.		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612822B</i>
61.81 22C	Sportbodenbelag Fugen/Schnitte verschweißen PUR		m
	Bei einem Oberbelag aus Polyurethan (PUR).		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612822C</i>
61.81 22X	Sportbodenbelag Fugen/Schnitte verschweißen		m
	Bei einem Oberbelag aus		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612822X</i>
61.81 24	Vorbereitete Fläche (Sportbodenbelag) vollflächig mit Glasfasergewebe (Masse mindestens 550 g/m²) bekleben, darüber eine mindestens 2,5 mm dicke Polyurethanbeschichtung aufbringen und darauf einen Polyurethan (PUR)-Decklack (Farbe nach Wahl des Auftraggebers) auftragen.		
61.81 24A	Sportbodenbelag GF-Gewebe+PUR+Decklack		m²
	Farbe:		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612824A</i>
61.81 26	Vorbereitete Fläche (Sportbodenbelag) vollflächig mit Polyurethan(PUR)-Decklack (Farbe nach Wahl des Auftraggebers) beschichten.		
61.81 26A	Sportbodenbelag m.PUR-Decklack		m²
	Materialeinsatz mindestens 15 g/m². Farbe:		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612826A</i>
61.81 28	Sportboden (Sportbodenbelag) im Bereich lokaler Schadstellen (z.B. Zugang zu einer Sportgerät - Bodenhülse) instandsetzen, einschließlich aller dazu benötigten Materialien. Das Entsorgen von Baurestmassen ist im Einheitspreis einkalkuliert.		
61.81 28A	Inst.Sportboden Bodenöffnung/Gerätehülse		Stk
	Rund um eine Bodenöffnung. Abmessungen: bis 0,2 m² Vorhandener Bodenaufbau:		
	<i>LB-Version: 23</i>	<i>Geringfügig Geändert</i>	<i>Vorherige Position: 612828A</i>

61.81 28B	Inst.Sportboden Deckelbelag neu Linoleum/Kunststoff Deckel über einer Bodenöffnung mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Bei einem Oberboden aus Linoleum oder Kunststoff. Vorhandener Bodenaufbau: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612828B</i>	Stk
61.81 28C	Inst.Sportboden Deckelbelag neu PUR Deckel über einer Bodenöffnung mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Bei einem Oberboden aus Polyurethan (PUR). Vorhandener Bodenaufbau: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612828C</i>	Stk
61.81 28E	Inst.Sportboden Deckel+Deckelbeleg neu Linoleum/Kunststoff Einschließlich neuen Deckel zu im Bestand vorhandener Deckelhalterung über einer Bodenöffnung mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Oberboden aus Linoleum oder Kunststoff. Vorhandener Bodenaufbau: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612828E</i>	Stk
61.81 28F	Inst.Sportboden Deckel+Deckelbelag neu PUR Einschließlich neuen Deckel zu im Bestand vorhandener Deckelhalterung über einer Bodenöffnung, mit neuer Sportboden-Auflage versehen. Oberboden aus Polyurethan (PUR). Vorhandener Bodenaufbau: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612828F</i>	Stk
61.81 35	Erneuern von Spielfeldmarkierungen auf vorhandenem Sportboden entsprechend den aufgetragenen Spielfeldmarkierungen in der Halle, ohne Unterschied, ob gerade oder gekrümmt, ob durchgehend oder strichliert. Markierungslinien deckend aufbringen, einschließlich etwaiges Vorbehandeln. Farbe und Breite nach den Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien haften auf der Oberfläche und sind hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaft des Oberbodens abgestimmt. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.	
61.81 35A	Markierung erneuern Oberboden Holz Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus Holz. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612835A</i>	m
61.81 35B	Markierung erneuern Oberboden Linoleum Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus Linoleum. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612835B</i>	m
61.81 35C	Markierung erneuern Oberboden Kunststoff Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus Kunststoff. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612835C</i>	m
61.81 35D	Markierung erneuern Oberboden PUR Noch sichtbare Markierung erneuern, Oberboden aus Polyurethan (PUR). <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612835D</i>	m
61.81 35F	Markierung neu einmessen+aufbring.Holzoberb Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus Holz. <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert Vorherige Position: 612835F</i>	m
61.81 35G	Markierung neu einmessen+aufbr.Oberb.Linoleum	m

Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus Linoleum.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612835G

- 61.81 35H Markierung neu einmessen+aufbr.Kunststoff Oberbod.** **m**
 Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus Kunststoff.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612835H

- 61.81 35I Markierung neu einmessen+aufbr.PUR Oberbod.** **m**
 Nicht sichtbare oder neuartige Markierung neu einmessen und dauerhaft markieren. Oberboden aus Polyurethan (PUR).

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612835I

61.81 39 Demontage bei Arbeiten an Sportböden.

- 61.81 39A Demontage Turngeräte** **PA**
 Turn- und Sportgeräte demontieren und an einem vom AG zugewiesenen Ort im Baustellenbereich lagern.
 Art der Geräte:
 Anzahl der Geräte:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612840A

- 61.81 39B Demontage Sockelleisten** **m**
 Sockelleisten demontieren und an einem vom AG zugewiesenen Ort im Baustellenbereich lagern.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612840B

61.81 40 Wiedermontage bei Arbeiten an Sportböden.

- 61.81 40C Wiedermontage Turngeräte** **PA**
 Turn- und Sportgeräte vom Lagerort innerhalb des Baustellenbereichs in die Sporthalle vertragen und dort wieder montieren.
 Das Beistellen neuer Befestigungsmaterialien (Dübel, Schrauben) sowie zugehöriger bodenmontierter Kleinbeschläge (z.B. Schlussbleche) ist im Einheitspreis einkalkuliert.
 Art der Geräte:
 Anzahl der Geräte:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612840C

- 61.81 40D Wiedermontage Sockelleisten** **m**
 Sockelleisten vom Lagerort innerhalb des Baustellenbereichs in die Sporthalle vertragen und dort wieder montieren.
 Erforderliche Schrauben (aus nicht rostendem Material) in einem Abstand von höchstens 50 cm, Wanddübel sowie Ecken und Kanten in Gehrung geschnitten sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612840D

61.81 41 Aufzählung (Az) auf Sockelleisten wiedermontieren, für das Ersetzen von schadhaften Sockelleisten durch gleichartige.
 Sockelleisten mit Lüftungsschlitzen und Dichtungslippe ausgeführt.
 Das Entsorgen der Baurestmassen (das ersetzte Material) ist im Einheitspreis einkalkuliert.
 Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

- 61.81 41A Az Ersetzen m.Sockelleisteiste Eiche 70x32/20mm** **m**
 Aus Eiche.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612841A

- 61.81 41B Az Ersetzen m.Sockelleisteiste Sperrholz 150x18mm** **m**
 Aus Sperrholz.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612841B

- 61.81 41C Az Ersetzen m.Sockelleisteiste Sperrholz 150x36mm** **m**
 Aus Sperrholz.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612841C

61.81 41X Az Ersetzen m.Sockelleiste **m**

Aus

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

Vorherige Position: 612841X

61.90 Regieleistungen

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen

LB-Version: 23

Geändert

61.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

61.90 00C Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

LB-Version: 23

61.90 01 Regiestunden.

61.90 01A Regiestunde Facharbeiter

Facharbeiter.

LB-Version: 23

61.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiten.

LB-Version: 23

61.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben

VE

unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert