

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 68 - Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Kennung: HB Version: 023

Leistungsbeschreibung Hochbau

Datum: 31.12.2025

Herausgeber: Bundesministerium f. Wirtschaft, Energie und Tourismus
<https://www.bmwet.gv.at/Services/Bauservice/Hochbau.html>

Vorversion:

HB 022

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 6800 Wählbare Vorbemerkungen**
- ULG 6801 Besondere Umstände der Leistungserbringung**
- ULG 6811 Großformat auf Holz-UK sichtbar geschraubt**
- ULG 6812 Großformat auf Alu-UK sichtbar genietet**
- ULG 6813 Großformat auf Alu-UK verdeckt befestigt (HS)**
- ULG 6814 Großformat auf Alu-UK verdeckt befestigt**
- ULG 6821 Stulpdeckung auf Holz-UK sichtbar geschraubt**
- ULG 6822 Stulpdeckung auf Holz-UK verdeckt geschraubt**
- ULG 6823 Stulpdeckung auf Alu-UK sichtbar genietet**
- ULG 6824 Stulpdeckung auf Alu-UK verdeckt genietet**
- ULG 6831 Kleinformat auf Holz-UK sichtbar befestigt**
- ULG 6832 Kleinformat auf Holz-UK verdeckt befestigt**
- ULG 6841 Siding auf Alu-UK verdeckt befestigt**
- ULG 6842 Siding auf Stahl-UK/Wandkassetten verdeckt befestigt**
- ULG 6861 Profilierte Bekl.auf Alu-UK verdeckt befestigt**
- ULG 6862 Profilierte Bekl.auf Alu-UK sichtbar befestigt**
- ULG 6863 Profilierte Bekl.auf Stahl-UK sichtbar befestigt**
- ULG 6881 Sonstiges und Aufzahlungen**
- ULG 6890 Regieleistungen**

68 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Allgemeines:

Verordnungen und Zulassungen, die das System beziehungsweise die Systemkomponenten betreffen und für den angegebenen Standort, den Gebäudezweck und die angegebene Gebäudehöhe zutreffen, gelten als Vertragsbestandteil.

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen.

2. Planungsunterlagen des Auftraggebers (Ausführungsplanung):

Der Auftraggeber stellt als Unterlagen zum Leistungsverzeichnis eine Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Behörden (z.B. Brandschutz) und der bauphysikalischen Gutachten zur Verfügung.

Die Ausführungsplanung enthält:

- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Ansichten
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der (Haupt) Schnitte
- eine maßstäbliche und bemaßte Darstellung der Baukörperanschlüsse
- Angaben zur Art der Fassadenbekleidung
- Angaben zur Oberflächenausführung

3. Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind Gesamtsysteme, bestehend aus Unterkonstruktion, Verankerungs-, Verbindungs- und Befestigungselementen, Hinterlüftungsspalt und Außenschicht beschrieben.

4. Wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden:

Im Folgenden sind vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit zusätzlicher Wärmedämmung durch Wärmedämmstoffe der Euroklasse mindestens A2 gemäß EN 13501-1, die systemkonform an der Außenwand verankert werden, beschrieben.

5. Unterkonstruktion:

Ausgeführt wird eine Systemkonstruktion eines Herstellers, die auf das Material der Außenschicht und die Dämmstoffdicke abgestimmt ist und den statischen und bauphysikalischen Erfordernissen gemäß der vom Auftraggeber bekannt gegebenen Allgemeinen Beschreibung des Gebäudes entspricht.

Es werden Distanzhalter (Wandstützen) verwendet, die einen Ausgleich von Wandtoleranzen bis zu 35 mm ohne zusätzliche Kosten ermöglichen und mit einer Kunststoffunterlage zur thermischen Trennung vom Baukörper montiert werden.

Die Tragprofile sind dehnungsgerecht mittels Fix- und Gleitpunkte montiert.

Der statische Nachweis des Befestigungssystems wird vom Auftragnehmer vorgelegt.

6. Be- und Hinterlüftung:

Für eine wirksame Be- und Hinterlüftung wird die Außenschicht mit einem lichten Abstand von mindestens 20 mm und höchstens 50 mm vor der Wärmedämmung montiert.

Die ungehinderte Hinterlüftung der gesamten Außenschicht oder aller abgeschlossenen Teilbereiche von unten nach oben ist durch die Art der Unterkonstruktion und Befestigung der Außenschicht sichergestellt.

Die untere Lufteintrittsöffnung und der obere Luftaustritt sind durch Lüftungsgitter aus nicht rostendem Metall verschlossen. Diese ermöglichen einen wirksamen Lüftungsquerschnitt von mindestens 150 cm²/m bei Holz-Unterkonstruktionen und 50 cm²/m bei metallischen Unterkonstruktionen.

7. Außenschicht:

7.1 Faserzement (FZ)

7.2 High Pressure Laminate (HPL)

7.3 Aluminium-Verbund (AluV)

7.4 Aluminium (Alu)

7.5 Edelstahl (V2A)

7.6 Titanzink (TiZi)

7.7 verzinkt beschichtetes Stahlblech (VZB)

7.8 Kupfer (CU)

7.9 Faserbeton (FB)

7.10 Glas

7.11 Kunststoffglas (KSTG)

7.12 gepresste Steinwollplatten (HPST)

7.13 Ton/Keramik (TON)

7.14 Kunststoff (KST)

7.15 Holz

7.16 Mineralwerkstoffe (MWST)

8. Befestigungssysteme:

Die Befestigung der Tafeln erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

Alle sichtbaren Befestigungselemente sind farblich der Oberfläche der Fassadentafeln angepasst.

9. Oberflächenfarbe:

Gemäß Standardkollektion des Tafelherstellers.

9.1 Standardfarben: Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

9.2. Sonderfarben: Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers), für die der Hersteller einen Aufpreis vorsieht (Aufzahlungen).

10. Fugenausbildung:

Die Fugenausbildung erfolgt technisch zwängungsfrei nach den Angaben des Systemherstellers.

11. Profile:

Trennprofile, Stoßbleche, Leibungs- und Sturzprofile werden aus geeignetem korrosionsbeständigem Material hergestellt.

12. Abrechnung:

Die Abrechnung erfolgt gemäß ÖNORM für Dachdeckerarbeiten.

13. Einkalkulierte Leistungen:

Eine Leistungserklärung ist spätestens zum Zeitpunkt der ersten Anlieferung beizubringen und in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Gerüste für eine Arbeitshöhe über 3,2 m sind in der LG 04 beschrieben.

Brandschutz- und Brandrauchsteuerklappen sind z.B. in der LB-HT beschrieben.

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM B 13022: Glas im Bauwesen - Geklebte Verglasungen
- ÖNORM B 5300: Fenster - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
- ÖNORM B 5320: Einbau von Fenstern und Türen in Wände - Planung und Ausführung des Bau- und des Fenster/Türanschlusses
- ÖNORM B 5339: Außentüren - Anforderungen - Ergänzungen zur ÖNORM EN 14351-1
- ÖNORM B 3716: Glas im Bauwesen - Konstruktiver Glasbau
- ÖNORM EN 13830: Vorhangfassaden - Produktnorm
- ÖNORM EN 14351-1: Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
- ÖNORM EN 1991-1-7: Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen - Außergewöhnliche Einwirkungen (konsolidierte Fassung)
- OIB Richtlinie 4: Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit
- OIB Richtlinie 5: Schallschutz
- OIB Richtlinie 6: Energieeinsparung und Wärmeschutz
- Gütevorschriften GSB (<http://www.gsb-international.de/>)
- Gütevorschriften QUALICOAT (<http://www.qualicoat.net/main/home.html>)
- Gütevorschriften OFI (<http://www.ofi.at/zertifizierung.html>)

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.00

Wählbare Vorbemerkungen

LB-Version: 23

68.00 01

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68.00 01A

Allgemeine Beschreibung des Gebäudes

Adresse:

Gebäudewidmung:

Höhe des Gebäudes (absolute Höhe):

Art der vorgehängten Fassade:

Geländekategorie:

Gebäudeklasse: Basis-Windgeschwindigkeit: Zusätzliche Feuerschutzbestimmungen: Angaben zu den Gebäudeaußenkanten (z.B. Länge):

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.00 01B Bemusterung HandmusterAngaben zur Bemusterung: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.00 01C Bemusterung an der FassadeAngaben zur Bemusterung/zum Herstellen von Musterflächen: Betrifft Position(en):

Mit der Produktion wird erst nach Freigabe durch den Auftraggeber begonnen.

68.00 01D Montage UK FassadensystemFür die Verankerung der vorgehängten Fassade am Baukörper (Untergrund) stehen je Geschoß die angegebenen tragfähigen Bauteile zur Verfügung: Betrifft Position(en): **Kommentar:**

Bei unterschiedlichen Montageverhältnissen innerhalb eines Leistungsverzeichnisses können unterschiedliche Vorbemerkungen gewählt werden. In diesem Fall sollten in der Ausschreiberlücke nicht nur die betroffenen Positionen angegeben werden, sondern auch deren Anteil in Prozent an der gesamten Positionsmenge.

68.00 01V Verfügbarkeit von Beilagen zum LV

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format): Betrifft Position(en):

68.01 Besondere Umstände der Leistungserbringung**Kommentar:**

Die Beschreibung der Leistung bleibt in der Regel unvollständig, wenn nicht alle Angaben getätigt und/oder Ausschreiberlücken ausgefüllt werden.

68.01 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

68.01 00A Vermessung/Bezugssystem vom AG

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer vor Beginn seiner Arbeiten unentgeltlich ein Bezugssystem zur Verfügung. Davon ausgehend misst der Auftragnehmer, ohne gesonderte Vergütung, Bauteilachsen und Höhen ein.

Art des Bezugssystems: Betrifft Position(en): **68.01 00D Zufahrt zur Baustelle**

Eine Zufahrt zur Baustelle ist gegeben.

beschränkte Radlast: sonstige Einschränkungen: Betrifft Position(en): **68.01 00E Montagebereich**

Der Montagebereich ist benutzbar.

beschränkte Radlast: sonstige Einschränkungen: Betrifft Position(en): **68.01 00F Transport- und Hubmöglichkeiten**

Dem Auftragnehmer stehen im Baustellenbereich zum Zeitpunkt der Leistungserbringung folgende Transport- und Hubmöglichkeiten unentgeltlich zur Verfügung.

Art der Transport- und Hubmöglichkeiten:

Hubkapazität:

zeitliche Vorgaben/Einschränkungen:

Betrifft Position(en):

68.01 00L Leistungsetappen/Leistungsunterbrechungen

Leistungsetappen:

sonstige Angaben (z.B. Leistungsunterbrechungen):

Betrifft Position(en):

68.11 Großformat auf Holz-UK sichtbar geschraubt

1. Großformat, eben verlegt:

Es werden Großtafeln oder Zuschnitte aus Großtafeln verwendet und ohne Überlappung eben verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

2.1 Holzunterkonstruktion:

Bestehend aus einer horizontalen oder vertikal-horizontal kombinierten Wandkonterlattung und einer vertikalen Traglattung, einschließlich korrosionsgeschützter Befestigungsmittel. Die Traglattung ist vollflächig abgedeckt.

Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 5 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 zusätzliche Metallunterkonstruktion:

Kombination aus Aluminiumunterkonstruktion mit vertikaler Holztraglattung. Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 35 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Fugenausbildung:

Horizontale und vertikale Tafelfugen sind geschlossen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.11 01 Wärme gedämmte, hinterlüftete Fassade auf Holz-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (geschraubt)

68.11 01A FZ-Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit Großtafeln aus Faserzement (FZ).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.11 01B HPL-Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit Großtafeln aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.11 01C AluV-Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit Großtafeln aus Aluminium-Verbund (AluV).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.11 011 FB-Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt m²

Mit Großtafeln aus Faserbeton (FB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.11 01K HPST-Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt m²

Mit Großtafeln aus gepresster Steinwolle (HPST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.11 01M MWST-Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt m²

Mit Großtafeln aus Mineralwerkstoffen (MWST)

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.11 11 Aufzählung (Az) auf wärmedämmte, hinterlüftete Großformat-Fassaden auf Holz-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (geschraubt)
- ohne Unterschied des Materials

Für eine 2-schalige Metall-Unterkonstruktion aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmungen zur Aufnahme der horizontalen L-Profile (1. Ebene), Mindestdicke 1,6 mm, je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen und vertikaler Holztraglattung (2. Ebene), Dimension je nach Verkleidung und statischen Erfordernissen.

Die thermische Trennung zwischen Wandkonsole und Untergrund wird mit einem Isolator der Dicke 5 mm ausgeführt.

Die Verarbeitung wird unter Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien und der objektbezogenen statischen Berechnungen ausgeführt.

68.11 11A Az Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt f.2-schalig Stahl m²

Aus Stahl korrosionsgeschützt.

68.11 11B Az Großtafel+UK-Holz+WD geschraubt f.2-schalig Alu m²

Aus Aluminium.

68.12 Großformat auf Alu-UK sichtbar genietet

1. Großformat, eben verlegt:

Es werden Großtafeln oder Zuschnitte aus Großtafeln verwendet und ohne Überlappung eben verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten

Klemmungen zur Aufnahme der vertikalen L- oder T-Tragprofile (Mindestdicke 1,6 mm) je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt auf Profilen, die entsprechend der Anordnung der Plattenfugen thermischer Längenänderungen unterteilt sind.

3. Fugenausbildung:

Horizontale und vertikale Fugenausbildungen sind offen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

- 68.12 01 **Wärmedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.**
- sichtbar befestigt (genietet)

68.12 01A FZ-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Faserzement (FZ).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01B HPL-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01C AluV-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Aluminium-Verbund (AluV)

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01D Alu-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Aluminium (Alu).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01E V2A-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Edelstahl (V2A).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01F TiZi-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Titanzink (TiZi).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01G VZB-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus verzinkt beschichtetem Stahlblech (VZB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01H CU-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Kupfer (Cu).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01I FB-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Faserbeton (FB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01J KSTG-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Kunststoffglas (KSTG).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01K HPST-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus gepressten Steinwolleplatten (HPST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 01M MWST-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Mit Großtafeln aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 02 Wärme gedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.

- mit Großtafeln aus Ton- oder Keramik (TON)
- sichtbar befestigt, mit Klammern genietet

68.12 02A TON-Großtafel+UK-Alu+WD genietet m²

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.12 11 Aufzählung (Az) auf wärme gedämmte, hinterlüftete Großformat-Fassaden auf Aluminium-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (genietet)
- ohne Unterschied des Materials

68.12 11A Az Großtafel+UK-Alu+WD genietet f.2-schalig m²

Für eine 2-schalige Alu-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen, horizontalen Alu-L-Profilen und vertikalen Alu-Tragprofilen.

68.12 11B Az Großtafel+UK-Alu+WD genietet f.Abdeckbahnen m²

Für das Anbringen UV-beständiger, diffusionsoffener Abdeckbahnen bei 2-schaligen Alu-Unterkonstruktionen.

68.12 11C Az Großtafel+UK-Alu+WD genietet f.geschl.V-Fugen m²

Für eine geschlossene Fugenausführung bei vertikalen (V-) Fugen.

68.12 11D Az Großtafel+UK-Alu+WD genietet f.geschl.H-Fugen m²

Für eine geschlossene Fugenausführung bei horizontale (H-) Fugen.

68.13 Großformat auf Alu-UK verdeckt befestigt (HS)

1. Großformat, eben verlegt:

Es werden Großtafeln oder Zuschnitte aus Großtafeln verwendet und ohne Überlappung eben verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der vertikalen L- oder T-Tragprofile (Mindestdicke 1,6 mm) der horizontalen Tragprofile, Agraffen zum Einhängen der Tafeln, je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt in die Tragprofile, die entsprechend der Anordnung der Tafelfugen und der Befestigungspunkte zum Ausgleich thermischer Längenänderungen unterteilt sind.

3. Fugenausbildung:

Horizontale und vertikale Tafelfugen sind offen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.13 01 Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.
 • verdeckt (nicht sichtbar) befestigt mit Hinterschnittankern (HS)

68.13 01A FZ-Großtafel+UK-Alu+WD v.befestigt (HS) m²

Mit Großtafeln aus Faserzement (FZ).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.13 01B HPL-Großtafel+UK-Alu+WD v.befestigt (HS) m²

Mit Großtafeln aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.13 01I FB-Großtafel+UK-Alu+WD v.befestigt (HS) m²

Mit Großtafeln aus Faserbeton (FB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.13 01J KSTG-Großtafel+UK-Alu+WD v.befestigt (HS) m²

Mit Großtafeln aus Kunststoffglas (KSTG).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.13 01M MWST-Großtafel+UK-Alu+WD v.befestigt (HS) m²

Mit Großtafeln aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.13 02 Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.

- mit Großtafeln aus Ton- oder Keramik (TON)
- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt mit Hinterschnittankern (HS), mit Klammern genietet

68.13 02A TON-Großtafel+UK-Alu+WD v.befestigt (HS) m²

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):
 Fugenteilung (gemäß Plannr.:):
 Oberfläche:
 Farbsystem:
 Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 Großformat auf Alu-UK verdeckt befestigt

1. Großformat, eben verlegt:

Es werden Großtafeln oder Zuschnitte aus Großtafeln verwendet und ohne Überlappung eben verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der vertikalen L- oder T-Tragprofile (Mindestdicke 1,6 mm) je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt auf Profilen, die entsprechend der Anordnung der Plattenfugen thermischer Längenänderungen unterteilt sind.

3. Fugenausbildung:

Horizontale und vertikale Tafelfugen sind offen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01 Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.

- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (geklebt)

68.14 01A FZ-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Faserzement (FZ).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):
 Fugenteilung (gemäß Plannr.:):
 Oberfläche:
 Farbsystem:
 Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01B HPL-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):
 Fugenteilung (gemäß Plannr.:):
 Oberfläche:
 Farbsystem:
 Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01C AluV-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Aluminium-Verbund (AluV)

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):
 Fugenteilung (gemäß Plannr.:):
 Oberfläche:
 Farbsystem:
 Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01D Alu-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Aluminium (Alu).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01E V2A-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Edelstahl (V2A).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01F TiZi-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Titanzink (TiZi).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01G VZB-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus verzinkt beschichtetem Stahlblech (VZB).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01H CU-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Kupfer (Cu).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01I FB-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt

m²

Mit Großtafeln aus Faserbeton (FB).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.14 01J	KSTG-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt m² Mit Großtafeln aus Kunststoffglas (KSTG). Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:): Fugenteilung (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>
68.14 01K	HPST-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt m² Mit Großtafeln aus gepressten Steinwolleplatten (HPST). Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:): Fugenteilung (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>
68.14 01M	MWST-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt m² Mit Großtafeln aus Mineralwerkstoffen (MWST). Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:): Fugenteilung (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>
68.14 02	Wärmedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion. • mit Großtafeln aus Ton- oder Keramik (TON) • verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (geklebt)
68.14 02A	TON-Großtafel+UK-Alu+WD geklebt m² Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:): Fugenteilung (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23 Geringfügig Geändert</i>
68.14 11	Aufzählung (Az) auf wärmedämmte, hinterlüftete Großformat-Fassaden auf Aluminium-Unterkonstruktion. • verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (vb geklebt) • ohne Unterschied des Materials
68.14 11A	Az Großtafel+UK-Alu+WD vb geklebt f.2-schalig m² Für eine 2-schalige Alu-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen, horizontalen Alu-L-Profilen und vertikalen Alu-Tragprofilen.
68.14 11B	Az Großtafel+UK-Alu+WD vb geklebt f.Abdeckbahnen m² Für das Anbringen UV-beständiger, diffusionsoffenen Abdeckbahnen bei 2-schaligen Alu-Unterkonstruktionen.
68.14 11C	Az Großtafel+UK-Alu+WD vb geklebt f.geschl.V-Fugen m² Für eine geschlossene Fugenausführung bei vertikalen (V-) Fugen.
68.14 11D	Az Großtafel+UK-Alu+WD vb geklebt f.geschl.H-Fugen m² Für eine geschlossene Fugenausführung bei horizontale (H-) Fugen.

68.21 Stulpdeckung auf Holz-UK sichtbar geschraubt

1. Stulpbekleidungen/Stulpdeckung, horizontal überlappt verlegt:

Es werden Großtafel-Zuschnitte als Stulpbekleidung verwendet und mit horizontaler Überlappung verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

2.1 Holzunterkonstruktion:

Bestehend aus einer horizontalen oder vertikal-horizontal kombinierten Wandkonterlattung und einer vertikalen Traglattung, einschließlich korrosionsgeschützter Befestigungsmittel. Die Traglattung ist vollflächig abgedeckt.

Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 5 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 zusätzliche Metallunterkonstruktion:

Kombination aus Aluminiumunterkonstruktion mit vertikaler Holztraglattung. Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 35 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Fugenausbildung:

Vertikale Tafelfugen sind geschlossen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.21 01 Wärme gedämmte, hinterlüftete Fassade als Stulpdeckung mit horizontaler Überlappung auf Holz-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (geschraubt)

68.21 01A FZ-Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit einer Stulpdeckung aus Faserzement (FZ).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.21 01B HPL-Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit einer Stulpdeckung aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.21 01I FB-Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit einer Stulpdeckung aus Faserbeton (FB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.21 01K HPST-Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt

m²

Mit einer Stulpdeckung aus gepresster Steinwolle (HPST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.21 01M MWST-Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt m²

Mit einer Stulpdeckung aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.21 11 Aufzählung (Az) auf wärmegeämmte, hinterlüftete Fassaden mit einer Stulpdeckung auf Holz-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (geschraubt)
- ohne Unterschied des Materials

Für eine 2-schalige Metall-Unterkonstruktion aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der horizontalen L-Profile (1. Ebene), Mindestdicke 1,6 mm, je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen und vertikaler Holztraglattung (2. Ebene), Dimension je nach Verkleidung und statischen Erfordernissen.

Die thermische Trennung zwischen Wandkonsole und Untergrund wird mit einem Isolator der Dicke 5 mm ausgeführt.

Die Verarbeitung wird unter Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien und der objektbezogenen statischen Berechnungen ausgeführt.

68.21 11A Az Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt f.2-schalig Stahl m²

Aus Stahl korrosionsgeschützt.

68.21 11B Az Stulpdeckung+UK-Holz+WD geschraubt f.2-schalig Alu m²

Aus Aluminium.

68.22 Stulpdeckung auf Holz-UK verdeckt geschraubt

1. Stulpbekleidungen/Stulpdeckung, horizontal überlappt verlegt:

Es werden Großtafel-Zuschnitte als Stulpbekleidung verwendet und mit horizontaler Überlappung verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

2.1 Holzunterkonstruktion:

Bestehend aus einer horizontalen oder vertikal-horizontal kombinierten Wandkonterlattung und einer vertikalen Traglattung, einschließlich korrosionsgeschützter Befestigungsmittel. Die Traglattung ist vollflächig abgedeckt.

Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 5 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 zusätzliche Metallunterkonstruktion:

Kombination aus Aluminiumunterkonstruktion mit vertikaler Holztraglattung. Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 35 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Fugenausbildung:

Vertikale Tafelfugen sind geschlossen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.22 01 Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade als Stulpdeckung mit horizontaler Überlappung auf Holz-Unterkonstruktion.

- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (geschraubt)

68.22 01A FZ-Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraubt **m²**

Mit einer Stulpdeckung aus Faserzement (FZ).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.22 01B HPL-Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraubt **m²**

Mit einer Stulpdeckung aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.22 01I FB-Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraubt **m²**

Mit einer Stulpdeckung aus Faserbeton (FB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.22 01K HPST-Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraubt **m²**

Mit einer Stulpdeckung aus gepresster Steinwolle (HPST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.22 01M MWST-Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraubt **m²**

Mit einer Stulpdeckung aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

68.22 11	Aufzählung (Az) auf wärmegeämmte, hinterlüftete Fassaden mit einer Stulpdeckung auf Holz-Unterkonstruktion. • verdeckt befestigt (geschraubt) • ohne Unterschied des Materials Für eine 2-schalige Metall-Unterkonstruktion aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der horizontalen L-Profile (1. Ebene), Mindestdicke 1,6 mm, je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen und vertikaler Holztraglattung (2. Ebene), Dimension je nach Verkleidung und statischen Erfordernissen. Die thermische Trennung zwischen Wandkonsole und Untergrund wird mit einem Isolator der Dicke 5 mm ausgeführt. Die Verarbeitung wird unter Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien und der objektbezogenen statischen Berechnungen ausgeführt.	
68.22 11A	Az Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraub f.2-schalig Stahl Aus Stahl korrosionsgeschützt.	m ²
68.22 11B	Az Stulpdeckung+UK-Holz+WD v.geschraubt f.2-schalig Alu Aus Aluminium.	m ²

68.23	Stulpdeckung auf Alu-UK sichtbar genietet 1. Stulpbekleidungen/Stulpdeckung, horizontal überlappt verlegt: Es werden Großtafel-Zuschnitte als Stulpbekleidung verwendet und mit horizontaler Überlappung verlegt. Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m². 2. Unterkonstruktion: Justierbare Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der vertikalen L- oder T-Tragprofile (Mindestdicke 1,6 mm) je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln. Die Befestigung der Außenschicht erfolgt auf Profilen, die entsprechend der Anordnung der Plattenfugen thermischer Längenänderungen unterteilt sind. 3. Fugenausbildung: Vertikale Tafelfugen sind offen ausgeführt.	
-------	--	--

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

68.23 01	Wärmegeämmte, hinterlüftete Fassade als Stulpdeckung mit horizontaler Überlappung auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion. • sichtbar befestigt (genietet)	
68.23 01A	FZ-Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet Mit einer Stulpdeckung aus Faserzement (FZ). Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:): Tafelsichtbreite: Fugenteilung (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke:	m ²

LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

68.23 01B	HPL-Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet Mit einer Stulpdeckung aus High Pressure Laminate (HPL). Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:): Tafelsichtbreite: Fugenteilung (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke:	m ²
-----------	---	----------------

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.23 011 **FB-Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet** m²

Mit einer Stulpdeckung aus Faserbeton (FB).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.23 01K **HPST-Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet** m²

Mit einer Stulpdeckung aus gepressten Steinwolleplatten (HPST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.23 01M **MWST-Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet** m²

Mit einer Stulpdeckung aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Größte Tafelgröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.23 11 **Aufzählung (Az) auf wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden mit einer Stulpdeckung auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.**

- sichtbar befestigt (genietet)
- ohne Unterschied des Materials

68.23 11A **Az Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet f.2-schalig** m²

Für eine 2-schalige Alu-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen, horizontalen Alu-L-Profilen und vertikalen Alu-Tragprofilen.

68.23 11B **Az Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet f.Abdeckbahnen** m²

Für das Anbringen UV-beständiger, diffusionsoffener Abdeckbahnen bei 2-schaligen Alu-Unterkonstruktionen.

68.23 11C **Az Stulpdeckung+UK-Alu+WD genietet f.geschl.V-Fugen** m²

Für eine geschlossene Fugenausführung bei vertikalen (V-) Fugen.

68.24 **Stulpdeckung auf Alu-UK verdeckt genietet**

1. Stulpbekleidungen/Stulpdeckung, horizontal überlappt verlegt:

Es werden Großtafel-Zuschnitte als Stulpbekleidung verwendet und mit horizontaler Überlappung verlegt.

Großtafeln sind Elemente mit einer Fläche größer als 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmungen zur Aufnahme der vertikalen L- oder T-Tragprofile (Mindestdicke 1,6 mm) je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt auf Profilen, die entsprechend der Anordnung der Plattenfugen thermischer Längenänderungen unterteilt sind.

3. Fugenausbildung:

Vertikale Tafelfugen sind offen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.24 01 **Wärmedämmte, hinterlüftete Fassade als Stulpdeckung mit horizontaler Überlappung auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.**

- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (genietet)

68.24 01A FZ-Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet

m²

Mit einer Stulpdeckung aus Faserzement (FZ).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.24 01B HPL-Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet

m²

Mit einer Stulpdeckung aus High Pressure Laminate (HPL).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.24 01I FB-Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet

m²

Mit einer Stulpdeckung aus Faserbeton (FB).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.24 01K HPST-Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet

m²

Mit einer Stulpdeckung aus gepressten Steinwolleplatten (HPST).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.24 01M MWST-Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet

m²

Mit einer Stulpdeckung aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Größte Plattengröße (gemäß Plannr.:):

Tafelsichtbreite:

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Fugenteilung (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.24 11 Aufzählung (Az) auf wärmegeämmte, hinterlüftete Fassaden mit einer Stulpdeckung auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.

- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (genietet)
- ohne Unterschied des Materials

68.24 11A Az Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet f.2-schalig m²
Für eine 2-schalige Alu-Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen, horizontalen Alu-L-Profilen und vertikalen Alu-Tragprofilen.

68.24 11B Az Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet f.Abdeckbahnen m²
Für das Anbringen UV-beständiger, diffusionsoffenen Abdeckbahnen bei 2-schaligen Alu-Unterkonstruktionen.

68.24 11C Az Stulpdeckung+UK-Alu+WD v.genietet f.geschl.V-Fugen m²
Für eine geschlossene Fugenausführung bei vertikalen (V-) Fugen.

68.31 Kleinformat auf Holz-UK sichtbar befestigt

1. Kleinformat, horizontal und/oder vertikale überlappt verlegt:

Es werden Kleinformat-Tafeln verwendet und mit horizontaler und/oder vertikaler Überlappung verlegt.

Kleinformate sind Elemente mit einer Fläche kleiner/gleich 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:

2.1 Holzunterkonstruktion:

Bestehend aus einer horizontalen oder vertikal-horizontal kombinierten Wandkonterlattung und einer vertikalen Traglattung, einschließlich korrosionsgeschützter Befestigungsmittel.

Die Traglattung ist vollflächig abgedeckt.

Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 5 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 zusätzliche Metallunterkonstruktion:

Kombination aus Aluminiumunterkonstruktion mit vertikaler Holztraglattung. Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 35 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Fugenausbildung:

Vertikale Kleinformatfugen sind geschlossen durch Hinterlegung oder Überlappung ausgeführt..

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01 Wärmegeämmte, hinterlüftete Fassade auf Holz-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (genagelt, geschraubt oder gehängt n.W.AN)

68.31 01A FZ-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt m²
Mit Kleinformattafeln aus Faserzement (FZ).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01B HPL-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt m²

Mit Kleinformattafeln aus High Pressure Laminate (HPL).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

LGPosNr. Positionsstichwort

EH

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01D Alu-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Aluminium (Alu).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01E V2A-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Edelstahl (V2A).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01F TiZi-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Titanzink (TiZi).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01G VZB-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus verzinkt beschichtetem Stahlblech (VZB).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01H CU-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Kupfer (Cu).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.31 01L KST-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Kunststoff (KST).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

LGPoSNr. Positionsstichwort

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
68.31 01M MWST-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt m²

Mit Kleinformattafeln aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert
68.31 01N Holz-Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar befestigt m²

Mit Kleinformattafeln aus Holz.

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:
LB-Version: 23
Geringfügig Geändert

68.31 11 Aufzählung (Az) auf wärmegeämmte, hinterlüftete -Fassaden mit Kleinformattafeln auf Aluminium-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt (genagelt, geschraubt oder gehängt n.W.AN)
- ohne Unterschied des Materials

Für eine 2-schalige Metall-Unterkonstruktion aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der horizontalen L-Profile (1. Ebene), Mindestdicke 1,6 mm, je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen und vertikaler Holztraglattung (2. Ebene), Dimension je nach Verkleidung und statischen Erfordernissen.

Die thermische Trennung zwischen Wandkonsole und Untergrund wird mit einem Isolator der Dicke 5 mm ausgeführt.

Die Verarbeitung wird unter Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien und der objektbezogenen statischen Berechnungen ausgeführt.

68.31 11A Az Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar bef.f.2-schalig Stahl m²

Aus Stahl korrosionsgeschützt.

68.31 11B Az Kleinformat+UK-Holz+WD sichtbar bef.f.2-schalig Alu m²

Aus Aluminium.

68.32 Kleinformat auf Holz-UK verdeckt befestigt
1. Kleinformat, horizontal und/oder vertikale überlappt verlegt:

Es werden Kleinformat-Tafeln verwendet und mit horizontaler und/oder vertikaler Überlappung verlegt.

Kleinformate sind Elemente mit einer Fläche kleiner/gleich 0,6 m².

2. Unterkonstruktion:
2.1 Holzunterkonstruktion:

Bestehend aus einer horizontalen oder vertikal-horizontal kombinierten Wandkonterlattung und einer vertikalen Traglattung, einschließlich korrosionsgeschützter Befestigungsmittel.

Die Traglattung ist vollflächig abgedeckt.

Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 5 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.2 zusätzliche Metallunterkonstruktion:

Kombination aus Aluminiumunterkonstruktion mit vertikaler Holztraglattung. Der Ausgleich von Wandunebenheiten bis zu 35 mm ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Fugenausbildung:

Vertikale Kleinformatfugen sind geschlossen durch Hinterlegung oder Überlappung ausgeführt..

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01 Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade auf Holz-Unterkonstruktion.

- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (genagelt, geschraubt oder gehängt n.W.AN)

68.32 01A FZ-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Faserzement (FZ).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01B HPL-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus High Pressure Laminate (HPL).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01D Alu-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Aluminium (Alu).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01E V2A-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Edelstahl (V2A).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01F TiZi-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Titanzink (TiZi).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01G VZB-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus verzinkt beschichtetem Stahlblech (VZB).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01H CU-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Kupfer (Cu).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01L KST-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Kunststoff (KST).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01M MWST-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Mineralwerkstoffen (MWST).

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 01N Holz-Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt

m²

Mit Kleinformattafeln aus Holz.

Tafelformat:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.32 11 Aufzählung (Az) auf wärmedämmte, hinterlüftete -Fassaden mit Kleinformattafeln auf Aluminium-Unterkonstruktion.

- verdeckt (nicht sichtbar) befestigt (genagelt, geschraubt oder gehängt n.W.AN)
- ohne Unterschied des Materials

Für eine 2-schalige Metall-Unterkonstruktion aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der horizontalen L-Profile (1. Ebene), Mindestdicke 1,6 mm, je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen und vertikaler Holztraglattung (2. Ebene), Dimension je nach Verkleidung und statischen Erfordernissen.

Die thermische Trennung zwischen Wandkonsole und Untergrund wird mit einem Isolator der Dicke 5 mm ausgeführt.

Die Verarbeitung wird unter Berücksichtigung der Herstellerrichtlinien und der objektbezogenen statischen Berechnungen ausgeführt.

68.32 11A Az Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt f.2-schalig Stahl **m²**
Aus Stahl korrosionsgeschützt.

68.32 11B Az Kleinformat+UK-Holz+WD v.befestigt f.2-schalig Alu **m²**
Aus Aluminium.

68.41 Siding auf Alu-UK verdeckt befestigt

1. Sidings:

Sidings werden zwängungsfrei zu einer geschlossenen Außenschicht montiert. Es werden Fassadenprofile verwendet, die linear und eben zusammengesteckt werden.

Sidings sind horizontale und vertikale Elemente mit einer Deckbreite von 120 bis 800 mm.

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmungen zur Aufnahme der Tragprofile und Systemleisten je nach statischem Erfordernis aus stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt durchdringungsfrei oder verdeckt befestigt.

3. Fugenausbildung:

Profilfugen sind geschlossen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.41 01 Wärmegedämmte, hinterlüftete Fassade mit Sidings auf Alu-Unterkonstruktion.

- verdeckt befestigt

68.41 01D ALU-Siding+UK-Alu+WD verdeckt befestigt **m²**
Mit einer Sidingfassade aus Aluminium (Alu), beschichtet mit Polyester ca. 25 bis 30 µm ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.41 01E V2A-Siding+UK-Alu+WD verdeckt befestigt **m²**
Mit einer Sidingfassade aus Edelstahl (V2A) ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.41 01F TiZi-Siding+UK-Alu+WD verdeckt befestigt **m²**
Mit einer Sidingfassade aus Titanzink (TiZi) ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.41 01G VZB-Siding+UK-Alu+WD verdeckt befestigt **m²**

Mit einer Sidingfassade aus Stahlblech verzinkt (VZB), beschichtet mit Polyester ca. 25 bis 30 µm ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.41 01H CU-Siding+UK-Alu+WD verdeckt befestigt

m²

Mit einer Sidingfassade aus Kupfer (CU) ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.41 11 Aufzählung (Az) auf wärmedämmte, hinterlüftete -Fassaden mit Sidings auf Aluminium-Unterkonstruktion.

- verdeckt befestigt
- ohne Unterschied des Materials

68.41 11A Az Siding+UK-Alu+WD verdeckt bef.f.Sonderbeschichtung

m²

Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.

68.42 Siding auf Stahl-UK/Wandkassetten verdeckt befestigt

1. Sidings:

Sidings werden zwängungsfrei zu einer geschlossenen Außenschicht montiert. Es werden Fassadenprofile verwendet, die linear und eben zusammengesteckt werden.

Sidings sind horizontale und vertikale Elemente mit einer Deckbreite von 120 bis 800 mm.

2. Unterkonstruktion:

Stahlkassettenprofile selbstspannend nach DIN 18807-3, bestehend aus Tragprofilen und Systemleisten, einer Abdichtung gegen Diffusion an den Längs- und Querstößen, sowie korrosionsgeschützter Befestigungsmittel.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt durchdringungsfrei oder verdeckt befestigt.

3. Fugenausbildung:

Profilfugen sind geschlossen ausgeführt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.42 01 Wärmedämmte, hinterlüftete Fassade mit Sidings auf Alu-Unterkonstruktion.

- verdeckt befestigt

68.42 01D ALU-Siding+UK-Kassette+WD verdeckt befestigt

m²

Mit einer Sidingfassade aus Aluminium (Alu), beschichtet mit Polyester ca. 25 bis 30 µm ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.42 01E V2A-Siding+UK-Kassette+WD verdeckt befestigt

m²

Mit einer Sidingfassade aus Edelstahl (V2A) ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.42 01F TiZi-Siding+UK-Kassette+WD verdeckt befestigt

m²

Mit einer Sidingfassade aus Titanzink (TiZi) ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.42 01G VZB-Siding+UK-Kassette+WD verdeckt befestigt

m²

Mit einer Sidingfassade aus Stahlblech verzinkt (VZB), beschichtet mit Polyester ca. 25 bis 30 µm ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.42 01H CU-Siding+UK-Kassette+WD verdeckt befestigt

m²

Mit einer Sidingfassade aus Kupfer (CU) ohne Schattenfuge mit Kopfkantung.

Profilsichtbreite:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.42 11 Aufzählung (Az) auf wärmegeämmte, hinterlüftete -Fassaden mit Sidings auf Stahl-Unterkonstruktion/Wandkassetten..

- verdeckt befestigt
- ohne Unterschied des Materials

68.42 11A Az Siding+UK-Kassette+WD verdeckt bef.f.Sonderbeschichtung

m²

Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.

68.61 Profilierte Bekl.auf Alu-UK verdeckt befestigt

1. Profilierte Bekleidung:

Profilierte Bekleidungen werden zwängungsfrei zu einer geschlossenen Außenschicht montiert.

Es werden Profile beziehungsweise Profilbleche verwendet, die verdeckt entweder direkt oder mit Hafter auf die Unterkonstruktion befestigt werden.

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmungen zur Aufnahme der Tragprofile je nach statischem Erfordernis aus kaltgewalzten- oder stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt durchdringungsfrei oder verdeckt befestigt.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.61 01 Wärmegeämmte, hinterlüftete Fassade mit profilierter Bekleidung auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt

68.61 01D	Alu-Stülppaneel+UK-Alu+WD verdeckt befestigt m² Mit Stülppaneelen aus Aluminium und beschichtet (Alu) Polyester ca. 25 bis 30 µm. Profil: Deckbild (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>
68.61 01F	TiZi-Stülppaneel+UK-Alu+WD verdeckt befestigt m² Mit Stülppaneelen aus Titanzink (TiZi). Profil: Deckbild (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>
68.61 01G	VZB-Stülppaneel+UK-Alu+WD verdeckt befestigt m² Mit Stülppaneelen aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (VZB) Polyester ca. 25 bis 30 µm. Profil: Deckbild (gemäß Plannr.:): Oberfläche: Farbsystem: Dämmdicke: <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>
68.61 11	Aufzahlung (Az) auf wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden mit profilierten Platten auf Aluminium-Unterkonstruktion. • verdeckt befestigt • ohne Unterschied des Materials
68.61 11A	Az Stülppaneel+UK-Alu+WD verdeckt bef.f.Sonderbeschichtung m² Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.
68.62	Profilierte Bekl.auf Alu-UK sichtbar befestigt 1. Profilierte Bekleidung: Profilierte Bekleidungen werden zwängungsfrei zu einer geschlossenen Außenschicht montiert. Es werden Profilbleche verwendet, die im Längs- und Querstoß direkt auf die Unterkonstruktion befestigt werden. 2. Unterkonstruktion: Justierbare Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmungen zur Aufnahme der Tragprofile je nach statischem Erfordernis aus kaltgewalzten- oder stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln. Die Befestigung der Außenschicht erfolgt sichtbar mit Schrauben oder Nieten. <i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>
68.62 01	Wärmedämmte, hinterlüftete Fassade mit profilierter Bekleidung auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion. • sichtbar befestigt
68.62 01D	Alu-Trapezprofil+UK-Alu+WD sichtbar befestigt m² Mit Trapezprofilen aus Aluminium und beschichtet (Alu) Polyester ca. 25 bis 30 µm. Profil: Deckbild (gemäß Plannr.:): Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.62 01F TiZi-Trapezprofil+UK-Alu+WD sichtbar befestigt m²

Mit Trapezprofilen aus Titanzink (TiZi).

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.62 01G VZB-Trapezprofil+UK-Alu+WD sichtbar befestigt m²

Mit Trapezprofilen aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (VZB) Polyester ca. 25 bis 30 µm.

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.62 02 Wärme gedämmte, hinterlüftete Fassade auf Aluminium (Alu)-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt

68.62 02D Alu-Wellprofil+UK-Alu+WD sichtbar befestigt m²

Mit Wellprofilen aus Aluminium und beschichtet (Alu) Polyester ca. 25 bis 30 µm.

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.62 02F TiZi-Wellprofil+UK-Alu+WD sichtbar befestigt m²

Mit Wellprofilen aus Titanzink (TiZi).

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

Profildicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.62 02G VZB-Wellprofil+UK-Alu+WD sichtbar befestigt m²

Mit Wellprofilen aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (VZB) Polyester ca. 25 bis 30 µm.

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

Profildicke:

LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.62 11 Aufzählung (Az) auf wärme gedämmte, hinterlüftete Fassaden mit profilierten Platten auf Aluminium-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt
- ohne Unterschied des Materials

68.62 11A Az Trapezpr.+UK-Alu+WD sichtbar bef.f.Sonderbeschichtung **m²**

Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.

- bei Trapezblechen

68.62 11B Az Wellpr.+UK-Alu+WD sichtbar bef.f.Sonderbeschichtung **m²**

Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.

- bei Wellblechen

68.63 Profilierte Bekl.auf Stahl-UK sichtbar befestigt

1. Profilierte Bekleidung:

Profilierte Bekleidungen werden zwängungsfrei zu einer geschlossenen Außenschicht montiert.

Es werden Profilbleche verwendet, die im Längs- und Querstoß direkt auf die Unterkonstruktion befestigt werden.

2. Unterkonstruktion:

Justierbare Unterkonstruktion, bestehend aus Wandkonsolen mit werkseitig integrierten Klemmzungen zur Aufnahme der Tragprofile je nach statischem Erfordernis aus kaltgewalzten- oder stranggepressten Profilen, sowie allen korrosionsgeschützten Befestigungsmitteln.

Die Befestigung der Außenschicht erfolgt sichtbar mit Schrauben oder Nieten.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.63 01 Wärme gedämmte, hinterlüftete Fassade mit profilierter Bekleidung auf Stahl-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt

68.63 01G VZB-Trapezprofil+UK-Stahl+WD sichtbar befestigt **m²**

Mit Trapezprofilen aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (VZB) Polyester ca. 25 bis 30 µm.

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.63 02 Wärme gedämmte, hinterlüftete Fassade auf Stahl-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt

68.63 02G VZB-Wellprofil+UK-Stahl+WD sichtbar befestigt **m²**

Mit Wellprofilen aus Stahlblech verzinkt und beschichtet (VZB) Polyester ca. 25 bis 30 µm.

Profil:

Deckbild (gemäß Plannr.:):

Oberfläche:

Farbsystem:

Dämmdicke:

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.63 11 Aufzählung (Az) auf wärme gedämmte, hinterlüftete Fassaden mit profilierten Platten auf Stahl-Unterkonstruktion.

- sichtbar befestigt
- ohne Unterschied des Materials

68.63 11A Az Trapezpr.+UK-Stahl+WD sichtbar bef.f.Sonderbeschicht. **m²**

Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.

- bei Trapezblechen

68.63 11B Az Wellpr.+UK-Alu+WD sichtbar bef.f.Sonderbeschicht. **m²**
Für eine Sonderbeschichtung PVDF ca. 25 bis 30 µm.
• bei Wellblechen

68.81 Sonstiges und Aufzählungen
LB-Version: 23

68.81 01 Aufzählungen (Az) auf hinterlüftete Fassaden-Systeme.

68.81 01A Az Fass.+UK+WD f.erhöhte Abstand Bauteil/Außenkante **m²**
Betrifft Position(en):
Für einen erhöhten Abstand zwischen tragendem Bauteil und Traglattungsaußenkante
Gesamtabstand (über 5 cm): cm

68.81 01B Az Fass.+UK+WD f.erhöhte Anforderungen/Plattendicke **m²**
Betrifft Position(en):
Für erhöhte Anforderungen an die Plattendicke (z.B. bezüglich Ballwurfsicherheit, Graffiti -Beständigkeit).
Angaben:

68.81 11 Sonstige Leistungen für hinterlüftete Fassaden-Systeme.

68.81 11A Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Untersicht **m²**
Betrifft Position(en):
Untersichtkonstruktionen.

68.81 11B Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Sonderfarbe **m²**
Betrifft Position(en):
Ausführen in einer Sonderfarbe:

68.81 11C Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Ausschneiden WD **Stk**
Betrifft Position(en):
Ausschneiden eines bestehenden VWDS zur punkweisen Befestigung von Wandwinkelstützen, einschließlich Ergänzen der Dämmung.

68.81 11D Hinterlüftete Fassade+UK+WD f. WD s.A. **m²**
Betrifft Position(en):
Wärmedämmung in "schwerer Ausführung". (WD s.A.)
LB-Version: 23 Geringfügig Geändert

68.81 11E Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Eckausbildungen **m**
Betrifft Position(en):
Eckausbildungen (innen oder außen), einschließlich beidseitigem Beidecken und der Berücksichtigung erhöhter Windkräfte.

68.81 11F Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Gliederung **m**
Betrifft Position(en):
Kunststoffbeschichtete Metallprofile als Gliederung in der Fläche.

68.81 11G Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Dehnfugen **m**
Betrifft Position(en):
Dehnfugen über Bauwerksabschnitten, einschließlich Dehnfugenprofile aus kunststoffbeschichtetem Aluminiumblech, einschließlich beidseitigem Beidecken.

68.81 11H Hinterlüftete Fassade+UK+W.Fugenausbildung Lüftungsgitter **m**
Betrifft Position(en):
Kunststoffbeschichtete Lüftungsbleche im Zu- und Abluftbereich.

68.81 11I	Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Putzanschluss	m
	Betrifft Position(en):	
	Kunststoffbeschichtete Aluminiumbleche als Putzanschluss ausgeführt, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite, einschließlich einseitigem Beidecken.	
68.81 11J	Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Anschluss Glas	m
	Betrifft Position(en):	
	Kunststoffbeschichtete Aluminiumbleche als Anschluss zu Glasfassaden, ohne Unterschied der Zuschnittsbreite, einschließlich einseitigem Beidecken.	
68.81 11K	Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Jalousiekasten	m
	Betrifft Position(en):	
	Freiraum im Fenstersturzbereich für einen verdeckten Jalousiekasten.	
	<i>LB-Version: 23</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
68.81 11L	Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Anarbeiten/gerade	m
	Betrifft Position(en):	
	Einseitiges Anarbeiten und Befestigen	
	• an gerade Umsäumungen	
68.81 11M	Hinterlüftete Fassade+UK+WD f.Anarbeiten/schräg	m
	Betrifft Position(en):	
	Einseitiges Anarbeiten und Befestigen	
	• an schräge Umsäumungen	
68.81 13	 Fenster- und Türanschluss für wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden. Das Alu-Anschlussprofil und die Dichtung zum Fenster- oder Türstock sowie das einseitige Beidecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
68.81 13A	Fe.-u.Türanschl.hinterlüftete Fassade+UK+WD m.Großtafelstr.	m
	Großtafelstreifen.	
	Betrifft Position(en):	
	Leibungstiefe:	
68.81 13B	Fe.-u.Türanschl.hinterlüftete Fassade+UK+WD m.farbb.Alu	m
	Farbbeschichtetes Aluminium.	
	Betrifft Position(en):	
	Leibungstiefe:	
68.81 15	 Fenstersohlbänke mit Anschlussprofilierung oder Anschlusselementen für wärmedämmte, hinterlüftete Fassaden. Ausführung: zum Fensterstock und zur Leibungsbekleidung mit mindestens 3 cm hohem Tropfnasenumbug, mit Abstand zur Fassade mindestens 3 cm höchstens 5 cm, Mindestneigung 8 Grad. Abgerechnet wird die Summe der Einzellängen. Die Dämmschicht und das einseitige Beidecken sind im Einheitspreis einkalkuliert.	
68.81 15A	Sohlbank Alublech farbbeschichtet	m
	Alublech farbbeschichtet.	
	Betrifft Position(en):	
	Leibungstiefe (Breite in cm):	
	Materialdicke (mm):	
68.81 15B	Sohlbank Alu stranggepresst farbbeschichtet	m
	Alu stranggepresst farbbeschichtet.	
	Betrifft Position(en):	

Leibungstiefe (Breite in cm):

Materialdicke (mm):
68.81 15C Sohlbank Stahlblech verzinkt farbbeschichtet m

Stahlblech verzinkt farbbeschichtet.

Betrifft Position(en):

Leibungstiefe (Breite in cm):

Materialdicke (mm):

68.81 17 Aufzählung (Az) auf wärmegeämmte, hinterlüftete Fassaden mit Metallprofilen.
68.81 17A Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Startprofil (STB) m

Betrifft Position(en):

Startprofile, Stahlblech (STB), verzinkt farbbeschichtet.

68.81 17B Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Startprofil (ALU) m

Betrifft Position(en):

Startprofile, Aluminiumblech (ALU), farbbeschichtet.

68.81 17C Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Schattenfugenprofile (STB) m

Betrifft Position(en):

Schattenfugenprofile, Stahlblech (STB), verzinkt farbbeschichtet.

68.81 17D Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Schattenfugenprofile (ALU) m

Betrifft Position(en):

Schattenfugenprofile, Aluminiumblech (ALU), farbbeschichtet.

68.81 17E Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Eckelement (STB) Stk

Betrifft Position(en):

Eckelemente (innen oder außen), Stahlblech (STB), verzinkt farbbeschichtet.

Schenkellänge A:

Schenkellänge B:

Winkel:
68.81 17F Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Eckelement (ALU) Stk

Betrifft Position(en):

Eckelemente (innen oder außen), Aluminiumblech (ALU), verzinkt farbbeschichtet.

Schenkellänge A:

Schenkellänge B:

Winkel:
68.81 17G Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Passelement m

Betrifft Position(en):

Passelemente mit Sonderdeckbreiten mit Nut- oder Federausbildung.

68.81 17H Fass.+UK+WD m.Metallpr.f.Profillängen m

Betrifft Position(en):

Profillängen bis 1.000 mm.

68.90 Regieleistungen
1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

Kommentar:

Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen, sind frei zu formulieren.

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert

68.90 00 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

68.90 00A Überstundenregelung

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

68.90 01 Regiestunden.

68.90 01A Regiestunde Facharbeiter

h

Für Facharbeiter.

68.90 01B Regiestunde Hilfsarbeiter

h

Für Hilfsarbeiter.

68.90 51 Materiallieferungen f.Regieleistungen

VE

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss etwaig gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

LB-Version: 23

Geringfügig Geändert