Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

Date du rapport :

09/03/2018

N° de rapport :

LE GALL 12361 08.03.18

Valable jusqu'au:

08/03/2028

Type de bâtiment :

Immeuble Collectif

Nature:

Local commercial

Année de construction: 1967 Surface habitable:

59.37 m²

Adresse: 4 BIS RUE DU LEURIOU

Etage:

29300 Quimperlé INSEE: 29002 Rez de chaussée

N° de Lot : NC

MANIE PLOMB LOI GARREZ ETAIS PARASITAIRES PERFORMANCE ENERGETIQUE GAZ TAUX

Propriétaire :

Nom: Madame et Monsieur LE GALL Adresse: 5 RUE DE ZABRENN

29300 Mellac

Diagnostiqueur: FRANCESCONI FLORENT

Signature:

Référence ADEME: 1829V1001873Y

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :

Nom: Adresse:

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version 2012, estimé à l'immeuble / au logement*, prix moyen des énergies indexés au

numerani anglis karasasi Afri	Consommation en énergie finale (détail par énergie et par usage en kWh _{ef})	Consommation en énergie primaire (détail par usage en kWh _{ep})	Frais annuels d'énergie (TTC)
Chauffage	Gaz naturel 19 749,94	19 749,94	1 148,74 €
Eau chaude sanitaire	Gaz naturel 2 056,62	2 056,62	119.62 €
Refroidissement	CONTRACTOR OF THE SECOND SECON	800	
Consommations d'énergie pour les usages recensés	21 806,56	21 806,56	1 455,22 € ⁽¹⁾

(1) coût éventuel des abonnements inclus

Consommations énergétiques

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et

le refroidissement Consommation conventionnelle: 367,29 kWh_{EP}/m².an

Sur la base d'estimation à l'immeuble /-au logement* Logement économe Logement

91 à 150 D 151 à 230 231 à 330 367 kWh_{EP}/m².an > 450

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Estimation des émissions : 85,94 kg_{eqCO2}/m².an

Faible émission de GES Logement

≤ 5

B 6 à 10

11 a 20

Forte émission de GES

85 kg_{éqCO2} /m².an

* rayer la mention inutile

connaissance le 16/07/19

Rapport N°: LE GALL 12361 08.03.18 DP EURL ALERTE DIAGNOSTICS CAP 7000€

Logement énergivore

9 ALLEE DE BREHAT 56520 GUIDEL

Tél: 02 97 32 72 41 - 06 23 81 64 05 - Fax 02 22 44 07 88 email: contact@alertediag.com - www.alertediag.com RCP: ALLIANZ n°80810343 - RCS Iorient: 534 52336000012 - APE 7120B

connalssance

1/12