# 界面演示：七步流程走通，模型建议与参考复核并列

第 4 步「求解优化」实拍 · 1×3 串列（T01→T02→T03，北→南）、8 m/s 北风、TI 6%




界面右侧面板原样截取（未改字）

## 可引用的结果值

| | |
|---|---|
| 模型建议（代理 · GCH 内核） | **3,299.8 kW** |
| 参考复核（FLORIS 4.6.6 独立算） | **3,299.8 kW** |
| 逐台：T01 / T02 / T03 | **1339.9 / 847.2 / 1112.7 kW** |
| 本步优化计时（界面内单次） | **5.5 ms** |

左侧 HUD 面板值是演示占位，不作结论

- 1.2 MW → 全场功率总览（面板带「演示」角标）
- 30.1 ℃ → 发电机温度峰值，不是风速
- 6.0 h → 等效满发小时，不是增量百分比
- 3 / 3 台 → 运行机组数（25% 是载荷矩阵值）

**界面是演示工具，不是实时控制系统：**
5.5 ms 只代表界面内单次寻优，数据接口、执行器速率与闭环时延都没有做过实时性验证。全片不使用「实时控制」「毫秒级控制」。