

EB Loads During Night Time						
Time: 10:26 PM on 20.05.2019						
PCC	Voltages			Currents		
	RY	YB	BR	R	Y	B
AB	412	410	409	396	384	315
CD	410	409	410	316	354	374
EF	421	420	422	350	399	386
GH	420	422	420	396	384	400
IJ	409	399	396	425	390	362
KL	399	401	406	445	376	315
MN	409	410	408	399	378	400
CH	411	409	409	196	210	200

Diesel Generator Loads

DG 1 Loads During Night Time						
Time: 12:25 AM on 21.05.2019						
PCC	Voltages			Currents		
	RY	YB	BR	R	Y	B
A	421	424	422	326	350	356
C	422	424	421	200	215	220
E	426	424	424	220	242	190
G	421	420	422	290	270	220
I	423	425	422	270	224	256
K	422	420	422	240	288	282
M	422	424	421	256	228	190
CH 1	422	422	425	90	76	84

DG 2 Loads During Night Time						
Time: 12:25 AM on 21.05.2019						
PCC	Voltages			Currents		
	RY	YB	BR	R	Y	B
B						
D	411	422	422	196	181	250
F	425	420	424	210	220	200
H	421	420	422	200	198	176
J	422	422	420	178	220	208
L	422	420	422	216	242	224
N	420	421	422	210	196	238
CH 2	419	422	421	60	82	90

DG Loads during power failure on 21.05.2019 @ 10:00 hrs					
PCC	Currents			Engine	Diesel Stock
	R	Y	B	Temparat	
A	130	154	145	75	186
B					273
C	91	59	81	74	228

D	66	84	150	68	288
E					105
F	163	165	220	75	270
G	140	145	206	76	264
H					222
I	90	55	120	64	210
J	75	60	94	70	240
K	127	140	180	67	243
L					206
M	119	132	98	75	140
N	73	49	94	72	203
CH 1	128	113	140	74	354
CH 2	142	141	110	70	414
					3846

