ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 03878 4006-7 **โทรสาร** 03845 5165
http://rmsc6.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68031000158

หนังสือนำส่งที่ -	**ผู้ส่งตัวอย่าง** บริษัท น้ำดื่มศรีทอง จำกัด
ลงวันที่ -	**ที่อยู่** 366/1 หมู่ 1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
วันที่รับตัวอย่าง 13/02/2568	
หมายเลขตัวอย่าง 68018419001	**วันที่เก็บตัวอย่าง** -
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	**ปริมาณที่รับ** 6 ขวด ขวดละ 1,500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง น้ำบาดาล	
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนสีเหลือง บรรจุในขวดพลาสติกใส ปิดด้วยฝาเกลียวพลาสติก ฉลากแจ้ง ชื่อตัวอย่าง	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	6.3	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	1,180	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	406	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)
ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.94	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	289	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)

ผู้ทดสอบ นางสุดารัตน์ ไชยศรีหา
นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบ นางเสาวนีย์ เวียงนิล
วันที่ทดสอบ 19/02/2568
วันที่ออกรายงาน 10/03/2568

(นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้นฉบับ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 03878 4006-7 **โทรสาร** 03845 5165
http://rmsc6.dmsc.moph.go.th

หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68031000158

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.429	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	In-house method based on APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ผู้ทดสอบ นางสุดารัตน์ ไชยศรีหา
นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบ นางเสาวนีย์ เวียงนิล
วันที่ทดสอบ 19/02/2568
วันที่ออกรายงาน 10/03/2568

(นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร