

光伏组件 隆基 LR7-72HGD-600M ×4 (4串1并)



Voc,cold=220.8V Isc=14.49A Imp=13.6A

F1 25A gPV

Q1

直流隔离

PV1-F 4mm²

SPD1 直流 TypeII

Growatt SPF 5000 ES

MPPT+离网逆变一体机
额定5kW / 浪涌10kVA / η93%
MPPT 120~430V 输入≤450V

QF1 160A DC MCB

F2 100A

F3 100A

F4 100A

F5 100A

蓄电

Benhoo

5120BM

48V / 100Ah / 5.12kWh

支路断路器 4×100A gPV

RV 70mm² L=2m 45V/119.5A

交流配电箱 DB

照明 10A BV 2.5mm²

厨房 20A BV 4mm²

空调 20A BV 4mm²

插座 16A BV 2.5mm²

交流输出 220V/50Hz L=4.27A

SPD2 交流 TypeII

PE 保护接地/等电位 (W7)

电池正母线 (等长等截面)

F2 100A

蓄电

B1

BMS

F3 100A

B2

BMS

F4 100A

B3

BMS

F5 100A


B4

BMS

QF1 160A DC MCB

支路断路器 4×100A gPV

图例:



光伏组件



蓄电池



熔断器



断路器/MCB



隔离开关



SPD



接地

图名

系统电气主接线图

姓名 ____

日期

图号

T1-01

学号 ____

2026-06-03 哈工大 (深圳)

比例

无比例

版本 A

单位