

光伏组件 隆基 LR7-72HGD-600M ×6 (6 串 1 并)

$V_{oc,cold}=348.0V$ $I_{sc}=14.49A$ $I_{mp}=13.6A$

F1 25A gPV

SPD1 直流 Typell

Q51 直流隔离

PV1-F 4mm² L=15m

Growatt SPF 5000 ES

MPPT+离网逆变一体机

额定5kW / 浪涌10kVA / η 93%

MPPT 120~430V 输入≤450V

QF2 250V 63A 交流 T

BCD 30mA

交流配电箱

DB

PE 保护接地/等电位 (W)

RV 70mm² L=2m 45V/119.5A

QF1 160A DC MCB

支路熔断器 5×100A gPV

电池正母线 (等长等截面)

F2 100A

F3 100A

F4 100A

F5 100A

F6 100A

B1
BMS

B2
BMS

B3
BMS

B4
BMS

B5
BMS

蓄电池 5×Benhoo BNP-5120BM (48V 级 / 100Ah / 5.12kWh, 19"机架式)

图例:



光伏组件



蓄电池



熔断器



断路器/MCB



隔离开关



SPD



接地

图名	系统电
图号	T1-01
比例	无比例