

3F-11 常见问题

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | 如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。 | 现在商铺条件为：4KW 可增容至：14KW |
| 2 | 租户在商场是否可增设独立 空调 。 | 可单独设置，但新增分体空调外机需装在屋面，且统一计入租户用电 |
| 3 | 租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。 | 现无给排水： 租户如果需要可增加上下水点位，给水可以增加 1 个 DN50 点位，排水可增加一个 DN160 点位 |
| 4 | 厨房的位置 是否可以 移动 。 | 此位置无排油烟预留，不适合做餐饮厨房 |
| 5 | 商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。 | 不可增加 |
| 6 | 商场是否提供 燃气 。 | 现场无燃气接驳口无法提供燃气 |