

序号	场地名称	单元号	工程条件	
			类型	详细说明
1	1F西厅	LY-GN001	场地面积（平方米）	201.46
			场地尺寸（米）	西侧边长8.33米，西北侧边长8.967米，北侧边长10米，东侧边长12.429米，南侧边长16.3米
			场地限高	不得超过西厅消防红外线对射高度（10米以下）
			用电量及接口类型	70KW三相电（电缆线自备）
			电线拖线要求	一般电线使用铝合金压线槽 上覆盖颜色具有警醒作用胶带（建议使用黑黄交错的警示胶带，拆除后不得残留胶渍），电缆使用过桥板覆盖
			荷载	3.5KN/m²=350Kg/m²
			附近电梯门及尺寸	南侧 H8货梯/H9货梯 长2.8M 宽1.3M 高2.4M 载重2000KG
				北侧 H1货梯/H2货梯 长2.8M 宽1.3M 高2.4M 载重2000KG
			网络端口	无