

3-104 常见问题

1	如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。	商铺现有电量：380V/49KW 可按用户所需进行增容。
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	可以增设独立空调
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	商铺内上水：DN32；下水：De110;无法增加额外上下水。
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	可以改变，但需相关部门审核同意，但户内给排水点位不可改变
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	该商铺排油烟管道：400*800，风量：6000CMH，无法增加排油烟量。
6	商场是否提供 燃气 。	租户需按照相关消防、燃气法规自行申请且配置相关燃气报警及自动灭火装置。