

Venus 区域内铺位常见问题

| | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1 | 如果店铺铺内电量不足，是否可以增容。 | 现有商铺条件为：220V/10KW 不可增容。 |
| 2 | 租户在商场是否可增设独立空调。 | 不可增设独立空调 |
| 3 | 租户在商场店铺内是否可以增加额外的上、下水。 | 目前无上下水 不可增加额外上下水 |
| 4 | 厨房的位置是否可以移动。 | 该铺位不具有餐饮条件。 |
| 5 | 商铺的排油烟量是否可以增加。 | 该铺位不具有餐饮条件。 |
| 6 | 商场是否提供燃气。 | 该铺位不具有餐饮条件。 |