

3F33B 铺位常见问题

1	如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。	提供 380 V/20KW 用电量； 不可增容；
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	目前无独立空调； 不可增设（该铺位一般不需要额外空调）；
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	目前无上下水条件； 不可增设（该铺位一般不需要上下水）；
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	该铺位规划为零售铺位，不设置厨房；
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	目前无排油烟条件； 不可增设（该铺位一般不需要排油烟）；
6	商场是否提供 燃气 。	该铺位规划为零售铺位，不设置燃气；