

4F-52/54 常见问题

1	如果店铺内 <b>电量</b> 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：11KW 可增容至：20KW
2	租户在商场是否可增设独立 <b>空调</b> 。	此商户为中岛点位，不适合增加独立空调系统
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 <b>上、下水</b> 。	现无给排水： 租户如果需要可增加上下水点位，给水可以增加 1 个 DN25 点位，排水可增加一个 DN160 点位
4	<b>厨房的位置</b> 是否可以 <b>移动</b> 。	此位置无排油烟预留，不适合做餐饮厨房
5	商铺的 <b>排油烟量</b> 是否可以 <b>增加</b> 。	不可增加
6	商场是否提供 <b>燃气</b> 。	现场无燃气接驳口无法提供燃气