

2F09B 常见问题

1	如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：63A/380V 不可增容
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	无特殊条件不可单独设置
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现有给排水：无 不可额外增加上下水
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	根据可以改变，但需设计部审核同意，但户内给排水点位不可改变
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	不可增加
6	商场是否提供 燃气 。	商场提供燃气接驳点，租户需按照相关消防、燃气法规自行申请且配置相关燃气报警及自动灭火装置。