

5F-6 常见问题

1	如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：5KW 可增容至：15KW
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	可单独设置，但新增分体空调外机需装在屋面，且统一计入租户用电
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现无给排水： 租户如果需要可增加上下水点位，给水可以增加 1 个 DN25 点位，排水可增加一个 DN160 点位
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	此位置无排油烟预留，不适合做餐饮厨房
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	不可增加
6	商场是否提供 燃气 。	现场无燃气接驳口无法提供燃气