

# 6F-24 常见问题

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | 如果店铺内 <b>电量</b> 不足，是否可以增容。       | 现在商铺条件为：28KW<br>不可增容   |
| 2 | 租户在商场是否可增设独立 <b>空调</b> 。         | 如果承租方自己安装独立空调，出租方提供设置空调外机位置：屋顶面积 5 平方米（地面结构承载力应不小于 200 kg/m²），需在不破坏屋面原有防水层同时砌筑外机基座，外机应固定于后砌筑基座上。 |
| 3 | 租户在商场店铺内是否可以增加额外的 <b>上、下水</b> 。  | 现有给排水：给水 DN50；排水 DN160   |
| 4 | <b>厨房的位置</b> 是否可以 <b>移动</b> 。    | 厨房位置根据需求可以移动，排水点位商户自行根据设计位置开板洞接至下方排水立管   |
| 5 | 商铺的 <b>排油烟量</b> 是否可以 <b>增加</b> 。 | 可以增加，需将原设计 15m（200*500mm）长排油烟管道更换商户需求的管径   |
| 6 | 商场是否提供 <b>燃气</b> 。               | 此商户未预留燃气接驳点，如需使用燃气，须商户提供燃气用量，经燃气公司设计后从临铺燃气立管引出支管加装燃气阀门，租户需按照相关消防、燃气法规自行申请燃气表具及配置相关燃气报警及自动灭火装置。   |