

7-302 常见问题

1	如果店铺铺内 <b>电量</b> 不足，是否可以增容。	现在商铺电量为 380V/10KW，可按客户实际需要进行增容。
2	租户在商场是否可增设独立 <b>空调</b> 。	不可设独立空调
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 <b>上、下水</b> 。	现在商铺内无上下水点位，现不可增加上下水点位。
4	<b>厨房的位置</b> 是否可以 <b>移动</b> 。	该商铺为零售业态，无法做餐饮厨房。
5	商铺的 <b>排油烟量</b> 是否可以 <b>增加</b> 。	该商铺为零售业态，无排油烟接驳口，且无法增加排油烟。
6	商场是否提供 <b>燃气</b> 。	该商铺为零售业态，且在地下室，无法提供燃气。