

4F-37A 常见问题

1	如果店铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：4KW 不可增容
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	此商户为环中庭多经点位，不适合增加独立空调系统
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现有给排水：无 租户如果需要可增加上下水点位，给水可以增加 1 个 DN25 点位，排水可增加一个 DN110 点位
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	此商户未设计预留排油烟接驳口，不适合做餐饮厨房
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	不可增加
6	商场是否提供 燃气 。	此商铺未设计预留燃气接驳口，无法提供燃气