

Venus GF15e 铺位常见问题

1	如果店铺铺内电量不足，是否可以增容。	现有商铺条件为：220V/10KW 不可增容。
2	租户在商场是否可增设独立空调。	不可增设独立空调
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的上、下水。	目前无上下水 不可增加额外上下水
4	厨房的位置是否可以移动。	该铺位不具有餐饮条件。
5	商铺的排油烟量是否可以增加。	该铺位不具有餐饮条件。
6	商场是否提供燃气。	该铺位不具有餐饮条件。