

B1F-010 常见问题

1	如果店铺铺内电量不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：16KW 不可增容
2	租户在商场是否可增设独立空调。	可单独设置，但新增分体空调外机需装在屋面，且统一计入租户用电。商铺顶板承重负荷 250 公斤/平方米。如果需在商铺顶部增设空调，需在楼板安装防护水泥条，用固定楼板，不允许把空调固定螺丝直接打在楼板上，避免破坏防水层。
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的上、下水。	否
4	厨房的位置是否可以移动。	否
5	商铺的排油烟量是否可以增加。	否
6	商场是否提供燃气。	否