

7F50 常见问题

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | 如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。 | 现在商铺条件为：125A/380V 不可增容 |
| 2 | 租户在商场是否可增设独立 空调 。 | 无特殊条件不可单独设置 |
| 3 | 租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。 | 现有给排水：上水 DN32 下水 DN160 不可额外增加上下水 |
| 4 | 厨房的位置 是否可以 移动 。 | 根据可以改变，但需设计部审核同意，但户内给排水点位不可改变 |
| 5 | 商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。 | 不可增加 |
| 6 | 商场是否提供 燃气 。 | 商场提供燃气接驳点，租户需按照相关消防、燃气法规自行申请且配置相关燃气报警及自动灭火装置。 |