

6F07B 常见问题

1	如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：100A/380V 不可增容
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	无特殊条件不可单独设置
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现无给排水 不可额外增加上下水
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	该铺位为零售铺位，不涉及厨房
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	该铺位为零售铺位，不涉及排油烟
6	商场是否提供 燃气 。	该铺位为零售铺位，不涉及燃气