

## 6-202 常见问题

1	如果店铺铺内 <b>电量</b> 不足，是否可以增容。	商铺现有电量：380V/110KW 可按用户所需进行增容。
2	租户在商场是否可增设独立 <b>空调</b> 。	可以增设独立空调
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 <b>上、下水</b> 。	商铺内上水：DN32；下水：De110;无法增加额外上下水。
4	<b>厨房的位置</b> 是否可以 <b>移动</b> 。	可以改变，但需相关部门审核同意，但户内给排水点位不可改变
5	商铺的 <b>排油烟量</b> 是否可以 <b>增加</b> 。	该商铺排油烟管道：630*400，风量：10000CMH，无法增加排油烟量。
6	商场是否提供 <b>燃气</b> 。	租户需按照相关消防、燃气法规自行申请且配置相关燃气报警及自动灭火装置。