

6F-50/51 常见问题

1	如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：65KW 可增容至：80KW
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	此商户为中岛点位，不适合增加独立空调系统
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现有给排水： 上水：DN50 餐饮下水：DN160
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	厨房位置根据需求可以移动，排水点位商户自行根据设计位置开板洞接至下方排水立管
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	可以增加，需将原设计 12m（600*400mm）长排油烟管道更换
6	商场是否提供 燃气 。	此商户未预留燃气接驳点，使用燃气点位厨房需实墙砌筑置顶，由于位处中厅铺位，不建议加装燃气接驳设备