

3F44 常见问题

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | 如果店铺铺内 电量 不足，是否可以增容。 | 现在商铺条件为：40A/380V 可增容至 63A/380V |
| 2 | 租户在商场是否可增设独立 空调 。 | 不可独立安装空调 |
| 3 | 租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。 | 现有给排水：无 租户如果需要可增加上下水点位，给水可以增加 1 个 DN20 点位，排水可增加一个 DN50 点位（以目前现状可以增加，同位置 2F 为空铺，点位以广场提供位置为准。） |
| 4 | 厨房的位置 是否可以 移动 。 | 该铺位不具有餐饮条件。 |
| 5 | 商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。 | 该铺位不具有餐饮条件。 |
| 6 | 商场是否提供 燃气 。 | 该铺位不具有餐饮条件。 |