

1F-030 常见问题

1	如果店铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：80KW 不可增容
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	可单独设置，但新增分体空调外机需装在屋面，且统一计入租户用电。商铺顶板承重负荷 250 公斤/平方米。如果需在商铺顶部增设空调，需在楼板安装防护水泥条，用固定楼板，不允许把空调固定螺丝直接打在楼板上，避免破坏防水层。
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现有给排水：给水 De32、排水 De110
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	根据可以改变，但需设计部审核同意，但户内给排水点位不可改变
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	油烟管道：800*400，风量 8000M3/H
6	商场是否提供 燃气 。	商场提供燃气接驳点，租户需按照相关消防、燃气法规自行申请且配置相关燃气报警及自动灭火装置。