

2F-44B/45 常见问题

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | 如果店铺铺内 <b>电量</b> 不足，是否可以增容。      | 现在商铺条件为：10KW<br>不可增容   |
| 2 | 租户在商场是否可增设独立 <b>空调</b> 。         | 此商户为中岛点位，不适合增加独立空调系统   |
| 3 | 租户在商场店铺内是否可以增加额外的 <b>上、下水</b> 。  | 现无给排水：<br>租户如果需要可增加上下水点位，给水可以增加 1 个 DN25 点位，排水可增加一个 DN110 点位 |
| 4 | <b>厨房的位置</b> 是否可以 <b>移动</b> 。    | 此位置无排油烟预留，不适合做餐饮厨房   |
| 5 | 商铺的 <b>排油烟量</b> 是否可以 <b>增加</b> 。 | 不可增加   |
| 6 | 商场是否提供 <b>燃气</b> 。               | 现场无燃气接驳口无法提供燃气   |