

6F-24 常见问题

1	如果店铺内 电量 不足，是否可以增容。	现在商铺条件为：28KW 不可增容
2	租户在商场是否可增设独立 空调 。	如果承租方自己安装独立空调，出租方提供设置空调外机位置：屋顶面积 5 平方米（地面结构承载力应不小于 200 kg/m²），需在不破坏屋面原有防水层同时砌筑外机基座，外机应固定于后砌筑基座上。
3	租户在商场店铺内是否可以增加额外的 上、下水 。	现有给排水：给水 DN50；排水 DN160
4	厨房的位置 是否可以 移动 。	厨房位置根据需求可以移动，排水点位商户自行根据设计位置开板洞接至下方排水立管
5	商铺的 排油烟量 是否可以 增加 。	可以增加，需将原设计 15m（200*500mm）长排油烟管道更换商户需求的管径
6	商场是否提供 燃气 。	此商户未预留燃气接驳点，如需使用燃气，须商户提供燃气用量，经燃气公司设计后从临铺燃气立管引出支管加装燃气阀门，租户需按照相关消防、燃气法规自行申请燃气表具及配置相关燃气报警及自动灭火装置。