Pildora N° 002: Control de mantenimiento de equipos tintométricos: de formatos manuales a gestión estructurada

El problema

El mantenimiento de equipos tintométricos, en muchos casos, se ha venido gestionando de manera informal o mediante formatos impresos aislados, sin una estructura clara ni seguimiento continuo.

Esto genera:

- Falta de trazabilidad en las intervenciones realizadas
- Dependencia del operador o técnico
- Riesgo de fallas por mantenimiento no ejecutado
- Pérdida de eficiencia en la operación comercial
- Dificultad para auditorías o control técnico

Además, el uso de formatos físicos impresos complica el archivo, la consulta histórica y el análisis de recurrencias.

Qué propone esta iniciativa

Se propone implementar un **sistema estructurado de control de mantenimiento**, organizado por frecuencia:

- Diario
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anual

Este sistema puede iniciar con formatos físicos estandarizados (para impresión y archivo), pero con visión a evolucionar hacia una **gestión digital centralizada**.

Cada control debe incluir:

- Checklist técnico específico
- Responsable
- Fecha de ejecución
- Observaciones
- Estado (OK / Requiere acción)

Estructura del control de mantenimiento

1. Control Diario

Objetivo: Garantizar operatividad inmediata del equipo

Actividades:

- Verificación de niveles de colorantes
- Limpieza de boquillas externas
- Prueba de dosificación
- Encendido y validación del sistema
- Revisión visual de fugas o anomalías

---

2. Control Mensual

Objetivo: Mantener precisión y limpieza interna

Actividades:

- Limpieza profunda de boquillas
- Agitación de colorantes
- Verificación de calibración básica
- Limpieza de sensores
- Revisión de software (errores o alertas)

---

3. Control Trimestral

Objetivo: Asegurar estabilidad técnica del equipo

Actividades:

- Calibración completa del sistema
- Revisión de bombas y válvulas
- Test de precisión en dosificación
- Inspección de componentes mecánicos
- Verificación de software y actualizaciones

---

4. Control Semestral

Objetivo: Prevenir desgaste y fallas mayores

Actividades:

- Cambio de piezas de desgaste (según fabricante)
- Limpieza interna completa
- Revisión de motores y sistemas eléctricos
- Evaluación técnica del rendimiento

- Informe técnico del estado del equipo

---

5. Control Anual

Objetivo: Auditoría completa y prolongación de vida útil

Actividades:

- Mantenimiento integral certificado
- Revisión estructural completa
- Validación de precisión con estándares
- Evaluación para renovación o upgrade
- Informe técnico final

Qué aportaría al negocio

CONTROL
Seguimiento claro y ordenado del mantenimiento por equipo.

TRAZABILIDAD
Histórico completo de intervenciones y estado del equipo.

PREVENCIÓN
Reducción de fallas operativas y paradas inesperadas.

EFICIENCIA
Mejor desempeño en la dosificación y calidad del producto final.

AUDITORÍA
Soporte documental para procesos internos y certificaciones.

Aprendizajes clave

- El mantenimiento no debe depender del criterio individual, sino de un sistema estructurado.
- La frecuencia de control permite anticipar fallas y reducir costos correctivos.
- Incluso un formato físico ordenado ya genera valor, pero el siguiente paso natural es digitalizar.
- La estandarización convierte el mantenimiento en un proceso controlado, no reactivo.

Conclusión

La implementación de un sistema de mantenimiento por frecuencias para equipos tintométricos permite pasar de un enfoque reactivo y desordenado a una gestión técnica estructurada, trazable y eficiente.

El siguiente paso evolutivo es migrar de formatos impresos a una plataforma digital que permita alertas, seguimiento automático y análisis histórico.

Imagen aportada por Lenin Cabrera



Imagen aportada por el autor para esta píldora.