

**RAPPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

ODL NR	56620	RDL NR	521607
Cod.Edificio: ACC01-EDIFICIO 15 - ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE-Via Portuense 292			
SERVIZIO	ANTINCENDIO		
DITTA	Engie	PERIODO SCADENZA	27/01/2020-02/02/2020
TECNICO ASSEGNATO	Generico ADDETTO		
APPARATO	ACC01_EDI_IFEG		
DESC. APPARATO	sa.10 - Impianti fissi estinzione automatica a gas		
UBICAZIONE	Ragg. sa.10 - Impianti fissi estinzione automatica a gas-Ragg. sa.10 - Impianti fissi estinzione automatica a gas		
FREQUENZA	M	- Mensile	COD PROCEDURA IFEG_M

Controllo,Annotazione,Sostituzione eventuale

passo(1):Controllare che la pressione dell'agente estinguente contenuto nelle bombole non sia inferiore al 10% del valore previsto dal diagramma isometrico. se fra le letture mensili si denota una perdita bisogna procedere ad un controllo come l'immersione del contenitore in acqua oppure mediante saponatura delle giunzioni filettate

passo(2):Annotazione delle misurazioni su apposito registro

passo(3):Se il calo di pressione è superiore al 10 % procedere alla sostituzione del contenitore o alla ricarica

MATERIALI UTILIZZATI NOTE

DATA E FIRMA

**RAPPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

ODL NR	56636	RDL NR	521618
Cod.Edificio: CHI01-EDIFICIO 5 - UFFICIO TECNICO/CASA SUORE-Via Portuense 292			
SERVIZIO	SERVIZIO ENERGIA		
DITTA	Engie	PERIODO SCADENZA	20/01/2020-26/01/2020
TECNICO ASSEGNATO	Generico ADDETTO		
APPARATO	CHI01_EDI_GFR		
DESC. APPARATO	gruppo frigorifero		
UBICAZIONE	Ragg. gruppo frigorifero-Ragg. gruppo frigorifero-Edificio		
FREQUENZA	M	- Mensile	COD PROCEDURA GFR_SE_M

Mensile

passo(1):verifica funzionale (GF-COM\_03.02.01)

MATERIALI UTILIZZATI NOTE

DATA E FIRMA

**RAPPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

ODL NR

56636

RDL NR

521627

Cod.Edificio: CHI01-EDIFICIO 5 - UFFICIO TECNICO/CASA SUORE-Via Portuense 292

SERVIZIO

SERVIZIO ENERGIA

DITTA

Engie

PERIODO SCADENZA

20/01/2020-26/01/2020

TECNICO ASSEGNATO

Generico ADDETTO

APPARATO

CHI01\_EDI\_GT-GEN

DESC. APPARATO

gruppi termici potenza &gt;35 kw-generatori di calore

UBICAZIONE

Ragg. gruppi termici potenza &gt;35 kw-generatori di calore-Ragg. gruppi termici potenza &gt;35 kw-generatori di c

FREQUENZA

TM

- Trimestrale

COD PROCEDURA

GT-GEN\_SE\_TM

Trimestrale

passo(1):pulizia caldaie a a batteria alettat (02.03.08)

MATERIALI UTILIZZATI NOTE

DATA E FIRMA

**RAPPORTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

ODL NR	56660	RDL NR	521641
Cod.Edificio: CMA01-EDIFICIO 10 - SALA CONFERENZE/CUCINA-Via Portuense 292			
SERVIZIO	ELETTRICO		
DITTA	Engie	PERIODO SCADENZA	06/01/2020-12/01/2020
TECNICO ASSEGNATO	Generico ADDETTO		
APPARATO	CMA01_PTE_CCPR		
DESC. APPARATO	el.5 - Comandi e circuiti prese		
UBICAZIONE	Ragr.Comandi e circuiti prese Piano PTE-Ragr.Comandi e circuiti prese Piano PTE-Piano Terra		
FREQUENZA	BM	- Bimestrale	COD PROCEDURA CCPR_B

Controllo,Verifica

passo(1):Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità dell'apparecchiatura

passo(2):Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V:ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture

MATERIALI UTILIZZATI NOTE

DATA E FIRMA