❹圍牆內應設置場鑄鋼筋混凝土造扶壁、扶柱之條件及尺寸。
❺圍牆內縱筋及橫筋之配置、扶壁、扶柱內鋼筋之配置及鋼筋之錨定與搭接長度。

【第八節 砌磚工程施工要求】

第 170-12 條
第 133 條磚構造所用材料之施工，應符合規範規定。

第 170-13 條
填縫水泥砂漿、填充水泥砂漿及填充混凝土等之施工，應符合規範規定。

第 170-14 條
紅磚牆體、清水紅磚牆體及混凝土空心磚牆體等之砌築施工，應符合規範規定。

第四章 木構造

第 171 條
以木材構造之建築物或以木材為主要構材與其他構材合併構築之建築物，依本章規定。
木構造建築物設計及施工技術規範 (以下簡稱規範) 由中央主管建築機機關另定之。

第 171-1 條
木構造建築物之簷高不得超過 14m，並不得超過 4 層樓。但供公眾使用而非供居住用途之木構造建築物，結構安全經中央主管建築機關審核認可者，簷高得不受限制。

第 172 條
木構造建築物之各構材，須能承受其所承載之靜載重及活載重，而不超過容許應力。
木構造建築物應加用斜支撐或隅支撐 (Knee Brace) 或合於中華民國國家標準之集成材，以加強樓板、屋面板、牆板 (Wall Panel)，使能承受由於風力或地震力所產生之橫力，而不致傾倒 (Overturning)、變形。

第 173 條
木構材不得用於承載磚石、混凝土或其他類似建材之靜載重及由其所生之橫力。

第 175 條
木構造各構材防腐要求，應符合下列規定：
❶木構造之主要構材柱、梁、牆板及木地檻等距地面 1m 以內之部分，應以有效之防腐措施，防止蟲、蟻類或菌類之侵害。
❷木構造建築物之外牆板，在容易腐蝕部分，應鋪以防水紙或其他類似之材料，再以鐵絲網塗敷水泥砂漿或其他相等效能材料處理之。
❸木構造建築物之地基，須先清除花草樹根及表土深 30 ㎝以上。

第 176 條
木構造之勒腳牆、梁端空隙、橫力支撐、錨栓、柱腳鐵件之構築，應依規範規定。

第 181 條

木構造各木構材之品質及尺寸，應符合下列規定：

❶木構造各木構材之品質，應依總則編第 3 條及第 4 條之規定。

❷設計構材計算強度之尺寸，應以刨光後之淨尺寸為準。

第 183 條

木構造各木構材強度應符合下列規定：

❶一般建築物所用木構材之容許應力、斜向木理容許壓應力、應力調整、載重時間影響，應依規範之規定。

❷供公眾使用建築物其構造之主構材，應依中華民國國家標準選樣測定強度並規定其容許應力，其容許強度不得大於前款所規定之容許應力。

第 188 條

木構造各木構材之梁設計、跨度長、彎曲強度、橫剪力、缺口、偏心連接、垂直木理壓應力、橫支撐、單木柱、大小頭柱之斷面、合應力、雙木組合柱、合木柱 (Built-up Column)、主構木柱、木桁條、撓度應依規範及下列規定：

❶依規範規定之設計應力計算而得之各木構材斷面應力值，須小於規範所規定之容許應力值。

❷依規範規定結構物各木構材及結合部，須檢討其變形，不得影響建築物之安全及妨害使用。

❸結構物各部分須考慮結構計算時之假設、施工之不當、材料之不良、腐朽、磨損等因素，必要時木構材須加補強。

第 197 條

木柱之構造應符合下列規定：

❶平房或樓房之主構木材用上下貫通之整根木柱。但接合處之強度大於或等於整根木柱強度相同者，不在此限。

❷主構木柱之長細比應依規範之規定。

❸合木柱應依雙木組合柱或集成材木柱之規定設計，不得以單木柱設計。

第 203 條

木屋架之設計應符合下列規定：

❶跨度 5 m 以上之木屋架須為桁架，使其各構材分別承受軸心拉力或壓力。

❷各構材之縱軸必須相交於節點，承載重量應作用在節點上。

❸壓力構材斷面須依其個別軸向支撐間之長細比設計。

第 204 條

木梁、桁條及其他受撓構材，於跨度之中央下側處有損及強度之缺口時，應扣除 2 倍缺口深度後之淨斷面計算其彎曲強度。

第 206 條

木構造各構材之接合應經防銹處理，並符合下列規定：

❶木構材之接合，得以接合圈 (Ring Connector) 及螺栓、接合板及螺栓、螺絲釘或釘為之。

❷木構材拼接時，應選擇應力較小及疵傷最少之部位，二側並以拼接板固定，並用以傳遞應力。
❸木柱與剛性較大之鋼骨受撓構材接合時，接合處之木柱應予補強。

第 207 條
木構造之接合圈、接合圈之應用、接合圈載重量、連接設計、接頭強度、螺栓、螺栓長徑比、平行連接、垂直連接、螺栓排列、支承應力、螺絲釘、釘、拼接位置，應依規範規定。

第 221 條
木構造各木構材採用集成材之設計時，應符合下列規定：
❶集成材之容許應力、弧構材、曲度 (Curvature) 因素、徑向應力、長細因數、梁深因數、合因數、割鋸限制、形因數、集成材木柱、集成材木板、集成材膜板 (Diaphragm) 應符合規範規定。
❷集成材、合板用料、配料、接頭等均應符合中華民國國家標準，且經政府認可之檢驗機關檢驗合格，並有證明文件者，始得應用。

第五章 鋼構造
【第一節 設計原則】

第 235 條
本章為應用鋼材建造建築結構之技術規則，作為設計及施工之依據。但冷軋型鋼結構、鋼骨鋼筋混凝土結構及其它特殊結構，不在此限。

第 235-1 條
鋼構造建築物鋼結構設計技術規範 (以下簡稱設計規範) 及鋼構造建築物鋼結構施工規範 (以下簡稱施工規範) 由中央主管建築機關另定之。

第 235-2 條
鋼結構之設計應依下列規定：
❶各類結構物之設計強度應依其結構型式，在不同載重組合下，利用彈性 (Elastic) 分析或非彈性 (Inelastic) 分析決定。
❷整體結構及每一構材、接合部均應檢核其使用性。
❸使用容許應力設計法進行設計時，其容許應力應依下列規定：
①結構物之桿件、接頭及接合器，其由工作載重所引致之應力均不得超過設計規範規定之容許應力。
②風力或地震力與垂直載重聯合作用時，可使用載重組合折減係數計算應力。但不得超過容許應力。
❹使用極限設計法進行設計時，應依下列規定：
①設計應檢核強度及使用性極限狀態。
②構材及接頭之設計強度應大於或等於由因數化載重組合計得之需要強度。設計強度 ϕRn 係由標稱強度 Rn 乘強度折減因子 ϕ (Capacity Reduction Factor)。強度折減因子及載重因數應依設計規範規定。
前項第❸款第①目規定容許應力之計算不包括滿足接頭區之局部高應力。