【第三節 熱水器】

第 89 條
家庭用電氣或燃氣熱水器，應為符合中華民國國家標準之製品或經中央主管檢驗機關檢驗合格之製品，並應符合本節規定。

第 90 條
熱水器之構造及安裝，應依下列規定：

❶應裝有安全閥及逆止閥，其誤差不得超過標定洩放壓之 15%。
❷應安裝在防火構造或以不燃材料建造之樓地板或牆壁上。
❸燃氣熱水器之裝置，應符合本章第一節燃氣設備及燃氣熱水器及其配管安裝標準之有關規定。

第五章 空氣調節及通風設備

【第一節 空氣調節及通風設備之安裝】

第 91 條 (通則)
建築物內設置空氣調節及通風設備之風管、風口、空氣過濾器、鼓風機、冷卻或加熱等設備，構造應依本節規定。

第 92 條
機械通風設備及空氣調節設備之風管構造，應依下列規定：

❶應採用鋼、鐵、鋁或其他經中央主管建築機關認可之材料製造。
❷應具有適度之氣密，除為運轉或養護需要而設置者外，不得開設任何開口。
❸有包覆或襯裡時，該包覆或襯裡層均應用不燃材料製造。有加熱設備時，包覆或襯裡層均應在適當處所切斷，不得與加熱設備連接。
❹風管以不貫穿防火牆為原則，如必需貫穿時，其包覆或襯裡層均應在適當處所切斷，並應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門。
❺風管貫穿牆壁、樓地板等防火構造體時，貫穿處周圍，應以礦棉或其他不燃材料密封，並設置符合本編第 94 條規定之防火閘板，其包覆或襯裡層亦應在適當處所切斷，不得妨礙防火閘板之正常作用。
❻垂直風管貫穿整個樓層時，風管應設於管道間內。
❼除垂直風管外，風管應設有清除內部灰塵或易燃物質之清掃孔，清掃孔間距以 6m 為度。
❽空氣全部經過噴水或過濾設備再進入送風管者，該送風管得免設前款規定之清掃孔。
❾專供銀行、辦公室、教堂、旅社、學校、住宅等不產生棉絮、塵埃、油汽等類易燃物質之房間使用之回風管，且其構造符合下列規定者，該回風管得免設第❼款規定之清掃孔：①回風口距離樓地板面之高度在 2.1m 以上。②回風口裝有 1.8 ㎜以下孔徑之不銹金屬網罩。③回風管內風速不低於 300m/min。
❿風管安裝不得損傷建築物防火構造體之防火性能，構造體上設置與風管有關之必要開口時，應採用不燃材料製造且具防火時效不低於構造體防火時效之門或蓋予以嚴密關閉或掩蓋。
⓫鋼鐵構造建築物內，風管不得安裝在鋼鐵結構體與其防火保護層之間。
⓬風管與機械設備連接處，應設置經不燃材料製造之避震接頭，接頭長度不得大於 25 ㎝。

《函令劍掃》

- 本條第 3 款前段，機械通風設備及空氣調節設備之風管構造，應符合「有包覆或襯裡時，該包覆或襯裡層均應用不燃材料製造」之規定，該機械通風設備及空氣調節設備之風管，依本條第 6 款設置於管道間內或設置於符合建築設計施工編第 88 條之天花板內者，亦符合本條第 3 款上開規定。

第 93 條 (防火閘門)

防火閘門應依下列規定：

❶其構造應符合本規則建築設計施工編第 76 條第❶款甲種防火門窗之規定。
❷應設有便於檢查及養護防火閘門之手孔，手孔應附有緊密之蓋。
❸溫度超過正常運轉之最高溫度達 28℃時，熔鍊或感溫裝置應即行作用，使防火閘門自動嚴密關閉。
❹發生事故時，風管即使損壞，防火閘門應仍能確保原位，保護防火牆貫穿孔。

第 94 條 (防火閘板)

防火閘板之設置位置及構造，應依下列規定：

❶風管貫穿具有 1 小時防火時效之分間牆處。
❷本編第 92 條第❻款規定之管道間開口處。
❸供應 2 層以上樓層之風管系統：①垂直風管在管道間上之直接送風口及排風口，或此垂直風管貫穿樓地板後之直接送回風口。②支管貫穿管道間與垂直主風管連接處。
❹未設管道間之風管貫穿防火構造之樓地板處。
❺以熔鍊或感溫裝置操作閘板，使溫度超過正常運轉之最高溫度達 28℃時，防火閘板即自動嚴密關閉。
❻關閉時應能有效阻止空氣流通。
❼火警時，應保持關閉位置，風管即使損壞，防火閘板應仍能確保原位，並封閉該構造體之開口。
❽應以不銹材料製造，並有 1.5 小時以上之防火時效。
❾應設有便於檢查及養護防火閘門之手孔，手孔應附有緊密之蓋。

第 95 條 (風口)

與風管連接備空氣進出風管之進風口、回風口、送風口及排風口等之位置及構造，應依下列規定：

❶空氣中存有易燃氣體、棉絮、塵埃、煤煙及惡臭之處所，不得裝設新鮮空氣進風口及回風口。
❷醫院、育幼院、養老院、學校、旅館、集合住宅、寄宿舍等及其他類似建築物之採用中間走廊型者，該走廊不得作為進風或回風用之空氣來源。但集合住宅內廚房、浴、廁或其他有燃燒設備之空間而設有排風機者，該走廊得作為該等空間補充空氣之來源。
❸送風口、排風口及回風口距離樓地板面之高度不得小於 7.5 cm，但戲院、集會堂等觀眾席座位下設有保護裝置之送風口，不在此限。
❹送風口及排風口距離樓地板面之高度不足 210 cm時，該等風口應裝孔徑不大於 1.2 cm 之格柵或金屬網保護。
❺新鮮空氣進風口應裝設在不致吸入易燒物質及不易著火之位置，並應裝有孔徑不大於 1.2 cm之不銹金屬網罩。
❻風口應為不燃材料製造。

第 104 條 (煙罩)

煙罩之構造，應依下列規定：

❶應為厚度 1.27 mm (18 號) 以上之鐵板，或厚度 0.95 mm (20 號) 以上之不銹鋼板製造。
❷所有接縫均應為水密性焊接。
❸應有瀝油槽，寬度不得大於 4 cm，深度不得大於 6 mm，並應有適當坡度連接金屬容器，容器容量不得大於 4L。
❹與易燃物料間之距離不得小於 45 cm。
❺應能將燃燒設備完全蓋罩，其下邊距離地板面之高度不得大於 210 cm。煙罩本身高度不得小於 60 cm。
❻煙罩四週得將裝置燈具，該項燈具應以鐵殼及玻璃密封。

第 105 條 (排煙管)

連接煙罩之排煙管，其構造及位置應依下列規定：

❶應為厚度 1.58 mm (16 號) 以上之鐵板，或厚度 1.27 mm (18 號) 以上之不銹鋼板製造。
❷所有接縫均應為水密性焊接。
❸應就最近捷徑通向室外。
❹垂直排煙管應設置室外，如必需設置室內時，應符合本編第 92 條第❻款規定加設管道間。
❺不得貫穿任何防火構造分間牆及防火牆，並不得與建築物任何其他管道連通。
❻轉向處應設置清潔孔，孔底距離橫管管底不得小於 4 cm，並設與管身相同材料製造之嚴密孔蓋。
❼與易燃物料間之距離，不得小於 45 cm。
❽設置於室外之排煙管，除用不銹鋼板製造者外，其外面應塗刷防銹塗料。
❾垂直排煙管底部應設有沉渣阱，沉渣阱應附有適應清潔孔。
❿排煙管應伸出屋面至少 1m。排煙管出口距離鄰地境界線、進風口及基地地面不得小於 3m。

第 106 條 (排煙機)

排煙機之裝置，應依下列規定：

❶排煙機之電氣配線不得裝置在排煙管內，並應依本編第一章電氣設備有關規定。
❷排煙機為隱蔽裝置者，應在廚房內適當位置裝置運轉指示燈。
❸應有檢查、養護及清理排煙機之適當措施。
❹排煙管內風速不得小於 450m/min。
❺設有煙罩之廚房應以機械方法補充所排除之空氣。



第 107 條 (濾脂網)

濾脂網之構造，應依下列規定：

❶應為不燃材料製造。
❷應安裝固定，並易於拆卸清理。
❸下緣與燃燒設備頂面之距離，不得小於 120 cm。
❹與水平面所成角度不得小於 45° 。
❺下緣應設有符合本編第 104 條第❸款規定之瀝油槽及金屬容器。
❻濾脂網之構造，不得減小排煙機之排風量，並不得減低前條第❹款規定之風速。