第六章 昇降設備

【第一節 通則】

第 108 條

建築物內設置昇降機、昇降階梯或其他類似昇降設備者，仍應依本規則建築設計施工編有關樓梯之規定設置樓梯。

第 109 條

本章所用技術用語，應依下列規定：

❶設計載重：昇降機或昇降階梯達到設計速度時所能負荷之最大載重量。
❷設計速度：昇降機廂承載設計載重後所能達到之最大上升速度（鋼索式昇降機）或下降速度（油壓式昇降機）；或依昇降階梯傾斜角度所量得之速度。
❸平衡錘：平衡昇降機廂靜載重及部分設計載重之一個或數個重物。
❹安全裝置：操作時停止昇降機廂或平衡錘，並保持機廂或平衡錘不脫離導軌之機械裝置。
❺昇降機廂：昇降機載運其設計載重之廂體。
❻昇降送貨機：機廂底面積 1 ㎡以下，及機廂內淨高度 1.2m 以下之專為載貨物之昇降機。
❼機廂頂部安全距離：昇降機機廂抵達最高停止位置且與出入口地板水平時，該機廂上梁與昇降機道頂部天花板下面之垂直距離；機廂無上梁者，自機廂上天花板所測得之值。
❽昇降機道機坑深度：由最下層出入口地板面至昇降機道地板面之垂直距離。

【第二節 昇降機】

第 110 條

供昇降機廂上下運轉之昇降機道，應依下列規定：

❶昇降機道內除機廂及其附屬之器械裝置外，不得裝置或設置任何物件，並應留設適當空間，以保持機廂運轉之安全。
❷同一昇降機道內所裝機廂數，不得超過 4 部。
❸除出入門及通風孔外，昇降機道四周應為防火構造之密閉牆壁，且有足夠強度以支承機廂及平衡錘之導軌。
❹昇降機道內應有適當通風，且不得與昇降機無關之管道兼用。
❺昇降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面邊緣之間隙，不得大於 4 cm。
❻昇降機應設有停電復歸就近樓層之裝置。

《函令劍掃》

- 本條第❻款停電復歸就近樓層之規定，係為避免停電造成人員受困昇降機，衍生恐懼，造成身體不適，故如有提供載人用之昇降機，例如：載人用昇降機、人貨兩用昇降機等，始有該款規定之適用。如果基於建築物樓層之實務規劃需求，昇降機應復歸之樓層為不停止樓層或管制樓層時，仍應復歸至其他就近樓層，以最短時間協助民眾脫困並維護其安全，始符合本款之立法意旨。

第 111 條

機廂頂部安全距離及機坑深度不得小於下表規定：

昇降機之設計速度 (m/min)	頂部安全距離 (m)	機坑深度 (m)
45 以下	1.2	1.2
超過 45 至 60 以下	1.4	1.5
超過 60 至 90 以下	1.6	1.8
超過 90 至 120 以下	1.8	2.1
超過 120 至 150 以下	2.0	2.4
超過 150 至 180 以下	2.3	2.7
超過 180 至 210 以下	2.7	3.2
超過 210 至 240 以下	3.3	3.8
超過 240	4.0	4.0

第 112 條

機坑之構造應依下列規定：

❶機坑在地面以下者應為防水構造，並留有適當之空間，以保持操作之安全。機坑之直下方另有其他之使用者，機坑底部應有足夠之安全強度，以抵抗來自機廂之任何衝擊力。

❷應裝設符合中華民國國家標準 CNS 2866 規定之照明設備。

❸機坑深度在 1.4m 以上時，應裝設有固定之爬梯，使維護人員能進入機坑底。

❹相鄰昇降機機坑之間應隔開。

第 115 條

昇降機房應依下列規定：

❶機房面積須大於昇降機道水平面積之 2 倍。但無礙機械配設及管理，並經主管建築機關核准者，不在此限。

❷機房內淨高度不得小於下表現定：

昇降機設計速度 (m/min)	機房內淨高度 (m)
60 以下	2.0
超過 60 至 150 以下	2.2
超過 150 至 210 以下	2.5
超過 210	2.8

❸須有有效通風口或通風設備，其通風量應參照昇降機製造廠商所規定之需要。

❹其有設置樓梯之必要者，樓梯寬度不得小於 70 cm，與水平面之傾斜角度不得大於 60° ，並應設置扶手。

❺機房門不得小於 70 cm寬，180 cm高，並應為附鎖之鋼製門。

第 117 條

昇降機於同一樓層不得設置超過 2 處之出入口，且出入口不得同時開啟。

第 118 條

支承昇降機之梁或板，應能承載該昇降機之總載量。

前項所指之總載量，應為裝置於梁或板上各項機件重量與機廂及其設計載重在靜止時所產生最大重量和之 2 倍。

【第三節 昇降階梯】

第 121 條
昇降階梯之構造，應依下列規定：
❶須不致夾住人或物，並不與任何障礙物衝突。
❷額定速度、坡度及揚程高度應符合中華民國國家標準 CNS12651 之相關規定。

第 122 條
昇降階梯梯底及放置機械處所四周，應為不燃材料所建造。
前項放置機械處所，均應設有通風口。

第 125 條
昇降階梯踏階兩側應設置符合中華民國國家標準 CNS 12651 規定之欄杆，其臨向梯級面，應平滑而無任何突出物。

第 125-1 條
昇降階梯之扶手上端外側與建築物天花板、梁等構造或其他昇降階梯等設備之水平距離小於 50 cm時，應於上述構造、設備之底部設置符合下列規定之防夾保護板，以確保使用者之安全：
❶防夾保護板應為 6 mm以上無尖銳角隅之板材。
❷其高度應延伸至扶手上端以下 20 cm。
❸防夾保護板於碰撞時應具有滑動功能。

第 129 條
昇降階梯應設有自動停止之安全裝置，並於昇降階梯出入口附近且易於操作之位置設置緊急停止按鈕開關。
前項安全裝置之構造應符合中華民國國家標準 CNS 12651 之相關規定。



【第四節 昇降送貨機】

第 130 條
昇降送貨機之昇降機道，應使用不燃材料建造，其開口部須設有金屬門。

第 132 條 (安全裝置)
應裝置連動開關使當昇降機道所有之門未緊閉前，應無法運轉昇降機。