第八章 電信設備

第 136 條

建築物電信設備應依建築物電信設備及空間設置使用管理規則及建築物屋內外電信設備工程技術規範規定辦理。

註 建築物屋內外電信設備工程技術規範已修正法規名稱為：建築物屋內外電信設備設置技術規範。

第 138 條

建築物為收容第一類電信事業之電信設備，供建築物用戶自用通信之需要，配合設置單獨電信室時，其面積應依建築物電信設備及空間設置使用管理規則規定辦理。

建築物收容前項電信設備與建築物安全、監控及管理服務之資訊通信設備時，得設置設備室，其供電信設備所需面積依前項規則規定辦理。

註 電信事業分為第一類電信事業及第二類電信事業。第一類電信事業指設置電信機線設備，提供電信服務之事業。簡言之，即通稱之有線電視。

< 電信室面積一覽表 >

引進電話電纜總對數	用戶側光纖心數	電信室面積	備註
200 對以下 但必須設置電信室者	49~96	3.6 m^2以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 1.5m。
201~600 對	97~300	7 m^2以上	
601~1,000 對	301~600	14 m^2以上	室內淨高至少 2.1m，最窄平面長度不得少於 2.5m。
1,001~2,000 對	601~1,200	20 m^2以上	
2,001~4,000 對	1,201~2,400	30 m^2以上	
4,001~6,000 對	2,401~4,800	43 m^2以上	
6,001 對以上	4,801 以上	由以固定通信網路架構提供電信服務之電信事業及系統經營者與建築物起造人或所有人共同協商決定之。	

第 138-1 條

建築物設置符合下列規定之中央監控室，屬建築設計施工編第 162 條規定之機電設備空間，得與同編第 182 條、第 259 條及前條第二項規定之中央管理室、防災中心及設備室合併設計：

❶四周應以不燃材料建造之牆壁及門窗予以分隔，其內部牆面及天花板，以不燃材料裝修為限。

❷應具備監視、控制及管理下列設備之功能：

①電氣、電力設備。
②消防安全設備。
③排煙設備及通風設備。
④緊急昇降機及昇降設備。但建築物依法免裝設者，不在此限。
⑤連絡通信及廣播設備。
⑥空氣調節設備。
⑦門禁保全設備。
⑧其他必要之設備。

註 各類場所消防安全設備設置標準第 30-1 條規定：下列場所應設置防災監控系統綜合操作裝置：

❶高層建築物。❷總樓地板面積在 50,000 m^2以上之建築物。

❸總樓地板面積在 1,000 m^2以上之地下建築物。❹其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。

ISBN 978-957705640-5
00990
9 789577 056405

建議分類
建築設計
室內設計
高普考試

培養一眼看懂法令的功力！
寫給所有建築人／設計師的法規入門工具書

