**設備施工図 チェックリスト**

26.01.27

**該当無しは『ー』を記載↓**

| 項目 | 内容 | チェック欄 |
|---|---|---|
| **■スリーブ図** | | |
| **・整合性** | スリーブ位置決定に至った根拠図との整合を確認したか。<br>※根拠図も併せて提出する。シャフト・機械室は詳細図を作成すること。（根拠を確認できる程度） | ☐ |
| **・整合性** | スリーブ用途・利用設備種別を記載したか。 | ☐ |
| **・整合性** | スリーブ呼び口径及び外径を記載したか。　例：200Φ（外径216）　※施工図のスリーブシンボルは外径の寸法とする。 | ☐ |
| **・整合性** | 通り芯―芯の寸法と、スリーブより寸法及びスリーブ間寸法の合計が合致することを確認したか。 | ☐ |
| **・整合性** | 勾配確保が必要なスリーブは、排水管のルート・流れ方向・勾配を確認し施工図に表記したか。（根拠図に着色し添付する。） | ☐ |
| **・整合性** | 下階のスラブtoスラブの壁・複合耐火壁と干渉していないか。 | ☐ |
| **・整合性** | 段さスラブ近辺などスリーブ施工不可な場所となっていないか。（構造と調整済か。） | ☐ |
| **・施工図表現** | 基準レベルと基準レベルからの寸法を記載したか。　例）１Ｆ Ｌ＋1750、２Ｆ Ｌ－550 | ☐ |
| **・施工図表現** | ある通り芯からのみの寄り寸法としていないか。 | ☐ |
| **・施工図表現** | 型枠段差や凹み等からの寄り寸法としていないか。 | ☐ |
| **・施工図表現** | あるスリーブ芯からの寄り寸法としていないか。 | ☐ |
| **・施工図表現** | 柱面や仕上げ面からの寄り寸法としていないか。 | ☐ |
| **・施工図表現** | 建築、EPAスリーブの寄り寸法表記がバラバラでないか。 | ☐ |
| **・施工図表現** | スリーブNoは記載しているか。　例）SD-001　（協力会社頭文字-番号）等 | ☐ |