協同安全顧問公司

Synergy Safety Consultant Company

公開資料分析報告

SSC-2026-AR-005

撰寫日期 2026年11月10日

公營房屋地盤鐵枝突出物：失平衡跌倒與刺傷之公開資料分析

新聞摘要

標題	上水清曉路地盤男工鐵枝插傷下顎
事發時間	2026年10月30日 10:50
收錄時間	2026年10月30日 13:32
地點	上水清曉路房屋署公營房屋地盤（地基工程）
嚴重程度	非致命
意外類別	03 滑倒、絆倒或在同一高度跌倒（表格2第K部）
承建商	金門建築（medium）

摘要

男工工作期間失平衡跌倒，鐵枝插傷下顎。救援將鐵枝剪短後，連人帶鐵枝送沙田威爾斯親王醫院，傷者清醒。警方列「工業意外—有人受傷」。

資料來源

東網

HK01



報告性質說明

本報告由協同安全顧問公司註冊安全主任根據公開報導及政府公布資料整理，屬「公開資料分析報告」，並非到場勘察、量度或訪談，亦不代表勞工處、警方、僱主或任何官方調查機構之結論；不構成法律意見或責任認定，不得據此作合規或法律責任之斷言。

報告資料

報告編號	SSC-2026-AR-005
撰寫日期	2026年11月10日
對應新聞	2026-10-30-sheungshui-rebar
資料來源	東網、HK01（見參考資料）

意外摘要

2026年10月30日約10:50，上水清曉路房屋署公營房屋地盤（地基工程），男工失平衡跌倒，鐵枝插傷下顎；救援剪短鐵枝後送院，傷者清醒。

表格2第K部：03 滑倒、絆倒或在同一高度跌倒（鐵枝刺傷為跌後後果）。

基本資料

日期時間	2026-10-30 約10:50
地點	上水清曉路公營房屋地盤（地基工程）
嚴重程度	非致命
意外類別	03 滑倒、絆倒或在同一高度跌倒
損傷性質	下顎插傷（第J部宜列穿刺／撕裂類；待官方醫療描述）
工序／設備	地基／紮鐵區域
承建商	報道提及金門建築（medium）

事態經過

1. 約10:50 工作期間失平衡跌倒，鐵枝插傷下顎。

2. 救援 鐵枝剪短，連人帶鐵枝送沙田威爾斯親王醫院。

傷害及後果

一名男工人下顎插傷（不具名），神志清醒送院。

成因分析

事件鏈

- 地面或動線不利平衡 → 同一水平面跌倒 → 撞及突出鐵枝 → 下顎插傷

直接／即時成因（假設）

- 失平衡成因（地面濕滑、絆倒物、搬運負載）報道未細述。
- 外露鐵枝端頭未有效防護，跌後產生刺傷。

系統／潛在成因

- 紮鐵區 housekeeping、護套及彎紮標準若未例行巡查，突出物風險累積。
- 照明不足或通道混用材料堆，增加絆倒機會。

資料不足

- 鐵枝直徑、護套有無、當時工序、是否配戴頭盔（報道未載）。

預防再發建議

下列建議對應上文法例及守則之管控思路（可能適用），供內部風險管理參考，非執法要求清單。

- 外露鐵枝加標準護套／彎紮並納入每日巡查清單。
- 保持通道暢通、排水及定向照明。
- 新工人培訓含突出物及絆倒案例。

相關法例及守則

以下按（1）法例及附屬規例、（2）勞工處工作守則／指引及職安警示、（3）建造業議會及其他業界指引分類；是否適用、是否違反須由主管當局按調查事實判定。本報告標示【可能適用】，並說明與本宗風險之關聯，不構成就本宗個案之法律意見。

（1）法例及附屬規例

《建築地盤（安全）規例》（第59章，附屬法例I）

條文 地盤通行、整潔、防護及一般安全

適用 可能適用

相關 公營房屋地盤失平衡跌倒並撞及鐵枝，涉及通道、突出物及工地整潔度。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap59I!zh-Hant-HK

《職業安全及健康條例》（第509章）

條文 工作地點安全

適用 可能適用

相關 作地盤相關工作之通用職安責任框架。

官方連結 https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap509!zh-Hant-HK

（2）勞工處工作守則／指引及職安警示

勞工處《高處工作安全概覽》

條文 處長刊行的職安指引

適用 可能適用

相關 本宗主因為同一平面失平衡跌倒；概覽亦涵蓋絆倒、邊緣及墜台等共同高處／平衡風險管理原則。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/public/os/D/Overview_of_Work_at_Height_Safety.pdf

勞工處《職安警示》

條文 職安警示索引頁

適用 可能適用

相關 可查閱地盤鐵枝、絆倒及離地／突出物相關警示。

官方連結 https://www.labour.gov.hk/tc/news/work_safety_alert.htm

（3）建造業議會及業界指引

發展局《建築地盤安全手冊》第3章 — Contractual Provisions on Construction Safety（2018年3月版）

條文 公營工程合約安全條款（英文版）

適用 可能適用

相關 房屋署公營地盤須符合合約安全要求及承建商責任；與地盤 housekeeping 及監督制度相關。

官方連結 https://www.devb.gov.hk/filemanager/en/content_191/Chapter3_Ver.Mar.2018.pdf

建造業議會《離地工作的安全指引》（2016年11月）

條文 業界指引（非香港法例）

適用 可能適用

相關 涵蓋地盤內離地／平台邊緣及墮跌風險；可參考其突出物防護及通道管理原則於紮鐵區。

官方連結 https://www.cic.hk/content/dam/cic-data/cic/publications/media/guidelines/2016/guidelines-on-work-above-ground-safety-c.pdf

參考資料

東網

官方連結 https://is.gd/TvJ4Dr

HK01

官方連結 https://is.gd/DZ0n8f

免責聲明

本報告僅供職安培訓及風險意識參考。意外類別及損傷描述為本站對照勞工處表格2及報道整理，並非法定呈報內容。完整免責條款見本站 disclaimer.html。