

Tűzvédelmi szabályzat s7 metal technology

Bevezetés:

Az alábbi tűzvédelmi szabályzat fontos útmutatást ad a biztonságos üzemeltetést biztosító magatartásról, az egészség és a tulajdon veszélyeztetésének elkerüléséről, a tüzek okozta súlyos károk csökkentéséről, valamint a tűz esetén követendő magatartásról.

Tűzvédelmi megbízott/tűzvédelmi őr:

Tűzvédelmi megbízottként (BSB) kinevezve:

Tűzvédelmi megbízott:	Franz Maxones
------------------------------	---------------

Tűzvédelmi megbízott helyetteseként (BSB-helyettes) kinevezve:

A tűzvédelmi megbízott helyettese:	s7 rail Julia Weiermayer BSW: Richard Luef
---	---

Kiűrtési megbízottként kinevezve:

(távollétükben a helyetteseik)

1. csarnok Részleg: (Darabolás, lézer-stanc kombigép, élhajlítás, kisalkatrészek)	1. termelési terület vezetője
2. csarnok Részleg: (Mechanikai megmunkálás, raktár – hegesztés, raktár és kiszállítás)	Raktár- és logisztikai vezető
3. csarnok Részleg: (Hegesztőüzem, csiszolás, felületkezelés)	2. termelési terület vezetője
Iroda (A főépület irodája)	Értékesítési osztályvezető

A munkavállalók kötelesek haladéktalanul követni e személyek tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait, és tájékoztatni őket a tűzbiztonság területén észlelt minden hiányosságról.

Minden munkavállaló köteles megismerni és betartani ezt a tűzvédelmi szabályzatot, valamint ezt aláírásával igazolni (melléklet).

Az alábbi rendelkezéseket pontosan be kell tartani; e követelmények megszegése adott esetben polgári és/vagy büntetőjogi következményekkel is járhat.

Dátum: Aláírás:

26.08.2024

A System 7 vállalatvezetése

1. Általános tűz megelőzési intézkedések:

- 1.1 Az épületben a rend és tisztaság fenntartása a tűz- és balesetvédelem alapvető követelménye.
- 1.2 A dohányzási tilalmakat be kell tartani. Kivételt képeznek a kijelölt dohányzóhelyek.
- 1.3 Nyílt láng és tűz használata alapvetően tilos!
- 1.4 Egyedi fűtő- és főzőkészülékek, valamint hőszugárzók használata tilos, kivéve a teakonyhákat!
További kivételek csak a BSB hozzájárulásával, a szükséges biztonsági előírások betartásával (pl. az éghető tárgytól való távolság, nem éghető alátét, munkaidő után a hálózati csatlakozó kihúzása) engedélyezettek.
- 1.5 Melegmunkák (hegesztés, vágás, forrasztás stb.) csak előzetes engedéllyel (engedélyezési jegy) végezhetők az üzemvezetés vagy a tűzvédelmi megbízott, illetve a tűzvédelmi megbízott helyettese jóváhagyásával!
- 1.6 Az elektromos berendezéseket az előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni és karbantartani.
Éghető anyagok és dekorációk nem érintkezhetnek közvetlenül világítótestekkel! Az elektromos rendszer hibáit azonnal jelenteni kell a felettesnek vagy a tűzvédelmi megbízottnak.
- 1.7 Bármilyen anyag tárolása – éghető vagy nem éghető – nem megfelelő helyen (folyosók, menekülési útvonalak és egyéb közlekedési utak stb.) tilos!
- 1.8 Az oltóberendezéseket (fali tűzcsapok és hordozható tűzoltó készülékek) még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni vagy eltakarni (pl. rájuk akasztott ruhával vagy dekorációval), az előírt helyükről jogosulatlanul eltávolítani vagy rendeltetésellenesen használni!
- 1.9 A tűzvédelemre és menekülési útvonalakra vonatkozó jelzéseket, valamint a biztonsági világítást nem szabad eltakarni, megrongálni vagy eltávolítani.
- 1.10 A járművek üzemi területen történő parkolása nem akadályozhatja a menekülési útvonalakat és a beavatkozó járművek számára fenntartott felvonulási utakat!
- 1.11 Az elektromos berendezéseket – ahol ez elő van írva – a munka befejezése után ki kell kapcsolni!

2. Meglévő tűzvédelmi berendezések:

2.1 Kézi jelzésadók:

A kijáratoknál és vészkijáratoknál kézi jelzésadók vannak felszerelve (piros doboz fehér alappal és fekete gombbal). Egy ilyen jelzésadó működtetésekor megszólal a riasztás (sziréna). Minden munkavállaló köteles megjegyezni a legközelebbi kézi jelzésadó helyét, és tűz észlelésekor működtetni azt.



2.2 Automatikus tűzjelző berendezés:

Az egész épületben – a mennyezeten – automatikus tűzérzékelők vannak felszerelve. Ezek az érzékelők meghatározott füstkoncentráció túllépésekor vagy meghatározott hőmérsékleten tűzriasztást váltanak ki. A tűzjelző berendezés téves riasztásainak elkerülése érdekében minden munkavégzés (pl. hegesztés, vágás, forrasztás, por- vagy füstképződéssel járó munka) előtt értesíteni kell a tűzvédelmi megbízottat, aki megteszi a szükséges intézkedéseket (pl. az adott érzékelőcsoport kikapcsolása), hogy ne történjen téves riasztás.



3. Általános magatartás tűz esetén:

3.1 Riasztás:

- Tűz észlelésekor azonnal – a tűz kiterjedésétől függetlenül és a saját oltási kísérlet eredményét meg nem várva, már füstképződés vagy tűzszag esetén is – működtetni kell a legközelebbi kézi jelzésadót.
- Közvetlenül a kézi jelzésadó működtetése után telefonon a **122-es segélyhívón** riasztani kell a tűzoltóságot, és lehetőség szerint tájékoztatást kell adni a tűz jellegéről és kiterjedéséről.

3.2 Mentés és menekülés:

- A riasztást követően meg kell állapítani, vannak-e veszélyben emberek.
Figyelem: Az emberélet mentése minden esetben megelőzi a tűzoltást!
- A veszélyeztetett személyeket figyelmeztetni kell. Az égő ruházatú személyt nem szabad futni hagyni; takaróba, kabátba vagy kendőbe kell burkolni, a földre fektetni, és a lángokat el kell fojtani.
- Ha valaki egy helyiségbe szorult, az ablakot ki kell nyitni vagy be kell törni, és kiáltással jelezni kell a beavatkozó egységeknek.
- A helyiségeket a kijelölt vészkijáratokon át kell elhagyni. Minden ajtót be kell csukni magunk mögött.
Tűz esetén a lifteket használni tilos.

3.3 Oltás

- A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel (kézi tűzoltó készülékekkel) meg kell kezdeni az oltást.
Ha az erős füstképződés vagy a tűz kiterjedése miatt a rendelkezésre álló eszközökkel már nem érhető el oltási eredmény, a saját biztonság érdekében az oltást abba kell hagyni. Hagyják el a helyiséget, csukják be maguk mögött a helyiség ajtaját és ablakait, és várják meg a tűzoltóság érkezését.

4. Beavatkozó szolgálat (IVD):

4.1 Általános tudnivalók:

Az üzemen telepített tűzjelző berendezés jelzése esetén elsősorban a beavatkozó szolgálatnak (BSB, BSB-StV, AL) kell az üzemen belüli intézkedéseket a tűzoltóság érkezése előtt megtennie: „elsődleges és kiterjesztett oltási intézkedések”, valamint kiürítés.

4.2 A riasztás menete:

Ha az üzemben kézi jelzésadót működtetnek, azonnal automatikus riasztás indul!

(A riasztási jel egy sziréna).

Füstérzékelő jelzésekor először csak épületen belüli riasztás indul.

Legfeljebb 60 másodpercen belül lehetőség van

(reakcióidő) a beavatkozó kapcsolás működtetésére. Ezzel további

legfeljebb 5 perc (felderítési idő) áll rendelkezésre a

kiváltó ok megállapítására.

Eljárás:

⇒ **Felderítés:**

A felderítési idő alatt a BSB-nek vagy az AL-nek fel kell keresnie a tűzjelző központ által jelzett veszélyhelyszínt, és meg kell állapítania a kiváltó okot.

⇒ **Tűz észlelése:**

Ha a helyszínen megállapítják, hogy a tűzjelző berendezés tűz miatt jelzett, haladéktalanul működtetni kell a legközelebbi kézi jelzésadót, majd a 3. pontban ismertetett általános magatartási szabályok szerint kell eljárni (riasztás – mentés – oltás).

A tűzoltóságot továbbá a BSB-nek vagy a BSB-StV-nek az üzem bejáratánál kell várnia és eligazítania. A hiányzó személyeket a kiürítési megbízottak jelentik a bejáratnál a tűzoltóságot váró BSB-nek vagy BSB-StV-nek. Ő továbbítja az információt a tűzoltóság beavatkozásvezetőjének.

⇒ **Téves riasztás megállapítása:**

Ha a helyszínen megállapítják, hogy a kiváltó ok üzemi füst- vagy porképződés volt, vagy nem állapítható meg tűz mint kiváltó ok, a BSB-nek vagy a BSB-StV-nek azonnal vissza kell állítania a riasztást.

⇒ **Magatartás riasztáskor: kézi jelzésadó működtetése**

Ha az üzemben kézi jelzésadót nyomtak meg, a riasztás automatikusan, késedelem nélkül elindul.

A tűzvédelmi szervezet (BSB vagy BSB-StV) azonban ebben az esetben is felkeresi a veszélyhelyszínt, és a 3. és 4. pontban ismertetett általános magatartási szabályok szerint jár el (riasztás – mentés – oltás – a tűzoltóság eligazítása – a hiányzó személyek jelentése a beavatkozásvezetőnek).

Dok.-sz.: mt-03-00102	Készítette:	koefra	15.05.2023
Verzió 05	Ellenőrizte:	holher	22.05.2023
Oldal 5/ 9	Jóváhagyta:	dobmar	22.05.2023
Csak az elektronikus dokumentum érvényes; minden más példány nem ellenőrzött és érvénytelen!			

5. Kiürítési és épületelhagyási riasztás esetén az alábbiakat kell betartani:

5.1 Feltétlenül őrizték meg a nyugalmat! A „Tűz!”, „Ég!” vagy más pánikot keltő kiáltásokat lehetőség szerint kerülni kell.

5.2 Az esetleg jelen lévő ügyfeleket (külső személyeket) a lépcsőházakra, kijáratokra és vészkijáratokra kell irányítani, és fel kell szólítani őket az épület elhagyására.

5.3 Minden munkavállalónak haladéktalanul el kell hagynia a munkahelyét, és a gyülekezési helyre kell mennie. Az illetékes kiürítési megbízottköteles a hozzá rendelt személyek létszámát a gyülekezési helyen ellenőrizni.

A hiányzó személyeket az illetékes kiürítési megbízottnak azonnal jelentenie kell atűzvédelmi megbízottnak.

5.4 Szükség esetén a gépeket a vészleállító gombbal le kell állítani, illetve a veszélyes közegek elzárószelepeit működtetni kell.

Gyülekezési hely 



5.5 A beavatkozó egységeket a főbejáratnál kell várni és eligazítani.

5.6 A behajtókat és bejáratokat ki kell nyitni.

5.7 A tűzoltóság érkezésekor az alábbi információkat haladéktalanul át kell adni a beavatkozásvezetőnek (amennyiben rendelkezésre állnak).

- A tűzfészek helye
- Esetlegesen hiányzó személyek
- Különleges veszélyek (sűrítettgáz-palackok, vegyszerek) ...

6. A szilíciumakkumulátorok kezelésekor az alábbi fontos biztonsági és kezelési előírásokat kell betartani:

6.1 Biztonságos kezelés:

A szilíciumakkumulátorokat csak képzett személyzet kezelheti a rövidzárlat és a sérülések kockázatának elkerülése érdekében.

6.2 A sérülések elkerülése:

Az akkumulátorokat nem szabad leejteni, összenyomni vagy más módon mechanikusan megrongálni, mivel ez rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

6.3 Hőmérséklet-ellenőrzés

Az akkumulátorokat az ajánlott hőmérsékleten kell tárolni és használni a túlmelegedés vagy teljesítménycsökkenés elkerülése érdekében:

6.4 Töltés és kisütés:

Fontos, hogy az akkumulátorokat csak megfelelő töltőkkel töltsék, és betartsák az ajánlott töltési és kisütési ciklusokat az élettartam maximalizálása és a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében.

6.5 Tűzvédelem:

- Tűz vagy az akkumulátor sérülése esetén elektromos tüzekhez megfelelő oltóanyagot, például tűzoltó készüléket kell használni, és az akkumulátort lehetőleg el kell szigetelni.
- Az akkumulátorokat nem szabad az ajánlott hőmérsékleti tartományon túl tölteni vagy kisütni, hogy elkerülhető legyen a túlmelegedés és az ebből eredő tűzveszély.
- Szilíciumakkumulátor tüze esetén elektromos tüzekhez való speciális oltóanyagot kell használni, például CO₂-porral vagy habbal oltó készüléket. A víz általában nem megfelelő, mert fokozhatja a rövidzárlatot.
- A rövidzárlatok rendkívüli hőfejlődést okozhatnak. Ezért az érintkezőket és csatlakozókat mindig védeni és szigetelni kell.
- Töltés és használat közben az akkumulátorokat felügyelni kell, hogy a túlmelegedés, felpúposodás vagy más sérülés jelei időben felismerhetők legyenek.

Dok.-sz.: mt-03-00102	Készítette:	koefra	15.05.2023
Verzió 05	Ellenőrizte:	holher	22.05.2023
Oldal 7/ 9	Jóváhagyta:	dobmar	22.05.2023
Csak az elektronikus dokumentum érvényes; minden más példány nem ellenőrzött és érvénytelen!			

- Egyértelmű vészhelyzeti terveknek és felszereléseknek kell rendelkezésre állniuk a gyors reagáláshoz, például közeli tűzoltó készülékeknek és a személyzet megfelelő oktatásának.
- A sérült vagy hibás akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem a veszélyes anyagokra vonatkozó előírások szerint kell ártalmatlanítani a tűzveszély elkerülése érdekében. Környezetbarát módon kell újrahasznosítani őket a károsanyag-kibocsátás elkerülésére.

6.6 Védőruházat:

Sérült vagy szivárgó akkumulátorok kezelésekor védőkesztyűt, védőszemüveget és légzésvédőt kell viselni a veszélyes anyagokkal való érintkezés elkerülése érdekében.

Ezek az útmutatások segítenek a kockázatok csökkentésében és a szilíciumakkumulátorok biztonságos kezelésének biztosításában.

Melléklet:

Igazoljuk, hogy a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2023.05.22-i 2. kiadását átvettük. Tudomásul vesszük továbbá, hogy az abban foglalt előírásokat pontosan be kell tartani.

Dátum, az oktató neve: _____

Részleg: _____

[illegible]

