

Brandschutzordnung s7 metal technology

Einleitung:

Die folgende Brandschutzordnung gibt wichtige Hinweise über das Verhalten zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes, zur Vermeidung der Gefährdung von Gesundheit und Eigentum und Verminderung folgeschwerer Schäden durch Brände sowie das Verhalten im Brandfall selbst.

Brandschutzbeauftragter/Brandschutzwart:

Als Brandschutzbeauftragter (BSB) ist bestellt:

Brandschutzbeauftragter:	Franz Maxones
---------------------------------	---------------

Als Brandschutzbeauftragter - Stellvertreter (BSB-Stellvertreter) ist bestellt:

Brandschutzbeauftragter Stellvertreter:	s7 rail Julia Weiermayer BSW: Richard Luef
--	---

Als Evakuierungsbeauftragte sind bestellt:

(bei Abwesenheit deren Stellvertreter)

Halle 1 Abteilung: (Zuschnitt, Laser Stanz – Kombi, Kanten, Kleinteile)	Produktionsbereichsleiter 1
Halle 2 Abteilung: (Mechanische Bearbeitung, Lager – Schweißen, Lager und Versand)	Leiter Lager Logistik
Halle 3 Abteilung: (Schweißerei, Schleifen, Oberfläche)	Produktionsbereichsleiter 2
Büro (Büro Hauptgebäude)	Abteilungsleiter Vertrieb

Die Arbeitnehmer (Innen) haben allen, den Brandschutz betreffenden Weisungen dieser Personen unverzüglich Folge zu leisten und ihnen alle Wahrnehmungen von Mängeln auf dem Gebiet der Brandsicherheit bekanntzugeben.

Jede(r) ArbeitnehmerIn hat diese Brandschutzordnung zur Kenntnis zu nehmen, einzuhalten und dies durch seine (ihre) Unterschrift zu bestätigen (Beiblatt).

Die nachstehend angeführten Bestimmungen sind genauestens einzuhalten, wobei das Nichtbefolgen dieser Forderungen unter Umständen auch zivil- und/oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

Datum: Unterschrift:

26.08.2024

Geschäftsführung Fa. System 7

1. Allgemeine Brandverhütungsmaßnahmen:

- 1.1 Das Einhalten von Ordnung und Sauberkeit im Gebäude ist ein grundlegendes Erfordernis für den Brand- und Unfallschutz.
- 1.2 Bestehende Rauchverbote sind zu beachten. Ausgenommen gekennzeichnete Raucherzonen.
- 1.3 Die Verwendung von offenem Licht und Feuer ist grundsätzlich nicht gestattet!
- 1.4 Die Verwendung von Einzelheiz- und Kochgeräten sowie von Wärmestrahlern ist verboten, ausgenommen hiervon sind Teeküchen!
Weitere Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des BSB, unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen (z.B. Abstände zu brennbaren Gegenständen, nichtbrennbare Unterlage, nach Betriebsschluss Netzstecker ziehen), zulässig.
- 1.5 Heißenarbeiten (Schweißen, Schneiden, Löten u.a.m.) dürfen nur nach vorheriger Genehmigung (Freigabeschein) durch die Betriebsleitung oder den Brandschutzbeauftragten und Brandschutzbeauftragten-Stellvertreter durchgeführt werden!
- 1.6 Die elektrischen Anlagen sind vorschriftsmäßig zu betreiben und zu erhalten. Brennbar Stoffe und Dekorationsmaterialien dürfen keinen direkten Kontakt mit Beleuchtungskörpern aufweisen! Defekte an der elektrischen Anlage müssen sofort dem Vorgesetzten oder dem Brandschutzbeauftragten gemeldet werden.
- 1.7 Lagerungen aller Art, ob brennbar oder nichtbrennbar an ungeeigneten Orten (Gänge, Fluchtwege und sonstige Verkehrswege etc.) sind verboten!
- 1.8 Löscheräte (Wandhydranten und tragbare Feuerlöscher) dürfen - auch vorübergehend - weder verstellt, der Sicht entzogen (z.B. durch darüber gehängte Kleidung oder Dekorationsmaterial), noch missbräuchlich von den vorgeschriebenen Aufstellplätzen entfernt oder zweckwidrig verwendet werden!
- 1.9 Hinweiszeichen, die den Brandschutz und Fluchtwege betreffen, und Sicherheitsleuchten dürfen nicht der Sicht entzogen, beschädigt oder entfernt werden.
- 1.10 Durch das Abstellen von Fahrzeugen am Betriebsgelände dürfen die Fluchtwege sowie die Zufahrtswege für die Einsatzfahrzeuge nicht behindert werden!
- 1.11 Die elektrischen Einrichtungen sind, soweit dies vorgesehen ist, nach Arbeitsschluss auszuschalten!

2. Vorhandene Brandschutzeinrichtungen:

2.1 Druckknopfmelder:

An den Aus- und Notausgängen sind Druckknopfmelder, installiert (rote Kästchen mit weißem Grund und schwarzem Knopf). Bei Betätigung eines solchen Melders wird der Alarm ausgelöst (Sirene). Jede(r) Arbeitnehmerin ist verpflichtet, sich die Lage des nächstgelegenen Druckknopfmelders einzuprägen und diesen bei Entdecken eines Brandes zu betätigen.



2.2 Automatische Brandmeldeanlage:

Im gesamten Gebäude sind - an der Decke - automatische Brandmelder installiert. Diese Melder lösen bei einer Überschreitung einer gewissen Rauchkonzentration oder bei einer bestimmten Temperatur Brandalarm aus. Zur Vermeidung von Täuschungsalarman der Brandmeldeanlage ist daher vor jeglichen Arbeiten (z.B. Schweißen, Schneiden, Löten, Arbeiten mit Staub- oder Rauchentwicklung) der Brandschutzbeauftragte zu informieren, der dann die nötigen Maßnahmen trifft (z.B.: Abschaltung der jeweiligen Bedienungsgruppe) sodass es zu keinen Täuschungsalarman kommt.



3. Allgemeines Verhalten im Brandfall:

3.1 Alarmieren:

- Wird ein Brand entdeckt, so ist sofort - ohne Rücksicht auf den Umfang eines Brandes und ohne den Erfolg eigener Lösversuche abzuwarten, aber schon bei Rauchentwicklung oder Brandgeruch - der nächste Druckknopfmelder zu betätigen.
- Unmittelbar nach der Aktivierung des Druckknopfmelders ist die Feuerwehr telefonisch über den **Notruf 122** zu alarmieren und (wenn möglich) noch zusätzlich über Art und Umfang des Brandes zu informieren.

3.2 Retten und Flüchten:

- Nach der Alarmierung ist zu erkunden, ob Menschen in Gefahr sind.
Achtung: Die Menschenrettung geht in jedem Fall vor der Brandbekämpfung!
- Gefährdete Personen sind zu warnen. Personen mit brennenden Kleidern nicht fortlaufen lassen, in Decken, Mäntel oder Tücher hüllen, auf den Boden legen und Flammen ersticken.
- Sind Personen in einem Raum eingeschlossen, Fenster öffnen oder einschlagen und durch Rufen den Einsatzkräften sich bemerkbar machen.
- Räume über die gekennzeichneten Notausgänge verlassen. Alle Türen sind hinter sich zu schließen. Aufzüge im Brandfall nicht benutzen.

3.3 Löschen

- Mit den vorhandenen Brandbekämpfungseinrichtungen (Handfeuerlöscher) die Brandbekämpfung beginnen.
Ist durch die starke Rauchentwicklung oder durch den Umfang des Brandes mit den vorhandenen Geräten keinen Löscherfolg mehr zu erzielen, so ist im Interesse der eigenen Sicherheit die Brandbekämpfung einzustellen. Verlassen Sie den Raum, schließen Sie die Raamtüren und Fenster hinter sich und warten Sie auf das Eintreffen der Feuerwehr.

4. Interventionsdienst (IVD):

4.1 Allgemeines:

Bei Ansprechen der im Betrieb installierten Brandmeldeanlage sollen vorrangig durch den Interventionsdienst (BSB, BSB-StV, AL) betriebsinterne Maßnahmen vor Eintreffen der Feuerwehr "Erste und Erweiterte Löschmaßnahmen" und Evakuierung gesetzt werden.

4.2 Alarmablauf:

Wird im Betrieb ein Druckknopfmelder betätigt, so wird automatisch sofort Alarm ausgelöst! (Alarmsignal ist eine Sirene).

Bei Ansprechen eines Rauchmelders wird vorerst nur hausintern Alarm ausgelöst. Es ist die Möglichkeit gegeben, innerhalb einer Zeitspanne von max. 60 Sekunden (Reaktionszeit) die Interventionsschaltung zu betätigen. Durch die Betätigung wird ein weiterer Zeitraum von max. 5 Minuten (Erkundungszeit) für die Feststellung der Auslöseursache eingeräumt.

Vorgangsweise:

⇒ **Erkundung:**

Während der Erkundungszeit ist durch die BSB oder den AL der an der Brandmeldezentrale signalisierte Gefahrenort aufzusuchen und die Auslöseursache festzustellen.

⇒ **Entdecken eines Brandes:**

Wird an Ort und Stelle festgestellt, dass die Brandmeldeanlage aufgrund eines Brandes angesprochen hat, so ist unverzüglich der nächste Druckknopfmelder zu betätigen und in weiterer Folge gemäß den allgemeinen unter Punkt 3 angeführten Verhaltensmaßnahmen vorzugehen (Alarmieren - Retten - Löschen).

Weiters muss die Feuerwehr vom BSB oder BSB-StV beim Betriebseingang erwartet und eingewiesen werden. Abgängige Personen sind von den Evakuierungsbeauftragten an den BSB oder BSB-StV der am Betriebseingang auf das Eintreffen der Feuerwehr wartet zu melden. Dieser gibt die Information an den Einsatzleiter der Feuerwehr weiter.

⇒ **Feststellung eines Täuschungsalarms:**

Wird an Ort und Stelle festgestellt, dass die Auslöseursache eine betriebliche Rauch- oder Staubentwicklung war, oder ist kein Brand als Auslöseursache feststellbar, so ist unverzüglich der Alarm vom BSB oder BSB-StV rückzustellen.

⇒ **Verhalten bei Alarm: Ansprechen eines Druckknopfmelders**

Wurde im Betrieb ein Druckknopfmelder gedrückt, wird automatisch (ohne Verzögerung) der Alarm ausgelöst.

Von Seiten der Brandschutzorganisation (BSB oder BSB-StV) wird jedoch auch in diesem Fall der Gefahrenort aufgesucht und gemäß den unter Punkt 3 und 4 angeführten allgemeinen Verhaltensmaßregeln vorgegangen werden (Alarmieren – Retten - Löschen - Feuerwehr einweisen - abgängige Personen dem Einsatzleiter melden) vorgegangen werden.

5. Bei Evakuierungs- und Räumungsalarm ist folgendes zu beachten:

- 5.1** Unbedingt Ruhe bewahren! Ausrufe wie "Feuer", "Es brennt" oder sonstige panikauslösende Ausrufe sind tunlichst zu vermeiden.
- 5.2** Eventuell vorhandene Kunden (betriebsfremde Personen) sind auf die Stiegenhäuser, Ausgänge und Notausgänge hinzuweisen und zum Verlassen des Gebäudes aufzufordern.
- 5.3** Alle ArbeitnehmerInnen müssen ihren Arbeitsplatz unverzüglich verlassen und haben sich zum Sammelplatz zu begeben. Der jeweilige Evakuierungsbeauftragte ist verpflichtet, die Anzahl der ihm zugeordneten Personen am Sammelplatz zu erheben. Vermisste Personen sind sofort vom jeweiligen Evakuierungsbeauftragten dem Brandschutzbeauftragten zu melden.
- 5.4** Allenfalls Abschaltung von Maschinen mittels Nottaster durchführen bzw. Absperrschieber bei gefährlichen Medien betätigen.

Sammelplatz:



5.5 Einsatzkräfte bei der Hauptzufahrt erwarten und einweisen.

5.6 Einfahrten und Eingänge öffnen.

5.7 Außerdem sind folgende Informationen unverzüglich beim Eintreffen der Feuerwehr an den Einsatzleiter weiter zu geben (soweit diese vorhanden sind).

- Lage des Brandherdes
- Eventuell vermisste Personen
- Besondere Gefahren (Druckgasflaschen, Chemikalien) ...

6. Im Umgang mit Siliziumbatterien sind einige wichtige Sicherheits- und Handhabungshinweise zu beachten:

6.1 Sicherer Umgang:

Silizium-Batterien sollten nur von geschultem Personal gehandhabt werden, um Risiken wie Kurzschlüsse oder Beschädigungen zu vermeiden.

6.2 Vermeidung von Beschädigungen:

Die Batterien dürfen nicht fallen gelassen, gequetscht oder anderweitig mechanisch beschädigt werden, da dies zu Kurzschlüssen oder Bränden führen kann.

6.3 Temperaturkontrolle

Die Batterien sollten bei empfohlenen Temperaturen gelagert und verwendet werden, um Überhitzung oder Leistungseinbußen zu verhindern:

6.4 Ladung und Entladung:

Es ist wichtig, die Batterien nur mit geeigneten Ladegeräten zu laden und die empfohlenen Lade- und Entladezyklen einzuhalten, um die Lebensdauer zu maximieren und Sicherheitsrisiken zu minimieren.

6.5 Brandschutz:

- Bei einem Brand oder einer Beschädigung der Batterie sollte man geeignete Löschmittel wie Feuerlöscher für elektrische Brände verwenden und die Batterie möglichst isolieren.
- Batterien sollten nicht über ihre empfohlenen Temperaturen hinaus geladen oder entladen werden, um Überhitzung und damit verbundene Brandgefahr zu vermeiden.
- Bei einem Brand einer Silizium-Batterie sollten spezielle Löschmittel für elektrische Brände verwendet werden, wie zB Feuerlöscher mit CO₂ Pulver oder Schaum. Wasser ist in der Regel nicht geeignet, da es Kurzschlüsse verstärken kann.
- Kurzschlüsse können zu extremen Hitzeentwicklungen führen. Daher sollten Kontakte und Anschlüsse stets geschützt und isoliert sein.
- Bei der Ladung und Nutzung sollten die Batterien überwacht werden, um Anzeichen von Überhitzung, Aufblähung oder anderen Schäden frühzeitig zu erkennen.

Dok-Nr.: mt-03-00102	Ersteller:	koefra	am 15.05.2023
Version 05	Geprüft:	holher	am 22.05.2023
Seite 7/ 9	Freigabe:	dobmar	am 22.05.2023
Nur Dokumente in der EDV sind gültig, alle anderen werden nicht gelenkt und sind per Definition ungültig!			

- Es sollten klare Notfallpläne und -ausrüstungen vorhanden sein, um im Brandfall schnell reagieren zu können, zB Feuerlöscher in der Nähe und Schulungen im Umgang für das Personal.
- Beschädigte oder defekte Batterien dürfen nicht in den normalen Hausmüll gelangen, sondern müssen gemäß den Vorschriften für Gefahrstoffe entsorgt werden, um Brandgefahren zu vermeiden. Sie müssen umweltgerecht recycelt werden, um Schadstofffreisetzung zu vermeiden.

6.6 Schutzkleidung:

Beim Umgang mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz getragen werden, um Kontakt mit gefährlichen Stoffen zu vermeiden.

Diese Hinweise helfen, Risiken zu minimieren und die Sicherheit beim Umgang mit Silizium-Batterien zu gewährleisten.

Beiblatt:

Es wird bestätigt, die BRANDSCHUTZZORDNUNG Ausgabe 2 vom 22.05.2023 erhalten zu haben.
Weiters wird zur Kenntnis genommen, dass die darin enthaltenen Vorgaben genauestens einzuhalten sind.

Datum, Name des Schulenden: _____

Abteilung:

[illegible]

