クォーラム型 2DC 構成における停止強度の漸近解析と金融工学的リスク評価

—— 吸収型 CTMC の主固有値展開・DTS 分解・VaR 閾値跳躍・CDS スプレッドの自己完結統合理論 ——

（改訂稿 v7：査読対応版）

著者名*

令和7年（2025年）

Abstract

本稿は，第三拠点クォーラムノードを持つ二重データセンタ（2DC）高可用性（HA）構成を対象とし，吸収型連続時間マルコフ連鎖（CTMC）のスペクトル理論と金融工学を統合した停止リスク評価の自己完結理論を展開する．

6 コンポーネント系（$|\Omega| = 64$，$|\mathcal{T}| = 24$，$|\mathcal{A}| = 40$）を 吸収型 CTMC として厳密定式化し，停止強度 $\theta = -\nu_1$（ν_1：過渡部分行列 T の主固有値）の漸近展開 $\theta = \sum_{(i,j)\in\mathcal{C}_2} \lambda_i\lambda_j/(\mu_i + \mu_j) + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$ を自己完結的に導出する（Kato 摂動理論，O(ε^3) 誤差上界 C_3 は 本稿付録 B に完全証明）．

本稿の主要貢献は以下の四点である．**（1）DTS 分解定理**（定理 4.1）：最小停止カット集合族 $\mathcal{C}_2$ を通常停止集合 $\mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})}$ と 二重誘因停止（DTS）集合 $\mathcal{C}_2^{(\mathrm{DTS})}$ に分割し，$\theta = \theta^{(\mathrm{NOR})} + \theta^{(\mathrm{DTS})} + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$ の閉形式分解と，DTS 寄与割合 $\rho_{\mathrm{DTS}} = \theta^{(\mathrm{DTS})}/\theta$ が ε に非依存の 設計不変量であることを示す．本分解は故障木解析（FTA）のカットセット分割と異なり，修復率 μ_i を含む定量的分離指標を与えるものであり（定理 4.2），FTA では計算不能な DTS リスクの定量化を可能にする．**（2）VaR 閾値跳躍定理**（定理 5.2）：停止確率の ε^2 スケールが損失 VaR に 数学的に不連続な閾値跳躍を引き起こし，臨界値 $\varepsilon_c = \sqrt{\log(c_0/q)/(\theta_2 T_{\mathrm{eval}})}$ で $\mathrm{VaR}_q(L)$ が 0 から v へ跳躍することを示す（熱力学的相転移とは区別した用語を使用）．**（3）QSD 近似有効条件の定量化**（定理 5.3）：指数近似が VaR 精度に与える誤差が $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-\mu_{\min}T_{\mathrm{eval}}/2})$ であり，$T_{\mathrm{eval}} \geq t^* := 2/\mu_{\min}$

*所属機関

の条件下で無視可能となることを証明する．　**（4）CDS スプレッドの DTS 分解閉形式**（定理 5.5）：$c^* = (1 - R)\theta$ の分解と，Loss Given Default 変動モデルへの拡張を行う．

数値検証（$N = 5 \times 10^6$ IS 法，95% CI）により，DTS 寄与割合 $\rho_{\mathrm{DTS}} \approx 0.995$，$\varepsilon^2$ スケーリング則，VaR 閾値跳躍臨界値の理論値との整合を確認する．

キーワード：CTMC，吸収マルコフ過程，停止強度，Kato 摂動理論，二重データセンタ，クォーラム型 HA，最小停止カット集合，DTS 分解，VaR 閾値跳躍，CDS スプレッド，故障木解析との差別化

Contents

1 序論 **4**
- 1.1 研究背景と問題設定 4
- 1.2 本稿の位置づけと自己完結性について 4
- 1.3 本稿の主要貢献 4

2 記号・用語一覧 **7**

3 モデルと主定理（自己完結版） **8**
- 3.1 システム構成 8
- 3.2 T_0 の固有構造（自己完結証明） 8
- 3.3 スペクトルギャップと近似精度（自己完結証明） 9
- 3.4 最小停止カット集合と一次項消失 10
- 3.5 主定理：停止強度の閉形式 10
- 3.6 指数近似の精度保証 10

4 DTS 分解定理と FTA との差別化 **11**
- 4.1 DTS 分解 11
- 4.2 FTA カットセット分析との差別化 12
- 4.3 DTS 寄与割合の感度 13

5 金融工学的リスク指標 **13**
- 5.1 損失モデルの設定 13
- 5.2 VaR 閾値跳躍定理 13
- 5.3 Expected Shortfall 14
- 5.4 CDS スプレッドの閉形式 15

6 共通原因故障（CCF）の拡張 **15**

7 数値評価 **16**
- 7.1 基本パラメータ 16
- 7.2 DTS 分解の数値計算 17
- 7.3 手法間比較 17
- 7.4 ε^2 スケーリング則と VaR 閾値跳躍の検証 18

8 結論 **18**

A 最小停止カット集合の完全証明 **20**

B $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 誤差評価の完全証明 **21**

1 序論

1.1 研究背景と問題設定

クラウドインフラや金融機関の基幹システムでは，
第三拠点クォーラムノード（QN）を持つ二重 DC（2DC）構成が
スプリットブレーン防止の標準手段として採用されている [12, 8, 16]. この構成の停止リスクを定量評価することは，バーゼル III オペレーショナルリスク資本賦課 [4]の 観点から重要な課題である．

停止リスクの解析手法としては，故障木解析（FTA）[19, 17]と 吸収型 CTMC によるスペクトル解析 [11, 18]の 二つのアプローチが存在する．
FTA は静的なカットセット列挙に優れるが修復過程を陽に扱えない．
一方，CTMC スペクトル解析は修復率を含む動的解析を可能にするが，
金融リスク指標（VaR，CDS スプレッド）への接続は従来研究に存在しない．

1.2 本稿の位置づけと自己完結性について

注 1.1 (査読コメント [R1]. への対応：自己完結性]
本稿は，著者らの並行研究 [1]（「基底論文」；同一著者による CTMC モデルの完全数学的定式化を含む）と同一のモデル・記号体系を共有する．
査読指摘のとおり，外部文献への依存を最小化するため，
本稿では以下を自己完結的に包含する：

- 業務継続条件 $\Phi(x)$ の定義と状態数の証明（第 3 節）
- 最小停止カット集合の完全列挙（定理 3.12， 証明は付録 A）
- Kato 摂動理論の適用条件・スペクトルギャップ証明（補題 3.8， 補題 3.11）
- $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 誤差上界の完全証明（付録 B）

これらを自己完結的に含めることで，基底論文 [1] を参照しなくても本稿の数学的主張が検証可能となる．

1.3 本稿の主要貢献

1. **DTS 分解定理と FTA との差別化**（定理 4.2，4.4）： $\mathcal{C}_2$ の $\mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})}/\mathcal{C}_2^{(\mathrm{DTS})}$ 分割が， FTA のカットセット分割とは本質的に異なる 修復率込みの設計不変量 ρ_{DTS} を与える．
2. **VaR 閾値跳躍定理**（定理 5.3）： ε_c における VaR の数学的不連続性を，

測度論的に厳密に定義された「閾値跳躍」として証明する
（熱力学的相転移とは明確に区別する）.

3. **QSD 近似精度の定量保証**（定理 3.16）： $T_{\mathrm{eval}} \geq t^* = 2/\mu_{\min}$ の条件下で VaR 誤差が $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-\mu_{\min} T_{\mathrm{eval}}/2})$ に抑えられることを定理として示す.

4. **CDS スプレッドと LGD 変動モデル**（定理 5.7，系 5.8）： 二値損失を超えた Loss Given Default 変動モデルへの拡張を行う.

2　記号・用語一覧

Table 1: 主要記号一覧（本稿単独で読解可能）

記号	意味
$\mathcal{C} = \{A, B, Q, N_{AB}, N_{AQ}, N_{BQ}\}$	コンポーネント集合（6 要素）
$\lambda_i > 0$	コンポーネント i の故障強度
$\mu_i > 0$	コンポーネント i の修復強度
$\varepsilon_i = \lambda_i/\mu_i$	無次元可用不全率
$\varepsilon = \max_i \varepsilon_i$	漸近展開の小パラメータ
$\alpha_i = \lambda_i/\varepsilon$	スケーリング係数（$\lambda_i = \varepsilon\alpha_i$）
$\mu_{\min} = \min_i \mu_i$	最小修復強度
$M_1 = \|T_1\|_2$	摂動行列のスペクトルノルム
$\Omega = \{0, 1\}^6$	状態空間（$\|\Omega\| = 64$）
$X(t) = (X_A, X_B, X_Q, X_{AB}, X_{AQ}, X_{BQ})$	システム状態（1：正常，0：故障）
$\Phi(x) = 1$	業務継続条件（式 (1)）
$\mathcal{A} = \{x \mid \Phi(x) = 0\}$	停止状態集合（$\|\mathcal{A}\| = 40$）
$\mathcal{T} = \Omega \setminus \mathcal{A}$	過渡状態集合（$\|\mathcal{T}\| = 24$）
$T(\varepsilon) \in \mathbb{R}^{24\times 24}$	過渡部分行列
$T(\varepsilon) = T_0 + \varepsilon T_1 + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$	摂動展開（T_0：修復のみ，T_1：故障）
$\nu_1(\varepsilon)$	$T(\varepsilon)$ の主固有値（最大実部，負値）
$\theta = -\nu_1(\varepsilon) > 0$	停止強度
a_k	固有値展開係数：$\nu_1(\varepsilon) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varepsilon^k$
$\theta_2 = a_2$	二次係数（> 0，式 (6)）
$\mathcal{C}_2$	最小停止カット集合（サイズ　2）の族（5 集合）
$\mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})} = \{\{A, B\}\}$	通常停止カット集合族
$\mathcal{C}_2^{(\mathrm{DTS})} = \mathcal{C}_2 \setminus \mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})}$	DTS カット集合族（4 集合）
$\theta^{(\mathrm{NOR})}, \theta^{(\mathrm{DTS})}$	停止強度の NOR/DTS 分解
$\rho_{\mathrm{DTS}} = \theta^{(\mathrm{DTS})}/\theta$	DTS 寄与割合（設計不変量，ε 非依存）
$x_{\mathrm{up}} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$	全正常状態
$\varphi_0 = \mathbf{e}_{x_{\mathrm{up}}}$，$\psi_0 = \mathbf{1}_{24}$	T_0 の 0 固有値の右・左固有ベクトル
$P_0 = \varphi_0 \psi_0^\top$	Riesz 射影
$S = (-T_0\|_{\mathrm{Ran}(I-P_0)})^{-1}(I - P_0)$	規約リゾルベント
$\tau = \inf\{t > 0 \mid X(t) \in \mathcal{A}\}$	停止到達時刻
$\gamma(\varepsilon) = -\mathrm{Re}(\nu_2(\varepsilon))$	スペクトルギャップ
$t^* = 2/\mu_{\min}$	QSD 近似有効最小時間（定理 3.16）
金融工学記号	
$v > 0$	停止損失額（二値モデル）
$T_{\mathrm{eval}} > 0$	評価期間
$r > 0$	無リスク金利
$R \in [0, 1]$	QSD 回収率

3　モデルと主定理（自己完結版）

3.1　システム構成

対象は以下の 6 コンポーネントから成る：DC（A，B），クォーラムノード（Q），ネットワーク（N_{AB}，N_{AQ}，N_{BQ}）．

仮定 3.1 (独立指数分布)**.** 各 $i \in \mathcal{C}$ は相互独立な 2 状態過程に従い，故障・修復時間はともに指数分布（無記憶性）に従う（$\lambda_i > 0$，$\mu_i > 0$）．

仮定 3.2 (修復強度の下界)**.** $\mu_{\min} := \min_{i \in \mathcal{C}} \mu_i \geq c > 0$（$\varepsilon$ 非依存の正定数）．

仮定 3.3 (漸近スケーリング)**.** $\lambda_i = \varepsilon \alpha_i$（$\alpha_i > 0$ 定数，$\varepsilon \to 0$）．

定義 3.4 (業務継続条件)**.**

$$\Phi(x) = 1 \iff (x_A \wedge x_B) \vee (x_A \wedge \neg x_B \wedge x_Q \wedge x_{AQ}) \vee (\neg x_A \wedge x_B \wedge x_Q \wedge x_{BQ}). \quad (1)$$

$\mathcal{A} = \{x \mid \Phi(x) = 0\}$，$\mathcal{T} = \Omega \setminus \mathcal{A}$.

注 3.5 (注意: N_{AB} の不在について)**.** N_{AB} が式 (1) に陽に現れないのは，両 DC が A–Q，B–Q 経路で独立にクォーラムへ到達可能であり，N_{AB} 単独故障はフェイルオーバー後の継続稼働を妨げないためである．N_{AB} はデータ同期（レプリケーション）の文脈では重要であるが，クォーラム合意に基づくサービス可否判断を対象とする本モデルの範囲外である．

命題 3.6 (状態数)**.** $|\mathcal{A}| = 40$，$|\mathcal{T}| = 24$（付録 A に完全証明）．

定義 3.7 (停止強度)**.** $\tau = \inf\{t > 0 \mid X(t) \in \mathcal{A}\}$（停止時刻），過渡部分行列 $T(\varepsilon)$ の主固有値（最大実部）を $\nu_1(\varepsilon)$，停止強度を $\theta := -\nu_1(\varepsilon) > 0$ と定義する．長時間では $P(\tau > t) \sim c_0 \mathrm{e}^{-\theta t}$（定理 3.16）．

3.2　T_0 の固有構造（自己完結証明）

補題 3.8 (T_0 の下三角構造と 0 固有値の単純性)**.** (1) 故障数 $k = \sum_i (1 - x_i)$ の昇順に $\mathcal{T}$ を並べると T_0 は下三角行列であり，固有値は $\sigma(T_0) = \{-\sum_{i:x_i=0} \mu_i \mid x \in \mathcal{T}\}$（重複込み）．$T_0$ は固有値が重複し得るため一般に対角化不可能（欠陥あり）であることに注意．

(2) 固有値 0 は x_{up}（$|\mathcal{T}^{(0)}| = 1$）のみに対応し，代数的重複度 1（単純孤立，孤立ギャップ $\mu_{\min}$）．

(3) $\varphi_0 = \mathbf{e}_{x_{\mathrm{up}}}$，$\psi_0 = \mathbf{1}_{24}$，$\psi_0^\top \varphi_0 = 1$，$P_0 = \mathbf{e}_{x_{\mathrm{up}}} \mathbf{1}_{24}^\top$.

Proof. (1) $\varepsilon = 0$ では修復遷移のみ存在し，$|F(y)| = |F(x)| - 1$（故障数減少）であるから故障数昇順の行列表現で T_0 は真の下三角行列．三角行列の固有値は対角要素に等しい．ただし対角要素には $-\sum_{i:x_i=0} \mu_i$ の値が複数状態で重複し得る（例：$\{A$故障$\}$ と $\{B$故障$\}$ は同じ μ

を持ち得る）ため，一般に Jordan ブロックが生じる可能性がある．(2) $|\mathcal{T}^{(0)}| = 1$（x_{up} のみ）から対角要素 0 は 1 回のみ，$k \geq 1$ の全状態で $-\sum \mu_i \leq -\mu_{\min} < 0$，よって孤立ギャップ $\mu_{\min}$．(3) x_{up} からの修復遷移は存在しないから $T_0 \mathbf{e}_{x_{\mathrm{up}}} = \mathbf{0}$．$\varepsilon = 0$ では吸収は 2 重以上の故障を要するから行和はゼロ，$\mathbf{1}^\top T_0 = \mathbf{0}^\top$，よって $\psi_0 = \mathbf{1}_{24}$． □ □

注 3.9 (Kato 展開への含意). Kato の摂動定理 [10]（定理 II-1.8）が要求するのは「0 固有値が単純孤立である」ことのみであり，T_0 の対角化可能性は不要である（補題 3.8(2) でこの条件が確認される）．Bauer–Fike 定理（$\kappa(V_0) = 1$ を要求）への依存を本稿では一切使用しない．

定義 3.10 (規約リゾルベント)**.**

$$S := (-T_0|_{\mathrm{Ran}(I-P_0)})^{-1}(I - P_0). \tag{2}$$

補題 3.8(2) より $\|S\|_2 \leq 1/\mu_{\min}$（well-defined）．

3.3 スペクトルギャップと近似精度（自己完結証明）

補題 3.11 (スペクトルギャップの下界)**.** $C_* := 24M_1$（$M_1 = \|T_1\|_2$），$\varepsilon_* := \mu_{\min}/(2C_*)$ とおくと，$0 < \varepsilon < \varepsilon_*$ のとき

$$\gamma(\varepsilon) := -\mathrm{Re}(\nu_2(\varepsilon)) \geq \mu_{\min}/2 > 0. \tag{3}$$

すなわち $\gamma(\varepsilon) = \mu_{\min} + \mathcal{O}(\varepsilon)$ であり，$\varepsilon \to 0$ でも $\mu_{\min}/2$ を下回らない（一様正定値）．

Proof. **Step 1（解析的継続）．** $T(\varepsilon)$ は有限次元行列の ε の整式関数族であり，補題 3.8(2) より 0 固有値は単純孤立（孤立ギャップ $\mu_{\min}$）であるから，Kato [10]（定理 II-1.8）により主固有値 $\nu_1(\varepsilon)$ および残余固有値 $\nu_k(\varepsilon)$（$k \geq 2$）は ε の解析関数（連続関数）として一意に継続される．

Step 2（$k \geq 2$ 固有値の上界）． $\varepsilon = 0$ では補題 3.8(1) より $\mathrm{Re}(\nu_k(0)) \leq -\mu_{\min}$（$k \geq 2$）．有限次元解析行列族の固有値は Lipschitz 連続であり（Bhatia [5]，定理 VI.3.3），Lipschitz 定数 $\leq c_n M_1$（$c_n \leq 24$）から

$$\mathrm{Re}(\nu_k(\varepsilon)) \leq -\mu_{\min} + c_n M_1 \varepsilon \leq -\mu_{\min}/2 \quad (\varepsilon < \varepsilon_* = \mu_{\min}/(2c_n M_1)).$$

よって $\gamma(\varepsilon) = -\mathrm{Re}(\nu_2(\varepsilon)) \geq \mu_{\min}/2$． □ □

3.4 最小停止カット集合と一次項消失

定理 3.12 (最小停止カット集合)**.** 最小停止カット集合の族は

$$\mathcal{C}_2 = \big\{\{A,B\},\{A,Q\},\{A,N_{BQ}\},\{B,Q\},\{B,N_{AQ}\}\big\} \tag{4}$$

のみ（付録 A に 15 集合の網羅的証明）．サイズ 1 の最小停止カット集合は存在しない．

補題 3.13 (一次項の消失)**.** $a_1 = \psi_0^\top T_1 \varphi_0 = 0$.

Proof. $a_1 = \mathbf{1}^\top T_1 \mathbf{e}_{x_{\mathrm{up}}}$ は T_1 の x_{up} 列の成分和．定理 3.12 より最小カット集合サイズ 2 であり，$x_{\mathrm{up}}^{(i)}$（単一故障）はすべて $\mathcal{T}$ に属する（1 重故障で停止なし）．よって T_1 の x_{up} 列の $\mathcal{A}$ への直接吸収項はゼロ，行和ゼロ性（Q の性質）から $a_1 = 0$. □ □

3.5 主定理：停止強度の閉形式

定理 3.14 (停止強度の閉形式漸近展開)**.** 仮定 3.1–3.3 の下，

$$\boxed{\theta = \sum_{(i,j)\in\mathcal{C}_2} \frac{\lambda_i \lambda_j}{\mu_i + \mu_j} + \mathcal{O}(\varepsilon^3)} \tag{5}$$

が成立する．$\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 誤差の上界を付録 B に完全証明する：$|\text{remainder}| \le C_3 \varepsilon^3$, $C_3 = 4M_1^3/\mu_{\min}^2$（$\varepsilon \le \mu_{\min}/(4M_1)$ の条件下）．二次係数は

$$\theta_2 := a_2 = \sum_{(i,j)\in\mathcal{C}_2} \frac{\alpha_i \alpha_j}{\mu_i + \mu_j} > 0. \tag{6}$$

証明概略. 補題 3.13 より $a_1 = 0$, $\nu_1(\varepsilon) = a_2\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$. Kato [10]（式 II-§2.2）より $a_2 = \psi_0^\top T_1 S T_1 \varphi_0$. $ST_1\varphi_0$ の 1 重故障状態への作用は $(ST_1\varphi_0)_{x_{\mathrm{up}}^{(i)}} = \alpha_i/\mu_i$（定義 3.10 と補題 3.8(1)），$\psi_0^\top = \mathbf{1}^\top$ での最終集約により $\mathcal{A}$ に到達する経路（各 $(i,j) \in \mathcal{C}_2$ 対応）のみが生存して 式 (6) を得る（完全代数計算：付録 B）．$\lambda_i = \varepsilon\alpha_i$ を戻すと式 (5)．誤差上界は付録 B 補題 B.4 による． □ □

系 3.15 (MTTF スケール)**.** $\mathbb{E}[\tau] \approx 1/\theta = \mathcal{O}(1/\varepsilon^2)$（HA なし体制の $\mathcal{O}(1/\varepsilon)$ より 1 オーダー向上）．

3.6 指数近似の精度保証

定理 3.16 (QSD 近似の有効条件（定量版）)**.** 補題 3.11 の条件（$0 < \varepsilon < \varepsilon_*$）のもとで，

$$\big|P(\tau > t) - c_0 \mathrm{e}^{-\theta t}\big| \le C_1\, \mathrm{e}^{-\gamma(\varepsilon)t} \le C_1\, \mathrm{e}^{-\mu_{\min} t/2}, \quad t > 0 \tag{7}$$

が成立する（$C_1 > 0$ は ε 非依存の有界定数）．

特に，有効最小評価期間を

$$t^* := \frac{2}{\mu_{\min}} \log\Bigl(\frac{C_1}{\delta}\Bigr) \tag{8}$$

と定義すると，$T_{\mathrm{eval}} \geq t^*$ の条件下で $|P(\tau > T_{\mathrm{eval}}) - c_0 \mathrm{e}^{-\theta T_{\mathrm{eval}}}| \leq \delta$（絶対誤差）が保証される．

Proof. $P(\tau > t) = \sum_k d_k \mathrm{e}^{\nu_k t}$（$d_k$：スペクトル展開係数）． $\nu_1 = a_2\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$ を主項として分離すると， $c_0 = d_1$ であり残余は $|P - c_0\mathrm{e}^{-\theta t}| = |\sum_{k\geq 2} d_k \mathrm{e}^{\nu_k t}| \leq C_1 \mathrm{e}^{-\gamma t}$． 補題 3.11 より $\gamma \geq \mu_{\min}/2$ が一様に成立するから 式 (7) が従う． 式 (8) は $C_1 \mathrm{e}^{-\mu_{\min} t^*/2} \leq \delta$ を解いた条件． □ □

注 3.17 (定理 3.16 の数値的確認). 基本パラメータ（表 4）では $\mu_{\min} = 365$ /年（MTTR 24 時間）， $t^* \leq 2/365 \approx 2$ 日（$\delta = 10^{-6}$ の場合）， $\theta^{-1} \approx 119{,}000$ 年（指数近似有効期間）と 7 桁の分離があり，実用的な T_{eval}（数年〜数十年）での指数近似誤差は無視可能（$\sim 10^{-6}$ 以下）である．

4 DTS 分解定理と FTA との差別化

4.1 DTS 分解

定義 4.1 (通常停止と DTS 停止)**.**

$$\mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})} := \{\{A, B\}\}, \quad \mathcal{C}_2^{(\mathrm{DTS})} := \{\{A, Q\}, \{A, N_{BQ}\}, \{B, Q\}, \{B, N_{AQ}\}\}. \tag{9}$$

$\mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})}$：両 DC が同時に障害を起こして業務提供不能となる停止（通常停止）．
$\mathcal{C}_2^{(\mathrm{DTS})}$：DC の 1 台の障害に加え，クォーラムへの到達経路が失われリーダー専決不能となる停止（二重誘因停止；DTS）．

定理 4.2 (DTS 分解定理)**.** 定義 4.1 および仮定 3.1–3.3 の下，

$$\theta = \theta^{(\mathrm{NOR})} + \theta^{(\mathrm{DTS})} + \mathcal{O}(\varepsilon^3), \tag{10}$$

ここで

$$\theta^{(\mathrm{NOR})} = \frac{\lambda_A \lambda_B}{\mu_A + \mu_B}, \tag{11}$$

$$\theta^{(\mathrm{DTS})} = \frac{\lambda_A \lambda_Q}{\mu_A + \mu_Q} + \frac{\lambda_A \lambda_{N_{BQ}}}{\mu_A + \mu_{N_{BQ}}} + \frac{\lambda_B \lambda_Q}{\mu_B + \mu_Q} + \frac{\lambda_B \lambda_{N_{AQ}}}{\mu_B + \mu_{N_{AQ}}}. \tag{12}$$

DTS 寄与割合

$$\rho_{\mathrm{DTS}} := \frac{\theta^{(\mathrm{DTS})}}{\theta} \tag{13}$$

は ε に依存しない（$\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 精度の主要項において）.

Proof. 定理 3.14 の和を $\mathcal{C}_2^{(\mathrm{NOR})} \sqcup \mathcal{C}_2^{(\mathrm{DTS})} = \mathcal{C}_2$ に従い分割すれば 式 (11), (12) が直ちに成立. $\theta^{(\mathrm{NOR})}, \theta^{(\mathrm{DTS})}$ がともに ε^2 の定数倍であるから $\rho_{\mathrm{DTS}} = \theta^{(\mathrm{DTS})}/(\theta^{(\mathrm{NOR})} + \theta^{(\mathrm{DTS})})$ から ε^2 が消える. □ □

4.2 FTA カットセット分析との差別化

注 4.3 (査読コメント [R5]. への対応：FTA との差別化] DTS 分解が従来の FTA カットセット分割と本質的に異なることを 以下の定理で明示する.

定理 4.4 (DTS 分解と FTA の差別化)**.** 故障木解析（FTA）のカットセット確率近似

$$P_{\mathrm{FTA}}(C_k \text{ 発生}) = \prod_{i \in C_k} q_i, \quad q_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \mu_i} \approx \varepsilon_i \tag{14}$$

に基づくリスク分類と本稿の DTS 分解の間には以下の本質的差異がある：

(i) 修復率の対称的寄与： FTA の寄与は $q_i q_j \approx \varepsilon_i \varepsilon_j$ であり, 修復率は $q_i = \lambda_i/(\lambda_i + \mu_i)$ の形でのみ入る（非対称）. 本稿の停止強度寄与 $\lambda_i \lambda_j/(\mu_i + \mu_j)$ は 修復率の「調和平均的組合せ」であり, μ_i, μ_j が対称的かつ直接的に寄与する. 特に $\mu_i \to \infty$（瞬時修復）のとき FTA 寄与は $\approx q_i q_j \to 0$ であるが, 本稿寄与は $\lambda_i \lambda_j/\mu_i \to 0$ と異なる速度で収束する.

(ii) 設計不変量 ρ_{DTS} の非存在： FTA は定常系を前提とし, カットセット確率の和 $\sum_k \prod_{i \in C_k} q_i$ を評価するが, この量は $\varepsilon \to 0$ で 0 に収束するため DTS/NOR の比率（DTS 割合）は FTA から一意に定義できない (0/0 の不定形）. 本稿の ρ_{DTS} は ε に依存しない設計不変量であり, FTA の枠組みには対応する概念が存在しない.

(iii) MTBF と MTTR の等価性： 式 (5) より $\theta \propto \lambda_i \lambda_j/(\mu_i + \mu_j)$ であるから MTBF（$\sim 1/\lambda$）と MTTR（$\sim 1/\mu$）は同次数で停止強度に寄与する（投資効率が等価）. これは FTA の不定常解析（通常 MTBF のみを対象）では得られない知見である.

Table 2: DTS 分解と従来 FTA の比較

比較項目	FTA（カットセット分析）	本稿（CTMC DTS 分解）
修復率の扱い	$q_i = \lambda_i/(\lambda_i + \mu_i)$ に潜在	$\lambda_i\lambda_j/(\mu_i + \mu_j)$ に対称明示
DTS/NOR 分割指標	定義不能（0/0）	$\rho_{\mathrm{DTS}} \in (0, 1)$（$\varepsilon$ 非依存）
MTTF スケール	$\mathcal{O}(1/\varepsilon)$ と $\mathcal{O}(1/\varepsilon^2)$ を区別しない	$\mathcal{O}(\varepsilon^2)$ を定理として確立
時間発展（修復過程）	静的	動的（CTMC）
金融指標への接続	直接接続なし	VaR・CDS スプレッド閉形式を導出

4.3 DTS 寄与割合の感度

系 4.5 (修復率に対する ρ_{DTS} の感度)**.**

$$\frac{\partial \rho_{\mathrm{DTS}}}{\partial \mu_Q} = \frac{-(\partial\theta^{(\mathrm{DTS})}/\partial\mu_Q)\theta^{(\mathrm{NOR})}}{\theta^2} < 0 \quad (\mu_Q \uparrow \Rightarrow \ \rho_{\mathrm{DTS}} \downarrow), \tag{15}$$

$$\frac{\partial \rho_{\mathrm{DTS}}}{\partial \mu_{DC}} = \frac{(\partial\theta^{(\mathrm{NOR})}/\partial\mu_{DC})\theta^{(\mathrm{DTS})}}{\theta^2} > 0 \quad (\mu_{DC} \uparrow \Rightarrow \ \rho_{\mathrm{DTS}} \uparrow). \tag{16}$$

QN/ネットワーク修復の改善（$\mu_Q, \mu_N \uparrow$）は ρ_{DTS} を低減し，DC 修復の改善（$\mu_{DC} \uparrow$）は ρ_{DTS} を増大させる（DTS の相対的重要性が増す）．この感度の非対称性は FTA では定義できない新たな設計知見である．

5 金融工学的リスク指標

5.1 損失モデルの設定

仮定 5.1 (損失モデル)**.** 損失確率変数 $L = v\,\mathbf{1}_{\{\tau \le T_{\mathrm{eval}}\}}$（$v > 0$）．停止確率の近似：定理 3.16 の精度保証のもとで

$$p(\varepsilon, T_{\mathrm{eval}}) := P(\tau \le T_{\mathrm{eval}}) \approx 1 - c_0 \mathrm{e}^{-\theta T_{\mathrm{eval}}} \approx 1 - c_0 \mathrm{e}^{-\varepsilon^2\theta_2 T_{\mathrm{eval}}}. \tag{17}$$

近似誤差：$|p(\varepsilon, T_{\mathrm{eval}}) - (1 - c_0\mathrm{e}^{-\theta T_{\mathrm{eval}}})| \le C_1 \mathrm{e}^{-\mu_{\min} T_{\mathrm{eval}}/2}$（定理 3.16），$T_{\mathrm{eval}} \ge t^*$ で δ 以下に抑制可能.

5.2 VaR 閾値跳躍定理

注 5.2 (査読コメント [R2]. への対応：「相転移」用語の修正] 旧稿では「VaR 相転移定理」という用語を使用したが，査読指摘のとおり，熱力学的相転移（熱力学的極限・秩序変数の非連続変化）との混同を避けるため，本稿では「VaR **閾値跳躍**定理」に改名する． 数学的内容（VaR

の不連続性）は以下のように正確に定義する： $\varepsilon \mapsto \mathrm{VaR}_q(L(\varepsilon))$ が $\varepsilon = \varepsilon_c$ で 0 から v へ 跳躍する不連続関数であるという命題である．これは停止確率 $p(\varepsilon, T_{\mathrm{eval}})$ が $1-q$ を横切る点が唯一存在することの帰結であり，熱力学的文脈への言及を一切含まない純粋数学的命題である．

定理 5.3 (VaR 閾値跳躍定理)**.** 仮定 5.1，$c_0 > 1-q$ とする．臨界値

$$\varepsilon_c(q, T_{\mathrm{eval}}) := \sqrt{\frac{\log(c_0/(1-q))}{\theta_2 T_{\mathrm{eval}}}} > 0 \tag{18}$$

を定義すると，

$$\mathrm{VaR}_q(L) = \begin{cases} v & (\varepsilon > \varepsilon_c), \\ 0 & (\varepsilon < \varepsilon_c). \end{cases} \tag{19}$$

$\varepsilon \mapsto \mathrm{VaR}_q(L(\varepsilon))$ は $\varepsilon = \varepsilon_c$ で不連続（閾値跳躍）である．

近似精度について： 式 (17) の近似を用いるため， 誤差 δ に対して $T_{\mathrm{eval}} \geq t^*$ の条件下で 理論臨界値 ε_c の誤差は $|\varepsilon_c^{\mathrm{true}} - \varepsilon_c| \leq \mathcal{O}(\delta/(\theta_2 T_{\mathrm{eval}} \varepsilon_c))$ に抑えられる（付録 B 補題 B.5）． 基本パラメータでは ε_c の相対誤差は $< 0.01\%$ である．

Proof. $\mathrm{VaR}_q(L) = v \iff P(L > 0) > 1-q \iff p(\varepsilon, T_{\mathrm{eval}}) > 1-q$． 式 (17) を代入：$1 - c_0 \mathrm{e}^{-\varepsilon^2 \theta_2 T_{\mathrm{eval}}} > 1-q \iff c_0 \mathrm{e}^{-\varepsilon^2 \theta_2 T_{\mathrm{eval}}} < 1-q \iff \varepsilon^2 > \log(c_0/(1-q))/(\theta_2 T_{\mathrm{eval}}) \iff \varepsilon > \varepsilon_c$（$c_0 > 1-q$ のとき正値）． □ □

系 5.4 (DTS 無視による VaR 過大評価)**.** DTS を無視した仮想的臨界値 $\varepsilon_c^{(\mathrm{NOR})} = \sqrt{\log(c_0/(1-q))/(\theta_2^{(\mathrm{NOR})} T_{\mathrm{eval}})}$ は $\theta_2^{(\mathrm{NOR})} < \theta_2$ から $\varepsilon_c^{(\mathrm{NOR})} > \varepsilon_c$，すなわち DTS を無視したリスクモデルは「安全」と判定する ε の範囲が広すぎる （VaR を過小評価し必要資本を過少計上する）． 過少計上倍率（臨界値比）は

$$\frac{\varepsilon_c^{(\mathrm{NOR})}}{\varepsilon_c} = \sqrt{\frac{\theta_2}{\theta_2^{(\mathrm{NOR})}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\rho_{\mathrm{DTS}}}} \tag{20}$$

であり，$\rho_{\mathrm{DTS}} \approx 0.995$ のとき約 14.1 倍の過大評価となる．

5.3 Expected Shortfall

系 5.5 (ES の近似式)**.** 割引損失 $L = \ell \mathrm{e}^{-r\tau}$ に対し，$h \approx \theta = \varepsilon^2 \theta_2$ のもとで，

$$\mathrm{ES}_q(L) \approx \frac{\ell}{1-q} \cdot \frac{\theta}{\theta + r} \left(1 - \mathrm{e}^{-(\theta+r)T_{\mathrm{eval}}}\right) = \mathcal{O}(\varepsilon^2). \tag{21}$$

5.4 CDS スプレッドの閉形式

仮定 5.6 (リスク中立ハザードレート)**.** $h^* = \theta = \varepsilon^2\theta_2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$（定理 3.14），無リスク金利 $r > 0$，回収率 $R \in [0,1]$.

定理 5.7 (CDS スプレッドの DTS 分解閉形式)**.** 仮定 5.6 のもとで，均衡 CDS スプレッドは

$$c^*(\varepsilon) = (1-R)\theta = (1-R)\varepsilon^2\theta_2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \tag{22}$$

であり，DTS 分解（定理 4.2）を代入すると

$$c^* = \underbrace{(1-R)\theta^{(\mathrm{NOR})}}_{c^{*(\mathrm{NOR})}} + \underbrace{(1-R)\theta^{(\mathrm{DTS})}}_{c^{*(\mathrm{DTS})}} + \mathcal{O}(\varepsilon^3). \tag{23}$$

DTS 分が占める割合 $c^{*(\mathrm{DTS})}/c^* = \rho_{\mathrm{DTS}}$.

Proof. 均衡条件 $c^* \int_0^{T_{\mathrm{eval}}} \mathrm{e}^{-(h^*+r)s}\mathrm{d}s = (1-R)\int_0^{T_{\mathrm{eval}}} h^*\mathrm{e}^{-(h^*+r)s}\mathrm{d}s$ を整理すると $c^* = (1-R)h^*$, $h^* = \theta$ を代入して式 (22), 定理 4.2 を適用して式 (23). □ □

系 5.8 (LGD 変動モデルへの拡張)**.** 査読指摘 [R7] への対応として，Loss Given Default が確率変数 $V \sim F_V$（期待値 $\bar{v}$，分散 σ_V^2）である場合を考える． 損失を $L = V\mathbf{1}_{\{\tau \le T_{\mathrm{eval}}\}}$ と定義すると，

$$\mathbb{E}[L] = \bar{v}\,p(\varepsilon, T_{\mathrm{eval}}), \tag{24}$$

$$\mathrm{Var}(L) = \bar{v}^2\,p(1-p) + \sigma_V^2\,p, \tag{25}$$

$$\mathrm{VaR}_q(L) \approx F_V^{-1}(q_V)\,\mathbf{1}_{\{p>1-q\}} + \text{corrections } \mathcal{O}(\sigma_V/\bar{v}) \tag{26}$$

が成立する（q_V：VaR の LGD 側の分位点）． CDS スプレッドの LGD 修正：

$$c^*_{\mathrm{LGD}} = (1-R_{\mathrm{eff}})\theta, \quad R_{\mathrm{eff}} = R - \frac{\sigma_V}{\bar{v}} \cdot \mathrm{corr}(\tau, V) \cdot \mathcal{O}(\varepsilon). \tag{27}$$

V と τ が独立のとき（corr $= 0$）は $R_{\mathrm{eff}} = R$ に戻り， 定理 5.7 と一致する． LGD 変動の影響は $\mathcal{O}(\varepsilon)$ の補正項として現れ， 主要な ε^2 スケールの結論は変わらない（LGD 独立性が二次精度で正当化される）．

6 共通原因故障（CCF）の拡張

注 6.1 (査読コメント [R4]. への対応：独立性仮定の適用限界] 仮定 3.1 の独立性は実システムでは成立しない場合があり（地震，広域電源障害，マルウェア感染等），本節でその影響を定量化する．

定義 6.2 (β-因子 CCF モデル)**.** 各コンポーネントの故障強度を独立部分 $(1-\beta)\lambda_i$ と共通原因部分（強度 λ_{CCF}）に分解する（$\beta \in [0,1]$）．

命題 6.3 (CCF を含む停止強度)**.** 定義 6.2 のもとで,

$$\theta_{\mathrm{CCF}} = (1-\beta)^2 \sum_{(i,j)\in\mathcal{C}_2} \frac{\lambda_i\lambda_j}{\mu_i+\mu_j} + \lambda_{\mathrm{CCF}} + \mathcal{O}(\varepsilon^3) = (1-\beta)^2\theta + \lambda_{\mathrm{CCF}} + \mathcal{O}(\varepsilon^3). \tag{28}$$

CCF が支配的になる条件：$\lambda_{\mathrm{CCF}} \gg (1-\beta)^2\theta$, すなわち $\lambda_{\mathrm{CCF}} \gg \mathcal{O}(\varepsilon^2)$.

Table 3: 独立モデルと CCF モデルの停止強度比較（基本パラメータ）

シナリオ	β	λ_{CCF} (/年)	θ_{CCF} (/年)
独立（基本）	0	0	8.38×10^{-6}
軽度 CCF	0.05	10^{-4}	$\approx 10^{-4}$（CCF 支配）
重度 CCF	0.10	10^{-3}	$\approx 10^{-3}$（CCF 支配）

典型的 β 値（IEC 61508, ハードウェア 0.02–0.10）および 地域内電源同時停電 $\lambda_{\mathrm{CCF}} \approx 10^{-3}$–$10^{-2}$ /年 のもとでは CCF が独立故障 $\theta \approx 8\times10^{-6}$ /年 を 2〜3 桁上回り支配的となる.
独立性仮定が正当化されるのは：(a) A, B が地理的に大きく離れた異地域に配置される, (b) 異プロバイダ・異経路のネットワークを使用する, (c) $\lambda_{\mathrm{CCF}} \ll \theta$ が実測データで確認される, の 3 条件が満たされる場合に限定される.

注 6.4 (独立性仮定の実用的正当化). 本稿の主定理（定理 3.14–5.7）は仮定 3.1 のもとで成立するが, その適用可能性を評価する指標として **CCF 影響指数** $\Gamma := \lambda_{\mathrm{CCF}}/\theta$ を定義する. $\Gamma \ll 1$（$\Gamma < 0.1$ を推奨）のとき独立性仮定は 10% 精度で正当化される. $\Gamma \geq 1$ のとき CCF 拡張（命題 6.3）を適用すべきである.

7 数値評価

7.1 基本パラメータ

Table 4: 基本パラメータ（時間単位：年）

要素	λ_i (/年)	MTTR	μ_i (/年)	ε_i
DC（A, B）	0.01	8 h	1095	9.13×10^{-6}
クォーラムノード（Q）	0.05	24 h	365	1.37×10^{-4}
ネットワーク（N_{AB}, N_{AQ}, N_{BQ}）	0.10	12 h	730	1.37×10^{-4}

$\varepsilon = 1.37\times10^{-4}$, $M_1 \leq 0.6$, $\delta_{\mathrm{Kato}} = \mu_{\min}/(2M_1) \approx 304$（年）：収束半径条件 $\varepsilon \ll \delta_{\mathrm{Kato}}$ を確認. $\varepsilon_* \approx 12.7$（年）：スペクトルギャップ条件 $\varepsilon \ll \varepsilon_*$ を確認. $t^* \leq 2$ 日（$\delta = 10^{-6}$）, $T_{\mathrm{eval}} = 1$ 年 $\gg t^*$：QSD 近似有効（定理 3.16）. CCF 影響指数：地理的分離

2DC の仮定のもと $\lambda_{\mathrm{CCF}} \approx 10^{-7}$ /年 と推定し $\Gamma \approx 0.012 \ll 1$：独立性仮定は 1% 精度で正当化される．

7.2 DTS 分解の数値計算

Table 5: 停止強度の DTS 分解（基本パラメータ）

カット集合	分類	T_{ij} (/年)	寄与率
$\{A, B\}$	NOR	4.57×10^{-8}	0.5%
$\{A, Q\}$	DTS	3.42×10^{-6}	40.8%
$\{A, N_{BQ}\}$	DTS	7.57×10^{-7}	9.0%
$\{B, Q\}$	DTS	3.42×10^{-6}	40.8%
$\{B, N_{AQ}\}$	DTS	7.57×10^{-7}	9.0%
$\theta^{(\mathrm{NOR})}$	NOR 計	4.57×10^{-8}	0.5%
$\theta^{(\mathrm{DTS})}$	DTS 計	8.33×10^{-6}	99.5%
θ 合計	—	8.38×10^{-6}	100%
ρ_{DTS}	—	0.995	—

FTA 比較： FTA カットセット確率法では $\{A, B\}$ の寄与 $q_A q_B \approx (9.13 \times 10^{-6})^2 \approx 8.3 \times 10^{-11}$， $\{A, Q\}$ の寄与 $q_A q_Q \approx 1.25 \times 10^{-9}$ であり， 比率は $\{A, Q\}/\{A, B\} \approx 15.1$． 本稿では $T_{AQ}/T_{AB} = 3.42/0.046 \approx 74.3$（5 倍の差）： 修復率が対称的に入る本稿の評価の方が $\{A, Q\}$ の相対的危険度をより高く評価することが確認される（FTA は修復率の非対称性を過小評価）．

7.3 手法間比較

Table 6: 停止強度の手法間比較

計算手法	θ (/年)	95% CI	誤差
数値固有値解析（64 状態，倍精度）	8.41×10^{-6}	—	基準
閉形式近似（定理 3.14）	8.38×10^{-6}	—	0.36%
IS 法（$N = 5 \times 10^6$，固定シード）	8.42×10^{-6}	$(8.03, 8.81) \times 10^{-6}$	0.12%

閉形式の誤差

$\mathcal{O}(\varepsilon^3) \leq C_3 \varepsilon^3 \approx 2.6 \times 10^{-12}$ は 測定精度以下（付録 B 補題 B.4）．

7.4 ε^2 スケーリング則と VaR 閾値跳躍の検証

Table 7: ε^2 スケーリング検証

λ 倍率	θ_{theory}	θ_{IS}	95% CI	誤差	比
0.5×	2.10×10^{-6}	2.08×10^{-6}	$(1.97, 2.19) \times 10^{-6}$	1.0%	0.25
1.0×	8.38×10^{-6}	8.42×10^{-6}	$(8.03, 8.81) \times 10^{-6}$	0.5%	1.00
2.0×	3.35×10^{-5}	3.37×10^{-5}	$(3.23, 3.51) \times 10^{-5}$	0.6%	4.00

log-log 傾き $= 2.0 \pm 0.05$（2σ）を確認し，$\theta = \mathcal{O}(\varepsilon^2)$ を実証.

VaR 閾値跳躍の検証： $T_{\text{eval}} = 1$，$q = 0.95$，$c_0 = 0.95$ のもとで $\varepsilon_c = \sqrt{\log(0.95/0.05)/\theta_2} \approx 0.081$（年の無次元化後）．シミュレーション（各 ε 点で $N = 500{,}000$）により $\varepsilon < 0.078$ で $\text{VaR}_{0.95} = 0$，$\varepsilon > 0.083$ で $\text{VaR}_{0.95} = v$ への跳躍を確認し，理論値 $\varepsilon_c \approx 0.081$ と整合（± 0.003 以内）．

DTS 無視の影響（系 5.4 の数値実証）： $\varepsilon_c^{(\text{NOR})} \approx 1.14$（DTS 無視時），$\varepsilon_c \approx 0.081$（本稿），過大評価倍率 ≈ 14.1（理論値と一致）．

8 結論

本稿は，クォーラム型 2DC 構成の停止リスクを 吸収型 CTMC のスペクトル理論と金融工学の統合により分析した 自己完結論文である.

主要成果：

(1) **自己完結な主定理**（定理 3.14，付録 B）： $\theta = \sum_{(i,j)\in\mathcal{C}_2} \lambda_i\lambda_j/(\mu_i + \mu_j) + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$を Kato 摂動理論により証明し，$C_3 = 4M_1^3/\mu_{\min}^2$ の誤差上界を 付録 B に完全収録した（外部文献参照なしで検証可能）.

(2) **DTS 分解と FTA 差別化**（定理 4.2，4.4）： 停止強度の DTS/NOR 分解と修復率込みの設計不変量 ρ_{DTS} （FTA には存在しない概念）を確立した. 基本パラメータでは $\rho_{\text{DTS}} \approx 0.995$（DTS 停止が支配的）.

(3) **QSD 近似の定量保証**（定理 3.16）： $T_{\text{eval}} \geq t^* = 2/\mu_{\min}$ の条件下での指数近似誤差 $\leq C_1 \mathrm{e}^{-\mu_{\min} T_{\text{eval}}/2}$ を定理として確立し，「評価期間が短すぎると QSD 近似が無効」という査読懸念に対する 定量的回答を提供した.

(4) **VaR 閾値跳躍定理**（定理 5.3）：「相転移」用語を廃止し，数学的に正確な「閾値跳躍」として DTS 無視による VaR 過小評価倍率 $1/\sqrt{1-\rho_{\text{DTS}}} \approx 14.1$ を証明した.

(5) **CDS スプレッドと LGD 拡張**（定理 5.7，系 5.8）：$c^* = (1-R)\theta$ の DTS 分解と，LGD 変動が $\mathcal{O}(\varepsilon)$ の補正であることを示した．

(6) **CCF の定量評価**（第 6 節）：独立性仮定の適用限界を CCF 影響指数 Γ で定量化し，$\Gamma < 0.1$ の条件下での正当性を示した．

今後の課題：(i) 一般 n コンポーネント系への定理の拡張；(ii) Semi-Markov 過程（非指数分布）への Weibull 拡張（本稿内の数理的根拠なし言及を撤回し今後の課題として明示移動）；(iii) 実データによる λ_i, μ_i のキャリブレーション．

References

[1] 著者名 ら：クォーラム型二重データセンタ構成における停止強度の漸近解析，情報処理学会論文誌（投稿中，第 7 稿）．

[2] Avizienis, A., Laprie, J.-C., Randell, B. and Landwehr, C.: Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing, IEEE Trans. Dependable Secure Comput., Vol. 1, No. 1, pp. 11–33, 2004.

[3] Barlow, R. E. and Proschan, F.: Mathematical Theory of Reliability, Wiley, 1965.

[4] Basel Committee on Banking Supervision: Operational Risk – Supervisory Guidelines for the AMA, BIS, 2011.

[5] Bhatia, R.: Matrix Analysis, Springer, 1997.

[6] Berman, A. and Plemmons, R. J.: Nonneg. Matrices in the Math. Sciences, SIAM (Classics in Applied Math., Vol. 9), 1994.

[7] Corbett, J. C. et al.: Spanner: Google's Globally Distributed Database, Proc. USENIX OSDI'12, pp. 251–264, 2012.

[8] Gray, J. and Reuter, A.: Transaction Processing: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann, 1993.

[9] Horn, R. A. and Johnson, C. R.: Matrix Analysis, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.

[10] Kato, T.: Perturbation Theory for Linear Operators, 2nd ed., Springer, 1995.

[11] Keilson, J.: Markov Chain Models — Rarity and Exponentiality, Springer, 1979.

[12] Lamport, L.: The Part-Time Parliament, ACM Trans. Comput. Syst., Vol. 16, No. 2, pp. 133–169, 1998.

[13] Lando, D.: Credit Risk Modeling, Princeton University Press, 2004.

[14] Merton, R. C.: On the Pricing of Corporate Debt, Journal of Finance, Vol. 29, No. 2, pp. 449–470, 1974.

[15] Norris, J. R.: Markov Chains, Cambridge University Press, 1997.

[16] Ongaro, D. and Ousterhout, J.: In Search of an Understandable Consensus Algorithm, Proc. USENIX ATC'14, pp. 305–319, 2014.

[17] Rausand, M. and Høyland, A.: System Reliability Theory, 2nd ed., Wiley, 2004.

[18] Trivedi, K. S.: Probability and Statistics with Reliability, Queuing and Computer Science Applications, 2nd ed., Wiley, 2002.

[19] Vesely, W. E. et al.: Fault Tree Handbook, NUREG-0492, U.S. NRC, 1981.

A 最小停止カット集合の完全証明

A.1 状態数の証明（命題 3.6）

停止条件 $\Phi(x) = 0$ の分類：

類型I（両 DC 停止，$x_A = x_B = 0$）： 残り 4 ビット任意，$|\text{類型I}| = 2^4 = 16$.

類型IIa（$x_A = 0, x_B = 1$，B–Q 経路不到達）： $\Phi = 0$ の条件は $\neg x_Q \vee \neg x_{BQ}$（$(x_Q, x_{BQ}) = (1,1)$ の 1 通りが継続可，残 3 通りが停止）．(x_{AB}, x_{AQ}) は任意（4 通り）：$|\text{類型IIa}| = 3 \times 4 = 12$.

類型IIb（$x_A = 1, x_B = 0$，A–Q 経路不到達）： 対称性より $|\text{類型IIb}| = 12$.

三類型は (x_A, x_B) の値で完全排反：$|\mathcal{A}| = 16 + 12 + 12 = 40$，$|\mathcal{T}| = 64 - 40 = 24$. □

A.2 サイズ 1 集合の非停止カット性

各 $\{i\}$ に対し $\Phi = 1$ となる反例：$\{A\} \to x_B = x_Q = x_{BQ} = 1$；$\{B\} \to x_A = x_Q = x_{AQ} = 1$；$\{Q\}, \{N_{AB}\}, \{N_{AQ}\}, \{N_{BQ}\} \to x_A = x_B = 1$. よってサイズ 1 の最小停止カット集合は存在しない.

A.3 サイズ 2 の全 15 集合の完全列挙（定理 3.12）

Table 8: サイズ 2 の全集合の停止カット集合判定（完全列挙）

集合 C	停止カット集合か	根拠（反例または停止確認）
$\{A, B\}$	**Yes**	$x_A = x_B = 0$：両 DC 停止，類型I全例
$\{A, Q\}$	**Yes**	$x_A = 0, x_Q = 0$：$x_B = 1$ でも第3節が $x_Q = 0$ で偽
$\{A, N_{AB}\}$	No	反例：$x_B = x_Q = x_{BQ} = 1$（第3節成立）
$\{A, N_{AQ}\}$	No	反例：$x_B = x_Q = x_{BQ} = 1$（第3節成立）
$\{A, N_{BQ}\}$	**Yes**	$x_A = 0, x_{BQ} = 0$：第3節に $x_{BQ} = 1$ 必要→不成立
$\{B, Q\}$	**Yes**	$\{A, Q\}$ と $A \leftrightarrow B$ 対称
$\{B, N_{AB}\}$	No	反例：$x_A = x_Q = x_{AQ} = 1$
$\{B, N_{AQ}\}$	**Yes**	$\{A, N_{BQ}\}$ と $A \leftrightarrow B$ 対称
$\{B, N_{BQ}\}$	No	反例：$x_A = x_Q = x_{AQ} = 1$
$\{Q, N_{AB}\}$	No	反例：$x_A = x_B = 1$（第1節成立）
$\{Q, N_{AQ}\}$	No	反例：$x_A = x_B = 1$
$\{Q, N_{BQ}\}$	No	反例：$x_A = x_B = 1$
$\{N_{AB}, N_{AQ}\}$	No	反例：$x_A = x_B = 1$
$\{N_{AB}, N_{BQ}\}$	No	反例：$x_A = x_B = 1$
$\{N_{AQ}, N_{BQ}\}$	No	反例：$x_A = x_B = 1$

5 集合のみが停止カット集合であり，最小性はサイズ 1 の非存在（A.2 節）から保証される． □

B $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 誤差評価の完全証明

注 B.1 (査読コメント [R1]. への対応] 本付録は主定理 3.14 の $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 誤差上界を外部文献への依存なく完全自己完結で証明する．

B.1 二次係数の完全代数計算

$T_1\varphi_0 = T_1\mathbf{e}_{x_{\mathrm{up}}}$ の成分：$(T_1\varphi_0)_{x_{\mathrm{up}}^{(i)}} = \alpha_i$（$i \in \mathcal{C}$），$(T_1\varphi_0)_{x_{\mathrm{up}}} = -\sum_i \alpha_i$，その他はゼロ．

$ST_1\varphi_0$ の成分：1 重故障状態 $x_{\mathrm{up}}^{(i)}$ における T_0 の固有値は $-\mu_i$（補題 3.8(1)）から，$(ST_1\varphi_0)_{x_{\mathrm{up}}^{(i)}} = \alpha_i/\mu_i$．

$a_2 = \psi_0^\top T_1 S T_1 \varphi_0 = \mathbf{1}^\top T_1 (ST_1\varphi_0)$：

T_1 を $ST_1\varphi_0$（1 重故障状態に支持）に作用させると，各 1 重故障状態 $x_{\mathrm{up}}^{(i)}$ から 2 重故障状態 $x_{\mathrm{up}}^{(ij)}$ への遷移率 α_j が生じる．$\mathbf{1}^\top$ での集約で $\mathcal{T}$ 内部遷移は行和ゼロ性で消え，$(i,j)\in\mathcal{C}_2$（吸収に至る対）のみ生存：

$$a_2 = \sum_{(i,j)\in\mathcal{C}_2} \frac{\alpha_i\alpha_j}{\mu_i+\mu_j}. \tag{29}$$

（対称化：i 障害中の滞在率 α_i/μ_i，その間 j も障害になる率 α_j，修復競合の補正 $\mu_i/(\mu_i+\mu_j)$，積 $=\alpha_i\alpha_j/(\mu_i+\mu_j)$．）$\lambda_i=\varepsilon\alpha_i$ を戻すと式 (5).

B.2 収束半径の陽的推定（補題 3.4 の証明）

Kato [10]（定理 II-1.8）の収束半径推定：孤立ギャップ $\mu_{\min}$，摂動ノルム $M_1 = \|T_1\|_2$，$\delta_{\mathrm{Kato}} = \mu_{\min}/(2M_1)$．基本パラメータでは $M_1 \le 6\max_i\alpha_i = 0.6$，$\delta_{\mathrm{Kato}} \ge 365/1.2 \approx 304$ 年 $\gg \varepsilon = 1.37\times10^{-4}$.

B.3 高次係数の上界（補題 B.3）

Kato 展開 $a_k = \psi_0^\top T_1(ST_1)^{k-1}\varphi_0$ に $\|S\|_2 \le 1/\mu_{\min}$，$\|T_1\|_2 \le M_1$ を適用：

$$|a_k| \le \left(\frac{M_1}{\mu_{\min}}\right)^{k-1} M_1 \quad (k\ge 3). \tag{30}$$

B.4 $\mathcal{O}(\varepsilon^3)$ 誤差上界（補題 B.4 / 定理 3.14 の証明完結）

$|\varepsilon| \le \mu_{\min}/(4M_1)$ のとき $M_1|\varepsilon|/\mu_{\min} \le 1/4$ より，

$$\left|\nu_1(\varepsilon) - a_2\varepsilon^2\right| \le \sum_{k=3}^{\infty} |a_k||\varepsilon|^k \le M_1^3|\varepsilon|^3/\mu_{\min}^2 \cdot \frac{1}{1-1/4} \le \frac{4M_1^3}{\mu_{\min}^2}|\varepsilon|^3 =: C_3|\varepsilon|^3. \tag{31}$$

よって $C_3 = 4M_1^3/\mu_{\min}^2$．基本パラメータでは $C_3 \le 4(0.6)^3/365^2 \approx 3.2\times10^{-8}$，$C_3\varepsilon^3 \approx 3.2\times10^{-8}\times(1.37\times10^{-4})^3 \approx 8.2\times10^{-20}$：機械精度以下であり実質的に誤差ゼロ．□

B.5 VaR 閾値跳躍の近似誤差（定理 5.3 の精度保証）

定理 3.16 の精度 δ のもとで，$p^{\mathrm{true}}(\varepsilon,T_{\mathrm{eval}})$ と $p^{\mathrm{approx}}(\varepsilon,T_{\mathrm{eval}})$ の差は $|\Delta p|\le\delta$．臨界値 ε_c の誤差 $|\Delta\varepsilon_c|$ は：$dp/d\varepsilon = 2\varepsilon\theta_2T_{\mathrm{eval}}c_0\mathrm{e}^{-\varepsilon^2\theta_2T_{\mathrm{eval}}}$ より，$|\Delta\varepsilon_c| \le |\Delta p|/(dp/d\varepsilon)|_{\varepsilon=\varepsilon_c} = \delta/(2\varepsilon_c\theta_2T_{\mathrm{eval}}\cdot q)$（$c_0\mathrm{e}^{-\varepsilon_c^2\theta_2T_{\mathrm{eval}}} = q$ を使用）．基本パラメータでは $|\Delta\varepsilon_c|/\varepsilon_c < 10^{-4}$（$\delta = 10^{-6}$）．□