

お客様名	様	診断日	年 月 日
建物ご住所		診断者	辰弥塗装工業
築年数	約 年	前回の塗装	約 年前 / ☐ 不明 ☐ なし
外壁材	☐ 窯業系サイディング ☐ 金属サイディング ☐ モルタル ☐ その他 ()		
屋根材	☐ スレート ☐ 金属 ☐ 瓦 ☐ その他 () / 屋根： ☐ 目視 ☐ 点検できず		

診断結果

※「経過観察」は今すぐの工事は不要で、次回の点検で変化を見る項目です

部位	診断項目	良好	経過 観 察	要補修	メモ
外壁	チョーキング（触ると白い粉がつく） 塗膜の防水機能が切れかけているサイン	☐	☐	☐	
	ひび割れ（クラック） 幅約 () mm / 場所：	☐	☐	☐	
	塗膜の剥がれ・膨れ	☐	☐	☐	
	色褪せ・ツヤ引け	☐	☐	☐	
	藻・カビ・コケ 日の当たらない面に出やすい	☐	☐	☐	
コーキング	ひび割れ・痩せ 外壁材より先に寿命が来る部位	☐	☐	☐	
	剥離・隙間 雨水が壁の裏に入る恐れ	☐	☐	☐	
屋根	色褪せ・苔	☐	☐	☐	
	サビ・板金の浮き 潮風の影響を受けやすい部位	☐	☐	☐	
	雪止めの状態 落雪への備え	☐	☐	☐	
付帯部	雨樋（割れ・歪み・金具）	☐	☐	☐	
	破風・軒天	☐	☐	☐	
	ベランダ・手すり等のサビ	☐	☐	☐	

総合判定 (いずれかに✓)

- ☐ 現時点で、塗り替えの必要はありません（次回の目安：約 年後）
☐ 1～2年のうちに、ご検討をおすすめします
☐ 早めの補修・塗り替えをおすすめします（劣化が進行中のため）
☐ 部分補修で対応できます（場所： ）

所見（気になった箇所・その理由・撮影した写真の番号など）

本診断は塗装業者としての目視点検です。診断の結果にかかわらず、工事をご契約いただく義務はありません。

辰弥塗装工業（代表 浅利辰也）

〒011-0931 秋田県秋田市将軍野東2丁目15-60-5

☎ 080-7706-5395 (平日 8:00~20:00/土曜 8:30~19:00)

<https://tatsumi-tosou.com> | 診断・お見積りは無料です。ご不明な点はいつでもご連絡ください。



LINEで相談