ЛАБОРАТОРИЙН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ

Өдрийн лабораторийн тайлан

№ ЛАБ-2026-0922 · Танилцуулгын тайлан

Тайлангийн хугацаа
2026.09.22 — 2026.09.22

Материал / хамрах хүрээ
Бүх материал

Шинжилгээ	Хангасан	Анхаарах / хангаагүй	Баталгаажсан
3	2	1	0

Шинжилгээний үр дүнгийн нэгтгэл

№	Сорьц / шинжилгээ	Огноо	Үр дүн	Үнэлгээ
1	U-C-3510–3515 Бетоны шахалтын бат бэх	2026.09.22	42.80 МПа	• Хангасан
2	U-C-3300–3308 Бетоны шахалтын бат бэх	2026.09.22	61.20 МПа	• Хангасан
3	U-C-3309–3317 Бетоны шахалтын бат бэх	2026.09.22	37.24 МПа	• Анхаарах

Тэмдэглэл

Энэ тайлан нь лабораторийн танилцуулгын ажлын орон зай дахь бүртгэлээс үүсэв. Үр дүнгийн эцсийн хяналт, баталгаажуулалтыг хариуцсан инженер гүйцэтгэнэ.

Тайлан бэлтгэсэн
Б. Энхжин
Лабораторийн инженер

Хянасан
_____
Лабораторийн эрхлэгч