

## CARTILLA DE CONTROL VIVIENDA

Actividad: Escalera Interior Código Actividad: C.7.1

Notas: C.8.1.1/C.8.2.4/C.8.3/C.8.4

Estado: En proceso

Fecha Inicio: 22-09-2024 Fecha Modificación:

		N° VIV: MA-VI	IV1		N° VIV: MA-VI	IV2		N° VIV: MA-VIV	3		N° VIV: MA-VIV4			N° VIV: MA-VIV5			N° VIV: MA-V	V6		N° VIV: MA-VI	V7		N° VIV: MA-	VIV8	
N°	Elementos de Verificación	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC F.	.o	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O
Α	Verif. Grado Piezas de Madera Según Proyecto																								
В	Verif. Traslape Máximo de 5cm para Huellas																								
С	Verif. Contrahuella de 195mm																								
D	Verif. Altura Mín. de Baranda 85cm Medida Desde Nariz de los Peld																								
E	Verif. Fijación de Baranda																								
F	Verif. Elementos de Seguridad en Baranda																								
G	Verif. Dimensiones de Limón Según Proyecto																								
н	Verif. Tipo de Fijaciones en Limón Según Proyecto																								
I	Verif. Fieltro 15 Lbs Entre Limón y Muro Perimetral																								
J	Verif. Pilar de Apoyo 4x4"																								
K	Verif. Correcta Intalación Pasamanos de Pc 30x70 Mm																								
L	Verif. Correcta Instalación de Barandas Pc 30x70 Mm																								
М	Verif. Ancho Mínimo 0,70 M Libres Peldaños																								
N	Verif. Unión Y/o Ensamble de los Peldaños																								
0	Verif. Doble Altura en Pasamanos de 0,95m y 0,7m (viv. 20uf)																								
Р	Firma Vb																								

**Observaciones:** Cartilla sin Observaciones

Autocontrol Medina Gutiérrez

Autocontrol de Obra

Constructora Manzano y Asoc.Ltda



## CARTILLA DE CONTROL VIVIENDA

Fecha Inicio: 22-09-2024

Actividad: Escalera Interior Código Actividad: C.7.1

Fecha Modificación:

**Notas:** C.8.1.1/C.8.2.4/C.8.3/C.8.4

Estado:	En proceso	
---------	------------	--

		N° VIV: MA-VI	<b>V</b> 9		N° VIV: MA-	/IV10		N° VIV: MB-V	IV11	T	N° VIV: MB-VIV12	2	ľ	N° VIV: MC-VIV	13		N° VIV: MC-V	/IV14		N° VIV: MD-V	IV15		N° VIV: MD-VI	/16	
N°	Elementos de Verificación	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O
Α	Verif. Grado Piezas de Madera Según Proyecto																								
В	Verif. Traslape Máximo de 5cm para Huellas																								
С	Verif. Contrahuella de 195mm																								
D	Verif. Altura Mín. de Baranda 85cm Medida Desde Nariz de los Peld																								
E	Verif. Fijación de Baranda																								
F	Verif. Elementos de Seguridad en Baranda																								
G	Verif. Dimensiones de Limón Según Proyecto																								
Н	Verif. Tipo de Fijaciones en Limón Según Proyecto																								
ı	Verif. Fieltro 15 Lbs Entre Limón y Muro Perimetral																								
J	Verif. Pilar de Apoyo 4x4"																								
К	Verif. Correcta Intalación Pasamanos de Pc 30x70 Mm																								
L	Verif. Correcta Instalación de Barandas Pc 30x70 Mm																								
М	Verif. Ancho Mínimo 0,70 M Libres Peldaños																								
N	Verif. Unión Y/o Ensamble de los Peldaños																								
0	Verif. Doble Altura en Pasamanos de 0,95m y 0,7m (viv. 20uf)																								
Р	Firma Vb																								

**Observaciones:** Cartilla sin Observaciones

**Autocontrol Medina Gutiérrez** 

Autocontrol de Obra Constructora Manzano y Asoc.Ltda



## CARTILLA DE CONTROL VIVIENDA

Actividad: Escalera Interior

Código Actividad: C.7.1

Notas: C.8.1.1/C.8.2.4/C.8.3/C.8.4

Fecha Inicio: 22-09-2024

Fecha Modificación:

Estado: En proceso

		N° VIV: ME-	VIV17	•	N° VIV: ME-	VIV18		N° VIV: MF-	VIV19		N° VIV: MF-	·VIV20		N° VIV: MF	-VIV21		N° VIV: MG-	VIV22		N° VIV: MG	-VIV23		N° VIV: MH-	/IV1	
N°	Elementos de Verificación	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O
Α	Verif. Grado Piezas de Madera Según Proyecto																								
В	Verif. Traslape Máximo de 5cm para Huellas																								
С	Verif. Contrahuella de 195mm																								
D	Verif. Altura Mín. de Baranda 85cm Medida Desde Nariz de los Peld																								
E	Verif. Fijación de Baranda																								
F	Verif. Elementos de Seguridad en Baranda																								
G	Verif. Dimensiones de Limón Según Proyecto																								
н	Verif. Tipo de Fijaciones en Limón Según Proyecto																								
I	Verif. Fieltro 15 Lbs Entre Limón y Muro Perimetral																								
J	Verif. Pilar de Apoyo 4x4"																								
K	Verif. Correcta Intalación Pasamanos de Pc 30x70 Mm																								
L	Verif. Correcta Instalación de Barandas Pc 30x70 Mm																								
М	Verif. Ancho Mínimo 0,70 M Libres Peldaños																								
N	Verif. Unión Y/o Ensamble de los Peldaños																								
0	Verif. Doble Altura en Pasamanos de 0,95m y 0,7m (viv. 20uf)																								
P	Firma Vb																								

**Observaciones:** Cartilla sin Observaciones

**Autocontrol Medina Gutiérrez** 

Autocontrol de Obra Constructora Manzano y Asoc.Ltda



## CARTILLA DE CONTROL VIVIENDA

Actividad: Escalera Interior

Código Actividad: C.7.1

Notas: C.8.1.1/C.8.2.4/C.8.3/C.8.4

Fecha Inicio: 22-09-2024

Fecha Modificación:

Estado: En proceso

	N° VIV: MH-VIV2			N° VIV: MP-VIV1			N° VIV: MP-VIV2			N° VIV: MX-VIV1		N° VIV: MX-VI	V2	
Elementos de Verificación	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC	F.T.O	SUPV	AC F.T.O	SUPV	AC	F.T.O
Verif. Grado Piezas de Madera Según Proyecto														
Verif. Traslape Máximo de 5cm para Huellas														
Verif. Contrahuella de 195mm														
Verif. Altura Mín. de Baranda 85cm Medida Desde Nariz de los Peld														
Verif. Fijación de Baranda														
Verif. Elementos de Seguridad en Baranda														
Verif. Dimensiones de Limón Según Proyecto														
Verif. Tipo de Fijaciones en Limón Según Proyecto														
Verif. Fieltro 15 Lbs Entre Limón y Muro Perimetral														
Verif. Pilar de Apoyo 4x4"														
Verif. Correcta Intalación Pasamanos de Pc 30x70 Mm														
Verif. Correcta Instalación de Barandas Pc 30x70 Mm														
Verif. Ancho Mínimo 0,70 M Libres Peldaños														
Verif. Unión Y/o Ensamble de los Peldaños														
Verif. Doble Altura en Pasamanos de 0,95m y 0,7m (viv. 20uf)														
Firma Vb														

**Observaciones:** Cartilla sin Observaciones

**Autocontrol Medina Gutiérrez** 

Autocontrol de Obra Constructora Manzano y Asoc.Ltda