



Actividad: Madera Placas	Fecha: 27-12-2023
Responsable de Revisión:	Estado: Aprobada

[illegible]

	tope, vanos y esquinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H	Sello en fijaciones cada 15cm perímetro a 1cm de borde y 30cm...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
I	Distancia máxima de fijaciones verticales 305MM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
J	Distancia máxima horizontal de 152 MM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K	Instalación de forros zincalum 0.4MM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Observaciones: No hay Observaciones en esta Cartilla de Autocontrol

Carlos Cardenas Mancilla

Administrador de Obra

Constructora Manzano y Asoc.Ltda

Marlene Delgado Caro

Autocontrol de Obra

Constructora Manzano y Asoc.Ltda

Boris Zambrano Orrego

ITO Serviu

Serviu Región del Biobío

Oswaldo Araneda Caceres

Supervisor Serviu

Serviu Región del Biobío