
SMOKE

Độ cao của khu vực bảo vệ, m	Diện tích bảo vệ trung bình của một đầu báo cháy, m2	Khoảng cách tối đa, m	
		Giữa các đầu báo cháy	Từ đầu báo cháy đến tường nhà
Đến 3,5	Đến 85	9	4,5
Lớn hơn 3,5 đến 6,0	Đến 70	8,5	4
Lớn hơn 6,0 đến 10	nhỏ hơn 65	8	4
Lớn hơn 10 đến 12	Đến 55	7,5	3,5

a > 0,4 m; b ≥ 0,75 m



- Phải bổ sung đầu báo kiểu điểm ngay bên dưới kết cấu

0,08 m ≤ a ≤ 0,4 m

- Bố trí đầu báo kiểu điểm theo bảng sau (Diện tích bảo vệ giảm 25%):

Độ cao của khu vực bảo vệ, m	Diện tích bảo vệ trung bình của một đầu báo cháy, m2	Khoảng cách tối đa, m	
		Giữa các đầu báo cháy	Từ đầu báo cháy đến tường nhà
Đến 3,5	Đến 63,75	9	4,5
Lớn hơn 3,5 đến 6,0	Đến 52,5	8,5	4
Lớn hơn 6,0 đến 10	nhỏ hơn 48,75	8	4
Lớn hơn 10 đến 12	Đến 41,25	7,5	3,5

a > 0,4 m; b < 0,75 m

- Bố trí đầu báo kiểu điểm theo bảng sau (Diện tích bảo vệ giảm 40%):

Độ cao của khu vực bảo vệ, m	Diện tích bảo vệ trung bình của một đầu báo cháy, m2	Khoảng cách tối đa, m	
		Giữa các đầu báo cháy	Từ đầu báo cháy đến tường nhà
Đến 3,5	Đến 51	9	4,5
Lớn hơn 3,5 đến 6,0	Đến 42	8,5	4
Lớn hơn 6,0 đến 10	nhỏ hơn 39	8	4
Lớn hơn 10 đến 12	Đến 33	7,5	3,5