B.太陽光電:設置容量 8.28kWp,與市電併聯,不涉電能購售。

C.全年能源使用費用合計共 2,294,401 元/年。

(4)能源流向

A.電能:空調(51%)+照明(35%)+弱電及插座(14%)

表 1-2 主要能源流向

			151,27			
	設備名稱	備名稱 使用電力(度/年)				
	空調設備	302,369	51			
	照明設備	207,508	35			
***************************************	弱電及插座	83,003	14			

(5)主要耗能設備

A.電能:空調系統設備、電梯設備、照明設備、弱電及插座設備。

表 1-3 主要公用設備規格


(大口) 上女公用政(用が付											
設備名稱	廠牌	型號	規格	西元 製造	設備	容量	現有 數量				
				年份	容量	單位	(台)				
中央空調	東元		RT	2007	90	RT	2				
氣冷式空調	東元		RT	2007	40	RT	1				
氣冷式空調	東元		RT	2007	8	RT	2				
分離式冷氣機	華菱	DN-3215P	RT	2007	1	RT	2				
分離式冷氣機	聲寶		RT	2011	2.8	RT	2				
分離式冷氣機	聲寶		RT	2011	1	RT	1				
分離式冷氣機	東元	ME75F1	RT	2013	2.4	RT	5				
分離式冷氣機	東元	MS-GS36FC	RT	2016	1	RT	1				
箱型冷氣機	東元	PAC-K250S- P99	RT	2017	6.4	RT	2				
電梯	東芝	PRS-C060-5S	KG	2007	1000	KG	2				
電力設備	志全		KVA	2015	750	KVA	1				
電力設備	士林		KVA	2015	1000	KVA	1				
照明設備	明細如本	章表 1-7									

2.安平圖書館

- (1)建築物為 2019 平方公尺,台電電號 10-73-4301-92-3, 契約容量為 105kW。
- (2)能源使用類型:電力。
- (3)能源使用量及費用

A.電力方面:全年用電度數 152,880kWh/年,總電費 648,460 元/年,平均電價 4.24 元/kWh。

表 1-4 能源與費用



年月	用電度數	電費(元)	平均電價(元)
106年1月	5520	32103	5.82
106年2月	4800	30333	6.32
106年3月	4600	29676	6.45
106年4月	5320	31274	
106年5月	7160	36862	5.15
106年6月	14920	57446	3.85
106年7月	22200	83236	3.75
106年8月	20160	79298	
106年9月	22120	83851	3.79
106年10月	22960	86763	
106年11月	16760	62678	3.74
106年12月	6360	34940	5.49
合計	152880	648460	4.24

B.全年能源使用費用合計共648,460元/年。

(4)能源流向

A.電能:空調(55%)+照明(35%)+弱電及插座(10%)

表 1-5 主要能源流向

設備名稱	使用電力(度/年)	佔比(%)
空調設備	84,084	55
照明設備	53,508	35
弱電及插座	15,288	10

(5)主要耗能設備

A.電能:空調系統設備、電梯設備、照明設備、弱電及插座設備。

表 1-6 主要公用設備規格

		57. YAAS 54.		-> -17 14 . >			
設備名稱	廠牌	型號	規格	西元 製造	設備	容量	現有 數量
				年份	容量	單位	(台)
中央空調	東元		RT	2008	28	RT	3
電梯	保速達	P10-700KG-60 公尺/分-3F-3S	KG	2008	700	KG	2
電力設備			HP	2008	231.5	HP	1
照明設備	明細如本	章表 1-8					

二、系統描述

1.安平區公所

(1)電力系統

台電供電電壓為 380kV,空調、動力用電壓為 220V 及照明插座用電壓為 110/220V,電力功因已採用自動功因控制器功因為 100%,目前契約容量屬合理值,暫無需要再調整,備有緊急發電機以應付停電需求。

(2)照明系統

辦公室基礎照明 14W×3、14W×4、28W×1、28W×2 等 T5 型電子式安定器日光燈具,照度約 100~700lux(照明設備明細如下頁)。

(3)空調系統

主要公共空間採用中央空調 90RT×2 台螺旋型冰水主機,四季開 2 台冰水主機供應本所 1 至 3 樓空調,開機時間為上午 9 時~下午 3 時,開機月份為 4~11 月;其他獨立空間分別採用氣冷式空調、分離式冷氣機、箱型冷氣機等(空調設備明細詳參本章表 1-3 主要公用設備規格)。

2.安平圖書館

(1)電力系統

台電供電電壓為 380kV,空調、動力用電壓為 220V 及照明插座用電壓為 110/220V,電力功因已採用自動功因控制器功因為 100%,目前契約容量屬合理值,暫無需要再調整,備有緊急發電機以應付停電需求。

(2) 照明系統

圖書館基礎照明 28W×1、28W×2 等 T5 型電子式安定器日光 燈具,照度約 100~700lux(照明設備明細如下頁)。

(3) 空調系統

主要空間採用中央空調 28RT×3 台氣冷式冰水主機,四季輪流開 2 台冰水主機供應圖書館 1 至 3 樓空調,開機時間為上午 9 時~下午 7 時,開機月份為 4~11 月。

表 1-7 安平區公所 照明設備明細

空間省稱	改善新燈具型式	产 直公开,积少取用少和 改善前光源型式	光涯 京思 W		是具數量	光源數量
45. s	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	48	144
1樓	15 14VV*3軽期来 T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	41	164
工1要	50w鹵素軌道投光燈	50w玄素燈泡	50	1	19	19
	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	38	114
2樓	T5 14W*4輕網架	T5 14W *4	14	4	96	384
	T5 14W*3輕網架	T5 14W*3	14	3	56	168
ე ⊑		T5 14W*4	14	4	106	424
3樓	T5 14W*4輕鋼架	T5 28W*1	28	1	4	424
	28W*1山型					
	14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	8	24
4樓	14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	14	56
1135	28W*2格杆燈	T5 28W*2	28	2	51	102
	BB27 吸頂筒燈	BB27W	27	1	11	11
地下室停車場	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	87	87
機房/儲藏室	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	35	35
1933/D4 CD	28W*2山型	T5 28W*2	28	2	3	Ô
槎間(B1~5F)	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	7	7
≢T5	T8 20W*4	T8 20W*4	20	4	20	80
西北樓梯間	30W	30W吸頂	30	1	2	2
	250W投光燈	250W鈉澄	250	1	۷	4
戶外燈	70W路燈	70W畝燈	70	1	5	б
,	E27 27W車道人口景観燈	E27 27W螺旋	27	1	2	2
	ý,	净			658	1,843

表 1-8 安平圖書館 照明設備明細

空間各種	改善前燈具型式	改善前光源型式	光源 瓦數 W	光源 用量	燈具數量	光源數量
	28W*2山型	T5 28W*2	28	2	44	88
	E27 27W吸頂笥燈	E27 27W螺旋	27	1	50	50
圖書館	28W*1中東型	T5 28W*1	28	1	522	522
	14W*2加罩圾頂燈	T5 14W*2	14	2	24	48
	28W*1層板燈	T5 28W*1	28	1	66	66
		總計			706	774

第貳章、績效保證計畫概要、預估節能效益及專案計畫節能率

- 一、績效保證計畫概要
 - 1.地點名稱:臺南市安平區公所(含圖書館)。
 - (1)優先示範項目:無。
 - (2)非優先示範項目
 - A.照明燈具

(A)改善前狀況說明:

- a-1.目前使用之燈具主要以電子式安定器日光燈具為主。安平 區公所基礎照明 14W×3、14W×4、28W×1、28W×2 等 T5 型 電子式安定器日光燈具,照度約 100~700lux;圖書館基礎 照明 28W×1、28W×2 等 T5 型電子式安定器燈具,照度約 100~700lux。
- a-2.許多場域使用燈具形式不妥,形成能源浪費,或採不點最 省方式以節約能源,又造成照度不均。
- a-3.為行車進出動線安全考量,地下停車場燈具為全時開啟, 使用時間長,目前照明配置過多,採跳盞點燈,因此形成 照度不均。

表 2-1 安平區公所(含圖書館)改善前設備規格總表

			-1				Terrescondence			I and the second		lare and a second
空間名徒	改著前燈具型式	改革前光馬聖司	光度 5.数 W	光原用量	燈具數量	是提底光	程里面 BW	5 B 6 B 6 S	年使 用天 勤	改善前署消耗功 率 kWh	故書前章数 (元)	平均電價 (元)
	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	48	144	46.7	10	260	5828	22,554	
1樓	T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	41	164	62.2	10	260	6631	25,662	
	50w鹵素軌道投光燈	50w鹵素燈泡	50	1	19	19	55.6	10	260	2747	10,631	
2樓	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	38	114	46,7	10	260	4614	17,856	
21安	T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	96	384	62.2	10	260	15525	60,082	
	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	56	168	46,7	5	260	3400	13,158	
3樓	T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	106	424	62.2	10	260	17142	66,340	
	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	4	4	31.1	1	260	32	124	
	14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	8	24	46.7	10	260	971	3,758	
Λ iΦ	14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	14	56	62.2	10	260	2264	8,762	3.87
4樓	28W*2格櫃燈	T5 28W*2	28	2	51	102	62.2	8	52	1320	5,108	
	BB27吸頂筒燈	BB27W	27	1	11	11	30.0	10	260	858	3,320	
地下室停車場	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	87	87	31.1	24	360	23377	90,469	
機房/儲藏室	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	35	35	31.1	1	260	283	1,095	
₩ 11 E F\	28W*2山型	T5 28W*2	28	2	3	6	62.2	10	260	485	1.877	
梯間(B1~5F)	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	7	7	31.1	10	260	566	2.190	
非T5	T8 20W*4	T8 20W*4	20	4	20	80	94.1	1	260	489	1.892	
西北樓梯間	30W吸頂	30W吸頂	30	1	2	2	36.1	1	260	19	74	
	28W*2山型	T5 28W*2	28	2	44	88	67.5	12	300	10692	45,334	
	E27 27W吸頂简燈	E27 27W螺旋	27	1	50	50	32.5	12	300	5850	24,804	
圖書館	28W*1中東型	T5 28W*1	28	1	522	522	33.7	12	300	63329	268,515	4,24
	14W*2加罩吸頂燈	T5 14W*2	14	2	24	48	33.7	12	300	2912	12,347	
	28W*1層板燈	T5 28W*1	28	1	66	66	33.7	12	300	8007	33,950	
	250W投光燈	250W鈉燈	250	1	4	4	301.2	1	260	313	1,211	
戶外燈	70W路燈	70W鈉燈	70	1	6	6	84.3	6	360	1093	4,230	3.87
	E27 27W車道入口景観燈	E27 27W螺旋	27	1	2	2	32.5	10	360	234	906	
	Á	恵計			1.364	2,617				178,981	726,249	

改善前設備照片

以音則可以音則可以音則可以音則可以音則可以音則可以音則可以音則可以音則可以音則可	以音則設備照月										
空間名稱	現況照度										
辦公室、服務台	約 150~500Lux										
部分辦公室照明配置不當、照度過高	· 或採不點最省的方式 · 造成照度不均										



李問名稱	現況縣度
大廳、調解區	約 560Lux
非經常使用空間,照明	配置不當、照度過高



現況照度
約 200Lux
5場燈具為全時開啟, 盞點燈,造成照度不均

(B)改善措施之結果:

- b-1.全面汰換各區域電子式安定器之燈具為 LED 燈具,可減少照明耗能並降低空調負荷。
- b-2.採用高效率 LED 燈具,室內照明燈具應具有 CNS 14115、CNS 14335 之產品檢測合產品及 IEC62471、CNS15592 光生物安全無風險等級的認證。 LED 產品全部具有 LM79/LM80 壽命測試,產品規格與標示相符產壽命有保證。 LED 設備皆通過 CNS 以及國際 IEC 電器安全、抗電磁波干擾與抗突波測試,高於國家標準的要求。燈具採用 LED 燈管為光源,須符合 CNS15438 或 CNS15983 認證,以減少 LED 照明設備的使用疑慮。
- (C)預估專案計畫節能率:由預估之節能量除以未經改善前之 總能源耗用量,可得專案計畫預估節能率為55%。

二、預估節能效益

- 1.地點名稱:臺南市安平區公所(含圖書館)。
 - (1)優先示範項目:無。
 - (2)非優先示範項目
 - A.照明燈具效益:本次擬汰換燈具之型式、數量、運轉時數如本章表 2-2、2-3 (含平均電價,安平區公所 3.87 元/kWh,圖書館 4.24 元/kWh);依據現場勘查及測量,替換成 LED 型式燈具約 須 1.364 盞。

- (A)原燈具燈管數量共 2,617 支,每年照明耗能 178,981kWh,電費 726,249 元;詳參表 2-2。
- (B) 汰換為 LED 燈管數量共 2,593 支,每年照明耗能 79,943kWh,電費 323,418元;詳參表 2-3。
- (C)節能效益為:改善前 178,981kWh,改善後 79,943 kWh,節能率 55%,年度電費節省 402,831 元。

表 2-2 安平區公所(含圖書館)改善前設備規格總表(含基本電費)

空間名籍	改善前始具型式	改善前光層型式	光度 瓦数 W	光照量	燈具數量	光源數量	BEE SW	68 (# 68	年使 用沃 浙	改善而编肖特功 率 kWh	改善加爾貴 (元)	平均電信 (元)
	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	48	144	46.7	10	260	5828	22,554	
1樓	T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4		164	62.2	10	260		25,662	
	50w鹵素軌道投光燈	50w鹵素燈泡	50	1	19	19	55.6	10	260	2747	10,631	
2樓	T5 14W*3輕寶架	T5 14W*3	14	3		114	46.7	10	260	4614	17,856	
	T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	96	384	62.2	10	260	15525	60,082	
	T5 14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	56	168	46.7	5	260	3400	13,158	-
3樓	T5 14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	106	424	62.2	10	260	17142	66,340	
	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	4	4	31.1	1	260	32	124	
	14W*3輕鋼架	T5 14W*3	14	3	8	24	46.7	10	260	971	3,758	1.00
4樓	14W*4輕鋼架	T5 14W*4	14	4	14	56	62.2	10	260	2264	8,762	3.87
1)还	28W*2格柵燈	T5 28W*2	28	2	51	102	62.2	8	52	1320	5,108	
	BB27吸頂筒燈	BB27W	27	1	11	11	30.0	10	260	858	3,320	
地下室停車場	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	87	87	31.1	24	360	23377	90,469	
機房/儲藏室	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	35	35	31.1	1	260	283	1,095	
₩88/D1 FF\	28W*2山型	T5 28W*2	28	2	3	6	62.2	10	260	485	1,877	
梯間(B1~5F)	28W*1山型	T5 28W*1	28	1	7	7	31.1	10	260	566	2,190	
非T5	T8 20W*4	T8 20W*4	20	4	20	80	94.1	1	260	489	1,892	
西北樓梯間	30W吸頂	30W吸頂	30	1	2	2	36.1	1	260	19	74	
	28W*2山型	T5 28W*2	28	2	44	88	67.5	12	300	10692	45,334	
	E27 27W吸頂筒燈	E27 27W螺旋	27	1	50	50	32.5	12	300	5850	24,804	
圖書館	28W*1中東型	T5 28W*1	28	1	522	522	33.7	12	300	63329	268,515	4.24
	14W*2加罩吸頂燈	T5 14W*2	14	2	24	48	33.7	12	300	2912	12,347	
	28W*1層板燈	T5 28W*1	28	1	66	66	33.7	12	300	8007	33,950	
	250W投光燈	250W鈉燈	250	1	4	4	301.2	1	260	313	1,211	
戶外燈	70W路燈	70W鈉燈	70	1	6	6	84.3	6	360	1093	4,230	3.87
	E27 27W車道人口景觀燈	E27 27W螺旋	27	1	2	2	32.5	10	360	234	906	
		eat			1,364	2,617				178,981	726,249	

表 2-3 安平區公所(含圖書館)改善後設備規格總表(含基本電費)

空間名類	改善後個具型式	改善後光源型式	北海 原型 W	光源用量	是學習	光源數量	漫層直 WW	馬目 使用 関数	年度 第五 9	教警後經消耗功 率 kWh	改善機關實 (元)	7 15 15 (T)	
1樓	T5 14W*3輕钃架	Master 2" 8W*3 LED T8 輕鋼架	8	<u>3</u>	<u>48</u>	<u>144</u>	<u>24</u>	10	260	2,995	11,591		
	T5 14W*4輕觸架	Master 2" 8W*4 LED T8輕錫架燈	8	4	<u>41</u>	<u> 164</u>	<u>32</u>	10	260	3,411	13,201		
	50w鹵素軌道投光燈		<u>5.5</u>	<u>1</u>	<u>19</u>	<u>19</u>	<u>5.5</u>	10	260	272	1,053		
2樓	T5 14W*3輕錫架	Master 2" 8W*3 LED T8 輕鋼架	8	3	<u>38</u>	<u>114</u>	<u>24</u>	10	260	2,371	9,176		
	T5 14W*4輕鋼架	Master 2" 8W*4 LED T8輕鋼架燈	8		<u>96</u>	<u>384</u>	<u>32</u>	10	260	7,987	30,910		
3樓	T5 14W*3輕鋼架	Master 2" 8W*3 LED T8 軽鋼架	8	3	<u>56</u>	168	<u>24</u>	5	260	1,747	6,761		
	T5 14W*4輕鋼架	Master 2" 8W*4 LED T8輕觸架燈	8		<u>106</u>	<u>424</u>	32	10	260	8,819	34,130		
	28W*1山型	Master 4" 14W*1 LED T8山型燈	14		4	4	<u>14</u>	1	260	15	58		
4樓	14W*3輕鋼架	Master 2" 8W*3 LED T8 輕鋼架	8	3	8	<u>24</u>	<u>24</u>	10		499	1,931	3.87	
	14W*4輕鋼架	Master 2" 8W*4 LED T8輕類架燈	8	4	<u>14</u>	<u>56</u>		10	260	1,165	4,509	3.07	
	28W*2格栅燈	Master 4" 14W*2 LED T8洛楊燈	14			<u>102</u>		8	52	594	2,299		
	BB27吸頂筒燈	E27 LED求泡崁燈	9.5		11	<u>11</u>	<u>9,5</u>		260		1,053		
地下室停車場	28W*1山型	Master 4" 14W*1 LED T8山型燈	14		87	<u>87</u>		24	360		40,728		
機房/儲藏室	28W*1山型	Master 4" 14W*1 LED T8山型燈	14		<u>35</u>	<u>35</u>			260	127	491		
梯間(B1~5F)	28W*2山型	Master 4" 14W*2 LED T8山型燈	14		<u>3</u>	<u>6</u>	<u>28</u>	10	260	218	844		
	28W*1山型	Master 4" 14W*1 LED T8山型燈	14	1	7	7	<u>14</u>	10			987		
非T5	T8 20W*4	Master 2" 8W*4 LED T8輕觸架燈	8	4	<u>20</u>	<u>80</u>	<u>32</u>	1	260	166	642		
西北樓梯間	30W吸頂	Master 4" 8W*1 LED T8山型燈	8	1	2	2	8		260		15		
圖書館	28W*2山型	Master 4" 14W*2 LED T8山型燈	14			<u>88</u>			300	4,435	18,804	4.24	
	E27 27W吸頂筒燈	E27 LED球泡(更換燈泡)	9.5		<u>50</u>	50			300	1,710	7,250		
	28W*1中東型	Master 4" 14W*1 LED T8中東燈	14		<u>522</u>	<u>522</u>			300	1	111,550		
	14W*2加罩吸頂燈	Master 4" 14W*1 LED T8山型燈	14		24	24	14		300		5,130		
	28W*1層板燈	BN098支架燈	18		66				300	4	1.8,134		
戶外燈	250W投光燈	100W投光燈	100		4	4		1			402	I	
	70W路燈	30W投光燈	30	1	6	6			1		1,505		
	E27 27W車道入口景観燈	E27 LED球泡(更換燈泡)	9.5	1	1,364	2	9.5	10	360		263		
總計						2,593				79,943	323,418		

三、預估績效保證計畫節能率

整體節能與節能率為:99,200kWh/179,143kWh = 55%(總節能量/改善項目原來耗能量)。

表 2-4 箭能績效保證專案效益表(彙整各改善地點)

	7		メノスレトロエーナン	\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		/	
改善地點	節能方案		節省用電量 (kWh/年)	節省油當量 (kLOE/年)	減少 CO ₂ 排放 (噸/年)	節能率 (%)	回收年限 (年)
安平 區公所	非優先 項目	照明	46,189	4	25	52	5.39
安平 圖書館	非優先 項目	照明	52,849	5	29	58	3.39
合計			99,038	9	54	55	5.39

註:1.每度電產生 = 0.554 kg CO₂ / kWh

^{2.}每度電以單位平均電價計算

^{3.}回收年限=預計總經費 2,173,000 元/每年節約金額 402,831 元