

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：傅冠涵

電話：06-6322231#6190

傳真：06-6350971

電子信箱：YHFu@mail.tamun.gov.tw

受文者：行政院農業委員會

發文日期：中華民國105年9月2日

發文字號：府農土字第1050924271號

類別：普通信件

密等及解密條件或保密期限：


附件：

主旨：檢送本府辦理嚴重地層下陷地區內不利農業經營得申請設置綠能設施設施之農業用地範圍之提送清冊及地段地號各1份，請查照。

說明：依據貴會105年8月30日農企字第1050012692號函辦理。

正本：行政院農業委員會

副本：臺南市政府農業局



行政院農業委員會總收文



1050234612 105/09/05

## &lt;附件2&gt;

嚴重地層下陷地區內不利農業經營得申請設置綠能設施  
農業用地範圍之提送清冊

提送機關：臺南市政府

提送地區說明：(原編號係依105年6月30日本府提送清冊之排序)

編號	鄉鎮市區	範圍說明	初估面積 " (ha)	割取理由	優先順序	附件
1	鹽水區	飯店段堤防內側	25公頃	土壤鹽化、易積水	1(鄰近堤防)	
2 (原編號8)	北門區	農湖段	25.86	排水不良及土壤鹽化	1(不利農業經營地區-土壤鹽化,且達25公頃)	
3 (原編號9)	學甲區(宅子港段)	台19線與南7道路交界兩旁以東至德安聚部落宅子港段164-40地號(003-1),以西往南至南53道路與往北至農築廠(003-2)	36.6	該區因鄰近農造或農築廠,土壤鹽化,導致無法種植(該區農地5年內曾領轉作獎勵)	1(不利農業經營地區-土壤鹽化)	
4 (原編號10)	學甲區(中洲段)	南1線兩側以東到中洲段50地號,以西南到中洲段47地號	96	該區因鄰近魚塢,土壤鹽化,導致無法種植(該區農地5年內曾領轉作獎勵)	1(不利農業經營地區-土壤鹽化,且達25公頃)	

5 (原編號11)	學甲區(溪洲子寮段)	南2線北門交界以東至排水,以北至溪洲子寮段267-82地號	38.5	該區因鄰近魚塢,地勢低窪,排水不良,導致無法種植(該區農地5年內曾領耕作獎勵)	1(不利農業經營地區,且達25公頃)	
6 (原編號17)	北門區(溪底寮段三寮灣小段)	蘆竹港觀光漁港南側	17.53	該區因鄰近漁港,土壤鹽化,導致無法種植	1(不利農業經營地區-土壤鹽化)	
7 (原編號18)	北門區(舊埕段)	三寮灣溪畔	32.59	屬休養魚塢或廢養魚塢,其累積面積達10公頃以上,且劃定範圍內之休廢養魚塢達80%以上	1	

<sup>1</sup>範圍說明：請以明顯道路、厝路、灌排渠道或重要地標等說明劃設範圍，或說明坐落地段之相關位置資料。範圍撰寫方式，可詳本會104年8月14日之公告資料。

<sup>2</sup>初估面積：以公頃為單位，初步估算提送地區之面積。

<sup>3</sup>劃設理由：請說明係符合作業機制之「區位適選」及「範圍劃設」之何種條件，予以認定及劃設。

<sup>4</sup>優先順序：提送地區超過2處以上者，請就貴府立場先行評估納入得設區域計畫設施範圍之優先順序性，並說明其原因，例如鄰近台電電廠、具充足儲水等。

<sup>5</sup>附件：請說明檢附之範圍圖說資料、坐落資料等名稱，並以附件編號方式檢附如后。



副本

區 號：  
傳 真 號：

## 經濟部 函

310

地址：10015 臺北市杭州街18號

承辦人：陳建仁

電話：(02)2775-7554

傳真：(02)27316398

電子信箱：jrc@econ.moe.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國108年7月26日

發文字號：經發能字第1080098830號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：貴會備案申請接獲「米述一號台南學甲地區型太陽光電系統工程(第一期)」之委託設計一案，准予備案，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、查本部備案局業於民國108年2月23日奉南(經)字第1080228號、訂價(工)程顧問股份有限公司108年2月1日(南)字第1080201號及台南市政府107年10月24日府經電字第1071192004號函轉請貴會備案設計案查辦理。

二、本案接獲事項如下：

(一)發電廠廠址：臺南市學甲區 延平路段10筆、鹽水區後段50筆、北門區溪底寮段三筆、水段38筆及北門區港頭段63筆等土地號土地，太陽光電設施使用面積約為281,775.42平方公尺，詳附表土地清冊。

(二)裝置容量：52,473.6瓩。

(三)電源線引接點：以新設一回線併接至69kV新夢S/S-學甲S/S線。

三、其他應配合辦理及注意事項：

(一)本案設計許可函有效期間3年，但有正當理由，得於期限屆滿前，申請延展1次；其延展期限不得逾2年。貴會備案應於設計許可有效期限內開始施工；施工前請依電業登記規則第3條規

2019/3/4 10:55



定，備齊相關書圖資料向本部申請核發工作許可證。

(二)本案於施工前須召開地方說明會，加強睦鄰工作與民眾溝通及承擔溝通協調責任。

(三)關於公共及營運安全，未來電線施工及商轉，應加強安全及檢修管理。

(四)本案各審查委員及相關單位之審設審查意見及責務備處回覆與承諾事項，敬請本案遵照辦理。

(五)本處分應依「電業法」及「電業登記規則」相關規定，核定發電廠址、雙路客路及電源線引接點之規劃，並准予系統設計。另本案涉及「環境影響評估法」、「再生能源發展條例」、「再生能源發電設備設置管理辦法」等其他法令，請申請人依相關規定辦理。

四、查案係本部依據電業備處所附審設計書表、相關公文及說明書送件進行審理，所提申請資料如有不實、變更或不完全等情事，經核實，致本部審查產生疑義，應由申請人與有關主管機關、如有相關申請等設資料與說明，本部備處或政府本部處分，供予核閱。

五、本件經處分決定如有不服本處分，得於收受本處分決定書後，於送達後十日內，逕具訴願書正副本(均含附件)送請財政局及本府。

六、本件向行政院提起訴願。



正本：朱振一股份有限公司等備處。

副本：分送：1. 財政局、2. 委員：3. 行政院經濟建設委員會、臺南市建設局、臺南市地政處、台安電力股份有限公司、台安電力股份有限公司新營區營業處、財團法人中華電力研究所以及合泰電(表)列約定條件。







[illegible]



錄文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號  
 承辦人：陳冠良  
 電話：06-6351458  
 傳真：06-6351457  
 電子信箱：kungliung@mail.tainan.gov.tw

臺南市北門區三光里蘆竹溝343號

受文者：蘆竹溝反對太陽能設置自救會

發文日期：中華民國110年6月16日

發文字號：經授能字第1100682753號

送別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文。

主旨：有關貴會函請本府就「蘆竹溝反對太陽能設置自救會」會長陳○樺等271人請願重新審核檢討本市北門區溪底寮段三寮灣小段855-1地號等23筆土地設置「非附屬設置於農業設施之綠能設施」並請業者暫停施工一案之請願事項查明處理，詳如說明，請查照。

說明：

一、依據貴會110年5月27日南議建設字第110004115號函辦理。

二、有關貴會函詢事項，本府說明如下：

(一)禾迅一號股份有限公司（以下簡稱禾迅一號公司）於旨揭土地設置太陽光電系統，屬不利耕作地設置地面型容許申請案，經法定程序，本案於108年2月26日取得經濟部能源局核發之籌設許可（經授能字第10800068230號函），108年11月21日取得本府農業局核發之綠能設施同意函（南市農工字第1081308417號函），並於109年3月2日取得經濟部能源局核發之工作許可證（經授能字第10900119250號函），本案相關文件及作業皆為依法取得。

(二)禾迅一號公司本於敦親睦鄰原則，分別於109年8月30日、10月24日，以及110年4月12日、5月8日共辦理4場次地方說明會，針對在地居民之疑慮提出說明，如：面板清洗、



清洗廢水是否影響水質、電磁波危害及回收機制等問題，禾迅一號公司亦於當下回應相關議題，並承諾做妥善處置，以消弭地方對於太陽光電發電系統開發之疑慮。

- (三)因應設置太陽光電的爭議，經濟部在109年開始導入「環境與社會檢核」機制，透過該機制讓光電開發對社區與生態的衝擊降到最低，因本案於環社檢核機制施行前，已取得經濟部能源局核發之籌設許可，基於法不溯及既往原則，尚無須配合辦理環社檢核機制，惟後續市府除依中央相關規範嚴加監督該施作區域，其建置、營運不影響既有耕作之農業及外海洲灘地蚵農養殖區域，也嚴禁業者以化學藥劑清洗或維護管理相關設施，確保周邊海域養殖、生態環境與光電設施可共存無虞。

三、檢附有關本案依法申請文件及地方說明會紀錄等資料1份。

正本：臺南市議會

副本：蘆竹溝反對太陽能設置自救會、本府經濟發展局

本案依分層負責規定授權處(局)主管決行



正 本

檔 號：  
保存年限：

經濟部 函

桃園市大溪區陸德街190巷5號

受文者：禾迅一號股份有限公司

發文日期：中華民國109年3月2日

發文字號：經授能字第10900119250號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

地址：10015 臺北市福州街15號

承辦人：陳曉任

電話：(02)2775-7354

傳真：(02)27316598

電子信箱：jrchen@moea.gov.tw

主旨：核發貴公司「禾迅一號台南學甲地面型太陽光電發電系統工程  
(第一期)(裝置容量:51,769.9瓩)」工作許可證1紙，請查照。

說明：

- 一、依據本部能源局案陳貴公司109年2月6日禾南(能)字第1090206號、創價心工程顧問股份有限公司109年1月20日禾迅(經)字第1090120號及108年11月4日禾迅(經)字第1081104號函辦理。
- 二、依據「電業登記規則」第3條規定，本工作許可證有效期間為5年。但有正當理由者，得於期限屆滿2個月前申請延展；每次延展，以1年為限。
- 三、旨案工程之設計、監造，請依「電業設備及用戶用電設備工程設計及監造範圍認定標準」等相關規定辦理。本案應依「電業法」(下稱本法)、「電業登記規則」、「再生能源發展條例」及「再生能源發電設備設置管理辦法」等相關法令規定辦理。
- 四、另依「電業設備檢驗維護辦法」第4條規定(下稱本辦法)，發電業應考量設備重要性、使用年限、事故風險及地理環境等因素，擬定電業設備更新汰換計畫，其內容至少應包括電業設備更新汰換規劃、緊急更換機制及備品數量等，新設之電業設備應併同於申請電業竣工查驗時，送中央主管機關備查。