是。

林議員冠維：

我想污水下水道是非常好的工程，可以解決環境污染並增進環境衛生。第二個部分，很多污水下水道挖完的柏油路面，你們會重新鋪平嘛？

水利局韓局長榮華：

是。

林議員冠維：

像我們永康有部分無尾巷或者是你們剛好沒有挖到，剩下 10、20 米的柏油路面，很多你們就沒有做，這 10、20 米的柏油路面也很差，那報去公所，公所的開口契約也沒錢，報去工務局，工務局也要併好幾案才可能發包出去，不然標不出去，因為點太多，成本太高，所以這邊是不是建議局長，我們在做污水下水道的時候，剩一點點柏油路面，雖然你們沒有挖掘到的，但是一併把它補一補。

水利局韓局長榮華：

我想這個在經費允許下，我們會儘量將所有路面都來做一個刨鋪。

林議員冠維：

對，100 米的路你們施工挖了 80 米，剩下 20 米柏油路面沒有做，那當然當地里長和當地的居民就會出來反彈，為什麼路面顏色不同，剩下 20 米的柏油路面也非常的損壞，非常的差，也蠻危險的，所以一併處理，因為剩一點點，不是說叫你們沒有做的整條鋪，而是剩一點點，你們沒有挖掘到的路面一併鋪一鋪。

水利局韓局長榮華：

剩下最後一點點的路面。

林議員冠維：

對，再麻煩局長。第二個部分，永大路二段跟公園路十字路口起算到永大路三段跟中山北路這段，里長跟里民都在建議本席說，這個路段是不是下面沒有箱涵或者排水設施？所以這一段在下雨的時候非常容易淹水。

水利局韓局長榮華：

永大路應該是雨水箱涵的部分，請科長說明一下。

林議員冠維：

好，科長，謝謝。

雨水下水道工程科吳科長書旭：

跟議座說明，我們去勘查過，永大路那邊會積淹水的問題可能是側溝排水狀況不太好，至於箱涵部分我會後調查完會將排水系統圖說交給您。

林議員冠維：

科長，你知道那邊蠻容易淹水的嗎？

雨水下水道工程科吳科長書旭：

比較靠東邊的路側邊會有些積水狀況。

林議員冠維：

你說哪一邊？

雨水下水道工程科吳科長書旭：

永大路靠…

林議員冠維：

我的意思是從公園路開始算到中山北路這段。

雨水下水道工程科吳科長書旭：

對，路側稍微，應該說車輛通行還是沒有問題，只是說汽機車經過的時候，水會濺上來，民眾就會認為這樣的狀況可能會淹到家裡，我們是覺得它還沒到那麼嚴重。

林議員冠維：

這邊是不是麻煩科長排個會勘，約當地里長我們一起來看一下。

雨水下水道工程科吳科長書旭：

好。

林議員冠維：

因為有二、三個里的里長都跟本席建議，因為最近是很久沒有下雨了，但如果一下雨，那邊就馬上淹水。二段往民族路那個方向是不會淹水的，比較少，但我們講的是公園路到中山北路…

主席：(周議員奕齊)

請楊中成議員發言。

楊議員中成：

謝謝主席。本席也是關心我們污水接管的議題，在你們工作報告中永康區至今只接管 1 萬 9,743 戶，我覺得永康的接管率太低了，我舉個例，光是一個大灣地區就有上萬戶了，為什麼你們的接管率會這麼低？所以希望你們加油一下。污水接管是城市進步的象徵，讓住戶走出門不會聞到水溝傳來的臭味，所以希望你們再加油一下。

水利局韓局長榮華：

謝謝議座，目前我們也朝向大灣地區開始在佈設污水管線。

楊議員中成：

再拜託一下。再來，從永大路二段路頭到民族路及國光八街口這段路的水利水溝，尤其是在南灣街口至大灣路頭這段，局長能不能想個辦法來克服？為什麼這麼說，因為這條水溝牽涉到糖廠土地及水利土地，但這些住戶都有向糖廠和水利承租，所以都有建築物在水溝上，所以水溝上可以清理的地方有限，但是不是能拜託水利局想辦法，下去抽一下，因為民眾反應，舊部落的排水是靠這條水溝，從南灣街還是從大灣三街開始往南流，流到大灣路才下箱涵，這條水溝已經幾十年不曾清過了，從前的南灣里李里長曾經清過，我曾經看過他穿蛙裝下水溝去清，但這一、二十年都不曾清過，所以每遇到下雨這條水溝等於沒有排水功能，造成舊部落淹水，希望你們是不是能想辦法清理一下這條排水溝？雖然有難度。

水利局韓局長榮華：

是，我們會後跟議座這邊安排現勘，找人來研商處理，因為溝渠上面已經有加蓋住戶，所以清疏的工作上不是那麼容易處理，我們會盡最大努力來完成。

楊議員中成：

就是說有的部分沒有加蓋，我想說這一部分可否用機械下去抽，將泥砂等…

水利局韓局長榮華：

甚至用人工的方式去清疏，如果處理我們會後再和議員去現勘。

楊議員中成：

對，才不會因為下大雨，水無法立即排洩，造成舊部落淹水，好不好？

水利局韓局長榮華：

好。

楊議員中成：

再來，從復華排到大灣中排的新工程是小排 6 還是？

水利局韓局長榮華：

應該是我們雨水科，現在我們在做第三期工程的部分。

楊議員中成：

這個工程名稱是什麼？

雨水下水道工程科吳科長書旭：

跟議座報告，施工的位置在小排 6，工程名稱為永二街的第三期工程，經費約為 5,500 萬元，這個部分已經報營建署核准，設計圖我們已經送營建署備查，現在我們在準備招標。

楊議員中成：

預計什麼時候會完工？

雨水下水道工程科吳科長書旭：

若招標出去，我們希望在今年八、九月開工，明年完工。

楊議員中成：

好，加油。中華路 CF 幹線第三期工程，你們說試挖後才要設計，那這個工程可能還要拖很久？

水利局韓局長榮華：

跟議座報告，現在已經在設計中，地下管線若不先試挖，有時候我們設計完後面的施工可能會遇到問題，所以試挖也是我們設計階段的一環。

楊議員中成：

CF 幹線中華路塌陷的問題一直都存在，希望你們趕快解決。

水利局韓局長榮華：

是。

主席：(周議員奕齊)

接下來請郭鴻儀議員發言。

郭議員鴻儀：

謝謝主席。局長，我們先看一段影片（影片為臺南市永康崑山里、仁德田厝、中華醫事科大等地居民表示終於不淹水了）。局長，這個是水利署的影片，我把它截取一段，這是在講說包括永康、仁德及東區周邊的水都流向三爺溪，所以過去這幾十年來一直造成水患，只要是下雨就淹水的現象，經過這十幾年的整治，從八年 800 億、水域綜合治理計畫、流動計畫到現在的前瞻計畫，很難得的，這幾年很快速地、很迅速地就把三爺溪治理工程完成 90%以上。我在此真的要說的是，賴清德副總統是三爺溪整治最大的推手，也是最強的推手，從他擔任合併後的首任臺南市市長之後，開始大力推動，在他擔

任市長的期間，不停地到仁德會勘，下雨淹水他就到，所以這樣的精神到他擔任行政院長的時候，一直持續不斷、持續不斷的推動三爺溪的整治，坦白說我實在很佩服他。其實我住在仁德五十幾年，每年都要淹水，八八風災的時候，我的房子淹 90 公分高，最近這幾年來講，仁德不再淹水這件事是真的，影片上的人都是一般市民也好，里長也好，都是講真話，所以我在此要再次強調，我希望看到的是三爺溪整治完成後是乾淨的三爺溪。局長，我請教一下，仁德區的污水下水道建置計畫要到哪一年才能全面完成？接管率的目標是多少？

水利局韓局長榮華：

仁德區如果按我們的實施計畫到 124 年，現在我們會加速仁德包含東區的部分污水下水道系統，包含歸仁、關廟也會納入仁德系統來辦理，目前仁德區用戶接管率實施狀況有達 41 左右，現在還在提升。

郭議員鴻儀：

局長，仁德第一期污水下水道建置目前用戶接管率約多少？

水利局韓局長榮華：

資料中有達到 30%左右。

郭議員鴻儀：

這是整個仁德區嗎？還是第一期範圍？

水利局韓局長榮華：

第一期範圍內。

郭議員鴻儀：

為什麼現在整個管線建置都完成了，接管率還是不到 40%？

水利局韓局長榮華：

因為家戶的部分我們現在還在做管線後端的處理，現在每個污水區都加速在進行中…

郭議員鴻儀：

局長，包括現在在進行的第二期計畫裡面，目前正在推動的污水下水道幹管的部分都 OK，但是接管率的部分，我希望水利局要好好的去努力，讓普及率、接管率更高，否則我們三爺溪雖然不淹水，但一樣是臭水、黑水，這一點環境的部分，我希望是治水、利水然後親水，這才是我們未來的目標，這是我們水利局應該要做的事情。

主席：(周議員奕齊)

請陳昆和議員發言。

陳議員昆和：

感謝主席。韓局長，七股溪劉厝大排目前的進度為何？

水利局韓局長榮華：

現在劉厝大排我們前面已經完成約 1.2 公里的相關整治，在上游大成橋那段有 800 公尺，水利署初步會針對 1 億元的經費予以核定，協會這邊一直在關心排水工程及水質改善工程的進度，我們希望能在九月進行該區域第二期後續工程的開工。

陳議員昆和：

因為環保局的資料中，我們劉厝大排一年的罰金有 1 千多萬，我想不是要向民眾或

排汙的企業做處罰，但本席一直在強調，我們應該要制止可能的排污情況，偷埋暗管是最普遍的方式，我們現在要發包的部分是外渡頭的厚德宮那裡？

水利局韓局長榮華：

是。

陳議員昆和：

這裡大概多久要動工？

水利局韓局長榮華：

我們預計在九月份。

陳議員昆和：

今年九月？

水利局韓局長榮華：

是，朝向這個目標來辦理。

陳議員昆和：

但生畜的排放和工廠的排放應該是在更上游段。

水利局韓局長榮華：

這邊針對農業局有跟環保署爭取農畜場的廢水處理，那天農委會也同意去補助改善，他們有經費在改善畜牧場的廢水，第二個在工廠廢水的排放，這個部分工業局也在籌措經費來補助針對污水的處理，那天有提到約有近 1.7 億元。

陳議員昆和：

因為工程是你們在進行，但是汙染的處理是環保局在進行稽查，但是就我的了解，我們的進度必須要再加強，藉由水利局的工程才有辦法澈底的廢止，讓他們無法再偷接暗管來排放。

水利局韓局長榮華：

當然在工程施工期間可以把他們排放的…

陳議員昆和：

進度上請你加強一下。

水利局韓局長榮華：

了解。

陳議員昆和：

你應該很了解，我很不同意海水淡化目前的執行方式，當然優先考慮到說因為現在我們有官田的污水處理廠，但是麻豆工業區、七股工業區都繼續在進行的時候，你要積極考慮設置溪北第二座污水處理廠，你覺得如何？

水利局韓局長榮華：

我知道議員一直關心佳里、麻豆這邊公共污水處理廠的建置，這部分我們也持續向營建署爭取計畫來辦理。

陳議員昆和：

本席非常反對青鱟鯓海水淡化目前的處理，若目前要進行的本席一定採取很嚴重的抗議，我覺得我們要做海水淡化，我們就用最新的技術，雖然費用較高可是是永續，不會將鹵水再排放回來，我們現在的方式還是準備將鹵水排放回到海中，這會造成生態的

另一片浩劫，對我們青鯤鯓、將軍及七股一帶非常不利，我是堅決反對，你們好好去研究。

水利局韓局長榮華：

如何排放鹵水水利署他們有在做…

陳議員昆和：

用比較進步的技術，不用再把鹵水排回去，請把本席的意見帶回去。

水利局韓局長榮華：

是，謝謝議座。

主席：(周議員奕齊)

請尤榮智議員發言。

尤議員榮智：

局長，剛才我說到污水下水道普及率的議題，你如果有時候做快一點，就是代表我們是進步的城市，以往我們都是六都中倒數第二名，有超越桃園、臺中，我們現在都超越他們了？

水利局韓局長榮華：

是。

尤議員榮智：

因為以前臺南縣我們溪北較為鄉下，這一定要做且做好，雖然工期較慢但卻是進步的建設，所以一定要做好。

水利局韓局長榮華：

下水道做好對於我們的環境改善也很大。

尤議員榮智：

當然、當然，污水和清水分離，我們也有污水處理場可以處理，例如六甲區有七個里，每條路都在做，七甲、六甲、甲東、水林、二甲及甲南等，施工約有三年的工期。剛才我所說的，施工要多小心，也就是說要做好，做好就不會發生危險，所以對於包商的部分要特別去加強。

水利局韓局長榮華：

謝謝議員的提醒，像路面的問題。

尤議員榮智：

對，路面的施工品質也要兼顧。我也感謝局長，上次我在說的頂角橋那條路，那條路經費 2,300 萬元，我們都做好了，現在又發生一件事，淹大水時旁邊有一戶畜牧業者養豬的，又發生坍塌，我也請楊科長到現場會勘，評估經費 1,000 萬元也都做好了，現在又要做，轉角沖水那個，100 公尺兩側都要做，左岸是下營區，右岸則是官田區，工程起點在無名橋轉角處，那個地主也要提供他的農地，讓我們施做硬體工程，這裡如果做好，民眾的豬舍也有保障，一些水的排洩都能沒有阻礙，代表下營就安全了，不然那個地方很會積水，易淹水地區便是指這條路，所以頂角橋這條是南部村的部分，有的是下營部分，我去勘查時楊科長也都有在現場，也很認真，所以我剛才說的資料給我，600 萬，100 公尺，月底就要施工了，希望能儘速處理好，讓百姓知道水利局做事是有效率的，請加強一下。

水利局韓局長榮華：

好，謝謝議員的監督。

尤議員榮智：

好，謝謝。

主席：(周議員奕齊)

接下來請沈家鳳議員發言。

沈議員家鳳：

謝謝主席。我要就教水利局局長，最近我們水情真的非常吃緊，不知道我們做了什麼準備？我看到工作報告裡面有提到多省水、多找水、多調水。在此我先感謝你一下，我們東山區農民反應缺水情況，緊急告知水利局並請區長聯繫之後，已經設好取水點，謝謝你。

水利局韓局長榮華：

因為市長有重視，請秘書長來協調…

沈議員家鳳：

我想知道在這樣缺水的狀況下，我們到底做好了什麼準備？未來如果再不下雨我們民生用水怎麼辦？

水利局韓局長榮華：

確實下雨的狀況到目前為止還不是很理想，我們在多節水的部分，包含剛才所提到的，除了工業區的節水部分，因為工業用水也是水庫用水的大戶，目前希望可以提升到15%的節水目標，我們也提供了很多水資中心的放流水供民眾使用。第二個，我們現在也提供了再生水給工業區，目前每天約 3 萬噸再加上南科園區自己有 2 萬噸，約佔目前全市一天總供水量 100 萬噸的 5%比例。

沈議員家鳳：

未來如果持續不下雨我們的民生用水會不會受影響？

水利局韓局長榮華：

當然會。

沈議員家鳳：

會以何種方式來處理？

水利局韓局長榮華：

接下來我們會做水情滾動式的檢討，因為現在高屏溪、旗山溪的川流量有較為提升，水利署也從甲仙堰取水供南化水庫之用，因為目前…

沈議員家鳳：

會做協調？

水利局韓局長榮華：

對。南化水庫的水量算是我們比較瓶頸之處，曾文水庫、烏山頭水庫加起來，這三座水庫約有 8,000 萬噸，我們現在也呼籲民眾在節約用水上一起，大家共同來努力。

沈議員家鳳：

我們真的也非常擔憂，但是我們要做好準備，該如何因應才不會讓民生也遭受到非常緊迫的缺水問題，謝謝局長。還有，民眾陳情龜仔港排水護岸治理遲遲沒有動作，到

底是發生了什麼問題？也請局長反應一下，因為旱、澇其實是並存的，氣候又極端，現在缺水，但不知道哪一天我們又遇到急降雨無法去負荷的時候，所以在治水的部分也希望我們真的要加強，是經費沒有下來還是什麼原因呢？

水利局韓局長榮華：

跟議座報告也跟市民朋友報告一下，我們目前整治到新文橋這個橋段，現在八翁酪農區也透過我們設置的緊急抽水站約 8CMS，包括 1.2 公頃的滯洪池前池目前也都在施工中。

沈議員家鳳：

我們柳營八翁？

水利局韓局長榮華：

對，現在施工中。在柳營八翁社區裡我們也做了部落防護，去年都已經完成周遭社區的部落防護，整個龜子港排水接下來是上游段，我們會與八翁滯洪池二期工程…

沈議員家鳳：

會一起施作嗎？

水利局韓局長榮華：

我們會一起跟水利署爭取經費。

沈議員家鳳：

因為我聽說有經費挪用的問題而排擠到工程，這部分可能…

水利局韓局長榮華：

應該也不是這個經費…剛才說接續我們會優先推動二期滯洪池工程。

沈議員家鳳：

是，因為非常緊迫，而且柳營和龜仔港是相連的，希望能趕緊做好治理，不要讓居民擔心急降雨的發生。還有就是新營建業排水站新建工程，目前用地協商的結果有沒有進度？有協調到新的用地了嗎？

水利局韓局長榮華：

初步已經有跟他們做一個協調，那他們希望我們能往右側再做調整儘量減少他們…

沈議員家鳳：

移動一下位置？

水利局韓局長榮華：

是。

沈議員家鳳：

已經有共識了嗎？

水利局韓局長榮華：

是，我們會再跟營建署做最後提報，現在是針對 O 幹線的排水下水道系統優先處理，已經有同意經費了，我們現在正在做規劃設計。

沈議員家鳳：

好，謝謝，我等一下下一輪再問。

主席：(周議員奕齊)

謝謝沈家鳳議員，接下來請陳秋宏議員發言。

陳議員秋宏：

謝謝主席。局長，首先要感謝你，將小埤排水、滯洪池、抽水站都設置完成，未來我們小埤也較不會淹水。再來，局長我想請教你幾個問題，每次下大雨的時候，麻豆大排內的水就會漲到與護岸齊高，是否有可能將所有的護岸提高？我們要超前部署，這也是我一直努力建議的，因為每次下大雨我都會到該處巡查，在蘭花園處都稍微有點溢出，包括在海埔這一帶水都漲到齊高了，若再遇到更加極端氣候的影響，我想水就會溢過來，是否能加高整個麻豆大排的護岸？我們在沿岸已經部署很多抽水機及抽水站，若抽出去的水又回流進來也枉費我們抽水，是不是有這樣的可能？

水利局韓局長榮華：

確實如此，麻豆大排的護岸加高也列在我們治水的相關檢討作業中，我們相關的作業計畫在年底會有期末報告出來，會再向水利署提出，因為早期整個麻豆排水也是他們水規所所完成，時間也有點久遠，重新經過演算後，這段確實有需要再加高。

陳議員秋宏：

有需要再加高，我想進度要再快一點，不然極端氣候影響，雖然最近都沒有下雨，但一下雨就是大雨，我怕到時候又溢堤就枉費我們設置抽水站了。你認為在照片中這個地方設置太陽能板可行嗎？

水利局韓局長榮華：

施作太陽能板？

陳議員秋宏：

我們要在這個防汛道路上做太陽能板，你認為可行嗎？

水利局韓局長榮華：

上次議員好像有提到，他們有在評估，這牽涉到防汛問題。

陳議員秋宏：

若在此防汛道路做太陽能，做走廊式的，不知道未來裡面的雜草等該如何疏濬？

水利局韓局長榮華：

這還未定案。

陳議員秋宏：

對，但你們已經發包給…

水利局韓局長榮華：

那只是一個評估計畫。

陳議員秋宏：

評估計畫已經有開口契約了。

水利局韓局長榮華：

沒有，這只是一個評估。

陳議員秋宏：

廠商也派員來找里長了解，我們也到現場看過，其實在場的里長都不希望設置，因為未來疏濬問題，搶修時若被光電設備擋住就無法進去。

水利局韓局長榮華：

這都必須要兼顧，若影響排水防洪的功能我們就不會同意，排水防洪一定列為首要。

陳議員秋宏：

要注意一下，不要像海尾路一樣，海尾路雖然沒有影響到什麼，但也是拆除了。這未來也會影響疏濬及搶救機具的出入，畢竟太陽能設備的高度導致車輛機具無法進入，若潰堤發生百姓的財產就沒了，我們為了一些電讓百姓遭遇損失，我想也不適當。

水利局韓局長榮華：

是。

陳議員秋宏：

好，下一張，這張照片是高速公路下的南 57 橋，市府也很用心將麻豆大排所有的橋梁都加高、加寬，最主要是加高，每次淹水時我們都會看到水擋在下面，水流就不順暢，這邊剛好有一個高速公路的涵洞，是否有技術能克服將此處的橋梁重新改造，改造後會較高，水就不會被下方的橋梁阻擋，不然每次下雨時，不用很大的雨那邊入口及出口的水位落差很大，就是因為被橋墩擋住了，是否能改善？第二點，我們看到照片中旁邊有放置一些太空包，雖然是怕淹水而擺放，但若要從防汛道路出來，視線都會被這幾包太空包擋住，而且那個車速又很快，根本沒辦法看到左邊有沒有來車，所以如果開車，視線都會被擋住，只能往前開一點將車頭突出去，常發生危險，或者煞車煞的很急，我想是否能先處理這些太空包？先移開。

水利局韓局長榮華：

這可以做替代，過去是因為排水易淹至道路。

陳議員秋宏：

對，沒用到就先移開，不然會影響安全。

水利局韓局長榮華：

這應該可以做這樣的處理。

陳議員秋宏：

但你們之前會勘說不行，曾經會勘過…

主席：(周議員奕齊)

請陳秋萍議員發言。

陳議員秋萍：

謝謝主席。水利局韓局長，缺水令人頭痛，水太多會淹水頭更痛，本席想請教你，在我們永康區目前有幾個滯洪池？未來規劃有幾個？

水利局韓局長榮華：

目前在永康區永康抽水站前有一個小的滯洪池，滯洪量約 1 萬噸；西灣里滯洪池約 3.4 萬噸，應該是這二個為主。

陳議員秋萍：

現在我要跟你探討的就是滯洪池的工法到底有多少種？圖片中這個是離槽式地下滯洪池，還有濕地滯洪池，還有就是光禿禿的，只挖個大水池的樣式，現在我們目前採用的是什麼樣的方式？局長，我要跟你說，我們永康區一直以來，公園用地非常少，現在好不容易有重劃的、有區段徵收的還有公保地解編重劃，所以滯洪池不能壓縮到公園用地，因為公園是我們永康區所有居民非常期待的建設。我們永康目前最大的公園在哪裡？你知道嗎？就是探索公園嘛，旁邊還有一個兒童公園，你知道它的土地怎麼來的？