文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002172號	工務議提045號	請辦理安定區港尾里35-2至74-11號前兩側道路側溝改善工程。	余枕青	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月19日府工養二字第1120474395號函復。 二、於112年6月6日現場勘查後，該段側溝溝頂老舊，溝壁無破損，經與勘人員現場研議，改善既有側溝頂版即可滿足當地需求，安定區公所重新提案312萬9,000元，工務局依修正後內容及金額錄案研辦。
南議工務字第1120002173號	工務議提046號	請改善山上區南184區道2K+600道路。	余枕青	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月27日府工養二字第1120496754號函復。 二、本府於112年8月10日南市工養二字第1121041670號核定補助250萬元並委由區公所辦理。
南議工務字第1120002174號	工務議提047號	有關臺南市永康區東橋五路連接正南三路處(永康姑婆廟工業區鐵道下方機車道)路面柏油因老舊導致凹凸不平，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程，以維護市民交通環境。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年5月2日府工養二字第1120497156號函復。 二、本府工務局於112年4月10日邀集議員服務處、東橋里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，請永康區公所規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120002176號	工務議提048號	永康區雖有閨之森等特色公園，但規模不能和屏東、嘉義特色公園相比，在網路上飽受臺南市民抨擊，建議於西灣里滯洪池北側剩餘公園用地，興建臺南市指標性特色公園。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年4月26日府工園一字第1120523160號函復。 二、旨案經查屬永康區市政段355-2部分地號之公(市)公園用地，現土地管理屬永康區公所轄管；本府工務局已於112年3月21日會同議座、永康區公所會勘永康區公(市)公園，本府工務局將爭取經費，後續由轄管單位-永康區公所續辦。
南議工務字第1120002177號	工務議提049號	建請市府規劃辦理麻豆區清水里雨水下水道 D4-1~D1/4-1~D2/4-1段，以改善排水系統。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、112年4月26日府水工字第1120501729號函復。 二、本案已於111年10月6日辦理會勘，現場勘查發現南48區道旁側溝通洪量不足，且案址處現況無雨水下水道系統。 三、依據內政部營建署麻豆區雨水下水道系統檢討規劃報告，於南48區道規劃雨水箱涵(W1.5*H1.5m)長度240m，將所收集之逕流導引至龍泉抽水站前道路下方既有箱涵後排至曾文溪，經初步評估工程經費約需1,100萬元，本府水利局已提報營建署前瞻計畫爭取經費辦理。另為維持渠道通水斷面順暢，已請麻豆區公所加強側溝及箱涵清淤事宜。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002178號	工務議提050號	建請市府辦理麻豆區南49-2線(道安公路)安正里方厝寮永安宮旁往安業里里界處道路改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利交通。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月24日府工務二字第1120516470號函復。 二、本案112年3月7日勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有破損龜裂嚴重情形，依實際需求AC改善約4,000M^2(長度約400M，寬度約10M)，概估所需經費約192萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1120002179號	工務議提051號	建請拓寬永康區鹽水溪河堤道路（中央路中華路至永安路段)。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年4月18日府工新二字第1120477144號函復。 二、旨案路段道路雖做一般道路使用，但屬性仍為防汛道路，本府刻正辦理北外環道路工程，北外環道路主線快速高架道路主要提供汽車通行，雙向各設置二快車道，橋下平面道路則提供機慢車沿鹽水溪北岸行駛，預計未來可疏解該段道路車流，本府工務局將視交通運轉情形再予研議。路段兩側雜草、樹木修剪另請相關管理單位加強維護。
南議工務字第1120002180號	工務議提052號	建請市府重鋪永康區大仁街107巷道路。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年4月20日府工養二字第1120494207號函復。 二、本案本府工務局前於112年2月23日由議員服務處邀集本府工務局及永康區公所現勘完成，查路段路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，永康區公所已向本府工務局提報86萬5,000元在案，本府工務局已先行錄案將視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120002103號	工務議提053號	建請市府規劃山上區環保生態公園，以利民眾使用。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年4月25日府工園二字第1120517054號函復。 二、本案山上區公所前於112年5月9日邀集議員服務處、經濟部水利署第六河川局、本府工務局等相關單位辦理現勘，會勘結論:因山上區玉二段17地號土地(權屬天后宮所有)面積過小(不到0.15公頃)，又17-1、17-2及19-2地號等3筆土地之使用分區為河川區，不能作為公園用地，經現場與會單位綜合評估過後，山仔頂公園不適宜規劃成特色生態公園使用。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002105號	工務議提054號	建請市府儘速完成山上區明和里82號之1至86號道路路面改善工程，以利民眾使用。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年4月27日府工養二字第1120495759號函復。 二、本案於112年6月19日南市工養二字第1120837940號核定補助68萬元並委由區公所辦理。
南議工務字第1120002106號	工務議提055號	建請市府儘速完成新化區東榮里中興路719巷路面改善工程，以利民眾使用。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年4月27日府工養二字第1120496142號函復。 二、本案於112年8月15日南市工養二字第1121060309號核定補助70萬元並委由區公所辦理。
南議工務字第1120002107號	工務議提056號	建請臺南市政府改善國民路158巷巷內易積水問題。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月24日府工養一字第1120501822號函復。 二、本案已於112年2月22日由議員邀集本府工務局、警察局、環保局、水利局及大恩里里長會勘，因連通管淤積導致側溝積水，由本府工務局納今年度開口契約工程辦理連通管清淤作業，以利排水。
南議工務字第1120002108號	工務議提057號	建請臺南市政府急速修繕運河路上人行步道。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月2日府工養一字第1120542754號函復。 二、本案已於112年4月21日邀集議員、本府環保局及工務局人員辦理現勘，運河路人行道因樹木竄根造成不平整處，本府工務局近期將辦理修復事宜。
南議工務字第1120002109號	工務議提058號	建請臺南市政府全面檢討行道樹植栽遮蔽轉角視野之問題並妥善規劃。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月11日府工園一字第1120522227號函復。 二、有關行道樹植栽遮蔽轉角視野之問題，目前新闢道路之行道樹栽植，已依本市臺南市公共設施植栽管理自治條例第五條「行道樹栽植，應依下列方式辦理：….二、距離路口轉角、路燈或號誌燈桿兩側五公尺以上；消防栓或電器箱二公尺以上。…」規範辦理；既有列管行道樹經通報，如確有影響路口轉角視野之虞，將研議辦理移離現地，以確保用路人安全。
南議工務字第1120002110號	工務議提059號	建請市府進行新營區民生路(民治路至復興路段)道路改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月2日府工養二字第1120532881號函復。 二、本案改善長度685m、寬度15m，工程經費400萬7,250元，該道路涉及西新營污水下水道系統，營建署已於112年4月辦理試挖作業，公所5月初針對較差路面辦理刨鋪，營建署預計於112年底再行辦理污水接管作業，後續再依污水工程挖補情況研議辦理路面改善。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002111號	工務議提060號	建請市府辦理六甲區市道165線及174線路面改善工程。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月20日府工務二字第1120482762號函復。 二、本案111年9月29日邀集議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，需改善路段計2段，分別為市道174線29K+000~29K+500(長約500公尺，寬約20公尺)及市道165線30K+150~30K+200(長約50公尺，寬約6公尺)，總計面積為10,300平方公尺，瀝青混凝土需約1,185噸(10,300M^2*0.05M*2.3T/M^3)，所需經費約新臺幣515萬元，將視經費情形錄案研議辦理。
南議工務字第1120002113號	工務議提061號	建請市府辦理官田區二鎮里南113線道路拓寬工程。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月18日府工新二字第1120470966號函復。 二、旨案建議拓寬路段長約300公尺、計畫寬15公尺，概估總經費約1億5,000萬元(用地費：1億元、工程費：約5,000萬元)，工務局新建工程科已錄案並視中央計畫爭取經費。
南議工務字第1120002114號	工務議提062號	建請市府辦理擴建麻豆區興農里位於新生南路173線道路排水系統，重新整合排水系統俾利排水順暢。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、112年5月1日府水工字第1120507247號函復。 二、本案已辦理會勘，經現場勘查發現該段道路側溝通水容量不足且位於人行道下方，道路逕流須由PVC管匯至人行道下方側溝，加上洩水孔數量不足且多處因雜物阻塞，導致強降雨時，路面逕流無法及時由側溝宣洩。 三、依據內政部營建署麻豆區雨水下水道系統檢討規劃報告，新生南路173線道路雨水箱涵已滿足通洪能力，無新設及改建規劃。已請公所另案邀集道路管理單位會勘研議擴建該段道路側溝排水通洪斷面俾利排水順暢。 四、為維持渠道通水斷面順暢，已請區公所加強側溝及箱涵清淤事宜。
南議工務字第1120002115號	工務議提063號	建請市府於國道三號(烏山頭段)高架橋下設置休憩樂活園區。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月25日府工養二字第1120507919號函復。 二、本案本市官田區公所初步評估經費達1,651萬元，經費較龐大，故刻正編撰計畫書研擬提報前瞻計畫爭取經費，俟公所提報計畫後，本府工務局屆時協助轉報內政部營建署爭取前瞻經費。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002116號	工務議提064號	建請市府重新評估LED路燈照明範圍及設置距離。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月18日府工園一字第1120471583號函復。 二、110年LED燈具建置工程係依據「全臺設置LED路燈技術規範」之規定進行換裝作業，符合道路照明需求之標準。目前本市各路段燈桿距離係依據相關設置標準進行建置，並前於更換LED燈具時已依在地各實際需求進行照明角度及範圍調整完成。後續如民眾反應桿距較遠、燈具附掛較低及巷道轉彎處之路段等客觀照明之需求，本府亦將辦理會勘確認依現場環境及在地民眾之意見進行調整桿距或新設路燈，燈具附掛較低則會請廠商調整燈具高度，巷道轉彎處依現場狀況進行角度或新設調整。
南議工務字第1120002117號	工務議提065號	建請市府整建裕華公園涼亭。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月24日府工園一字第1120507237號函復。 二、旨案屬東區區公所轄管鄰里公園，公所業於112年3月17日提列「臺南市東區忠孝、裕華公園涼亭及花架改善工程(開口契約)」經費新台幣2,459,000元在案，本府工務局將視年度經費執行情況錄案辦理。
南議工務字第1120002118號	工務議提066號	建請市府維護巴克禮公園夢湖生態。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月26日府工園一字第1120523619號函復。 二、本府工務局日前正著手與長榮大學合作進行巴克禮公園一、二期夢湖水質監測計畫，擬定時定期監測數據即時改善夢湖水質及環境生態，並將加強環境維護派工頻率，藉以維護巴克禮公園夢湖生態。
南議工務字第1120002119號	工務議提067號	建請市府重鋪東門路二段365巷路面。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月18日府工務一字第1120478225號函復。 二、本案業於112年5月24日辦理完成。
南議工務字第1120002121號	工務議提068號	建請市府重新整頓東區忠孝公園。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月26日府工園一字第1120523704號函復。 二、旨案屬東區區公所轄管鄰里公園，公所業於112年3月17日提列「臺南市東區忠孝、裕華公園涼亭及花架改善工程」經費新台幣2,459,000元在案，本府工務局將視年度經費執行情況錄案研議。
南議工務字第1120002123號	工務議提069號	建請市府整建裕華公園旁裕華二街步道。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月26日府工園一字第1120523987號函復。 二、旨案屬東區區公所轄管鄰里公園，公所業於112年3月17日提列「臺南市東區忠孝、裕華公園涼亭及花架改善工程」案內編列裕華公園既有人行步道整平修繕工項，工程總經費為新台幣2,459,000元，本府工務局將視年度經費執行情況錄案研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002124號	工務議提070號	建請市府重新審視東區紅磚人行道及公共巷道地磚。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月17日府工養一字第1120628811號函復。 二、經查中華東路三段336巷、380巷、336巷43弄及452巷8弄等路面高壓連鎖磚現況有車轍、多處下陷及破損，考量前揭路段多有大型車輛行駛及停車場出入口，評估將更換瀝青混凝土鋪面改善，本府工務局視年度經費預算錄案辦理。
南議工務字第1120002125號	工務議提071號	建請市府維護東區林森路一段三角公園(有黃花風鈴木那側)旁的護欄。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月25日府工務一字第1120504281號函復。 二、本案已納入計畫辦理護欄桿及基座改善，於112年6月底修繕完成。
南議工務字第1120002128號	工務議提072號	建請市府重新鋪設榮譽街路段(崇明路口至大同路二段口)。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月8日府工務一字第1120571275號函復。 二、榮譽街(榮譽街84巷至崇明路)為路面路寬8M以下之道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，由權責單位-臺南市東區區公所予以卓處，該所已納入112年道路維修開口契約辦理路面改善。東區榮譽街(大同路二段至大同路二段449巷)，為鐵路地下化工程重車行經路線，且後續將有水利局施作污水管工程，此路段將俟該等工程完工後再研議辦理。
南議工務字第1120002129號	工務議提073號	建請市府重新鋪設東區東平路(東寧路201巷路口至中華東路一段口)。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月18日府工務一字第1120478488號函復。 二、本案業於112年2月13日完成會勘，建議改善路段面積為10,827平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約1273噸，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1120002130號	工務議提074號	建請市府於東區裕敬公園新設羽球場及鳥巢鞦韆。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月26日府工園一字第1120524544號函復。 二、旨案屬東區區公所轄管鄰里公園，公所業於日前提列「裕敬公園新設羽球場及鳥巢鞦韆工程」經費新台幣1,065,183元在案，本府工務局將視年度經費執行情況研議。
南議工務字第1120002132號	工務議提075號	請辦理佳里區營溪里佳福寺後方社區鋪面改善工程。	陳昆和、周奕齊、Ingay Tali 穎艾達利	照案通過。	工務局	一、112年4月24日府工養二字第1120481897號函復。 二、本府工務局已邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況因長年使用鋪面老化，部分鋪面有龜裂情形，已請公所持續觀察使用狀況並先行修補坑洞處，另公所提報改善長度730公尺寬度6公尺，本府工務局先行錄案後將視經費研議改善。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002133號	工務議提076號	建請市府改善仁德86橋下機車練習場照明設備不足問題。	吳禹寰、郭鴻儀	函送市府研辦。	民政局	一、112年4月14日府民自字第1120469530號函復。 二、有關仁德區86橋下機車練習場照明設備不足案，經洽仁德區公所確核，公所依地方需求業於112年3月31日新增2盞照明設備供當地使用。
南議工務字第1120002134號	工務議提077號	建請市府儘速開闢安南區四草里公園(公(兒)AN04-4)設置。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月26日府工園一字第1120519462號函復。 二、查安南區「公(兒)AN04-4」用地面積0.35公頃，估算總經費3,837萬元-用地:2,323萬、工程1,514萬(含填土)，且週邊道路尚未開發，本府工務局先行錄案並視財政情形研議辦理。
南議工務字第1120002136號	工務議提078號	建請設立國立台灣歷史博物館生態友善園區，以維生態保護。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月5日府工園一字第1120517767號函復。 二、該區生態環境權管分由本府工務局(「公39」陸域，後續移交本府體育局)、本府水利局(「公39」水域)及臺灣歷史博物館共同維護，本府工務局原則保持現有棲地環境，朝保育自然生態方向執行。經於112年4月14日相關單位現勘討論，將結合民間、台史博與市政府力量繼續來維護整個生態園區，並將進一步協助周遭安全設施，以確保園區不會遭受到人為的破壞，打造生態友善空間。
南議工務字第1120002137號	工務議提079號	為因應府城四百年即將來臨，敬請將具文化歷史意義的安南區鄭成功登陸公園予以整修，以供遊客參觀。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月24日府工園一字第1120518753號函復。 二、因應鄭成功紀念公園變更公園用地，本府工務局去（111）年度予以接管，惟該公園基礎設施不佳，改善經費龐大，將研議辦理。
南議工務字第1120002140號	工務議提080號	建請市府把安南區台江大道三段納入路平專案。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月19日府工養一字第1120469609號函復。 二、本府工務局已將台江大道三段(安吉路至曾文溪大排)納入路平工程改善，刻正設計中。
南議工務字第1120002141號	工務議提081號	建請市府工務局儘速開闢永康區網寮里五王府前通往永大一路與永春路之計畫道路，以利周遭住戶聯外之便利以及消防安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月18日府工新二字第1120471094號函復。 二、永康區網寮里五王府前通往永大一路段8M計畫道路開闢工程，建議路段長約100公尺，寬度8公尺，概估總經費約6,550萬元；永康區永春街38巷8M計畫道路開闢工程，建議路段長約100公尺，寬度8公尺，概估總經費約6,650萬元。本府工務局分段錄案並視財政狀況研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002142號	工務議提082號	建請市府工務局儘速改善永康區自強路自高速二街至中正路之路面改善工程，以利此交通要道之安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月20日府工養二字第1120472279號函復。 二、本案本府工務局已於112年2月23日會同議員及永康區公所現勘完成，查路段污水未改善部分路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，永康區公所已向本府工務局提報326萬元在案，本府工務局已先行錄案將視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120002143號	工務議提083號	建請市府水利局儘速完成永康區「永康排水3K+149~3K+437右岸護岸改善工程」，以確保鄰近地區免於水患威脅。	黃肇輝	函送市府研辦。	水利局	一、112年4月25日府水養字第1120516168號函復。 二、經評估本案所需用地經費約新台幣9,000萬元，惟本府預算有限，爰研議協調取得土地先行使用同意，另查本案土地所有權人有台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司、2筆私人土地、行政院農委會農田水利署、財政部國有財產署及其他公有地。 三、本府水利局已於3月27日辦理會勘，決議由本府水利局辦理鑑界，並將施工過程及完工後使用土地範圍放樣至現地，並彙整圖資函送相關單位簽辦可否無償同意使用土地，俟取得同意後爭取工程經費續辦護岸改善工程。
南議工務字第1120002144號	工務議提084號	建請市府工務局接管永康區自新灣橋至開運橋之間之防汛道路，增設路燈，以維安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月20日府工養二字第1120471967號函復。 二、本案本府工務局已現勘完成，經多次立委及議員現場勘查並開會決議已說明爰該段係屬防汛道路非屬一般道路使用無接管需求，合先敘明。且本案主要為議員爭取照明設施且配合河川局意見，原則上考量安全及實際現況需求，另朝景觀燈形式評估設置，本府工務局已依前次決議配合協助概估該段長度約1.6公里所需至少5座獨立式開關40座景觀燈具等，概估所需經費約223萬元，後續將由主政單位研議。
南議工務字第1120002145號	工務議提085號	建請市府提列預算於仁德區太子、土庫里闢建公園，並與台糖公司協商整修仁德區土庫休閒自行車道。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、112年5月9日府工園二字第1120549466號函復。 二、經查仁德區太子里及土庫里內僅有三處公園用地，為公兒14、15、16公園用地且公園用地部分為私人地，如要開闢需先辦理用地徵收，市府工務局將研議辦理，另休閒自行車道係屬本府交通局權責，後續擬請本府交通局向台糖公司協商。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002147號	工務議提086號	建請市府撥付經費裝設塩洲里「河邊春夢」河堤道路路燈。	李鎮國	照案通過。	水利局	一、112年5月11日府水養字第1120535607號函復。 二、有關永康區塩州里永康排水0K+800至1K+102左岸防汛道路設置路燈一案，經於111年8月現地會勘，本案本府水利局已錄案辦理，經初步評估採單臂路燈設置經費約132萬元，後續將籌措經費辦理路燈設置工程。
南議工務字第1120002148號	工務議提087號	建請市府重鋪三民里三民街90巷67號前道路及三民街79巷56號前道路柏油路。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年4月25日府工養二字第1120497301號函復。 二、本府工務局於112年4月11日邀集議員服務處、三民里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，請永康區公所規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120002149號	工務議提088號	建請市府重鋪永明里中山北路口至264巷55弄口。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年4月20日府工養二字第1120472405號函復。 二、本案本府工務局已於112年3月28日與議員服務處現勘完成，經現場勘查該永康區永明里中山北路264巷路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，後段污水已改善，里長及議員建議公所規劃辦理AC刨鋪，再請公所釐清協調後依現況實際需求評估提案，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1120002150號	工務議提089號	請臺南市政府工務局儘速編列經費修復東山區南103線，以保障市民通行安全。	王宣貿	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月26日府工養二字第1120506362號函復。 二、有關「東山區東中里南103線0k+000～0k+200（白六149右2）道路改善工程」，本府工務局已於111年11月17日南市工養二字第1111482510號函核列新台幣81萬元，委由東山區公所代辦，並於112年4月17日陳報完工。
南議工務字第1120002151號	工務議提090號	建請臺南市政府統整轄內各處公園、景點導覽告示牌、指標並修復。	王宣貿	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月9日府工園二字第1120555973號函復。 二、針對本府工務局所轄管綠都心公園已請開口契約廠商更換公園內破損不堪的告示牌、指標及公告欄，另其他所轄管大型公園將視告示牌、指標及公告欄現況陸續辦理汰換。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120002152號	工務議提091號	有關臺南市安南區吉安公園旁籃球場年久失修，導致地板磨損，易發生跌倒事故乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行吉安公園籃球場改善工程，以維護市民權益。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年5月5日府工園一字第1120519960號函復。 二、經112年5月4日現場會勘，現場狀況尚可，無需改善，持續追蹤。
南議工務字第1120002153號	工務議提092號	建請市府將永康區復華七街39巷至復國一路口前之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月25日府工養二字第1120498008號函復。 二、本府工務局已邀集議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊破損，永康區公所規劃辦理路面改善工程預估所需經費142萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1120002156號	工務議提093號	建請市府將永康區八德街230巷與八德街230巷28弄前柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月20日府工養二字第1120472333號函復。 二、本案前由議員服務處邀集本府工務局及永康區公所現勘完成，查路段路面嚴重磨光老化呈縱向裂縫且局部隆起下陷破損，後段部份污水已改善，永康區公所已向本府工務局提報310萬元在案，本府工務局已先行錄案將視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120002157號	工務議提094號	建請市府將永康區中華西街63巷、中華西街63巷64弄、中山南路43巷37弄前柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月25日府工養二字第1120497998號函復。 二、本府工務局於112年4月12日邀集議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，請永康區公所避開管線單位將重新鋪設部分規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120002158號	工務議提095號	建請市府將永康區國華街132巷(國華街至復華七街117巷)、國華街132巷8弄、復華十街(國華街至復國一路)、國華街166號至172號前柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年4月27日府工養二字第1120511292號函復。 二、本工程所需經費96萬元，本府工務局已以112年4月17日南市工養二字第1120496338號函同意納入本府工務局開口契約辦理。