| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南議工務字第1130009506號 | 工務議提051號 | 請儘速辦理麻豆區埤頭里小埤道路改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月3日府工務二字第1132436149號函復。<br>二、本案113年9月18日偕同議員服務處、區公所及埤頭里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，依實際需求AC改善約1,040M^2(長度約260M，寬度約4M)，瀝青混凝土需約120噸(1,040M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009507號 | 工務議提052號 | 請儘速辦理大內區內江里南181開靈宮前道路改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月3日府工務二字第1132446782號函復。<br>二、本案113年9月2日偕同議員服務處、區公所、內江里長及陳情人前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂破損及下陷情形，依實際需求AC改善約875M^2(長度約250M，寬度約3.5M)，瀝青混凝土需約100噸(875M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009508號 | 工務議提053號 | 請儘速辦理麻豆區大埕里大同街56號至聖王宮道路改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理改善，以利行車安全。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月3日府工務二字第1132435983號函復。<br>二、本案113年10月18日偕同議員服務處、區公所、大埕里長及油車里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，依實際需求AC改善約1,325M^2(長度約125M，寬度約10.6M)，瀝青混凝土需約152噸(1,325M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009509號 | 工務議提054號 | 建請儘速改善市道174線(自西港湖至六甲隧道)道路年久失修龜裂，破損相當嚴重，亟需辦理改善，以利行車安全。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月12日府工務二字第1132485730號函復。<br>二、本案於113年11月19日經本府工務局派員巡查，自174線西港湖(約37K+100)至六甲隧道(約40K+400)路段範圍內，路面狀況嚴重不平整有1.38K+100~38K+700、2.39K+500~40K+000(區間約250米)、3.40K+000~40K+300(區間約250米)及4.40K+500~41K+000(區間約220米)等4處，改善面積11,880M^2，已於113年底由本府刨鋪工程開口契約改善完成。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130009510號 | 工務議提055號 | 建請儘速辦理大內區內郭里178市道大內段417地號旁側溝及道路排水改善工程，因年久失修，側溝嚴重破損，亟需辦理改善，以利排水。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月3日府工務二字第1132447708號函復。<br>二、本案113年9月25日偕同議員服務處、區公所、內郭里長及陳情人現場勘查，會勘結果為矩形側溝老舊、斷面尺寸不足及排水不良，為避免產生積淹水情形需施做排水設施，依實際需求辦理矩形暗溝改善(長度80M，寬度約0.4M，深度約0.6M)、集水井1座及路面修復，本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009512號 | 工務議提056號 | 建請市府改善歸仁區凱旋路與大武路兩路段旁路樹落果，還給用路人安全的道路。 | 鄭佳欣、郭鴻儀、陳皇宇 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月18日府工園一字第1132369265號函復。<br>二、有關歸仁區大武路三段及凱旋路一段至三段路樹環境維護乙案，工務局114年1月10日南市工園一字第1140112891號函補助歸仁區公所經費150萬元辦理維護。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009516號 | 工務議提57號 | 請市府工務局辦理本市地號鹽水區鹽水段第1612、1612-1、1612-4及1612-5之既成道路土地徵收。 | 林冠維 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月14日府工新二字第1132354333號函復。<br>二、有關鹽水區鹽水段第1612、1612-1、1612-4及1612-5地號土地係位鹽水都市計畫3-18M計畫道路，現有道路涉及私地部份本市數量眾多所需經費龐大，需通盤檢討後本府工務局再視市政建設期程及財政狀況研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009519號 | 工務議提58號 | 請編列預算辦理六甲外環道(新營生活圈計畫)自六甲中華路-市道174線(二甲里)至市道165線(水林里)止開闢工程，以改善交通，避免大車進入市區，減少車禍發生。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月20日府工新二字第1132389926號函復。<br>二、有關建議自六甲中華路-市道174線(二甲里)-市道165線(水林里)止係屬北段規劃路線，長約2,700公尺，寬度30公尺，預估北段總經費約6億元(用地費1.5億元、工程費4.5億元)，因所需經費龐大，本府將俟六甲發展及交通情形再予爭取中央經費補助。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009520號 | 工務議提059號 | 建請儘速辦理南113線(五-1~3-15M)計畫道路拓寬工程，因沿線道路寬窄不一影響交通，亟需辦理改善，以利官田區二鎮里民通行。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月14日府工新二字第1132354697號函復。<br>二、第一階段：工業北路至台灣三通工業股份有限公司，長約900公尺，概算經費2.9億元（用地費2億元、工程費0.9億元）。第二階段：南318至工業北路、台灣三通工業股份有限公司至市道165線，長約2,300公尺，概算經費5.9億元（用地費3.6億元、工程費2.3億元）。全段開闢概算所需經費約8.8億元（用地費約5.6億元、工程費約3.2億元），因需取得私人土地、民房及圍籬拆除等所需經費甚鉅，本 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 府工務局已錄案，後續視市政建設期程及財政狀況研議辦理。 | |
| 南議工務字第1130009521號 | 工務議提060號 | 六甲區六甲西側外環道路皆完工通車，為給外來人口增加認識六甲區特色，帶動地方發展，建請增設六甲區六甲西側外環入口意象。 | 尤榮智 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年11月13日府工新一字第1132358812號函復。<br>二、業以113年10月25日南市工園二字第1132285405號函同意補助公所新臺幣70萬元辦理。公所於114年2月8日上網招標「114年六甲區六甲西側外環入口意象」，已於2月25日決標。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009237號 | 工務議提061號 | 建請市府針對歸仁區六甲路與中正南路二段路口研議規劃開闢替代道路可行性。 | 鄭佳欣、吳禹寰、郭鴻儀、杜素吟、陳皇宇 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月20日府工新一字第1132356204號函復。<br>二、114年1月3日設計廠商提送打通六甲路201巷初步規劃；已於114年2月26日召開地方說明會，與會民眾反對六甲路201巷新闢道路規劃並建議調整相關標線及號誌改善六甲路至中正南路壅塞問題。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009241號 | 工務議提062號 | 建請市府辦理歸仁區大潭里大潭一街路面改善工程，以確保人車通行安全。 | 杜素吟 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月10日府工養二字第1132479579號函復。<br>二、本案已於113年11月4日南市工養二字第1132307379號函核定歸仁區公所辦理「歸仁區大潭里大潭一街路面改善工程」，公所於113年底完成改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009242號 | 工務議提063號 | 建請市府辦理關廟區布袋里南雄南路91巷路面改善工程，以保障民眾通行安全。 | 杜素吟 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月18日府工養二字第1132341976號函復。<br>二、本案改善經費310萬元，所需金額較大，本府就損壞嚴重路段分批補助公所改善，已於113年10月17日南市工養二字第1132255128號函核定關廟區公所150萬元及提供380噸瀝青混凝土料辦理「關廟區布袋里南雄南路91巷路面改善工程」。關廟區公所預計114年4月17施工。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009245號 | 工務議提064號 | 建請市府工務局儘速在新市區民權路31巷，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月8日府工養二字第1132333661號函復。<br>二、本案本府工務局業已於113年10月21日會勘完成，現況路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫，其巷弄係為4米不等道路係屬小額修繕，新市區公所已排入開口契約優先辦理改善完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009249號 | 工務議提065號 | 建請市府工務局儘速在安定區港南里241-10號，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月13日府工養二字第1132346408號函復。<br>二、本案本府工務局業已於113年10月28日會勘完成，現況路面老舊，請安定區公所排入開口契約。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130009250號 | 工務議提066號 | 建請市府工務局儘速在新市區自強街37號至和平街16巷口，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月8日府工養二字第1132333879號函復。<br>二、本案本府工務局業已於113年10月21日會勘完成，現況路面磨光老化，區公所規劃路面改善595平方公尺，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009251號 | 工務議提067號 | 有關臺南市北區北園街124巷10弄柏油路面破損不堪乙案，本席建請臺南市政府應儘速改善。 | 陳怡珍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年11月15日府工養一字第1132330422號函復。<br>二、本市北區北園街124巷10弄柏油路面破損不堪，本府工務局於113年9月25日邀集議員服務處、北區區公所、開元里辦公處現場勘查，經查前揭地點路面老舊、龜裂，部分路段凹陷破損，本府工務局已先行錄案，俟年度經費籌編情形再行補助北區區公所辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009252號 | 工務議提068號 | 有關臺南市北區和緯路四段139巷柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月18日府工務一字第1132357805號函復。<br>二、本案建議改善路段面積約為1,290平方公尺，本府工務局業已改善完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009255號 | 工務議提069號 | 有關臺南市安南區城西街二段263巷逢雨必淹乙案，本席建請臺南市政府應儘速改善。 | 陳怡珍 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年11月27日府工養一字第1132330410號函復。<br>二、本案議員於113年8月23日邀集本府工務局、安南區公所及城南里里長現場勘查，現況房屋側設置單側排水設施，地方爭取房屋對向新設側溝加速排水，因該筆土地目前尚屬私權，新設側溝仍需取得相關地主同意，待取得相關地主同意施作水溝同意書後再行研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009256號 | 工務議提070號 | 有關臺南市北區文賢路572巷52弄尚未開通乙案，本席建請臺南市政府應儘速完成開闢計畫。 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月18日府工新三字第1132330433號函復。<br>二、已簽准暫緩執行。(道路土地所有權人不同意市價85折或市價分五年價購取得) | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009259號 | 工務議提071號 | 建請市府儘速辦理佳里區鎮山里佳里段3381-1地號旁排水改善工程。 | 蔡蘇秋金 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月8日府工養二字第1132330512號函復。<br>二、經與相關單位現場勘查，該區路段無排水設施，為提升道路排水效能，議員服務處及里長建議區公所規劃新設排水設施（長約150公尺，斷面60公分×80公分之暗溝），所需經費約195萬元。考量工務局經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130009260號 | 工務議提072號 | 西港區南海里南慶街與南中街路口新設箱涵工程。 | 蔡蘇秋金 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月11日府工養二字第1132330521號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月28日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，為改善該道路排水效益，議員服務處及里長建議區公所規劃新設排水設施(長約100公尺及過路溝(長約20公尺)，將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009261號 | 工務議提073號 | 本市新營區忠政里府西路、中正路等諸多巷內住家，本年7月24、25日、8月8日兩次大雨皆淹水達20公分以上，請市政府水利局管制本案能有效改善淹水，解決市民淹水之苦。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、114年6月17日府水養字第1130832298號函復。<br>二、水利局於府西路259巷配有1台3英吋移動式抽水機，可輔助迅速將區內水抽排至區外金華路一段，有關本區積淹水問題公所及地方已多次邀集各單位會勘研商，淹水主因是部分側溝斷面不足及流向等問題仍須請道路主管機關研議改善。<br>三、水利局因恢復國有土地既有排水路，已向土地國有機關申請鑑界程序。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009263號 | 工務議提074號 | 補助本市低窪易淹水地區防水閘門乙案。 | 陳昆和 | 照案通過。 | 水利局 | 一、114年1月24日府水綜字第1140170211號函復。<br>二、因應極端氣候強降雨造成本市部份地窪地區遇雨易積淹水情形，為防止積淹水侵入民宅，後續市府辦理專案補助易淹水地區民眾自行施作防水閘門。<br>三、辦理「臺南市政府鼓勵建置防水閘門(板)114年度專案補助計畫」，俟簽奉核可後頒布。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009264號 | 工務議提075號 | 請辦理六甲區中社里港子頭排水護岸工程，因早期砌石工法，年久失修，破損嚴重，急需辦理改善，以利排水。 | 尤榮智 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年12月10日府水工字第1132448925號函復。<br>二、 水利局已補助六甲區公所「113年5月豪雨六甲區中社里港仔頭(中社橋段)護岸災後復建工程」380萬元，施工中，114年4月底前完工。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009267號 | 工務議提076號 | 請辦理麻豆區海埔里排水改善工程(第五期)，因排水渠道每逢豪雨或颱風必淹，改善排水系統，以杜絕淹水。 | 尤榮智 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年11月11日府水養字第113233303號函復。<br>二、麻豆區海埔里排水路因護岸老舊破損且雜草叢生，考量海埔社區聚落防洪安全分期辦理改善，109年迄今已核定853萬計四期辦理改善，其中113年4月核定第四期250萬元委由麻豆公所代辦。<br>三、第五期說明，四期末端至海埔里抽水站尚有125m，已達海埔中排抽水站新建工程範圍，水利署113年8月核定1.8億，將海浦中抽水站由2cms擴充至5cms及施作前池，五期範圍將整合為抽水站前池。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第 | 工務議提077號 | 六甲區甲東里裕農街自北極殿至裕農街岔路口止，因雨 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年12月12日府水工字第1132460538號函復。<br>二、有關改善甲東里雨水下水道，現況箱涵斷面寬約 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1130009268號 | | 水下水道寬度不足，每逢豪雨或颱風時必淹水，急需辦理改善，以杜絕淹水。 | | | | 1.5~2公尺、高1.5公尺，下游匯入牛坵排水再排入洗布埤，無淤積情形，雨勢間歇即退水。<br>三、於113年10月22日邀集農水署嘉南管理處六甲工作站、議員服務處及六甲區公所辦理現地研議，計畫改善總長度約400公尺，利用既有道路埋設箱涵增加通洪，所需經費約1,200萬元，向中央爭取補助經費改善。 | |
| 南議工務字第1130009269號 | 工務議提078號 | 請辦理龜子港大排排水系統工程，因年久未整治，造成排水斷面淤積嚴重，每逢豪雨或颱風造成災害，急需辦理改善，杜絕淹水。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年12月12日府水工字第113260570號函復。<br>二、龜子港排水全長約7.3公里，集水區面積54平方公里，屬急水溪流域大部分為平地，中下游地區地勢相當平坦，土地利用多為農田與酪農畜牧業。<br>三、龜子港排水新文橋(台1線)下游段右岸已全線整治完成，新文橋上游段仍為土堤，將依規劃分段整治，已爭取到治理工程概述如下：<br>(一)龜子港排水護岸治理工程(3K+943~4K+241)，核定經費4,300萬元，主要施作坡面工及防洪牆兩岸合計596m，已完工。<br>(二)龜子港排水護岸治理工程(4K+241~4K+591)，核定經費4,000萬元，主要施作坡面工及防洪牆共328公尺，施工中，114年6月底前完工。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009270號 | 工務議提079號 | 請辦理六甲區甲東里牛坵排水後尾段改善工程，因土地未徵收，每次颱風或豪雨，造成甲東里、甲南里淹水問題。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年12月12日府水工字第113240519號函復。<br>二、牛坵排水全長約2公里，屬於龜子港排水系統上游支流，公告起點匯入洗布埤，終點位於六甲區甲東里國道3號東側，集水區面積約410公頃，地勢平坦且多做為農田使用。<br>三、土堤渠寬未達15公尺，較上游束縮應予改建，基於拓寬仍需克服用地問題，已於113年10月22日邀集農田水利署嘉南管理處六甲工作站、六甲區公所及議員服務處現地研議，向水利署爭取補助辦理治理計畫並完成用地範圍劃設後，進行排水路整治。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009271號 | 工務議提080號 | 請辦理下營區橋頭港排水頂角橋上游西側護岸改善工程(第三期)，因目前土溝雜草叢生，妨害排水，急需辦理改善，杜絕淹水。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年11月14日府水工字第1132335538號函復。<br>二、橋頭港埤排水系統係屬麻豆排水上游主要支流，總長5,800公尺，集水區範圍主要為下營區及官田區，主要保護標的為農田及農路。<br>三、因橋頭港埤排水整建經費龐大，採分期籌編經費辦理改善，辦理情形如下：<br>(一)112年核列820萬元，改善長度100公尺，於112年12 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 月完工。<br>(二)113年核列350萬元，改善左岸長度80公尺，於113年9月開工，113年12月完工。<br>(三)114年核列1,000萬元，計畫改善右岸長度100公尺。<br>四、有關菜園港橋上游段，計畫改善左岸長度約540公尺，土地同意書取得及年度預算研議分期辦理。 | |
| 南議工務字第1130009272號 | 工務議提081號 | 官田區渡拔里官田渡頭溪排水護岸(0K+910-1K+832)，列入110年預算辦理徵收案，至今尚未辦理，請儘速向中央爭取預算辦理改善。 | 尤榮智 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年11月25日府水工字第1132414303號函復。<br>二、官田區渡拔里社區旁渡頭溪排水主流，現況為自然邊坡且植生良好，土堤結構尚穩定，渠寬約20M，主要保護標的為農田。<br>三、針對渡頭溪排水系統護岸優先辦理支流拓寬改善，現況渠道寬度不足段但護岸高度尚符合10年重現期，水利署於第5批次核定1,683萬元，改善支流左岸長度約315公尺，已於110年7月完工。<br>四、本案為改善渡頭溪排水主流至台1線，本府已爭取水利署於第8批次核定經費約1.15 億元，計畫改善兩側護岸長度約600公尺，目前辦理用地取得。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009273號 | 工務議提082號 | 北門區保吉里辦公處反映頭港排水3K+900至約4K+920護岸高度不足。 | 陳昆和、周奕齊 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年11月22日府水工字第113235255號函復。<br>二、頭港排水全長約8.37公里，現況多為混凝土直立護岸或坡面工之結構形式，依據水利局辦理規劃檢討成果之建議，該排水25年重現期距洪水不溢堤保護高程為EL.2.3至2.42公尺。<br>三、堤岸加高為左岸3K+533~3K+683、4K+137~4K+567、5K+770~6K+100,右岸4K+174~4K+414,共計1,150公尺護岸宜加高10~30公分不等，所需經費約2,500萬元，將採下往上游治理原則，爭取中央經費或逐年尋編市款分段改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009275號 | 工務議提083號 | 建請提高東區汙水管線接管率。 | 蔡筱薇 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年11月12日府水污字第1132364607號函復。<br>二、東區污水用戶接管規劃虎尾寮、仁德、安平等3處污水系統辦理，其中以仁德系統(第二、三期)涵蓋戶數最多，其次為安平及虎尾寮系統。<br>三、東區因地勢高位處各系統上游，故排定之施工時程較晚，目前安平系統之大同分區（縱貫鐵路以西、大同路以東）共8,813戶，已接管8,455戶，預計114年可完成。<br>四、虎尾寮系統(成大、後甲商圈、虎尾寮)共11,871戶，已接管5,898戶，完成率49.68%，預計118年可 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 完成。<br>五、仁德系統東區部分共有54,308戶，主要由國土署代辦，因離仁德水資中心較遠，故管線較長、施工時程較久，目前由國土署代辦第二期主次幹管二、三標中，水利局協助辦理2標用戶接管中，尚有8件用戶標須辦理，第二期用戶接管預計118年可完成，第三期(縱貫鐵路以東、東寧路凱旋路接平實路以南、自由路以西、崇明七街接崇德一街右轉崇善路左轉中華東路三段右轉東門路三段以北區域)預計於118年至123年辦理，水利局與國土署採分工合作方式加速辦理。<br>六、水利局污水用戶接管標施工前於各里均會辦理至少1場施工前說明會，讓市民了解政府推動污水下水道政策及目的，另於連接管已佈達後，會提供用戶接管委託書，向用戶說明用戶接管之程序及施工方式、配合事項等，施工前請用戶簽具用戶接管委託書後方能施工。<br>七、水利局辦理污水用戶接管工程是由政府出資全額免費，惟後巷接管之用戶，須配合預留至少80公分及一層樓高之施作空間供廠商施工，屆時施工前須請用戶配合預留，以加速接管效率。 | |
| 南議工務字第1130009276號 | 工務議提084號 | 建請研擬改善大同地下道下方排水箱涵通水能力。 | 蔡筱薇 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年11月14日府水雨字第1132369797號函復。<br>二、鐵道局刻正辦理鐵路地下化工程，將重力排箱涵部分改為機械抽排，現場已增設50P抽水馬達2台、5P抽水馬達2台，提升抽水量能並打除路緣石將路面積水導入綠帶中分流。<br>三、汛期期間鐵道局廠商將於地下道東西側各增設1名交維人員並配合實施封路等交通管制及成立橫向聯繫小組。<br>四、已於114年1月22日至現場召開箱涵復舊會勘預計5月底前，箱涵復舊完成回復箱涵通水能力。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009277號 | 工務議提085號 | 建請市府辦理歸仁區沙崙武東排水改善延續工程，以保障民眾生命及財產安全。 | 杜素吟 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年11月14日府水養字第1132373826號函復。<br>二、有關沙崙-武東窩仔底排水，辦理治理計畫修正檢討，至於沙崙-武東窩仔底排水治理計畫(第1次修正)，於113年11月5日函送經濟部辦理審查作業。俟水利署核定後，依治理計畫報告成果積極向水利署爭取經費辦理改善。<br>三、本計畫整體治水策略以設置滯洪設施消減上游洪峰 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 流量1 座(占地約6.56公頃，最大容量約16.96萬立方公尺)，新建渠道拓寬改善約4,768公尺、加高改善約509公尺。<br>四、改善經費:沙崙武東窩仔底排水工程經費約3億5,987萬元，用地經費約8,164萬元，合計共約4億4,151萬元。 | |
| 南議工務字第1130009278號 | 工務議提086號 | 建請市府儘速完成新市區潭頂段777-4地號排水設施改善工程，以利民眾使用。 | 李偉智 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年11月12日府水養字第1132336626號函復。<br>二、經查案址位於特定農業區，既有農路未施設側溝與周邊農地有高低落差，強降雨時造成周邊農地積水情形，為釐清權責單位，113年11月12日召集相關單位會勘，經確認新市區公所已於113年3月14日函報本案改善計畫至本府農業局爭取經費辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009279號 | 工務議提087號 | 建請市府辦理永康區龍潭里蜈蜞潭中排堤面崩塌改善工程，以維居民居住安全。 | 黃肇輝 | 照案通過。 | 水利局 | 一、113年11月13日府水養字第1132359311號函復。<br>二、蜈蜞潭中排因河道尚有相關移交接管事宜待釐清確認，目前該排水路轄管權責機關為農會部農田水利署嘉南管理處。<br>三、經查提案位置係永康區龍潭里龍潭街63號旁之蜈蜞潭中排護岸，因既有砌石護岸已損壞老舊，每逢大雨護岸邊坡易遭受水流沖刷，致使現有護岸損壞及土壤流失，部份護岸基礎掏空，造成鄰近民房地坪沉陷與圍牆倒塌疑慮。<br>四、水利局為防護岸崩塌造成淹水情形，避免危及民眾生命財產安全，已籌編經費辦理「永康區蜈蜞潭中排護岸改善應急工程」，於永康區龍潭里龍潭街63號旁之蜈蜞潭中排左岸護岸加固20公尺，右岸護岸加固75公尺，共計95公尺，所需工程經費為新臺幣248萬元，113年12月月13日開工，114年1月21日完工。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009280號 | 工務議提088號 | 建請市府儘速規劃新化區信義路(中正路至民生路口)路面改善工程。 | 李偉智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月14日府工養二字第1132347618號函復。<br>二、本案已於113年11月27日南市工養二字第1132458126號函核定補助本市新化區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009346號 | 工務議提089號 | 建請市府儘速規劃完成新化區復興路(中興路口至復興路187巷口)路面改善。 | 李偉智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月13日府工養二字第1132349510號函復。<br>二、本案本府工務局業已於113年9月4日會勘完成，現況路面磨光老化，區公所規劃路面改善3343平方公尺，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130009347號 | 工務議提090號 | 建請市府儘速規劃完成新化區全興里南170(頂化高幹60左1)道路改善工程。 | 李偉智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年12月6日府工養二字第1132349635號函復。<br>二、本案已於113年10月18日南市工養二字第1132496639號函核定補助本市新化區公所辦理改善。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009355號 | 工務議提091號 | 北外環快速道路新市區大洲段尖峰時段交通流量高，車輛行駛噪音嚴重影響居民居住安寧，應裝設防噪隔板，維護居民居住品質。 | 李偉智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月26日府工養二字第1132372591號函復。<br>二、本案已於113年11月7日會勘完成，依結論由本市環境保護局協助檢測噪音指數，後該局於113年12月20日(環空字第1130168647號函)函覆檢測結果皆符合陸上運輸系統噪音管制標準。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130009392號 | 工務議提092號 | 建請市府研議下營區西外環(南174線)至學甲區，國道一號下營段新闢簡易交流道開發相關計畫的可行性。 | 吳通龍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月14日府工新二字第1132335461號函復。<br>二、有關下營區西外環（市道174線）至學甲區，國道一號下營段新闢簡易交流道開發相關計畫的可行性，因涉交通部高速公路局權責。本府工務局已另函高速公路局研議下營區西外環（市道174島的至學甲區，國道一號下營段新闢簡易交流道開發相關計畫可行性。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009394號 | 工務議提093號 | 建請市府辦理永康區五王里中山東路68巷1弄道路側溝新建工程，該路段現況道路排水設施急需辦理改善，以利排水，杜絕淹水問題。 | 黃肇輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月20日府工養二字第1132331280號函復。<br>二、本府工務局已於113年10月25日會同議員服務處、公所與里長現場會勘，經現場勘查該段路面無側溝排水，公所規劃辦理改善，工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009395號 | 工務議提094號 | 建請市府儘速完成新營區開元陸橋鋪面改善工程，以利民眾通行使用。 | 沈家鳳、陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月8日府工養二字第1132333046號函復。<br>二、本案本府工務局已於113年5月27日與議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查橋上路面老舊粒料剝離，改善長度980m，寬度8m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130009396號 | 工務議提095號 | 建請市府儘速完成新營區開元陸橋排水改善工程，以利民眾使用。 | 沈家鳳、陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年11月26日府工養二字第1132409050號函復。<br>二、本案工務局以既有橋梁維修開口契約辦理老舊破損排水管線修復作業，已於113年11月15日進場維修，並於11月底完成修復。 | 錄案辦理 |